

SIEMENS

MICROMASTER 440

Lista de Parâmetros

Edição 12/01

Guia de Iniciação

Para comissionamento rápido com o SDP e BOP.



Instruções de Operação

Fornece informações sobre dispositivos do MM440, Instalação, Comissionamento, Modos de Controle, Estrutura do Sistema de Parâmetros, Identificação de falhas, Especificações e opcionais disponíveis para o MM440.



Lista de Parâmetros

A Lista de Parâmetros contém a descrição de todos os parâmetros estruturados em ordem funcional e uma descrição detalhada. A Lista de Parâmetros também inclui uma série de planos de função.



Manual de Referência

O Manual de Referência fornece informação elaborada sobre identificação de falhas de engenharia de comunicação e manutenção.



Catálogos

No Catálogo será encontrada toda informação necessária para selecionar um determinado inversor, assim como filtros, reatores, painéis de operação ou opcionais de comunicação.





MICROMASTER 440

Lista de Parâmetros
Documentação do Usuário

Válido paraEdição 12/01

Conversor TipoSoftware Versão V2.0

MICROMASTER 440

Lista de Parâmetros	1
Diagramas Funcionais	2
Falhas e Alarmes	3



Advertência

Referenciar-se a todas as Definições e Advertências contidas nas Instruções de Operação. As Instruções de Operação poderão ser encontradas no Docu CD entregue com o Inversor. Se o CD for perdido, ele poderá ser encomendado ao representante local Siemens através do Número de Encomenda 6SE6400-5FA00-1AG00.

Maiores informações podem ser obtidas na Internet no site

[Http://www.siemens.de/micromaster](http://www.siemens.de/micromaster)

Qualidade Siemens aprovada para Software e treinamento conforme ISO 9001, Registro No. 2160-01

Não está permitida a reprodução, transmissão ou uso deste documento ou seu conteúdo sem autorização expressa por escrito. Os infratores estarão sujeitos a processos de indenização. Reservam-se todos os direitos incluindo os resultantes da concessão de patentes, características de funcionamento ou design.

© Siemens AG 2000. Todos os direitos reservados.

MICROMASTER® é uma marca registrada da Siemens.

Podem existir outras funções não descritas neste documento. No entanto, este fato não constitui obrigação de fornecer tais funções em um novo aparelho ou em caso de serviço técnico.

Comprovamos que o conteúdo deste documento corresponde ao hardware e software descritos. No entanto podem haver discrepâncias o que nos impede de garantir que sejam completamente idênticos. A informação contida neste documento é revista periodicamente e qualquer alteração necessária será incluída na próxima edição. Agradecemos por toda sugestão de melhoria.

Os manuais da Siemens são impressos em papel livre de cloro, proveniente de bosques gerenciados de forma ecológica. No processo de impressão não é utilizado qualquer tipo de solventes.

Documento sujeito a alterações sem prévio aviso.

Número de Encomenda: 6SE6400-5BB00-0BP0

Siemens-Aktiengesellschaft

Parâmetros MICROMASTER 440

Esta Lista de Parâmetros somente deve ser utilizada com as Instruções de Operação ou o Manual de Referência do MICROMASTER 440. Favor prestar especial atenção às Advertências, Cuidados, Avisos e Notas contidas nesses Manuais.

Índice

1.	Parâmetros	7
1.1.	Introdução ao Sistema de Parâmetros do MICROMASTER 440	7
1.2.	Comissionamento Rápido (P0010=1).....	9
1.3.	Dados de Comando e Acionamentos – Visão Geral	11
1.4.	Descrição dos Parâmetros	16
2.	Diagramas Funcionais	200
3.	Falhas e Alarmes	234
3.1.	Mensagens de falhas.....	234
3.2.	Mensagens de Alarmes	238

1. Parâmetros

1.1. Introdução ao Sistema de Parâmetros do MICROMASTER 440

O layout da descrição do parâmetro tem a forma explicada a seguir.

1 Par number [index]	2 Parameter name 3 CStat: 4 P-Group:	5 Datatype 6 Active:	7 Unit: 8 Quick Comm:	9 Mín: 10 Def: 11 Máx:	12 Nível: 2
13	Descrição:				

1. Número do Parâmetro (Parameter number)

Indica o número do parâmetro em questão. Os números utilizados são números de 4 dígitos na faixa de 0000 a 9999. Números com prefixo “r” indicam que o parâmetro é um parâmetro “somente leitura” (“read-only”), o qual exibe um valor particular mas não pode ser alterado diretamente especificando um valor diferente, via este número de parâmetro (nestes casos, entra-se com aspas “-” nos itens “Unid”, “Mín”, “Def” e “Máx” no cabeçalho da descrição do parâmetro).

Todos os demais parâmetros têm como prefixo um “P”. Os valores destes parâmetros podem ser alterados dentro dos limites da faixa indicada pelos valores “Mín” e “Máx” no cabeçalho.

[index] (índice) indica que o parâmetro é um parâmetro indexado e especifica o número de índices disponíveis.

2. Nome do Parâmetro (Parameter name)

Indica o nome do parâmetro em questão. Certos nomes de parâmetro incluem os seguintes prefixos abreviados: BI, BO, CI, e CO seguido de (:) dois pontos.

Essas abreviações têm os seguintes significados:

- BI = Binector de entrada, i.e. o parâmetro seleciona a origem de um sinal digital.
- BO = Binector de saída, i.e. o parâmetro conecta como um sinal digital.
- CI = Conector de entrada, i.e. o parâmetro seleciona a origem de um sinal analógico
- CO = Conector de saída, i.e. o parâmetro conecta como um sinal analógico
- CO/BO = Conector/Binector de saída, i.e. parâmetro conecta como um sinal analógico e/ou digital.

Para fazer uso de BI/CO será necessário acessar a lista de parâmetros completa. Muitos outros ajustes de parâmetros são possíveis nesse aspecto, inclusive a funcionalidade BI/CO. A funcionalidade BI/CO é uma maneira diferente e mais flexível de ajustar e combinar funções de entrada e saída. Isto pode ser utilizado em muitos casos em conjunto com os ajustes simples, nível 2.

O sistema BICO permite a programação de funções complexas. Relações booleanas matemáticas podem ser estabelecidas entre entradas (digital, analógica, serial, etc.) e saídas (corrente do inversor, frequência, saída analógica, relés, etc.).

3. **Status de comissionamento (Cstat)**

Estado de comissionamento do parâmetro. Três estados são possíveis:

Comissionamento C
Pronto para partir U
Funcionando T

Isto indica quando o parâmetro pode ser alterado. Um, dois ou todos os três estados podem se especificados. Se todos os três estados são especificados, significa que é possível alterar esse parâmetro ajustando todos os três estados do inversor.

4. **Grupo funcional (P-Group)**

Indica o grupo funcional do parâmetro.

Nota

O parâmetro P0004 (filtro de parâmetro) atua como um filtro e permite acesso aos parâmetros de acordo com o grupo funcional selecionado.

5. **Tipo de Dado (Datatype)**

Os tipos de dados disponíveis são mostrados na tabela abaixo.

Notação	Significado
U16	16-bit sem sinal
U32	32-bit sem sinal
I16	16-bit inteiro
I32	32-bit inteiro
Flutuante	Ponto Flutuante

6. **Ativo (Active)**

Indica, ou

- ◆ Imediato as alterações dos valores do parâmetro têm efeito imediato, assim que são digitadas, ou
- ◆ Confirmar o botão “P” no painel de operações (BOP ou AOP) deve ser pressionado para que as alterações tenham efeito.

7. **Unidade (Unit)**

Indica a unidade de medida aplicável aos valores do parâmetro.

8. **Com Rap (Quick Comm)**

Indica (Sim ou Não) se um parâmetro pode ou não ser alterado somente durante o comissionamento rápido, i.e. quando P0010 (grupo de parâmetros para comissionamento) está ajustado em 1 (comissionamento rápido).

9. **Mín**

Indica o valor mínimo no qual o parâmetro pode ser ajustado.

10. **Def**

Indica o valor default, i.e. o valor que é assumido se o usuário não especifica um valor diferente para o parâmetro.

11. **Máx**

Indica o valor máximo no qual o parâmetro pode ser ajustado.

12. **Nível**

Indica o nível de acesso do usuário. Existem quatro níveis de acesso: Standard, Estendido, Expert e Serviço. O número de parâmetros que aparece em cada grupo funcional depende do nível de acesso estabelecido em P0003 (nível de acesso do usuário).

13. Descrição

A descrição do parâmetro consiste das seções e conteúdos listados abaixo. Algumas dessas seções e conteúdos são opcionais e serão omitidas caso não sejam aplicáveis.

Descrição:	Breve explicação da função do parâmetro.
Diagrama:	Onde aplicável, um diagrama para ilustrar os efeitos do parâmetro numa curva característica, por exemplo.
Ajustes:	Lista dos ajustes aplicáveis. Isto inclui: Ajustes Possíveis, Ajustes Mais Comuns, Índices e campos bin.
Exemplo:	Exemplo (opcional) dos efeitos de um particular ajuste de um parâmetro.
Condição:	Quaisquer condições que devem ser satisfeitas em relação a este parâmetro. Também quaisquer efeitos particulares que este parâmetro tem em outro(s) parâmetro(s) ou que outros parâmetros têm neste.
Advertência / Cuidado / Aviso / Nota:	Informações importantes que podem ser necessárias para prevenir risco pessoal ou dano ao equipamento / informação específica que pode ser necessária no sentido de evitar problemas / informação que pode ser útil ao usuário.
Detalhes adicionais:	Quaisquer origens de informações mais detalhadas a respeito do parâmetro em questão.

1.2. Comissionamento Rápido (P0010=1)

Os seguintes parâmetros são necessários para o comissionamento rápido (P0010=1):

Nº	Nome	Nível de Acesso	Cstat
P0100	Europa / América do Norte	1	C
P0205	Aplicação do Inversor	3	C
P0300	Seleção do tipo de motor	2	C
P0304	Tensão nominal do motor	1	C
P0305	Corrente nominal do motor	1	C
P0307	Potência nominal do motor	1	C
P0308	CosPhi nominal do motor	2	C
P0309	Rendimento nominal do motor	2	C
P0310	Frequência nominal do motor	1	C
P0311	Velocidade nominal do motor	1	C
P0320	Corrente de magnetização do motor	3	CT
P0335	Resfriamento do motor	2	CT
P0640	Fator de sobrecarga do motor [%]	2	CUT
P0700	Seleção da origem de comando	1	CT
P1000	Seleção do setpoint de frequência	1	CT
P1080	Frequência Mínima	1	CUT
P1082	Frequência Máxima	1	CT
P1120	Tempo de rampa de aceleração	1	CUT
P1121	Tempo de rampa de desaceleração	1	CUT
P1135	Tempo de rampa de desaceleração OFF3	2	CUT
P1300	Modo de controle	2	CT
P1500	Seleção de setpoint de torque	2	CT
P1910	Seleção da identificação dos dados do motor	2	CT
P3900	Fim do comissionamento rápido	1	C

Quando P0010=1 é escolhido, P0003 (nível de acesso do usuário) pode ser utilizado para selecionar os parâmetros a serem acessados.

Este parâmetro também permite a seleção de uma lista de parâmetros definida pelo usuário para comissionamento rápido.

No final da sequência de comissionamento rápido, ajustar P3900 = 1 para promover os cálculos necessários do motor e resetar todos os outros parâmetros (não incluídos em P0010=1) aos seus ajustes default.

Nota

Isto se aplica somente ao modo de Comissionamento Rápido.

Reset ao Default de Fábrica

Para resetar todos os parâmetros aos ajustes default de fábrica, os seguintes parâmetros devem ser ajustados como segue:

Ajustar P0010=30.


Ajustar P0970=1.

Nota

O processo de reset leva aproximadamente 10 seg para se completar.

Display de sete segmentos

O display de sete segmentos é estruturado como segue:



O significado dos bits relevantes no display é descrito nos parâmetros das palavras de estado e de comando.

1.3. Dados de Comando e Acionamentos – Visão Geral

Dados de Comando (CDS)

No. Par.	Texto do parâmetro
0701[3]	Função de entrada digital 1
0702[3]	Função de entrada digital 2
0703[3]	Função de entrada digital 3
0704[3]	Função de entrada digital 4
0705[3]	Função de entrada digital 5
0706[3]	Função de entrada digital 6
0707[3]	Função de entrada digital 7
0708[3]	Função de entrada digital 8
0719[3]	Seleção de setpoint de cmd. & freq.
0731[3]	Bl: Função de saída digital 1
0732[3]	Bl: Função de saída digital 2
0733[3]	Bl: Função de saída digital 3
0800[3]	Bl: Download parâmetro 0
0801[3]	Bl: Download parâmetro 1
0840[3]	Bl: ON/OFF1
0842[3]	Bl: ON reversão/OFF1
0844[3]	Bl: 1. OFF2
0845[3]	Bl: 2. OFF2
0848[3]	Bl: 1. OFF3
0849[3]	Bl: 2. OFF3
0852[3]	Bl: Liberação de impulsos
1000[3]	Seleção de setpoint de frequência
1020[3]	Bl: Seleção de freq. fixa Bit 0
1021[3]	Bl: Seleção de freq. fixa Bit 1
1022[3]	Bl: Seleção de freq. fixa Bit 2
1023[3]	Bl: Seleção de freq. fixa Bit 3
1026[3]	Bl: Seleção de freq. fixa Bit 4
1028[3]	Bl: Seleção de freq. fixa Bit 5
1035[3]	Bl: Habilita MOP (comando-UP)
1036[3]	Bl: Habilita MOP (comando-DOWN)
1055[3]	Bl: Habilita JOG direito
1056[3]	Bl: Habilita JOG esquerdo
1070[3]	Cl: Setpoint principal
1071[3]	Cl: Escala do setpoint principal
1074[3]	Bl: Desabilita setpoint adicional
1075[3]	Cl: Setpoint adicional
1076[3]	Cl: Escala do setpoint adicional
1110[3]	Bl: Inibir setpoint de freq. neg.
1113[3]	Bl: Reversão
1124[3]	Bl: Habilita tempo de rampa de Jog

No. Par.	Texto do parâmetro
1140[3]	Bl: Habilita RFG
1141[3]	Bl: Partida RFG
1142[3]	Bl: Habilita setpoint RFG
1230[3]	Bl: Habilitar frenagem DC
1330[3]	Cl: Setpoint de tensão
1477[3]	Bl: Ajusta integrador de n-ctrl.
1478[3]	Cl: Ajusta comando do integrador n-ctrl.
1500[3]	Seleção do setpoint de torque
1501[3]	Bl: Alterna para controle de torque
1503[3]	Cl: Setpoint de torque
1511[3]	Cl: Setpoint adicional de torque
1522[3]	Cl: Limite superior de torque
1523[3]	Cl: Limite inferior de torque
2103[3]	Bl: 1. Reconhecimento de Falhas
2104[3]	Bl: 2. Reconhecimento de Falhas
2106[3]	Bl: Falha externa
2151[3]	Cl: Supervisão do setpoint de velocidade
2152[3]	Cl: Supervisão de velocidade real
2200[3]	Bl: Habilita regulador PID
2220[3]	Bl: Setpoint PID Fixo selec. Bit 0
2221[3]	Bl: Setpoint PID Fixo selec. Bit 1
2222[3]	Bl: Setpoint PID Fixo selec. Bit 2
2223[3]	Bl: Setpoint PID Fixo selec. Bit 3
2226[3]	Bl: Setpoint PID Fixo selec. Bit 4
2228[3]	Bl: Setpoint PID Fixo selec. Bit 5
2235[3]	Bl: Habilita PID-MOP (comando-UP)
2236[3]	Bl: Habilita PID-MOP (comando-DOWN)
2253[3]	Cl: Setpoint do PID
2254[3]	Cl: Origem do ajuste do PID
2264[3]	Cl: Feedback do PID

Conjuntos de Dados do Acionamento (DDS)

No. Par.	Texto do parâmetro	No. Par.	Texto do parâmetro
0035[3]	CO: Temperatura atual do motor	0373[3]	Resistência nominal do estator [%]
0291[3]	Config. de proteção do inversor	0374[3]	Resistência do rotor [%]
0300[3]	Seleção de tipo de motor	0376[3]	Resistência nominal do rotor [%]
0304[3]	Tensão nominal do motor	0377[3]	Reatância de perda total [%]
0305[3]	Corrente nominal do motor	0382[3]	Reatância principal [%]
0307[3]	Potência nominal do motor	0384[3]	Constante de tempo do rotor
0308[3]	cosPhi nominal do motor	0386[3]	Total de perdas das constantes de tempo
0309[3]	Rendimento nominal do motor	0400[3]	Seleção de tipo de encoder
0310[3]	Frequência nominal do motor	0408[3]	Pulsos por revolução do encoder
0311[3]	Velocidade nominal do motor	0491[3]	Reação na perda de sinal de velocidade
0313[3]	Pares dos polos do motor	0492[3]	Diferença permissível de velocidade
0314[3]	Número de pares dos polos do motor	0494[3]	Tempo de reação à perda de velocidade
0320[3]	Corrente de magnetização do motor	0500[3]	Aplicação tecnológica
0330[3]	Escorregamento nominal do motor	0530[3]	Unidade para sinal de posicionamento
0331[3]	Corrente nominal de magnetização	0531[3]	Conversão de unidade
0332[3]	Fator de potência nominal	0601[3]	Sensor de temperatura do motor
0333[3]	Torque nominal do motor	0604[3]	Temperatura limite do motor
0335[3]	Resfriamento do motor	0625[3]	Temperatura ambiente do motor
0340[3]	Cálculo dos parâmetros do motor	0626[3]	Sobretensão no núcleo do estator
0341[3]	Inércia do motor [kg*m^2]	0627[3]	Sobretensão do enrolamento do estator
0342[3]	Inércia total / inércia do motor	0628[3]	Sobretensão do enrolamento do rotor
0344[3]	Peso do motor	0630[3]	CO: Temperatura ambiente
0345[3]	Tempo de partida do motor	0631[3]	CO: Temperatura no núcleo do estator
0346[3]	Tempo de magnetização	0632[3]	CO: Temperatura do enrolamento do estator
0347[3]	Tempo de desmagnetização	0633[3]	CO: Temperatura do enrolamento do rotor
0350[3]	Resistência do estator (entre fases)	0640[3]	Fator de sobrecarga do motor [%]
0352[3]	Resistência dos cabos	1001[3]	Frequência fixa 1
0354[3]	Resistência do rotor	1002[3]	Frequência fixa 2
0356[3]	Perda de indutância no estator	1003[3]	Frequência fixa 3
0358[3]	Perda de indutância no rotor	1004[3]	Frequência fixa 4
0360[3]	Indutância principal	1005[3]	Frequência fixa 5
0362[3]	Curva de magnetização fluxo 1	1006[3]	Frequência fixa 6
0363[3]	Curva de magnetização fluxo 2	1007[3]	Frequência fixa 7
0364[3]	Curva de magnetização fluxo 3	1008[3]	Frequência fixa 8
0365[3]	Curva de magnetização fluxo 4	1009[3]	Frequência fixa 9
0366[3]	Curva de magnetização imag 1		
0367[3]	Curva de magnetização imag 2		
0368[3]	Curva de magnetização imag 3		
0369[3]	Curva de magnetização imag 4		
0370[3]	Resistência do estator [%]		
0372[3]	Resistência dos cabos [%]		

No. Par.	Texto do parâmetro	No. Par.	Texto do parâmetro
1010[3]	Frequência fixa 10		Vdc
1011[3]	Frequência fixa 11	1252[3]	Tempo diferencial regulador Vdc
1012[3]	Frequência fixa 12	1253[3]	Limite de saída do regulador Vdc
1013[3]	Frequência fixa 13	1256[3]	Reação de armazen. cinético
1014[3]	Frequência fixa 14	1257[3]	Limite de freq. para armazen. cinético
1015[3]	Frequência fixa 15	1300[3]	Modo de controle
1031[3]	Memória de setpoint do MOP	1310[3]	Boost contínuo
1040[3]	Setpoint do MOP	1311[3]	Boost de aceleração
1058[3]	Frequência de JOG direito	1312[3]	Boost de partida
1059[3]	Frequência de JOG esquerdo	1316[3]	Frequência final de boost
1060[3]	Tempo de aceleração de JOG	1320[3]	Freq. V/f programável coord. 1
1061[3]	Tempo de desaceleração de JOG	1321[3]	Tensão V/f programável coord. 1
1080[3]	Frequência Mín.	1322[3]	Freq. V/f programável coord. 2
1082[3]	Frequência Máx.	1323[3]	Tensão V/f programável coord. 2
1091[3]	Salto de frequência 1	1324[3]	Freq. V/f programável coord. 3
1092[3]	Salto de frequência 2	1325[3]	Tensão V/f programável coord. 3
1093[3]	Salto de frequência 3	1333[3]	Frequência de partida para FCC
1094[3]	Salto de frequência 4	1335[3]	Compensação de escorregamento
1101[3]	Largura de banda de salto de frequência	1336[3]	Limite de escorregamento
1120[3]	Tempo de aceleração	1338[3]	Ganho de atenuação de ressonância V/f
1121[3]	Tempo de desaceleração	1340[3]	Ganho prop. do regulador de freq. Imáx
1130[3]	Tempo de arredondamento inicial de aceleração	1341[3]	Tempo integr. do regulador de Imáx
1131[3]	Tempo de arredondamento final de aceleração	1345[3]	Ganho prop. do regulador de Imáx
1132[3]	Tempo de arredondamento inicial de desaceleração.	1346[3]	Tempo integr. do regulador de Imáx
1133[3]	Tempo de arredondamento final de desaceleração	1350[3]	Partida suave de tensão
1134[3]	Tipo de arredondamento de rampa	1400[3]	Configuração do controle de velocidade
1135[3]	Tempo de desaceleração OFF3	1442[3]	Tempo de filtro para velocidade atual
1202[3]	Corrente de partida do motor	1452[3]	Tempo de filtro para velocidade atual (SLVC)
1203[3]	Tempo de busca: partida	1460[3]	Ganho do regulador de velocidade
1232[3]	Corrente de frenagem DC	1462[3]	Tempo integral do regulador de velocidade
1233[3]	Duração de frenagem DC	1470[3]	Ganho do regulador de velocidade (SLVC)
1234[3]	Frequência de partida de frenagem DC	1472[3]	Tempo integral do reg. velocidade (SLVC)
1236[3]	Corrente de frenagem composta	1488[3]	Origem de entrada de estatismo
1240[3]	Configuração do regulador Vdc	1489[3]	Escala de estatismo
1243[3]	Fator dinâmico do Vdc-máx	1492[3]	Habilita estatismo
1245[3]	Nível de chaveamento armazen. cinético	1496[3]	Escala do Pré-controle de aceleração
1246[3]	CO: Nível de chaveamento armazen. cinético	1499[3]	Escala da aceleração do controle de torque
1247[3]	Fator Dinâmico de armazen. cinético	1520[3]	CO: Limite superior de torque
1250[3]	Ganho do regulador Vdc		
1251[3]	Tempo de integração do regulador		

No. Par.	Texto do parâmetro	No. Par.	Texto do parâmetro
1521[3]	CO: Limite inferior de torque	2156[3]	Retardo limite de freq f_1
1525[3]	Escala do Limite inferior de torque	2157[3]	Limite de frequência f_2
1530[3]	Limitação de potência do modo motor	2158[3]	Retardo limite de freq f_2
1531[3]	Limitação de potência regenerativa	2159[3]	Limite de frequência f_3
1570[3]	CO: Setpoint de fluxo - valor fixo	2160[3]	Retardo limite de freq f_3
1574[3]	Dinâmica da tensão reversa	2161[3]	Limite mín. para setpoint de frequência.
1580[3]	Otimização de rendimento	2162[3]	Histerese de frequência para sobrevelocidade
1582[3]	Tempo de amortecimento para setpoint de fluxo	2163[3]	Freq. de entrada para desvio perm.
1596[3]	Tempo integral - regulador de enfrac. de campo	2164[3]	Desvio de histerese de frequência
1610[3]	Boost de torque - contínuo (SLVC)	2165[3]	Tempo de retardo – desvio permitido
1611[3]	Elevação de torque - aceleração (SLVC)	2166[3]	Retardo para final de rampa de aceleração
1654[3]	Tempo de amortecimento para setpoint Isq	2167[3]	Frequência de desligamento f_off
1715[3]	Ganho do regulador de corrente	2168[3]	Retardo T_off
1717[3]	Tempo de integração regulador de corrente	2170[3]	Limite de corrente I_thresh
1750[3]	Palavra de controle do modelo do motor	2171[3]	Retardo de corrente
1755[3]	Freq. partida modelo do motor (SLVC)	2172[3]	Limite de tensão
1756[3]	Histerese de freq. modelo do motor (SLVC)	2173[3]	Retardo de tensão DC-link
1758[3]	T(espera) de transição para o modo feed-fwd	2174[3]	Limite de torque T_thresh
1759[3]	T(espera) para adaptação de veloc.	2176[3]	Tempo de retardo para limite de torque
1764[3]	Kp de adaptação de veloc. (SLVC)	2177[3]	Retardo para motor bloqueado
1767[3]	Tn de adaptação de veloc (SLVC)	2178[3]	Retardo para perda de sincronismo
1780[3]	Palavra de comando de adapt. Rs/Rr	2181[3]	Modo de detecção de falha de correia
1781[3]	Tn de adaptação Rs	2182[3]	Limiar de frequência da transmissão mecânica 1
1786[3]	Tn de adaptação Xm	2183[3]	Limiar de frequência da transmissão mecânica 2
1803[3]	Modulação máx.	2184[3]	Limiar de frequência da transmissão mecânica 3
1820[3]	Reversão da sequência de fases de saída	2185[3]	Limite superior de torque 1
1909[3]	Palavra de comando de identificação dos dados do motor	2186[3]	Limite Inferior de torque 1
2000[3]	Frequência de referência	2187[3]	Limite superior de torque 2
2001[3]	Tensão de referência	2188[3]	Limite inferior de torque 2
2002[3]	Corrente de referência	2189[3]	Limite superior de torque 3
2003[3]	Torque de referência	2190[3]	Limite inferior de torque 3
2004[3]	Potência de referência	2192[3]	Retardo para falha de transmissão mecânica
2150[3]	Histerese de frequência f_hys	2201[3]	PID setpoint fixo 1
2153[3]	Filtro de constante de tempo de velocidade	2202[3]	PID setpoint fixo 2
2155[3]	Limite de frequência f_1	2203[3]	PID setpoint fixo 3
		2204[3]	PID setpoint fixo 4
		2205[3]	PID setpoint fixo 5
		2206[3]	PID setpoint fixo 6

No. Par.	Texto do parâmetro	No. Par.	Texto do parâmetro
2207[3]	PID setpoint fixo 7	2240[3]	Setpoint de PID-MOP
2208[3]	PID setpoint fixo 8	2480[3]	Modo de posicionamento
2209[3]	PID setpoint fixo 9	2481[3]	Relação de entrada Redutor
2210[3]	PID setpoint fixo 10	2482[3]	Relação de saída Redutor
2211[3]	PID setpoint fixo 11	2484[3]	No. de rotações do eixo = 1 Unid
2212[3]	PID setpoint fixo 12	2487[3]	Valor de ajuste erro de posicionamento
2213[3]	PID setpoint fixo 13	2488[3]	No. final de rotações do eixo = 1 Un.
2214[3]	PID setpoint fixo 14		
2215[3]	PID setpoint fixo 15		
2231[3]	Memória de setpoint de PID-MOP		

1.4. Descrição dos Parâmetros

Nota:

Os parâmetros Nível 4 não são visualizados com BOP ou AOP.

r0000	Display do Acionamento	Datatype: U16	Unit: -	Mín: - Def: - Máx: -	Nível: 1
	P-Group: SEMPRE				

Exibe a saída selecionada pelo usuário conforme definido em P0005.

Note:

Pressionando a tecla "Fn" por 2 segundos fica permitido ao usuário visualizar os valores da tensão DC link, frequência de saída, tensão de saída, corrente de saída, e escolher o ajuste r0000 (definido em P0005).

r0002	Estado do Acionamento	Datatype: U16	Unit: -	Mín: - Def: - Máx: -	Nível: 2
	P-Group: COMANDOS				

Exibe o estado atual do acionamento.

Ajustes:

- 0 Modo de comissionamento (P0010 = 0)
- 1 Acionamento pronto
- 2 Falha do acionamento ativa
- 3 Partida do acionamento (Pré-carga DC-link)
- 4 Acionamento funcionando
- 5 Parando (desacelerando)

Condição:

O estado 3 é visualizado somente enquanto estiver em pré-carregamento do DC link, e quando o módulo de comunicação alimentado por origem externa estiver montado.

P0003	Nível de acesso do usuário	Datatype: U16	Unit: -	Mín: 0 Def: 1 Máx: 4	Nível: 1
	CStat: CUT				
	P-Group: SEMPRE	Active: confirmar antes	QuickComm. Não		

Define o acesso do usuário aos conjuntos de parâmetros. O ajuste de fábrica (standard) é suficiente para as aplicações mais simples.

Ajustes:

- 0 Lista de parâmetros definida pelo usuário - vide P0013 para detalhes de utilização
- 1 Standard: Permite o acesso aos parâmetros mais frequentemente utilizados
- 2 Estendido: Permite acesso estendido p.ex. às funções de E/S do inversor.
- 3 Expert: Somente para uso de especialistas.
- 4 Serviço: Somente para uso por pessoal de serviço autorizado – protegido por senha.

P0004	Filtro de parâmetros	Datatype: U16	Unit: -	Mín: 0 Def: 0 Máx: 22	Nível: 1
	CStat: CUT				
	P-Group: SEMPRE	Active: confirmar antes	QuickComm. Não		

Filtra os parâmetros disponíveis conforme a funcionalidade para proporcionar uma abordagem mais focada no comissionamento.

Exemplo:

P0004 = 22 especifica que somente parâmetros PID serão visualizáveis.

Ajustes:

- 0 Todos os parâmetros
- 2 Inversor
- 3 Motor
- 4 Sensor de velocidade
- 5 Aplicação tecnol. / unidades
- 7 Comandos, E/S digital
- 8 Entradas e saídas analógicas
- 10 Canal de setpoint / RFG
- 12 Dispositivos do acionamento
- 13 Controle do Motor
- 20 Comunicação
- 21 Alarmes / advertências / monitorização
- 22 Tecnologia do regulador (p.ex. PID)

Condição:

Os parâmetros marcados "Com Rap: Sim" no cabeçalho do parâmetro somente podem ser ajustados quando P0010 = 1 (Comissionamento Rápido).

Nota:

O inversor partirá com qualquer ajuste de P0004.

P0005[3]	Seleção do display	Min: 2	Nível:
CStat: CUT	Datatype: U16	Unit: -	Def: 21
P-Group: FUNC	Active: confirmar antes	QuickComm. Não	Máx: 2294
			2

Seleciona o display para o parâmetro r0000 (Display do Acionamento).

Ajustes:

- 21 Frequência real
- 25 Tensão de saída
- 26 Tensão DC link
- 27 Corrente de saída

Índice:

- P0005[0] : 1º. Ajuste de dados do acionamento (DDS)
- P0005[1] : 2º. Ajuste de dados do acionamento (DDS)
- P0005[2] : 3º. Ajuste de dados do acionamento (DDS)

Aviso:

Estes ajustes referem-se aos números de parâmetro somente-leitura ("rxxxx").

Detalhes:

Vide as descrições dos parâmetros "rxxxx" em questão

P0006	Modo do display	Min: 0	Nível:
CStat: CUT	Datatype: U16	Unit: -	Def: 2
P-Group: FUNC	Active: confirmar antes	QuickComm. Não	Máx: 4
			3

Define o modo de display para r0000 (Display do acionamento).

Ajustes:

- 0 No estado ``Pronto`` alterna entre setpoint e freq. de saída. Em ``Funcionando`` exibe a freq. de saída.
- 1 No estado ``Pronto`` exibe o setpoint. Em ``Funcionando`` exibe a freq. de saída.
- 1 No estado ``Pronto`` alterna entre o valor de P0005 e de r0020. Em ``Funcionando`` exibe o valor de P0005.
- 2 No estado ``Pronto`` entre o valor de r0002 e de r0020. Em ``Funcionando`` exibe o valor de r0002
- 4 Em todos os estados apenas exibe P0005

Nota:

Quando o inversor não está funcionando, o display alterna entre os valores para `` Não Funcionando`` e `` Funcionando``.

Por default, o setpoint e a frequência real são exibidos alternadamente.

P0007	Retardo iluminação display (backlight)	Min: 0	Nível:
CStat: CUT	Datatype: U16	Unit: seg	Def: 0
P-Group: FUNC	Active: confirmar antes	QuickComm. Não	Máx: 2000
			3

Define o período de tempo após o qual a iluminação do display (backlight) se apaga caso nenhuma tecla de operador tenha sido pressionada.

Ajustes:

P0007 = 0 : Iluminação sempre ligada (estado default)

P0007 = 1-2000 : Tempo em segundos após o qual a iluminação se apagará.

P0010	Parâmetro de comissionamento	Mín: 0	Nível:
CStat: CT	Datatype: U16	Def: 0	1
P-Group: SEMPRE	Active: confirmar antes	QuickComm. Não	Máx: 30

Filtra os parâmetros de maneira que apenas aqueles relacionados a um grupo funcional particular são selecionados.

Ajustes:

- 0 Pronto
- 1 Comissionamento Rápido
- 2 Inversor
- 29 Download
- 30 Ajuste de fábrica

Condição:

Retornar a 0 para o inversor funcionar

P0003 (nível de acesso do usuário) também determina acesso a parâmetros.

Nota:

P0010 = 1

O inversor pode ser comissionado muito rápida e facilmente ajustando P0010 = 1. Depois disso somente os parâmetros importantes (p.ex.: P0304, P0305, etc.) são visíveis. Os valores desses parâmetros devem ser digitados um após o outro. O fim do comissionamento rápido e o início dos cálculos internos será feito ajustando P3900 = 1 - 3. Mais tarde o parâmetro P0010 será reajustado automaticamente.

P0010 = 2

Apenas para finalidade de serviço.

P0010 = 29

Para transferir um arquivo de parâmetros via PC tools (p.ex.: DriveMonitor, STARTER), o parâmetro P0010 será ajustado em 29 pela PC tools. Quando o download estiver finalizado o PC tools reajusta o parâmetro P0010 a zero.

P0010 = 30

Quando em reajuste dos parâmetros do inversor, P0010 deve ser ajustado em 30. O reajuste dos parâmetros será iniciado pelo ajuste do P0970 = 1. O inversor automaticamente ajustará todos os parâmetros aos seus valores de fábrica. Isto pode ser benéfico se ocorrerem problemas durante a entrada dos parâmetros e for necessário recomeçar de novo. A duração do ajuste de fábrica levará aproximadamente 60 seg.

Se P3900 não for 0 (0 é o valor default), este parâmetro é automaticamente reajustado a 0.

P0011	Bloqueio para parâmetros definidos pelo usuário	Mín: 0	Nível:
CStat: CUT	Datatype: U16	Def: 0	3
P-Group: FUNC	Active: confirmar antes	QuickComm. Não	Máx: 65535

Detalhes:

Vide parâmetro P0013 (parâmetro definido pelo usuário)

P0012	Chave para parâmetros definidos pelo usuário	Mín: 0	Nível:
CStat: CUT	Datatype: U16	Def: 0	3
P-Group: FUNC	Active: confirmar antes	QuickComm. Não	Máx: 65535

Detalhes:

Vide parâmetro P0013 (parâmetro definido pelo usuário)

P0014[3]	Modo de armazenamento	Mín: 0	Nível:
CStat: UT	Datatype: U16	Def: 0	3
P-Group: -	Active: confirmar antes	QuickComm. Não	Máx: 1

Ajusta os modos de armazenamento para os parâmetros ("volátil" (RAM) ou "não-volátil" (EEPROM)).

Ajustes:

- 0 volátil (RAM)
1 não-volátil (EEPROM)

Índice

P0014[0] : Interface serial COM link
P0014[1] : Interface serial BOP link
P0014[2] : PROFIBUS / CB

Nota:

1. Com o BOP o parâmetro será sempre armazenado na EEPROM.
2. P0014 por sua vez será sempre armazenado na EEPROM.
3. P0014 não será alterado pela execução de um reset de fábrica (P0010 = 30 e P0971 = 1).
4. P0014 pode ser transferido durante um DOWNLOAD (P0010 = 29).
5. Se "Store request via USS/CB = volátil (RAM)" e "P0014[x] = volátil (RAM)" (Solicitação de armazenamento), pode ser feita uma transferência de todos os valores do parâmetro na memória não-volátil via P0971.
6. Se "Store request via USS/CB" e P0014[x] (Solicitação de armazenamento) não são consistentes, o ajuste de P14[x] = "store nonvolatile (EEPROM)" (armazenamento não-volátil) sempre tem prioridade mais alta.

Store request via USS/CB	Value of P0014[x]	Result
EEPROM	RAM	EEPROM
EEPROM	EEPROM	EEPROM
RAM	RAM	RAM
RAM	EEPROM	EEPROM

r0018	Versão do firmware	Mín: -	Nível:
Datatype: Flutuante	Unit: -	Def: -	1
P-Group: INVERSOR		Máx: -	

Exibe o número da versão do firmware instalado.

r0019	CO/BO: Palavra de comando do BOP	Mín: -	Nível:
Datatype: U16	Unit: -	Def: -	3
P-Group: COMANDOS		Máx: -	

Exibe o estado dos comandos do painel de operações.

Os ajustes abaixo são utilizados como os códigos "fonte" para o controle do teclado quando conectando a parâmetros de entrada BICO.

Campos binários:

Bit00	ON/OFF1	0	NÃO
		1	SIM
Bit01	OFF2: Parada elétrica	0	SIM
		1	NÃO
Bit08	JOG direita	0	NÃO
		1	SIM
Bit11	Reversão (inversão de setpoint)	0	NÃO
		1	SIM
Bit13	Potenciômetro motorizado MOP para cima	0	NÃO
		1	SIM
Bit14	Potenciômetro motorizado MOP para baixo	0	NÃO
		1	SIM

Nota:

Quando a tecnologia BICO é utilizada para alocar funções às teclas do painel, este parâmetro exibe o estado atual do comando em questão.

As seguintes funções podem ser "conectadas" a teclas individuais:

- ON/OFF1,
- OFF2,
- JOG,
- REVERSÃO,
- ACRÉSCIMO,
- DECRÉSCIMO.

r0020	CO: Setpoint de frequência atual Datatype: Flutuante Unit: Hz P-Group: CONTROLE	Mín: - Def: - Máx: -	Nível: 3
Exibe o setpoint de frequência atual (saída do gerador da função de rampa).			
r0021	CO: Frequência atual Datatype: Flutuante Unit: Hz P-Group: CONTROLE	Mín: - Def: - Máx: -	Nível: 2
Exibe a frequência de saída do inversor (r0024) excluindo a compensação de escorregamento, atenuação de ressonância e limitação de frequência.			
r0022	Velocidade real do rotor Datatype: Flutuante Unit: 1/mín P-Group: CONTROLE	Mín: - Def: - Máx: -	Nível: 3
Exibe a velocidade calculada do rotor baseado na frequência de saída do inversor [Hz] x 120 / número de polos.			
Nota: Este cálculo não faz compensação por escorregamento dependente da carga.			
r0024	CO: Frequência real de saída Datatype: Flutuante Unit: Hz P-Group: CONTROLE	Mín: - Def: - Máx: -	Nível: 3
Exibe a frequência de saída real (incluindo compensação por escorregamento, atenuação de ressonância e limitação de frequência).			
r0025	CO: Tensão real de saída Datatype: Flutuante Unit: V P-Group: CONTROLE	Mín: - Def: - Máx: -	Nível: 2
Exibe a tensão [rms] aplicada no motor.			
r0026	CO: Tensão real DC-link Datatype: Flutuante Unit: V P-Group: INVERSOR	Mín: - Def: - Máx: -	Nível: 2
Exibe a tensão DC-link.			
r0027	CO: Corrente real de saída Datatype: Flutuante Unit: A P-Group: CONTROLE	Mín: - Def: - Máx: -	Nível: 2
Exibe o valor [rms] da corrente do motor [A].			
r0029	CO: Corrente geradora de fluxo Datatype: Flutuante Unit: A P-Group: CONTROLE	Mín: - Def: - Máx: -	Nível: 3
Exibe o componente gerador de fluxo da corrente.			
O componente gerador de fluxo da corrente é baseado no fluxo nominal, que é calculado a partir dos parâmetros do motor (P0340 - Cálculo dos parâmetros do motor).			
Condição: Aplica-se quando o vetor de controle esta selecionado em P1300 (modo de controle); do contrário, o display exibe o valor zero.			
Nota: O componente gerador de fluxo da corrente é geralmente constante até a velocidade base do motor; acima da velocidade base, este componente é atenuado (enfraquecimento de campo), possibilitando então um acréscimo na velocidade do motor, porém a um torque reduzido.			
r0030	CO: Corrente geradora de torque Datatype: Flutuante Unit: A P-Group: CONTROLE	Mín: - Def: - Máx: -	Nível: 3
Exibe o componente gerador de torque da corrente.			
O componente gerador de torque da corrente é calculado a partir dos valores de setpoint de torque liberados pelo regulador de velocidade.			
Condição: Aplica-se quando o vetor de controle esta selecionado em P1300 (modo de controle); do contrário, o display exibe o valor zero.			
Nota: Para motores assíncronos, um limite é calculado para o componente gerador de torque da corrente (levando em conta em conjunto com a máxima tensão de saída possível (r0071), perdas do motor e enfraquecimento de campo de corrente (r0377) e isto previne o bloqueio do motor.			

r0031	CO: Torque real	Datatype: Flutuante	Unit: Nm	Mín: - Def: - Máx: -	Nível: 2
	P-Group: CONTROLE				
	Exibe o torque do motor.				
r0032	CO: Potência real	Datatype: Flutuante	Unit: -	Mín: - Def: - Máx: -	Nível: 2
	P-Group: CONTROLE				
	Exibe a potência do motor.				
	Condição : O valor é exibido em [kW] ou [hp] dependendo do ajuste para P0100 (operação Europa / América do Norte).				
r0035[3]	CO: Temperatura atual do motor	Datatype: Flutuante	Unit: °C	Mín: - Def: - Máx: -	Nível: 2
	P-Group: MOTOR				
	Exibe a medida de temperatura do motor.				
	Índice r0035[0] : 1 °. Conjunto de dados do acionamento (DDS) r0035[1] : 2 °. Conjunto de dados do acionamento (DDS) r0035[2] : 3 °. Conjunto de dados do acionamento (DDS)				
r0036	CO: Utilização de sobrecarga do inversor	Datatype: Flutuante	Unit: %	Mín: - Def: - Máx: -	Nível: 4
	P-Group: INVERSOR				
	Exibe a utilização de sobrecarga do inversor calculada via o modelo I2t .				
	O valor real I2t relativo ao valor máximo possível I2t fornece a utilização em percentual [%].				
	Se a corrente nominal do inversor não for excedida, será exibida uma utilização de 0 % .				
	Se a corrente exceder o limite para P0294 (alarme de sobrecarga I2t do inversor), o alarme A0504 (sobretensão do inversor) é gerado e a corrente de saída do inversor é reduzida via P0290 (reação de sobrecarga do inversor).				
	Se 100 % de utilização for excedida, o alarme F0005 (inversor I2T) é disparado.				
r0037[5]	CO: Temperatura do inversor [°C]	Datatype: Flutuante	Unit: °C	Mín: - Def: - Máx: -	Nível: 3
	P-Group: INVERSOR				
	Exibe a temperatura medida do dissipador e a temperatura calculada dos IGBTs baseado no modelo térmico.				
	Índice r0037[0] : Temperatura medida do Dissipador r0037[1] : Temperatura do chip r0037[2] : Temperatura do Retificador r0037[3] : Temperatura ambiente do Inversor r0037[4] : Temperatura Ebox				
r0038	CO: Fator de potência real	Datatype: Flutuante	Unit: -	Mín: - Def: - Máx: -	Nível: 3
	P-Group: CONTROLE				
	Exibe o fator de potência real .				
	Condição : Aplica-se quando o controle é selecionado em P1300 (modo de controle); do contrário, o display mostra o valor zero.				
r0039	CO: Medidor de consumo de energia [kWh]	Datatype: Flutuante	Unit: kWh	Mín: - Def: - Máx: -	Nível: 2
	P-Group: INVERSOR				
	Exibe o consumo de energia consumida pelo inversor a partir da última vez que o display foi reajustado (vide P0040 - reset do medidor de consumo de energia).				
	Condição : O valor é reajustado quando P3900 = 1 (fim do comissionamento rápido), P0970 = 1 (reajuste de fábrica) ou P0040 = 1 (reset do medidor de consumo de energia).				

P0040	Reset do medidor de consumo de energia	Mín: 0	Nível:
CStat: CT	Datatype: U16	Unit: -	Def: 0
P-Group: INVERSOR	Active: confirmar antes	QuickComm: Não	Máx: 1
			2

Reseta o valor do parâmetro r0039 (medidor de consumo de energia) a zero.

Ajustes:

- 0 Não reseta
1 Reseta r0039 a 0

Condição :

Não reajusta até que "P" é pressionado.

r0050	CO: Conjunto de dados de comando ativo	Mín: -	Nível:
	Datatype: U16	Unit: -	Def: -
	P-Group: COMANDOS	Máx: -	2

Exibe o conjunto de dados correntemente selecionado e o conjunto de dados binector e connector (BICO) ativos.

Ajustes:

- 0 1º. Conjunto de dados (CDS) de comando
1 2º. Conjunto de dados (CDS) de comando
2 3º. Conjunto de dados (CDS) de comando

r0051[2]	CO: Conjunto ativo de dados (DDS) do motor	Mín: -	Nível:
	Datatype: U16	Unit: -	Def: -
	P-Group: COMANDOS	Máx: -	2

Exibe o conjunto de dados do acionamento correntemente selecionado e ativo

Ajustes:

- 0 1º. Conjunto de dados (DDS) do acionamento
1 2º. Conjunto de dados (DDS) do acionamento
2 3º. Conjunto de dados (DDS) do acionamento

Índice

r0051[0] : Conjunto de dados do acionamento selecionado
r0051[1] : Conjunto de dados do acionamento ativo

r0052	CO/BO: Palavra de estado real 1	Mín: -	Nível:
	Datatype: U16	Unit: -	Def: -
	P-Group: COMANDOS	Máx: -	2

Exibe a primeira palavra de estado ativa do inversor (formato de bit) e pode ser usada para diagnosticar o estado do inversor. Os segmentos do display para a palavra de estado são mostrados em "Introdução ao Sistema de Parâmetros do MICROMASTER".

Campos binários:

Bit00	Acionamento pronto	0	NÃO
		1	SIM
Bit01	Acionamento pronto para funcionar	0	NÃO
		1	SIM
Bit02	Acionamento funcionando	0	NÃO
		1	SIM
Bit03	Falha do acionamento ativa	0	NÃO
		1	SIM
Bit04	OFF2 ativo	0	SIM
		1	NÃO
Bit05	OFF3 ativo	0	SIM
		1	NÃO
Bit06	ON inibido ativo	0	NÃO
		1	SIM
Bit07	Alarme do acionamento ativa	0	NÃO
		1	SIM
Bit08	Desvio de setp./valor atual	0	SIM
		1	NÃO
Bit09	Comando PZD	0	NÃO
		1	SIM
Bit10	Frequência máxima atingida	0	NÃO
		1	SIM
Bit11	Alarme: Limite de corrente do motor	0	SIM
		1	NÃO
Bit12	Freio de retenção ativado	0	NÃO
		1	SIM
Bit13	Sobrecarga do motor	0	SIM
		1	NÃO
Bit14	Motor rodando direção direita	0	NÃO
		1	SIM
Bit15	Sobrecarga do inversor	0	SIM
		1	NÃO

Nota:

A saída do Bit3 (Falha) será invertida na saída digital (Baixo = Falha, Alto = Sem Falha).

r0053	CO/BO: Palavra de estado real 2	Datatype: U16	Unit: -	Mín: -	Def: -	Máx: -	Nível: 2
	P-Group: COMANDOS						

Exibe a segunda palavra de estado do inversor (em formato de bit).

Campos binários:

Bit00	Freio DC ativo	0	NÃO
		1	SIM
Bit01	Freq. real r0024 > P2167 (f_off)	0	NÃO
		1	SIM
Bit02	Freq. real r0024 > P1080 (f_mín)	0	NÃO
		1	SIM
Bit03	Corrente real r0027 >= P2170	0	NÃO
		1	SIM
Bit04	Freq. real r0024 >= P2155 (f_1)	0	NÃO
		1	SIM
Bit05	Freq. real r0024 < P2155 (f_1)	0	NÃO
		1	SIM
Bit06	Freq. real r0024 >= setpoint	0	NÃO
		1	SIM
Bit07	Vdc real r0026 < P2172	0	NÃO
		1	SIM
Bit08	Vdc real r0026 > P2172	0	NÃO
		1	SIM
Bit09	Aceleração finalizada	0	NÃO
		1	SIM
Bit10	Saída PID r2294 < P2291	0	NÃO
		1	SIM
Bit11	Saída PID r2294 >= P2291	0	NÃO
		1	SIM
Bit14	Download do conj. dados 0 a partir do AOP	0	NÃO
		1	SIM
Bit15	Download do conj. dados 1 a partir do AOP	0	NÃO
		1	SIM

Detalhes:

Vide a descrição do display de sete segmentos dada em "Introdução ao Sistema de Parâmetros do MICROMASTER" neste manual.

r0054	CO/BO: Palavra de comando real 1	Datatype: U16	Unit: -	Mín: -	Def: -	Máx: -	Nível: 3
	P-Group: COMANDOS						

Exibe a primeira palavra de comando do inversor e pode ser utilizada para diagnosticar quais comandos estão ativos.

Campos binários:

Bit00	ON/OFF1	0	NÃO
		1	SIM
Bit01	OFF2: Parada elétrica	0	SIM
		1	NÃO
Bit02	OFF3: Parada rápida	0	SIM
		1	NÃO
Bit03	Habilitar Pulsos	0	NÃO
		1	SIM
Bit04	RFG habilitado	0	NÃO
		1	SIM
Bit05	Partida RFG	0	NÃO
		1	SIM
Bit06	Setpoint habilitado	0	NÃO
		1	SIM
Bit07	Reconhecimento de falha	0	NÃO
		1	SIM
Bit08	JOG direito	0	NÃO
		1	SIM
Bit09	JOG esquerdo	0	NÃO
		1	SIM
Bit10	Controle pelo PLC	0	NÃO
		1	SIM
Bit11	Reversão (inversão do setpoint)	0	NÃO
		1	SIM
Bit13	Potenciômetro motorizado MOP para cima	0	NÃO
		1	SIM
Bit14	Potenciômetro motorizado MOP para baixo	0	NÃO
		1	SIM
Bit15	CDS Bit 0 (Local/Remoto)	0	NÃO
		1	SIM

Detalhes:

Vide a descrição do display de sete segmentos dada em "Introdução ao Sistema de Parâmetros do MICROMASTER" neste manual.

r0055	CO/BO: Palavra de comando real adicional	Mín: -	Nível:
	Datatype: U16 Unit: -	Def: -	3
	P-Group: COMANDOS	Máx: -	

Exibe palavra de comando adicional do inversor e pode ser utilizada para diagnosticar quais comandos estão ativos.

Campos binários:

Bit00	Frequência fixa Bit 0	0	NÃO
		1	SIM
Bit01	Frequência fixa Bit 1	0	NÃO
		1	SIM
Bit02	Frequência fixa Bit 2	0	NÃO
		1	SIM
Bit03	Frequência fixa Bit 3	0	NÃO
		1	SIM
Bit04	Conj. de dados do Acionamento (DDS) Bit 0	0	NÃO
		1	SIM
Bit05	Conj. de dados do Acionamento (DDS) Bit1	0	NÃO
		1	SIM
Bit08	PID habilitado	0	NÃO
		1	SIM
Bit09	Frenagem DC habilitado	0	NÃO
		1	SIM
Bit11	Queda	0	NÃO
		1	SIM
Bit12	Controle de torque	0	NÃO
		1	SIM
Bit13	Falha externa 1	0	SIM
		1	NÃO
Bit15	Conj. de dados de comando CDS) Bit 1	0	NÃO
		1	SIM

Detalhes:

Vide a descrição do display de sete segmentos dada em "Introdução ao Sistema de Parâmetros do MICROMASTER" neste manual.

r0056	CO/BO: Estado do controle do motor	Datatype: U16	Unit: -	Mín: - Def: - Máx: -	Nível: 3
	P-Group: CONTROLE				

Exibe o estado do controle do motor (MM420: estado V/f), o qual pode ser utilizado para diagnosticar o estado do inversor.

Campos binários:

Bit00	Controle inicial finalizado	0	NÃO
		1	SIM
Bit01	Desmagnetização do motor finalizada	0	NÃO
		1	SIM
Bit02	Habilitar Pulsos	0	NÃO
		1	SIM
Bit03	Seleção de partida suave de tensão	0	NÃO
		1	SIM
Bit04	Excitação do motor finalizada	0	NÃO
		1	SIM
Bit05	Elevação na partida ativado	0	NÃO
		1	SIM
Bit06	Elevação de aceleração ativado	0	NÃO
		1	SIM
Bit07	Frequência está negativa	0	NÃO
		1	SIM
Bit08	Enfraquecimento de campo ativo	0	NÃO
		1	SIM
Bit09	Setpoint de tensão limitado	0	NÃO
		1	SIM
Bit10	Frequência de escorregamento limitada	0	NÃO
		1	SIM
Bit11	F _{out} > F _{máx} Freq. limitada	0	NÃO
		1	SIM
Bit12	Fase reversa selecionada	0	NÃO
		1	SIM
Bit13	I-máx do regulador ativo	0	NÃO
		1	SIM
Bit14	V _{dc} -máx do regulador ativo	0	NÃO
		1	SIM
Bit15	KIB (controle V _{dc} -mín) ativo	0	NÃO
		1	SIM

Detalhes:

Vide a descrição do display de sete segmentos dada na introdução.

r0061	CO: Velocidade real do rotor	Datatype: Flutuante	Unit: Hz	Mín: - Def: - Máx: -	Nível: 2
	P-Group: CONTROLE				

Exibe a velocidade detectada pelo encoder.

r0062	CO: Setpoint de frequência	Datatype: Flutuante	Unit: Hz	Mín: - Def: - Máx: -	Nível: 3
	P-Group: CONTROLE				

Exibe o setpoint de velocidade do vetor regulador.

r0063	CO: Frequência real	Datatype: Flutuante	Unit: Hz	Mín: - Def: - Máx: -	Nível: 3
	P-Group: CONTROLE				

Exibe a frequência atual

r0064	CO: Desvio de frequência do regulador	Datatype: Flutuante	Unit: Hz	Mín: - Def: - Máx: -	Nível: 3
	P-Group: CONTROLE				

Exibe o desvio real do regulador de velocidade.

Este valor é calculado a partir do setpoint de velocidade (r0062) e da velocidade real (r0063).

Condição :

Aplica-se quando o controle vetorial é selecionado em P1300 (modo de controle); caso contrário, o display mostra o valor zero.

r0065	CO: Frequência de escorregamento	Datatype: Flutuante	Unit: %	Mín: - Def: - Máx: -	Nível: 3
	P-Group: CONTROLE				

Exibe a frequência de escorregamento do motor em [%] relativa à frequência nominal do motor (P0310).

Detalhes:

Para controle V/f, vide também P1335 (compensação de escorregamento).

r0066	CO: Frequência real de saída	Datatype: Flutuante	Unit: Hz	Mín: - Def: - Máx: -	Nível: 3
	P-Group: CONTROLE				
Exibe a frequência de saída real.					
Nota: A frequência de saída é limitada pelos valores ajustados em P1080 (frequência mín.) e P1082 (frequência máx.).					
r0067	CO: Limite de corrente real de saída	Datatype: Flutuante	Unit: A	Mín: - Def: - Máx: -	Nível: 3
	P-Group: CONTROLE				
Exibe a corrente máxima de saída do acionamento.					
Este valor é influenciado por P0640 (corrente máx. de saída), características de decréscimo e proteção térmica do motor e do inversor.					
Condição : P0610 (reação da temperatura do motor I2t) define a reação quando o limite é atingido.					
Nota: Normalmente, limite de corrente = corrente nominal do motor (P0305) x limite de corrente do motor (P0640). Ele é menor ou igual à corrente máxima do inversor r0209.					
O limite de corrente pode ser reduzido se o cálculo do modelo térmico do motor indica que ocorrerá sobreaquecimento.					
r0068	CO: Corrente de saída	Datatype: Flutuante	Unit: A	Mín: - Def: - Máx: -	Nível: 3
	P-Group: CONTROLE				
Exibe o valor não-filtrado [rms] da corrente do motor [A].					
Nota: Utilizado para finalidades de controle de processo (em contraste com r0027 (corrente de saída), que é filtrado e é utilizado para exibir o valor no BOP/AOP).					
r0069[6]	CO: Corrente real de fase	Datatype: Flutuante	Unit: A	Mín: - Def: - Máx: -	Nível: 4
	P-Group: CONTROLE				
Exibe correntes de fase.					
Índice: r0069[0] : fase U r0069[1] : fase V r0069[2] : fase W r0069[3] : Offset fase U r0069[4] : Offset fase V r0069[5] : Offset fase W					
r0070	CO: Tensão real DC-link	Datatype: Flutuante	Unit: V	Mín: - Def: - Máx: -	Nível: 3
	P-Group: INVERSOR				
Exibe a tensão (não-filtrada) DC-link .					
Nota: Utilizado para finalidades de controle de processo (em contraste com r0026 (tensão DC-link real), que é filtrado e é utilizado para exibir o valor no BOP/AOP).					
r0071	CO: Tensão máx. de saída	Datatype: Flutuante	Unit: V	Mín: - Def: - Máx: -	Nível: 3
	P-Group: CONTROLE				
Exibe a tensão máxima de saída.					
Condição : A tensão máxima de saída real depende da tensão de alimentação de entrada real.					
r0072	CO: Tensão real de saída	Datatype: Flutuante	Unit: V	Mín: - Def: - Máx: -	Nível: 3
	P-Group: CONTROLE				
Exibe a tensão de saída.					
r0074	CO: Modulação real	Datatype: Flutuante	Unit: %	Mín: - Def: - Máx: -	Nível: 4
	P-Group: CONTROLE				
Exibe o índice real de modulação.					

de saída da fase do inversor e a metade da tensão dc-link.

r0075	CO: Setpoint de corrente Isd	Datatype: Flutuante	Unit: A	Mín: - Def: - Máx: -	Nível: 3
	P-Group: CONTROLE				

Exibe o setpoint da componente geradora de fluxo da corrente.

Condição :

Aplica-se quando o controle vetorial é selecionado em P1300 (modo de controle); do contrário o display exibe o valor zero.

r0076	CO: Corrente Isd real	Datatype: Flutuante	Unit: A	Mín: - Def: - Máx: -	Nível: 3
	P-Group: CONTROLE				

Exibe a componente geradora de fluxo da corrente.

Condição :

Aplica-se quando o controle vetorial é selecionado em P1300 (modo de controle); do contrário o display exibe o valor zero.

r0077	CO: Setpoint de corrente Isq	Datatype: Flutuante	Unit: A	Mín: - Def: - Máx: -	Nível: 3
	P-Group: CONTROLE				

Exibe o setpoint da componente geradora de torque da corrente.

Condição :

Aplica-se quando o controle vetorial é selecionado em P1300 (modo de controle); do contrário o display exibe o valor zero.

r0078	CO: Corrente Isq real	Datatype: Flutuante	Unit: A	Mín: - Def: - Máx: -	Nível: 3
	P-Group: CONTROLE				

Exibe a componente geradora de torque da corrente.

r0079	CO: Setpoint de torque (total)	Datatype: Flutuante	Unit: Nm	Mín: - Def: - Máx: -	Nível: 3
	P-Group: CONTROLE				

Exibe o setpoint. de torque total

Condição :

Aplica-se quando o controle vetorial é selecionado em P1300 (modo de controle); do contrário o display exibe o valor zero.

r0080	CO: Torque real	Datatype: Flutuante	Unit: Nm	Mín: - Def: - Máx: -	Nível: 4
	P-Group: CONTROLE				

Exibe o torque real.

r0084	CO: Fluxo de ventilação do motor	Datatype: Flutuante	Unit: %	Mín: - Def: - Máx: -	Nível: 4
	P-Group: CONTROLE				

Exibe o fluxo de ventilação do motor em [%] relativo ao fluxo nominal do motor.

r0086	CO: Corrente ativa real	Datatype: Flutuante	Unit: A	Mín: - Def: - Máx: -	Nível: 3
	P-Group: CONTROLE				

Exibe a parte ativa (real) da corrente do motor.

Condição :

Aplica-se quando o controle V/f é selecionado em P1300 (modo de controle); do contrário o display exibe o valor zero.

r0090	CO: Ângulo real do rotor	Datatype: Flutuante	Unit: °	Mín: - Def: - Máx: -	Nível: 2
	P-Group: CONTROLE				

Exibe a posição atual detectada pelo encoder.

P0095[10]	CI: Mostra sinais PZD	Min: 0:0	Nível:
CStat: CT	Datatype: U32	Unit: -	Def: 0:0
P-Group: CONTROLE	Active: confirmar antes	QuickComm. No	Máx: 4000:0
			3

Seleciona fonte para display dos sinais PZD.

Índice

P0095[0] : 1º sinal PZD
P0095[1] : 2º sinal PZD
P0095[2] : 3º sinal PZD
P0095[3] : 4º sinal PZD
P0095[4] : 5º sinal PZD
P0095[5] : 6º sinal PZD
P0095[6] : 7º sinal PZD
P0095[7] : 8º sinal PZD
P0095[8] : 9º sinal PZD
P0095[9] : 10º sinal PZD

r0096[10]	Sinais PZD	Min: -	Nível:
CStat: -	Datatype: Flutuante	Unit: %	Def: -
P-Group: CONTROLE	Active: -	QuickComm. -	Máx: -
			3

Exibe sinais PZD em [%].

Índice

r0096[0] : 1º sinal PZD
r0096[1] : 2º sinal PZD
r0096[2] : 3º sinal PZD
r0096[3] : 4º sinal PZD
r0096[4] : 5º sinal PZD
r0096[5] : 6º sinal PZD
r0096[6] : 7º sinal PZD
r0096[7] : 8º sinal PZD
r0096[8] : 9º sinal PZD
r0096[9] : 10º sinal PZD

Nota:

r0096 = 100 % corresponde a 4000 hex.

P0100	Europa / América do Norte	Min: 0	Nível:
CStat: C	Datatype: U16	Unit: -	Def: 0
P-Group: RÁPIDO	Active: confirmar antes	QuickComm. Sim	Máx: 2
			1

Determina se os ajustes de potência (p.ex. potência nominal - dados de placa do motor - P0307) estão expressos em [kW] ou [hp].

Os ajustes default para a frequência nominal do motor (P0310) e para frequência máxima do motor (P1082) também são ajustados automaticamente aqui, além da frequência de referência (P2000).

Ajustes:

0 Europa [kW], frequência default 50 Hz
1 América do Norte [hp], frequência default 60 Hz
2 América do Norte [kW], frequência default 60 Hz

Condição :

O ajuste do DIP switch 2 sob o módulo de E/S determina a validade dos ajustes 0 e 1 para P0100, de acordo com a tabela abaixo:

DIP2 setting	Meaning		P0100 setting	Meaning
OFF	Power [kW] frequency default 50 [Hz]	overwrites	1	Power [hp] frequency default 60 [Hz]
ON	Power [hp] frequency default 60 [Hz]	overwrites	0	Power [kW] frequency default 50 [Hz]

Parar o acionamento (i.e. desabilitar todos os pulsos) antes de alterar este parâmetro.

P0010 = 1 (modo comissionamento) permite que as alterações sejam feitas.

Com a alteração de P0100, todos os parâmetros nominais do motor são resetados, assim como outros parâmetros que dependem dos parâmetros nominais do motor (vide P0340 – cálculo dos parâmetros do motor).

Nota:

P0100 ajuste em 2 (==> [kW], frequência default 60 [Hz]) não é sobrescrito pelo ajuste do DIP switch 2 (vide tabela acima).

P0199	Número do equipamento no sistema	Min: 0	Nível:
CStat: UT	Datatype: U16	Unit: -	Def: 0
P-Group: -	Active: confirmar antes	QuickComm. No	Máx: 255
			2

Número do equipamento sistema no sistema. Este parâmetro não tem efeito operacional.

r0200	Código numérico do aparelho	Min: -	Nível:
	Datatype: U32	Def: -	3
	P-Group: INVERSOR	Máx: -	

Identifica o tipo do hardware, conforme indicado na tabela abaixo.

Code- No.	MM440 MLFB	Input Voltage & Frequency	CT Power kW	VT Power kW	Internal Filter	Protection Degree
41	6SE6440-2UC11-2AA0	1/3AC200-240V +10% -15% 47-63Hz	0,12	0,12	no	IP20
42	6SE6440-2UC12-5AA0	1/3AC200-240V +10% -15% 47-63Hz	0,25	0,25	no	IP20
43	6SE6440-2UC13-7AA0	1/3AC200-240V +10% -15% 47-63Hz	0,37	0,37	no	IP20
44	6SE6440-2UC15-5AA0	1/3AC200-240V +10% -15% 47-63Hz	0,55	0,55	no	IP20
45	6SE6440-2UC17-5AA0	1/3AC200-240V +10% -15% 47-63Hz	0,75	0,75	no	IP20
46	6SE6440-2AB11-2AA0	1AC200-240V +10% -15% 47-63Hz	0,12	0,12	Cl. A	IP20
47	6SE6440-2AB12-5AA0	1AC200-240V +10% -15% 47-63Hz	0,25	0,25	Cl. A	IP20
48	6SE6440-2AB13-7AA0	1AC200-240V +10% -15% 47-63Hz	0,37	0,37	Cl. A	IP20
49	6SE6440-2AB15-5AA0	1AC200-240V +10% -15% 47-63Hz	0,55	0,55	Cl. A	IP20
50	6SE6440-2AB17-5AA0	1AC200-240V +10% -15% 47-63Hz	0,75	0,75	Cl. A	IP20
51	6SE6440-2UC21-1BA0	1/3AC200-240V +10% -15% 47-63Hz	1,1	1,1	no	IP20
52	6SE6440-2UC21-5BA0	1/3AC200-240V +10% -15% 47-63Hz	1,5	1,5	no	IP20
53	6SE6440-2UC22-2BA0	1/3AC200-240V +10% -15% 47-63Hz	2,2	2,2	no	IP20
54	6SE6440-2AB21-1BA0	1AC200-240V +10% -15% 47-63Hz	1,1	1,1	Cl. A	IP20
55	6SE6440-2AB21-5BA0	1AC200-240V +10% -15% 47-63Hz	1,5	1,5	Cl. A	IP20
56	6SE6440-2AB22-2BA0	1AC200-240V +10% -15% 47-63Hz	2,2	2,2	Cl. A	IP20
57	6SE6440-2UC23-0CA0	1/3AC200-240V +10% -15% 47-63Hz	3	4	no	IP20
58	6SE6440-2UC24-0CA0	3AC200-240V +10% -15% 47-63Hz	4	5,5	no	IP20
59	6SE6440-2UC25-5CA0	3AC200-240V +10% -15% 47-63Hz	5,5	7,5	no	IP20
60	6SE6440-2AB23-0CA0	1AC200-240V +10% -15% 47-63Hz	3	3	Cl. A	IP20
61	6SE6440-2AC23-0CA0	3AC200-240V +10% -15% 47-63Hz	3	4	Cl. A	IP20
62	6SE6440-2AC24-0CA0	3AC200-240V +10% -15% 47-63Hz	4	5,5	Cl. A	IP20
63	6SE6440-2AC25-5CA0	3AC200-240V +10% -15% 47-63Hz	5,5	7,5	Cl. A	IP20
64	6SE6440-2UC27-5DA0	3AC200-240V +10% -15% 47-63Hz	7,5	11	no	IP20
65	6SE6440-2UC31-1DA0	3AC200-240V +10% -15% 47-63Hz	11	15	no	IP20
66	6SE6440-2UC31-5DA0	3AC200-240V +10% -15% 47-63Hz	15	18,5	no	IP20
70	6SE6440-2UC31-8EA0	3AC200-240V +10% -15% 47-63Hz	18,5	22	no	IP20
71	6SE6440-2UC32-2EA0	3AC200-240V +10% -15% 47-63Hz	22	30	no	IP20
74	6SE6440-2UC33-0FA0	3AC200-240V +10% -15% 47-63Hz	30	37	no	IP20
75	6SE6440-2UC33-7FA0	3AC200-240V +10% -15% 47-63Hz	37	45	no	IP20
76	6SE6440-2UC34-5FA0	3AC200-240V +10% -15% 47-63Hz	45	45	no	IP20
80	6SE6440-2UD13-7AA0	3AC380-480V +10% -10% 47-63Hz	0,37	0,37	no	IP20
81	6SE6440-2UD15-5AA0	3AC380-480V +10% -10% 47-63Hz	0,55	0,55	no	IP20
82	6SE6440-2UD17-5AA0	3AC380-480V +10% -10% 47-63Hz	0,75	0,75	no	IP20
83	6SE6440-2UD21-1AA0	3AC380-480V +10% -10% 47-63Hz	1,1	1,1	no	IP20
84	6SE6440-2UD21-5AA0	3AC380-480V +10% -10% 47-63Hz	1,5	1,5	no	IP20
85	6SE6440-2UD22-2BA0	3AC380-480V +10% -10% 47-63Hz	2,2	2,2	no	IP20
86	6SE6440-2UD23-0BA0	3AC380-480V +10% -10% 47-63Hz	3	3	no	IP20
87	6SE6440-2UD24-0BA0	3AC380-480V +10% -10% 47-63Hz	4	4	no	IP20

Code- No.	MM440 MLFB	Input Voltage & Frequency	CT Power kW	VT Power kW	Internal Filter	Protection Degree
88	6SE6440-2AD22-2BA0	3AC380-480V +10% -10% 47-63Hz	2,2	2,2	Cl. A	IP20
89	6SE6440-2AD23-0BA0	3AC380-480V +10% -10% 47-63Hz	3	3	Cl. A	IP20
90	6SE6440-2AD24-0BA0	3AC380-480V +10% -10% 47-63Hz	4	4	Cl. A	IP20
91	6SE6440-2UD25-5CA0	3AC380-480V +10% -10% 47-63Hz	5,5	7,5	no	IP20
92	6SE6440-2UD27-5CA0	3AC380-480V +10% -10% 47-63Hz	7,5	11	no	IP20
93	6SE6440-2UD31-1CA0	3AC380-480V +10% -10% 47-63Hz	11	15	no	IP20
94	6SE6440-2AD25-5CA0	3AC380-480V +10% -10% 47-63Hz	5,5	7,5	Cl. A	IP20
95	6SE6440-2AD27-5CA0	3AC380-480V +10% -10% 47-63Hz	7,5	11	Cl. A	IP20
96	6SE6440-2AD31-1CA0	3AC380-480V +10% -10% 47-63Hz	11	15	Cl. A	IP20
97	6SE6440-2UD31-5DA0	3AC380-480V +10% -10% 47-63Hz	15	18,5	no	IP20
98	6SE6440-2UD31-8DA0	3AC380-480V +10% -10% 47-63Hz	18,5	22	no	IP20
99	6SE6440-2UD32-2DA0	3AC380-480V +10% -10% 47-63Hz	22	30	no	IP20
100	6SE6440-2AD31-5DA0	3AC380-480V +10% -10% 47-63Hz	15	18,5	Cl. A	IP20
101	6SE6440-2AD31-8DA0	3AC380-480V +10% -10% 47-63Hz	18,5	22	Cl. A	IP20
102	6SE6440-2AD32-2DA0	3AC380-480V +10% -10% 47-63Hz	22	30	Cl. A	IP20
103	6SE6440-2UD33-0EA0	3AC380-480V +10% -10% 47-63Hz	30	37	no	IP20
104	6SE6440-2UD33-7EA0	3AC380-480V +10% -10% 47-63Hz	37	45	no	IP20
105	6SE6440-2AD33-0EA0	3AC380-480V +10% -10% 47-63Hz	30	37	Cl. A	IP20
106	6SE6440-2AD33-7EA0	3AC380-480V +10% -10% 47-63Hz	37	45	Cl. A	IP20
107	6SE6440-2UD34-5FA0	3AC380-480V +10% -10% 47-63Hz	45	55	no	IP20
108	6SE6440-2UD35-5FA0	3AC380-480V +10% -10% 47-63Hz	55	75	no	IP20
109	6SE6440-2UD37-5FA0	3AC380-480V +10% -10% 47-63Hz	75	90	no	IP20
110	6SE6440-2AD34-5FA0	3AC380-480V +10% -10% 47-63Hz	45	55	Cl. A	IP20
111	6SE6440-2AD35-5FA0	3AC380-480V +10% -10% 47-63Hz	55	75	Cl. A	IP20
112	6SE6440-2AD37-5FA0	3AC380-480V +10% -10% 47-63Hz	75	90	Cl. A	IP20
113	6SE6440-2UE17-5CA0	3AC500-600V +10% -10% 47-63Hz	0,75	1,5	no	IP20
114	6SE6440-2UE21-5CA0	3AC500-600V +10% -10% 47-63Hz	1,5	2,2	no	IP20
115	6SE6440-2UE22-2CA0	3AC500-600V +10% -10% 47-63Hz	2,2	4	no	IP20
116	6SE6440-2UE24-0CA0	3AC500-600V +10% -10% 47-63Hz	4	5,5	no	IP20
117	6SE6440-2UE25-5CA0	3AC500-600V +10% -10% 47-63Hz	5,5	7,5	no	IP20
118	6SE6440-2UE27-5CA0	3AC500-600V +10% -10% 47-63Hz	7,5	11	no	IP20
119	6SE6440-2UE31-1CA0	3AC500-600V +10% -10% 47-63Hz	11	15	no	IP20
120	6SE6440-2UE31-5DA0	3AC500-600V +10% -10% 47-63Hz	15	18,5	no	IP20
121	6SE6440-2UE31-8DA0	3AC500-600V +10% -10% 47-63Hz	18,5	22	no	IP20
122	6SE6440-2UE32-2DA0	3AC500-600V +10% -10% 47-63Hz	22	30	no	IP20
123	6SE6440-2UE33-0EA0	3AC500-600V +10% -10% 47-63Hz	30	37	no	IP20
124	6SE6440-2UE33-7EA0	3AC500-600V +10% -10% 47-63Hz	37	45	no	IP20
125	6SE6440-2UE34-5FA0	3AC500-600V +10% -10% 47-63Hz	45	55	no	IP20
126	6SE6440-2UE35-5FA0	3AC500-600V +10% -10% 47-63Hz	55	75	no	IP20
127	6SE6440-2UE37-5FA0	3AC500-600V +10% -10% 47-63Hz	75	90	no	IP20

Nota:

Parâmetro r0200 = 0 indica que nenhum tipo foi identificado.

P0201	Número do código				Nível: 3
	CStat: C	Datatype: U16	Unit: -	Mín: 0	
	P-Group: INVERSOR	Active: confirmar antes	QuickComm. Não	Def: 0 Máx: 65535	

Confirma que o número de código foi identificado.

r0203	Tipo atual do inversor	Datatype: U16	Unit: -	Mín: - Def: - Máx: -	Nível: 3
	P-Group: INVERSOR				

Número do tipo do inversor atual foi identificado.

Ajustes:

- 1 MICROMASTER 420
- 2 MICROMASTER 440
- 3 MICRO- / COMBIMASTER 411
- 4 MICROMASTER 410
- 5 Reservado
- 6 MICROMASTER 440 PX
- 7 MICROMASTER 430

r0204	Características da Fonte	Datatype: U32	Unit: -	Mín: - Def: - Máx: -	Nível: 3
	P-Group: INVERSOR				

Exibe as características de hardware da fonte.

Campos binários:

Bit00	Tensão DC de entrada	0	NÃO
		1	SIM
Bit01	Filtro RFI	0	NÃO
		1	SIM

Nota:

Parâmetro r0204 = 0 indica que nenhuma fonte foi identificada.

P0205	Aplicação do Inversor				Min: 0	Nível: 3
	CStat: C	Datatype: U16	Unit: -	Def: 0		
	P-Group: INVERSOR	Active: confirmar antes	QuickComm. Sim	Máx: 1		

Seleciona a aplicação do inversor. As exigências do motor e do inversor são determinadas pela faixa exigida de velocidade e de torque da carga. A relação entre a velocidade e o torque para cargas diferentes (cargas de torque constante ou cargas com torque variável).

Torque constante (CT):

CT é utilizado se a aplicação necessita de torque constante em toda a faixa de frequência. Muitas cargas podem ser consideradas como cargas de torque constante. Cargas de torque constante típicas são esteiras transportadoras, compressores e bombas com curvas carac. de formação positiva (vide diagrama).

Torque variável (VT):

VT é utilizado se a aplicação tem uma característica torque-frequência parabólica, como muitas bombas e ventiladores.

Torque variável permite com o mesmo inversor:


* Correntes nominais do inversor mais altas r0207

* Potência nominal do inversor mais alta r0206

* Limite maior para proteção I2t

Se P0205 é alterado no comissionamento rápido ele imediatamente calcula vários parâmetros do motor:

1. P0305 Corrente nominal do motor
2. P0307 Potência nominal do motor
3. P0640 Fator de sobrecarga do motor
4. P1300 Modo de controle



Recomenda-se alterar P0205 em primeiro lugar; e em seguida o parâmetro do motor pode ser adaptado. O parâmetro do motor será sobrescrito se essa sequência não for obedecida.

Ajustes:

- | | |
|---|------------------|
| 0 | Torque constante |
| 1 | Torque variável |

Nota:

O valor deste parâmetro não é resetado pelo ajuste de fábrica (vide P0970).

Ajustar P0205 = 1 (torque variável) não é possível para todos os inversores.

Aviso:

Usar o ajuste 1 (torque variável) somente para aplicações tipo torque variável (p.ex. bombas e ventiladores). Se for utilizado para aplicações tipo carga constante, o alarme I2t será gerado tarde demais, causando sobreaquecimento no motor.

r0206	Potência nominal do inversor [kW] / [hp]				Mín: -	Nível: 2
	Datatype: Flutuante Unit: -				Def: -	
	P-Group: INVERSOR				Máx: -	

Exibe a potência nominal do motor a partir do inversor.

Condição :

O valor é exibido em [kW] ou [hp] dependendo do ajuste para P0100 (operação para Europa / América do Norte).

r0207	Corrente nominal do inversor Datatype: Flutuante Unit: A P-Group: INVERSOR	Mín: - Def: - Máx: -	Nível: 2
	Exibe a corrente de saída máxima contínua do inversor.		
r0208	Tensão nominal do inversor Datatype: U32 Unit: V P-Group: INVERSOR	Mín: - Def: - Máx: -	Nível: 2
Valor:	Exibe a tensão de alimentação AC nominal do inversor. r0208 = 230 : 200 - 240 V +/- 10 % r0208 = 400 : 380 - 480 V +/- 10 % r0208 = 575 : 500 - 600 V +/- 10 %		
r0209	Corrente máxima do inversor Datatype: Flutuante Unit: A P-Group: INVERSOR	Mín: - Def: - Máx: -	Nível: 2
	Exibe a corrente de saída máxima do inversor.		
P0210	Tensão de alimentação CStat: CT Datatype: U16 Unit: V P-Group: INVERSOR Active: Imediatamente QuickComm. Não	Mín: 0 Def: 230 Máx: 1000	Nível: 3
	Otimiza o regulador Vdc, o que estende o tempo de desaceleração se a energia regenerativa do motor causasse por outro lado desligamento por sobretensão no DC link.		
Condição :	A redução do valor possibilita ao regulador ser desativado antes, reduzindo o risco de sobretensão. Ajustar P1254 ("Detecção automática Vdc – níveis p/ ligação") = 0. Os níveis de parada para o regulador Vdc e a frenagem composta são então derivadas diretamente de P0210 (tensão de alimentação).		
	$\text{Vdc_min switch-on level} = P1245 \cdot V_{\text{mains}}$ $\text{Vdc_max switch-on level} = 1.15 \cdot \sqrt{2} \cdot V_{\text{mains}}$ $\text{Compound braking switch-on level} = 1.13 \cdot \sqrt{2} \cdot V_{\text{mains}}$ $\text{Dynamic braking switch-on level} = 1.13 \cdot \sqrt{2} \cdot V_{\text{mains}}$		
Nota:	Se a tensão de alimentação principal for mais alta que o valor de entrada, a desativação automática do regulador Vdc pode ocorrer para evitar aceleração do motor. Um alarme será gerado neste caso (A0910).		
r0231[2]	Comprimento máximo do cabo Datatype: U16 Unit: m P-Group: INVERSOR	Mín: - Def: - Máx: -	Nível: 3
Índice	Parâmetro indexado para exibir o máximo comprimento permitido para o cabo entre o inversor e o motor. r0231[0] : Comprimento máximo permitido para cabo não- blindado. r0231[1] : Comprimento máximo permitido para cabo blindado.		
Aviso:	Para plena conformidade EMC , o cabo blindado não deve exceder o comprimento de 25 m quando um filtro EMC é montado.		
P0290	Reação do inversor a uma sobrecarga CStat: CT Datatype: U16 Unit: - P-Group: INVERSOR Active: confirmar antes QuickComm. Não	Mín: 0 Def: 2 Máx: 3	Nível: 3
Ajustes:	Seleciona a reação do inversor ante uma sobretemperatura interna. 0 Reduz a frequência de saída (usualmente apenas efetivo em aplicações torque-variável). 1 Desligamento (F0004) 2 Reduz a frequência de pulso e a frequência de saída. 3 Reduz a frequência de pulso então desligamento (F0004)		
Aviso:	Eventualmente um desligamento sempre acontecerá, se a ação tomada não reduzir suficientemente a temperatura interna. A frequência de chaveamento normalmente é reduzida somente se for maior do que 2 kHz (vide P0291 – configuração da proteção do inversor).		

P0291[3]	Configuração da proteção do inversor	Mín: 0	Nível:
CStat: CT	Datatype: U16	Unit: -	Def: 1
P-Group: INVERSOR	Active: Imediatamente	QuickComm. Não	Máx: 7
			4

Bit de controle para habilitação/deshabilitação para redução automática da frequência de pulso para saídas de frequência abaixo de 2 Hz. O bit2 mostra se a perda de fase é habilitada após o reset de fábrica. Depende do tamanho.

Campos binários:

Bit00	Redução da frequência de pulso abaixo de 2Hz	0	NÃO
		1	SIM
Bit01	Compensação de tempo morto	0	NÃO
		1	SIM
Bit02	Habilitação da detecção de perda de fase	0	NÃO
		1	SIM

Índice

P0291[0] : 1º. Conjunto de dados do Acionamento (DDS)
P0291[1] : 2º. Conjunto de dados do Acionamento (DDS)
P0291[2] : 3º. Conjunto de dados do Acionamento (DDS)

Detalhes:

Vide P0290 (Reação de sobrecarga do inversor)

P0292	Alarme de sobrecarga do inversor	Mín: 0	Nível:
CStat: CUT	Datatype: U16	Unit: °C	Def: 15
P-Group: INVERSOR	Active: confirmar antes	QuickComm. Não	Máx: 25
			3

Define a diferença de temperatura (em [°C]) entre o desligamento por sobretemperatura e os limites de alarme do inversor.

P0294	Alarme de sobrecarga I2t do inversor	Mín: 10.0	Nível:
CStat: CUT	Datatype: Flutuante	Unit: %	Def: 95.0
P-Group: INVERSOR	Active: confirmar antes	QuickComm. Não	Máx: 100.0
			4

Define o valor [%] no qual o alarme A0504 (sobretensão do inversor) é gerado.

O cálculo de I2t do inversor é utilizado para estimar um período máximo tolerável para sobrecarga do inversor. O cálculo do valor de I2t é assumido = 100 % quando esse período máximo tolerável é alcançado.

Condição :

Fator de sobrecarga do motor (P0640) reduzido a 100 % neste ponto.

Nota:

P0294 = 100 % corresponde à carga estacionária nominal.

P0295	Tempo de retardo de desligamento do ventilador do inversor	Mín: 0	Nível:
CStat: CUT	Datatype: U16	Unit: s	Def: 0
P-Group: TERMINAL	Active: confirmar antes	QuickComm. Não	Máx: 3600
			3

Define o tempo de retardo de desligamento do ventilador do inversor em segundos após a parada do acionamento.

Nota:

Ajustando em 0, o ventilador do inversor se desligará quando o acionamento parar, i.e. não haverá retardo.

P0300[3]	Seleção do tipo de motor	Mín: 1	Nível:
CStat: C	Datatype: U16	Def: 1	2
P-Group: MOTOR	Active: confirmar antes	QuickComm. Sim	Máx: 2

Seleciona o tipo de motor.

Este parâmetro é requerido durante o comissionamento rápido para selecionar o tipo de motor e otimizar a performance do inversor. A maior parte dos motores são assíncronos; em caso de dúvida usar a fórmula abaixo:

(frequência nominal do motor (P0310) * 60) / velocidade nominal do motor (P0311)

Se o resultado for um número inteiro, o motor é síncrono.

Ajustes:

- 1 Motor assíncrono
- 2 Motor síncrono

Índice

- P0300[0] : 1º. Conjunto de dados do Acionamento (DDS)
- P0300[1] : 2º. Conjunto de dados do Acionamento (DDS)
- P0300[2] : 3º. Conjunto de dados do Acionamento (DDS)

Condição :


Pode ser alterado apenas quando P0010 = 1 (comissionamento rápido).

Se um motor síncrono é selecionado, as seguintes funções não estão disponíveis:

- P0308 Fator de potência
- P0309 Rendimento do motor
- P0346 Tempo de magnetização
- P0347 Tempo de desmagnetização
- P1335 Compensação de escorregamento
- P1336 Limite de escorregamento
- P0320 Corrente de magnetização do motor
- P0330 Escorregamento nominal do motor
- P0331 Corrente nominal de magnetização
- P0332 Fator de potência nominal
- P0384 Constante de tempo do rotor
- P1200, P1202, P1203 Pico de partida em funcionamento
- P1230, P1232, P1233 Frenagem DC

P0304[3]	Tensão nominal do motor	Mín: 10	Nível:
CStat: C	Datatype: U16	Unit: V	Def: 230
P-Group: MOTOR	Active: confirmar antes	QuickComm. Sim	Máx: 2000

Tensão nominal do motor [V] a partir dos dados de placa. O diagrama a seguir mostra uma placa de dados típica com a localização dos dados relevantes do motor.



Índice

- P0304[0] : 1º. Conjunto de dados do Acionamento (DDS)
- P0304[1] : 2º. Conjunto de dados do Acionamento (DDS)
- P0304[2] : 3º. Conjunto de dados do Acionamento (DDS)

Condição :

Pode ser alterado somente quando P0010 = 1 (comissionamento rápido).

P0305[3]	Corrente nominal do motor	Min: 0.01	Nível:
CStat: C	Datatype: Flutuante	Unit: A	Def: 3.25
P-Group: MOTOR	Active: confirmar antes	QuickComm. Sim	Máx: 10000.00
			1

Corrente nominal do motor [A] a partir dos dados de placa – vide diagrama em P0304.

Índice

P0305[0] : 1º. Conjunto de dados do Acionamento (DDS)
P0305[1] : 2º. Conjunto de dados do Acionamento (DDS)
P0305[2] : 3º. Conjunto de dados do Acionamento (DDS)

Condição :

Pode ser alterado somente quando P0010 = 1 (comissionamento rápido).

Depende também de P0320 (corrente de magnetização do motor).

Nota:

Para motores assíncronos, o valor máximo é definido como a corrente máxima do inversor (r0209).

Para motores síncronos, o valor máximo é definido como o dobro da corrente máxima do inversor (r0209).

O valor mínimo é definido como 1/32 vezes a corrente nominal do inversor (r0207).

P0307[3]	Potência nominal do motor	Min: 0.01	Nível:
CStat: C	Datatype: Flutuante	Unit: -	Def: 0.75
P-Group: MOTOR	Active: confirmar antes	QuickComm. Sim	Máx: 2000.00
			1

Potência nominal do motor [kW/hp] a partir dos dados de placa.

Índice

P0307[0] : 1º. Conjunto de dados do Acionamento (DDS)
P0307[1] : 2º. Conjunto de dados do Acionamento (DDS)
P0307[2] : 3º. Conjunto de dados do Acionamento (DDS)

Condição :

Se P0100 = 1, os valores serão em [hp] – ver diagrama P0304 (dados de placa).

Pode ser alterado somente quando P0010 = 1 (comissionamento rápido).

P0308[3]	cosPhi nominal do motor	Min: 0.000	Nível:
CStat: C	Datatype: Flutuante	Unit: -	Def: 0.000
P-Group: MOTOR	Active: confirmar antes	QuickComm. Sim	Máx: 1.000
			2

Fator de potência nominal do motor (cosPhi) a partir dos dados de placa– vide diagrama P0304.

Índice

P0308[0] : 1º. Conjunto de dados do Acionamento (DDS)
P0308[1] : 2º. Conjunto de dados do Acionamento
P0308[2] : 3º. Conjunto de dados do Acionamento

Condição :

Pode ser alterado somente quando P0010 = 1 (comissionamento rápido).

Visualizado somente quando P0100 = 0 ou 2, (potência do motor introduzida em [kW]).

Se ajustado em 0 o valor será calculado internamente.

P0309[3]	Rendimento nominal do motor	Min: 0.0	Nível:
CStat: C	Datatype: Flutuante	Unit: %	Def: 0.0
P-Group: MOTOR	Active: confirmar antes	QuickComm. Sim	Máx: 99.9
			2

Rendimento nominal do motor em [%]a partir dos dados de placa.

Índice

P0309[0] : 1º. Conjunto de dados do Acionamento (DDS)
P0309[1] : 2º. Conjunto de dados do Acionamento (DDS)
P0309[2] : 3º. Conjunto de dados do Acionamento (DDS)

Condição :

Pode ser alterado somente quando P0010 = 1 (comissionamento rápido).

Visualizado somente quando P0100 = 1, (i.e. potência do motor introduzida em [hp]).

O ajuste 0 provoca o cálculo interno do valor (vide r0332).

Nota:

P0309 = 100 % corresponde a trabalhar com um motor sem perdas.

Detalhes:

Vide diagrama em P0304 (dados de placa).

P0310[3]	Frequência nominal do motor	Min: 12.00	Nível:
CStat: C	Datatype: Flutuante	Def: 50.00	1
P-Group: MOTOR	Active: confirmar antes	QuickComm. Sim	Máx: 650.00

Frequência nominal do motor [Hz] a partir dos dados de placa.

Índice

P0310[0] : 1º. Conjunto de dados do Acionamento (DDS)
P0310[1] : 2º. Conjunto de dados do Acionamento (DDS)
P0310[2] : 3º. Conjunto de dados do Acionamento (DDS)

Condição :

Pode ser alterado somente quando P0010 = 1 (comissionamento rápido).

O número do par de polos é recalculado automaticamente se o parâmetro é alterado.

Detalhes:

Vide diagrama em P0304 (dados de placa)

P0311[3]	Velocidade nominal do motor	Min: 0	Nível:
CStat: C	Datatype: U16	Def: 0	1
P-Group: MOTOR	Active: confirmar antes	QuickComm. Sim	Máx: 40000

Velocidade nominal do motor [rpm] a partir dos dados de placa.

P0311[0] : 1º. Conjunto de dados do Acionamento (DDS)
P0311[1] : 2º. Conjunto de dados do Acionamento (DDS)
P0311[2] : 3º. Conjunto de dados do Acionamento (DDS)

Condição :

Pode ser alterado somente quando P0010 = 1 (comissionamento rápido).

O ajuste 0 provoca o cálculo interno do valor.

Requerido para controle vetorial e controle V/f com regulador de velocidade.

Compensação de escorregamento em controle V/f requer a velocidade nominal do motor para operação correta.

O número do par de polos é recalculado automaticamente se o parâmetro é alterado.

Detalhes:

Vide diagrama em P0304 (dados de placa).

r0313[3]	Par de polos do motor	Min: -	Nível:
	Datatype: U16	Def: -	3
	P-Group: MOTOR	Máx: -	

Exibe o número do par de polos do motor que o inversor está correntemente usando para cálculos internos.

Valor:

r0313 = 1 : motor de 2 polos
r0313 = 2 : motor de 4 polos
etc.

Índice

r0313[0] : 1º. Conjunto de dados do Acionamento (DDS)
r0313[1] : 2º. Conjunto de dados do Acionamento (DDS)
r0313[2] : 3º. Conjunto de dados do Acionamento (DDS)

Condição :

Recalculado automaticamente quando P0310 (frequência nominal do motor) ou P0311 (velocidade nominal do motor) são alterados.

P0314[3]	Número do par de polos do motor	Min: 0	Nível:
CStat: C	Datatype: U16	Def: 0	4
P-Group: MOTOR	Active: confirmar antes	QuickComm. Não	Máx: 99

Especifica o número do par de polos do motor.

Ajustes:

P0314 = 1 : motor de 2 polos
P0314 = 2 : motor de 4 polos
etc.

Índice

P0314[0] : 1º. Conjunto de dados do Acionamento (DDS)
P0314[1] : 2º. Conjunto de dados do Acionamento (DDS)
P0314[2] : 3º. Conjunto de dados do Acionamento (DDS)

Condição :

Recalculado automaticamente quando P0310 (frequência nominal do motor) ou P0311 (velocidade nominal do motor) são alterados.

P0320[3]	Corrente de magnetização do motor	Mín: 0.0	Nível:
CStat: CT	Datatype: Flutuante	Unit: %	Def: 0.0
P-Group: MOTOR	Active: Imediatamente	QuickComm: Sim	Máx: 99.0
			3

Define a corrente de magnetização do motor em [%] relativa a P0305 (corrente nominal do motor).

Índice

P0320[0] : 1º. Conjunto de dados do Acionamento (DDS)

P0320[1] : 2º. Conjunto de dados do Acionamento (DDS)

P0320[2] : 3º. Conjunto de dados do Acionamento (DDS)

Condição :

Influenciado por P0366 - P0369 (curva de magnetização imag. 1 - 4): o ajuste = 0 causa o cálculo por P0340 = 1 (dados entrados a partir dos dados de placa) ou por P3900 = 1 ou 2 (fim do comissionamento rápido).

r0330[3]	Escorregamento nominal do motor	Mín: -	Nível:
	Datatype: Flutuante	Unit: %	Def: -
	P-Group: MOTOR	Máx: -	3

Exibe o escorregamento nominal do motor em [%] relativo a P0310 (frequência nominal do motor) e P0311 (velocidade nominal do motor).

$$r0330 [\%] = \frac{P0310 - \frac{P0311}{60} \cdot r0313}{P0310} \cdot 100$$

Índice

r0330[0] : 1º. Conjunto de dados do Acionamento (DDS)

r0330[1] : 2º. Conjunto de dados do Acionamento (DDS)

r0330[2] : 3º. Conjunto de dados do Acionamento (DDS)

r0331[3]	Corrente nominal de magnetização	Mín: -	Nível:
	Datatype: Flutuante	Unit: A	Def: -
	P-Group: MOTOR	Máx: -	3

Exibe a corrente de magnetização calculada do motor em [A].

Índice

r0331[0] : 1º. Conjunto de dados do Acionamento (DDS)

r0331[1] : 2º. Conjunto de dados do Acionamento (DDS)

r0331[2] : 3º. Conjunto de dados do Acionamento (DDS)

r0332[3]	Fator de potência nominal	Mín: -	Nível:
	Datatype: Flutuante	Unit: -	Def: -
	P-Group: MOTOR	Máx: -	3

Exibe o fator de potência do motor

Índice

r0332[0] : 1º. Conjunto de dados do Acionamento (DDS)

r0332[1] : 2º. Conjunto de dados do Acionamento (DDS)

r0332[2] : 3º. Conjunto de dados do Acionamento (DDS)

Condição :

O valor é calculado internamente se P0308 (cosPhi nominal do motor) está ajustado em 0; caso contrário, o valor ajustado em P0308 é exibido.

r0333[3]	Torque nominal do motor	Mín: -	Nível:
	Datatype: Flutuante	Unit: Nm	Def: -
	P-Group: MOTOR	Máx: -	3

Exibe o torque nominal do motor.

Índice

r0333[0] : 1º. Conjunto de dados do Acionamento (DDS)

r0333[1] : 2º. Conjunto de dados do Acionamento (DDS)

r0333[2] : 3º. Conjunto de dados do Acionamento (DDS)

Condição :

O valor é calculado a partir de P0310 (potência nominal do motor) e P0311 (velocidade nominal do motor).

P0335[3]	Resfriamento do motor	Mín: 0	Nível:
CStat: CT	Datatype: U16	Unit: -	Def: 0
P-Group: MOTOR	Active: confirmar antes	QuickComm. Sim	Máx: 3
			2

Seleciona o modo de resfriamento do motor utilizado.

Ajustes:

- 0 Auto-ventilado: Usando um ventilador montado no eixo do motor.
- 1 Resfriamento forçado: Usando um ventilador de resfriamento alimentado separadamente.
- 2 Auto-ventilado e ventilador interno
- 3 Resfriamento forçado - ventilador interno

Índice

- P0335[0] : 1º Conjunto de dados do Acionamento (DDS)
- P0335[1] : 2º Conjunto de dados do Acionamento (DDS)
- P0335[2] : 3º Conjunto de dados do Acionamento (DDS)

Aviso:

Motores de séries 1LA1 e 1LA8 têm um ventilador interno. Este ventilador interno do motor não deve ser confundido com o ventilador na extremidade do eixo do motor.

P0340[3]	Cálculo dos parâmetros do motor	Mín: 0	Nível:
CStat: CT	Datatype: U16	Unit: -	Def: 0
P-Group: MOTOR	Active: confirmar antes	QuickComm. Não	Máx: 4
			2

Calcula vários parâmetros do motor, incluindo:

- P0344 Peso do motor
- P0346 Tempo de magnetização
- P0347 Tempo de desmagnetização
- P0350 Resistência do estator
- P2000 Frequência de referência
- P2002 Corrente de referência

Ajustes:

- 0 Nenhum cálculo
- 1 Parametrização completa
- 2 Cálculo dos dados do circuito
- 3 Cálculo de V/f e controle vetorial
- 4 Cálculo apenas do ajuste do regulador

Índice

- P0340[0] : 1º Conjunto de dados do Acionamento (DDS)
- P0340[1] : 2º Conjunto de dados do Acionamento (DDS)
- P0340[2] : 3º Conjunto de dados do Acionamento (DDS)

Nota:

Este parâmetro é requerido durante o comissionamento para otimizar a performance do inversor.

P0341[3]	Inércia do motor [kg*m^2]	Mín: 0.00010	Nível:
CStat: CUT	Datatype: Flutuante	Unit: -	Def: 0.00180
P-Group: MOTOR	Active: Imediatamente	QuickComm. Não	Máx: 1000.0
			3

Ajusta a inércia sem carga do motor.

Juntamente com P0342 (razão inércia total/inércia do motor) e P1496 (fator de desaceleração proporcional), este valor produz o torque de aceleração (r1517), que pode ser adicionado a qualquer torque produzido a partir de uma fonte BICO (P1511), e incorporado na função de controle de torque.

Índice

- P0341[0] : 1º Conjunto de dados do Acionamento (DDS)
- P0341[1] : 2º Conjunto de dados do Acionamento (DDS)
- P0341[2] : 3º Conjunto de dados do Acionamento (DDS)

Nota:

O resultado de P0341 * P0342 é incluído no cálculo da velocidade do regulador.
P0341 * P0342 (razão inércia total/inércia do motor) = inércia total do motor

P1496 (fator de desaceleração proporcional) = 100 % ativa o pré-controle da aceleração para o regulador de velocidade e calcula o torque a partir de P0341 (inércia do motor) e P0342 (razão inércia total/inércia do motor).

P0342[3]	Razão inércia total / inércia do motor	Mín: 1.000	Nível:
CStat: CUT	Datatype: Flutuante	Unit: -	Def: 1.000
P-Group: MOTOR	Active: Imediatamente	QuickComm. Não	Máx: 400.000
			3

Especifica a relação entre a inércia total (carga +motor) e a inércia do motor.

Índice

- P0342[0] : 1º Conjunto de dados do Acionamento (DDS)
- P0342[1] : 2º Conjunto de dados do Acionamento (DDS)
- P0342[2] : 3º Conjunto de dados do Acionamento (DDS)

P0344[3]	Peso do motor	Min: 1.0	Nível:
CStat: CUT	Datatype: Flutuante Unit: kg	Def: 9.4	3
P-Group: MOTOR	Active: Imediatamente QuickComm. Não	Máx: 6500.0	

Especifica o peso do motor [kg].

Índice

P0344[0] : 1º Conjunto de dados do Acionamento (DDS)
P0344[1] : 2º Conjunto de dados do Acionamento (DDS)
P0344[2] : 3º Conjunto de dados do Acionamento (DDS)

Nota:

Este valor é utilizado no modelo térmico do motor.

Ele normalmente é calculado automaticamente a partir de P0340 (parâmetros do motor), mas pode também ser introduzido manualmente.

r0345[3]	Tempo de partida do motor	Min: -	Nível:
Datatype: Flutuante Unit: s	Def: -	3	
P-Group: MOTOR	Máx: -		

Exibe o tempo de partida do motor. Este tempo corresponde à inércia padronizada do motor.

O tempo de partida é o tempo necessário para atingir a velocidade nominal do motor, a partir do repouso até a aceleração com o torque nominal do motor (r0333).

Índice

r0345[0] : 1º Conjunto de dados do Acionamento (DDS)
r0345[1] : 2º Conjunto de dados do Acionamento (DDS)
r0345[2] : 3º Conjunto de dados do Acionamento (DDS)

P0346[3]	Tempo de magnetização	Min: 0.000	Nível:
CStat: CUT	Datatype: Flutuante Unit: s	Def: 1.000	3
P-Group: MOTOR	Active: Imediatamente QuickComm. Não	Máx: 20.000	

Ajusta o tempo de magnetização [s], i.e. o tempo de espera entre a habilitação do pulso e o início de aceleração. A magnetização do motor se concretiza durante esse intervalo de tempo.

O tempo de magnetização é normalmente calculado automaticamente a partir dos dados do motor e corresponde à constante de tempo do rotor (r0384).

Índice

P0346[0] : 1º Conjunto de dados do Acionamento (DDS)
P0346[1] : 2º Conjunto de dados do Acionamento (DDS)
P0346[2] : 3º Conjunto de dados do Acionamento (DDS)

Nota:

Se os ajustes de boost são mais altos que 100 %, a magnetização pode ser reduzida.

Aviso:

Uma redução excessiva deste tempo pode resultar em magnetização insuficiente do motor.

P0347[3]	Tempo de desmagnetização	Min: 0.000	Nível:
CStat: CUT	Datatype: Flutuante Unit: s	Def: 1.000	3
P-Group: MOTOR	Active: Imediatamente QuickComm. Não	Máx: 20.000	

Altera o tempo permitido após OFF2 / condição de falha, antes dos pulsos serem habilitados novamente.

Índice

P0347[0] : 1º Conjunto de dados do Acionamento (DDS)
P0347[1] : 2º Conjunto de dados do Acionamento (DDS)
P0347[2] : 3º Conjunto de dados do Acionamento (DDS)

Nota:

O tempo de desmagnetização é aproximadamente 2.5 x constante de tempo do rotor (r0384) em segundos.

Aviso:

Não ativado em seguida a uma desaceleração completada normalmente, p.ex. após OFF1, OFF3 ou JOG.

Desligamentos de sobrecorrente ocorrerão se o tempo for diminuído excessivamente.

P0350[3]	Resistência do estator (entre fases)	Mín: 0.00001	Nível:
CStat: CUT	Datatype: Flutuante	Unit: Ohm	Def: 4.0
P-Group: MOTOR	Active: Imediatamente	QuickComm. Não	Máx: 2000.0
			2

Valor da resistência do estator em [Ohms] para o motor conectado (entre fases). O valor do parâmetro inclui a resistência do cabo.

Existem três maneiras para determinar o valor deste parâmetro:

1. Calcular utilizando P0340 = 1 (dados entrados a partir dos dados de placa) ou P3900 = 1,2 ou 3 (fim do comissionamento rápido).
2. Medir utilizando P1910 = 1 (identificação dos dados do motor – o valor para resistência do estator é sobrescrito).
3. Medir manualmente utilizando um Ohmímetro.

Índice

P0350[0] : 1º Conjunto de dados do Acionamento (DDS)
P0350[1] : 2º Conjunto de dados do Acionamento (DDS)
P0350[2] : 3º Conjunto de dados do Acionamento (DDS)

Nota:

Uma vez medido entre fases, este valor pode parecer ser mais alto (até 2 vezes mais alto) que o esperado.

O valor entrado em P0350 (resistência do estator) é aquele obtido através do método utilizado da última vez.

P0352[3]	Resistências dos cabos	Mín: 0.0	Nível:
CStat: CUT	Datatype: Flutuante	Unit: Ohm	Def: 0.0
P-Group: MOTOR	Active: Imediatamente	QuickComm. Não	Máx: 120.0
			3

Descreve a resistência dos cabos entre o inversor e o motor para uma fase.

Índice

O valor corresponde à resistência do cabo entre o inversor e o motor, relativa à impedância nominal.

P0352[0] : 1º Conjunto de dados do Acionamento (DDS)
P0352[1] : 2º Conjunto de dados do Acionamento (DDS)
P0352[2] : 3º Conjunto de dados do Acionamento (DDS)

P0354[3]	Resistência do rotor	Mín: 0.0	Nível:
CStat: CUT	Datatype: Flutuante	Unit: Ohm	Def: 10.0
P-Group: MOTOR	Active: Imediatamente	QuickComm. Não	Máx: 300.0
			4

Índice

Ajusta a resistência do rotor do circuito equivalente do motor (valor da fase).

P0354[0] : 1º Conjunto de dados do Acionamento (DDS)
P0354[1] : 2º Conjunto de dados do Acionamento (DDS)
P0354[2] : 3º Conjunto de dados do Acionamento (DDS)

Condição :

Calculada automaticamente utilizando o modelo do motor ou determinada utilizando P1910 (identificação do motor).

P0356[3]	Perdas de indutância do estator	Mín: 0.00001	Nível:
CStat: CUT	Datatype: Flutuante	Unit: -	Def: 10.0
P-Group: MOTOR	Active: Imediatamente	QuickComm. Não	Máx: 1000.0
			4

Índice

Ajusta as perdas de indutância do estator [mH] do circuito equivalente do motor (valor da fase).

P0356[0] : 1º Conjunto de dados do Acionamento (DDS)
P0356[1] : 2º Conjunto de dados do Acionamento (DDS)
P0356[2] : 3º Conjunto de dados do Acionamento (DDS)

Condição :

Calculada automaticamente utilizando o modelo do motor ou determinada utilizando P1910 (identificação do motor).

P0358[3]	Perdas de indutância do rotor	Mín: 0.0	Nível:
CStat: CUT	Datatype: Flutuante	Unit: -	Def: 10.0
P-Group: MOTOR	Active: Imediatamente	QuickComm. Não	Máx: 1000.0
			4

Índice

Ajusta as perdas de indutância do rotor [mH] do circuito equivalente do motor (valor da fase).


P0358[0] : 1º Conjunto de dados do Acionamento (DDS)
P0358[1] : 2º Conjunto de dados do Acionamento (DDS)
P0358[2] : 3º Conjunto de dados do Acionamento (DDS)

Condição :

Calculada automaticamente utilizando o modelo do motor ou determinada utilizando P1910 (identificação do motor).

P0360[3]	Indutância principal	Min: 0.0	Nível:
CStat: CUT	Datatype: Flutuante Unit: -	Def: 10.0	4
P-Group: MOTOR	Active: Imediatamente QuickComm. Não	Máx: 3000.0	

Ajusta a indutância principal [mH] do circuito equivalente do motor (valor da fase); vide diagrama abaixo.



Índice

P0360[0] : 1º Conjunto de dados do Acionamento (DDS)
P0360[1] : 2º Conjunto de dados do Acionamento (DDS)
P0360[2] : 3º Conjunto de dados do Acionamento (DDS)

Condição :

Calculada automaticamente utilizando o modelo do motor, ou determinada utilizando P1910 (identificação do motor).

P0362[3]	Curva de magnetização - fluxo 1	Min: 0.0	Nível:
CStat: CUT	Datatype: Flutuante Unit: %	Def: 60.0	4
P-Group: MOTOR	Active: Imediatamente QuickComm. Não	Máx: 300.0	

Especifica o primeiro (mais baixo) valor de fluxo da característica de saturação em [%] relativa à tensão nominal do motor (P0304).

Índice

P0362[0] : 1º Conjunto de dados do Acionamento (DDS)
P0362[1] : 2º Conjunto de dados do Acionamento (DDS)
P0362[2] : 3º Conjunto de dados do Acionamento (DDS)

Nota:

P0362 = 100 % corresponde ao fluxo nominal do motor.

Fluxo nominal = EMF nominal

Aviso:

O valor pertence ao primeiro valor da corrente de magnetização e deve ser menor ou igual ao fluxo 2 da curva de magnetização (P0363).

Detalhes:

Vide P0365 (curva de magnetização - fluxo 4).

P0363[3]	Curva de magnetização - fluxo 2	Min: 0.0	Nível:
CStat: CUT	Datatype: Flutuante Unit: %	Def: 85.0	4
P-Group: MOTOR	Active: Imediatamente QuickComm. Não	Máx: 300.0	

Especifica o segundo valor de fluxo da característica de saturação em [%] relativa à tensão nominal do motor (P0304).

Índice

P0363[0] : 1º Conjunto de dados do Acionamento (DDS)
P0363[1] : 2º Conjunto de dados do Acionamento (DDS)
P0363[2] : 3º Conjunto de dados do Acionamento (DDS)

Nota:

P0363 = 100 % corresponde ao fluxo nominal do motor.

Fluxo nominal = EMF nominal

Aviso:

O valor pertence ao segundo valor da corrente de magnetização e deve ser menor ou igual ao fluxo 3 da curva de magnetização (P0364) e maior ou igual ao fluxo 1 da curva de magnetização (P0362).

Detalhes:

Vide P0365 (curva de magnetização - fluxo 4).

P0364[3]	Curva de magnetização - fluxo 3	Min: 0.0	Nível:
CStat: CUT	Datatype: Flutuante Unit: %	Def: 115.0	4
P-Group: MOTOR	Active: Imediatamente QuickComm. Não	Máx: 300.0	

Especifica o terceiro (mais alto) valor de fluxo da característica de saturação em [%] relativa à tensão nominal do motor (P0304).

Índice

P0364[0] : 1º Conjunto de dados do Acionamento (DDS)
P0364[1] : 2º Conjunto de dados do Acionamento (DDS)
P0364[2] : 3º Conjunto de dados do Acionamento (DDS)

Nota:

P0364 = 100 % corresponde ao fluxo nominal do motor.

Fluxo nominal = EMF nominal

Aviso:

O valor pertence ao terceiro valor da corrente de magnetização e deve ser menor ou igual ao fluxo 4 da curva de magnetização (P0365) e maior ou igual ao fluxo 2 da curva de magnetização (P0363).


Detalhes:

Vide P0365 (curva de magnetização - fluxo 4).

P0365[3]**Curva de magnetização - fluxo 4**CStat: CUT
P-Group: MOTORDatatype: Flutuante
Active: ImediatamenteUnit: %
QuickComm. NãoMin: 0.0
Def: 125.0
Máx: 300.0Nível:
4

Especifica o quarto (mais alto) valor de fluxo da característica de saturação em [%] relativa à tensão nominal do motor (P0304).

Os ajustes de parâmetros para os valores de i_{μ} 1 a i_{μ} 4 são ilustrados no diagrama abaixo.

**Índice**

P0365[0] : 1º Conjunto de dados do Acionamento (DDS)
 P0365[1] : 2º Conjunto de dados do Acionamento (DDS)
 P0365[2] : 3º Conjunto de dados do Acionamento (DDS)

Nota:


P0365 = 100 % corresponde ao fluxo nominal do motor.

Fluxo nominal = EMF nominal

Aviso:

O valor pertence ao terceiro valor da corrente de magnetização e deve ser maior ou igual ao fluxo 3 da curva de magnetização (P0364).

Se os valores introduzidos em P0362 a P0365 não coincidirem, uma característica linear é aplicada internamente, como mostrado no diagrama seguinte:



P0366[3]	Curva de magnetização - imag 1	Mín: 0.0	Nível:
CStat: CUT	Datatype: Flutuante	Unit: %	Def: 50.0
P-Group: MOTOR	Active: Imediatamente	QuickComm. Não	Máx: 500.0
			4

Especifica o primeiro (mais baixo) valor da corrente de magnetização da característica de saturação em [%] relativa à corrente de magnetização (P0331).

Índice

P0366[0] : 1º Conjunto de dados do Acionamento (DDS)
P0366[1] : 2º Conjunto de dados do Acionamento (DDS)
P0366[2] : 3º Conjunto de dados do Acionamento (DDS)

Condição :

Afeta P0320 (corrente de magnetização do motor).

Aviso:

O valor pertence ao primeiro valor de fluxo e deve ser menor ou igual à curva de magnetização – imag 2 (P0367).

Detalhes:

Vide P0369 (curva de magnetização - imag 4).

P0367[3]	Curva de magnetização - imag 2	Mín: 0.0	Nível:
CStat: CUT	Datatype: Flutuante	Unit: %	Def: 75.0
P-Group: MOTOR	Active: Imediatamente	QuickComm. Não	Máx: 500.0
			4

Especifica o segundo valor da corrente de magnetização da característica de saturação em [%] relativa à corrente de magnetização (P0331).

Índice

P0367[0] : 1º Conjunto de dados do Acionamento (DDS)
P0367[1] : 2º Conjunto de dados do Acionamento (DDS)
P0367[2] : 3º Conjunto de dados do Acionamento (DDS)

Condição :

Afeta P0320 (corrente de magnetização do motor).

Aviso:

O valor pertence ao segundo valor de fluxo e deve ser menor ou igual a imag 3 – curva de magnetização (P0368) e maior ou igual a imag1 - curva de magnetização (P0366).

Detalhes:

Vide diagrama em P0369 (curva de magnetização - imag 4).

P0368[3]	Curva de magnetização - imag 3	Mín: 0.0	Nível:
CStat: CUT	Datatype: Flutuante	Unit: %	Def: 135.0
P-Group: MOTOR	Active: Imediatamente	QuickComm. Não	Máx: 500.0
			4

Especifica o terceiro (mais baixo) valor da corrente de magnetização da característica de saturação em [%] relativa à corrente nominal de magnetização (P0331).

Índice

P0368[0] : 1º Conjunto de dados do Acionamento (DDS)
P0368[1] : 2º Conjunto de dados do Acionamento (DDS)
P0368[2] : 3º Conjunto de dados do Acionamento (DDS)

Condição :

Afeta P0320 (corrente de magnetização do motor).

Aviso:

O valor pertence ao terceiro valor de fluxo e deve ser menor ou igual a imag 4 – curva de magnetização (P0369) e maior ou igual a imag 2 - curva de magnetização (P0367).

Detalhes:

Vide P0369 (curva de magnetização - imag 4).

P0369[3]**Curva de magnetização - imag 4**

CStat: CUT
P-Group: MOTOR

Datatype: Flutuante

Unit: %

Active: Imediatamente QuickComm. Não


Min: 0.0
Def: 170.0
Máx: 500.0

Nível:

4

Especifica o quarto (o mais baixo) valor da corrente de magnetização da característica de saturação em [%] relativa à corrente nominal de magnetização (P0331).

Os ajustes de parâmetro para os valores de imag 1 a imag 4 estão ilustrados no diagrama abaixo.

**Índice**

P0369[0] : 1º Conjunto de dados do Acionamento (DDS)

P0369[1] : 2º Conjunto de dados do Acionamento (DDS)

P0369[2] : 3º Conjunto de dados do Acionamento (DDS)


Condição :

Afeta P0320 (corrente de magnetização do motor).

Aviso:

O valor pertence ao valor do terceiro fluxo e deve ser menor ou igual a imag 3 – curva de magnetização (P0368).

Se os valores de magnetização introduzidos em P0366 a P0369 não coincidirem, uma característica linear é aplicada internamente, como mostrado no diagrama seguinte:



r0370[3]	Resistência do estator [%]	Datatype: Flutuante	Unit: %	Mín: - Def: - Máx: -	Nível: 4
	P-Group: MOTOR				
	Exibe a resistência padronizada do estator do circuito equivalente do motor (valor da fase) em [%].				
Índice	r0370[0] : 1º Conjunto de dados do Acionamento (DDS) r0370[1] : 2º Conjunto de dados do Acionamento (DDS) r0370[2] : 3º Conjunto de dados do Acionamento (DDS)				
Nota:	100 % means : $Z_{ratedmot} \cdot \frac{P0304}{P0305}$				
r0372[3]	Resistência do cabo [%]	Datatype: Flutuante	Unit: %	Mín: - Def: - Máx: -	Nível: 4
	P-Group: MOTOR				
	Exibe a resistência padronizada do cabo do circuito equivalente do motor (valor da fase) em [%]. É estimada como sendo 20 % da resistência do estator.				
Índice	r0372[0] : 1º Conjunto de dados do Acionamento (DDS) r0372[1] : 2º Conjunto de dados do Acionamento (DDS) r0372[2] : 3º Conjunto de dados do Acionamento (DDS)				
Nota:	100 % means : $Z_{ratedmot} \cdot \frac{P0304}{P0305}$				
r0373[3]	Resistência nominal do estator [%]	Datatype: Flutuante	Unit: %	Mín: - Def: - Máx: -	Nível: 4
	P-Group: MOTOR				
	Exibe a resistência nominal do estator do circuito equivalente do motor (valor da fase) em [%].				
Índice	r0373[0] : 1º Conjunto de dados do Acionamento (DDS) r0373[1] : 2º Conjunto de dados do Acionamento (DDS) r0373[2] : 3º Conjunto de dados do Acionamento (DDS)				
Nota:	100 % means : $Z_{ratedmot} \cdot \frac{P0304}{P0305}$				
r0374[3]	Resistência do rotor [%]	Datatype: Flutuante	Unit: %	Mín: - Def: - Máx: -	Nível: 4
	P-Group: MOTOR				
	Exibe a resistência padronizada do rotor do circuito equivalente do motor (valor da fase) em [%].				
Índice	r0374[0] : 1º Conjunto de dados do Acionamento (DDS) r0374[1] : 2º Conjunto de dados do Acionamento (DDS) r0374[2] : 3º Conjunto de dados do Acionamento (DDS)				
Nota:	100 % means : $Z_{ratedmot} \cdot \frac{P0304}{P0305}$				
r0376[3]	Resistência nominal do rotor [%]	Datatype: Flutuante	Unit: %	Mín: - Def: - Máx: -	Nível: 4
	P-Group: MOTOR				
	Exibe a resistência nominal do rotor do circuito equivalente do motor (valor da fase) em [%].				
Índice	r0376[0] : 1º Conjunto de dados do Acionamento (DDS) r0376[1] : 2º Conjunto de dados do Acionamento (DDS) r0376[2] : 3º Conjunto de dados do Acionamento (DDS)				
Nota:	100 % means : $Z_{ratedmot} \cdot \frac{P0304}{P0305}$				

r0377[3]	Perdas de reatância total [%]	Datatype: Flutuante Unit: %	Mín: - Def: - Máx: -	Nível: 4
P-Group: MOTOR				

Exibe as perdas de reatância total padronizada do circuito equivalente do motor (valor da fase) em [%].

Índice

r0377[0] : 1º Conjunto de dados do Acionamento (DDS)
 r0377[1] : 2º Conjunto de dados do Acionamento (DDS)
 r0377[2] : 3º Conjunto de dados do Acionamento (DDS)

Nota:

100 % means : $Z_{\text{ratedmot}} \cdot \frac{P0304}{P0305}$

r0382[3]	Reatância principal [%]	Datatype: Flutuante Unit: %	Mín: - Def: - Máx: -	Nível: 4
P-Group: MOTOR				

Exibe reatância principal padronizada do circuito equivalente do motor (valor da fase) em [%].

Índice

r0382[0] : 1º Conjunto de dados do Acionamento (DDS)
 r0382[1] : 2º Conjunto de dados do Acionamento (DDS)
 r0382[2] : 3º Conjunto de dados do Acionamento (DDS)

Nota:

100 % means : $Z_{\text{ratedmot}} \cdot \frac{P0304}{P0305}$

r0384[3]	Constante de tempo do rotor	Datatype: Flutuante Unit: ms	Mín: - Def: - Máx: -	Nível: 3
P-Group: MOTOR				

Exibe a constante de tempo calculada do rotor [ms].

Índice

r0384[0] : 1º Conjunto de dados do Acionamento (DDS)
 r0384[1] : 2º Conjunto de dados do Acionamento (DDS)
 r0384[2] : 3º Conjunto de dados do Acionamento (DDS)

r0386[3]	Total de perdas das constantes de tempo	Datatype: Flutuante Unit: ms	Mín: - Def: - Máx: -	Nível: 4
P-Group: MOTOR				

Exibe o total de perdas das constantes de tempo do motor.

Índice

r0386[0] : 1º Conjunto de dados do Acionamento (DDS)
 r0386[1] : 2º Conjunto de dados do Acionamento (DDS)
 r0386[2] : 3º Conjunto de dados do Acionamento (DDS)

r0394	CO: Resistência do estator IGBT [%]	Datatype: Flutuante Unit: %	Mín: - Def: - Máx: -	Nível: 4
P-Group: MOTOR				

Exibe a resistência do estator calculada em [%] a partir da tensão IGBT ON e da amplitude de corrente.

Nota:

100 % means : $Z_{\text{ratedmot}} \cdot \frac{P0304}{P0305}$

r0395	CO: Resistência total do estator [%]	Datatype: Flutuante Unit: %	Mín: - Def: - Máx: -	Nível: 3
P-Group: MOTOR				

Exibe a resistência do estator do motor como [%] da resistência combinada do estator/cabo.

Nota:

100 % means : $Z_{\text{ratedmot}} \cdot \frac{P0304}{P0305}$

r0396	CO: Resistência atual do rotor	Datatype: Flutuante Unit: %	Mín: - Def: - Máx: -	Nível: 3
P-Group: MOTOR				

Exibe a resistência (adaptada) do rotor do circuito equivalente do motor (valor da fase) em [%].

Nota:

100 % means : $Z_{\text{ratedmot}} \cdot \frac{P0304}{P0305}$

Aviso:

Valores maiores que 25 % tendem a produzir escorregamento excessivo do motor. Verificar o valor da velocidade [rpm] nominal do motor (P0311).

P0400[3]	Seleção do tipo de encoder	Mín: 0	Nível:
CStat: CT	Datatype: U16	Unit: -	Def: 0
P-Group: ENCODER	Active: Imediatamente	QuickComm. Não	Máx: 12
2			

Seleciona o tipo de encoder.

O termo "quadratura" nos ajustes 2 e 12 refere-se a duas funções periódicas separadas por ¼ de ciclo ou 90 graus.

Ajustes:

- 0 Desabilitado
- 1 Encoder de canal único (single channel)
- 2 Encoder de quadratura sem pulso zero
- 3 Trem de pulso externo
- 12 Encoder de quadratura com pulso zero

Índice

- P0400[0] : 1º Conjunto de dados do Acionamento (DDS)
- P0400[1] : 2º Conjunto de dados do Acionamento (DDS)
- P0400[2] : 3º Conjunto de dados do Acionamento (DDS)

r0403	CO/BO: Palavra de estado do Encoder	Mín: -	Nível:
	Datatype: U16	Unit: -	Def: -
	P-Group: COMANDOS	Active: Imediatamente	Máx: -
2			

Exibe a palavra de estado do encoder (em formato de bit).

Campos binários:

Bit00	Módulo do encoder ativo	0	NÃO
		1	SIM
Bit01	Erro do encoder	0	NÃO
		1	SIM
Bit02	Sinal o.k.	0	NÃO
		1	SIM
Bit04	Temporizador HW utilizado	0	NÃO
		1	SIM

Detalhes:

Vide a descrição do display de sete segmentos dada em "Introdução ao Sistema de Parâmetros do MICROMASTER" neste manual.

P0408[3]	Pulsos por revolução do Encoder	Mín: 2	Nível:
CStat: CT	Datatype: U16	Unit: -	Def: 1024
P-Group: ENCODER	Active: Imediatamente	QuickComm. Não	Máx: 20000
2			

Especifica o número de pulsos por volta do encoder.

Índice

- P0408[0] : 1º Conjunto de dados do Acionamento (DDS)
- P0408[1] : 2º Conjunto de dados do Acionamento (DDS)
- P0408[2] : 3º Conjunto de dados do Acionamento (DDS)

P0491[3]	Reação na perda do sinal de velocidade	Mín: 0	Nível:
CStat: CT	Datatype: U16	Unit: -	Def: 0
P-Group: ENCODER	Active: confirmar antes	QuickComm. Não	Máx: 1
2			

Seleciona a reação do inversor quando houver perda do sinal de velocidade.

Ajustes:

- 0 Não altera para SLVC
- 1 Altera para SLVC

Índice

- P0491[0] : 1º Conjunto de dados do Acionamento (DDS)
- P0491[1] : 2º Conjunto de dados do Acionamento (DDS)
- P0491[2] : 3º Conjunto de dados do Acionamento (DDS)

P0492[3]	Diferença de velocidade permitida	Mín: 0	Nível:
CStat: CT	Datatype: Flutuante	Unit: Hz	Def: 10.00
P-Group: ENCODER	Active: Imediatamente	QuickComm. Não	Máx: 100.00
2			

Seleciona a diferença permissível nos sinais de velocidade calculados entre amostras antes de ser considerado que o sinal de feedback de velocidade foi perdido.

Condição :

Este parâmetro é atualizado quando P0345 - Tempo de partida do motor - é alterado, ou quando uma otimização da malha de velocidade (speedloop) é executada (P1960 = 1)

P0494[3]	Retardo da reação de perda de velocidade	Mín: 0	Nível:
CStat: CUT	Datatype: U16	Unit: ms	Def: 10
P-Group: ENCODER	Active: confirmar antes	QuickComm. Não	Máx: 10000
2			

Seleciona o retardo a partir da detecção da perda do sinal de velocidade antes de uma reação.

Índice

- P0494[0] : 1º Conjunto de dados do Acionamento (DDS)
- P0494[1] : 2º Conjunto de dados do Acionamento (DDS)
- P0494[2] : 3º Conjunto de dados do Acionamento (DDS)

P0500[3]	Aplicação tecnológica	Min: 0	Nível:
CStat: CT	Datatype: U16	Unit: -	Def: 0
P-Group: APL_TECN	Active: confirmar antes	QuickComm. Sim	Máx: 3
3			

Seleciona a aplicação tecnológica. Ajusta o modo de controle (P1300).

Ajustes:

- 0 Torque constante
- 1 Bombas e ventiladores
- 3 Posicionamento simples

Índice

- P0500[0] : 1º Conjunto de dados do Acionamento (DDS)
- P0500[1] : 2º Conjunto de dados do Acionamento (DDS)
- P0500[2] : 3º Conjunto de dados do Acionamento (DDS)

P0530[3]	Unidade para o sinal de posicionamento	Min: 0	Nível:
CStat: CT	Datatype: U16	Unit: -	Def: 2
P-Group: APL_TECN	Active: confirmar antes	QuickComm. Sim	Máx: 302
4			

Seleciona a unidade de conversão da posição do eixo do motor.

Ajustes:

- 0 Unidades definidas pelo usuário
- 1 Arredondamentos
- 2 Graus
- 3 Radianos
- 101 Milímetros
- 102 Metros
- 301 Polegadas
- 302 Pés

Índice

- P0530[0] : 1º Conjunto de dados do Acionamento (DDS)
- P0530[1] : 2º Conjunto de dados do Acionamento (DDS)
- P0530[2] : 3º Conjunto de dados do Acionamento (DDS)

P0531[3]	Conversão de unidade	Min: 0	Nível:
CStat: CT	Datatype: U16	Unit: -	Def: 0
P-Group: APL_TECN	Active: confirmar antes	QuickComm. Sim	Máx: 1
4			

Liga e Desliga a conversão da posição do rotor às unidades do usuário.

Ajustes:

- 0 Sem conversão de unidades
- 1 Converte Unidades

Índice


- P0531[0] : 1º Conjunto de dados do Acionamento (DDS)
- P0531[1] : 2º Conjunto de dados do Acionamento (DDS)
- P0531[2] : 3º Conjunto de dados do Acionamento (DDS)

P0601[3]	Sensor de temperatura do motor	Min: 0	Nível:
CStat: CUT	Datatype: U16	Def: 0	2
P-Group: MOTOR	Active: confirmar antes	QuickComm. Não	Máx: 2

Selecione o sensor de temperatura do motor.

Ajustes:

- 0 Sem sensor
- 1 Termistor PTC
- 2 KTY84

**Índice**

- P0601[0] : 1º Conjunto de dados do Acionamento (DDS)
- P0601[1] : 2º Conjunto de dados do Acionamento (DDS)
- P0601[2] : 3º Conjunto de dados do Acionamento (DDS)

Condição :

Se "sem sensor" é selecionado, o monitoramento da temperatura do motor será feito baseado no valor estimado do modelo térmico do motor.

P0604[3]	Limite de temperatura do motor	Min: 0.0	Nível:
CStat: CUT	Datatype: Flutuante	Unit: °C	Def: 130.0
P-Group: MOTOR	Active: Imediatamente	QuickComm. Não	Máx: 200.0

Introduz o limite de alarme para a proteção de temperatura do motor. A temperatura de desligamento é definida sempre 10% mais alta do que o nível de alarme. Quando a temperatura atual do motor ultrapassa o nível de desligamento por sobretensão, então o inversor é desligado, conforme definido em P0610.

Índice

- P0604[0] : 1º Conjunto de dados do Acionamento (DDS)
- P0604[1] : 2º Conjunto de dados do Acionamento (DDS)
- P0604[2] : 3º Conjunto de dados do Acionamento (DDS)

Condição:

O alarme é eficaz somente quando "Sensor de Temperatura" é escolhido (i.e., sem PTC).

Nota:

O valor default depende de P0300 (seleção de tipo de motor).

P0610[3]	Reação térmica I2t do motor	Min: 0	Nível:
CStat: CT	Datatype: U16	Unit: -	Def: 2
P-Group: MOTOR	Active: confirmar antes	QuickComm. Não	Máx: 2

Define a reação quando a temperatura do motor atinge o limite de alarme.

Ajustes:

- 0 Sem reação, somente alarme
- 1 Alarme e redução de Imáx (resulta em saída de frequência reduzida)
- 2 Alarme e desligamento (F0011)

Índice

- P0610[0] : 1º Conjunto de dados do Acionamento (DDS)
- P0610[1] : 2º Conjunto de dados do Acionamento (DDS)
- P0610[2] : 3º Conjunto de dados do Acionamento (DDS)

Condição :

Nível de desligamento = P0604 (nível de alarme de temperatura do motor) * 105 %

P0625[3]	Temperatura ambiente do motor	Min: -40.0	Nível:
CStat: CUT	Datatype: Flutuante	Unit: °C	Def: 20.0
P-Group: MOTOR	Active: Imediatamente	QuickComm. Não	Máx: 80.0
			3
	Mede a temperatura ambiente do motor no momento da identificação dos dados do motor.		
Índice	P0625[0] : 1º Conjunto de dados do Acionamento (DDS) P0625[1] : 2º Conjunto de dados do Acionamento (DDS) P0625[2] : 3º Conjunto de dados do Acionamento (DDS)		
P0626[3]	Sobretensão do núcleo do estator	Min: 20.0	Nível:
CStat: CUT	Datatype: Flutuante	Unit: °C	Def: 50.0
P-Group: MOTOR	Active: Imediatamente	QuickComm. Não	Máx: 200.0
			4
	Mede a sobretensão no núcleo do estator.		
Índice	P0626[0] : 1º Conjunto de dados do Acionamento (DDS) P0626[1] : 2º Conjunto de dados do Acionamento (DDS) P0626[2] : 3º Conjunto de dados do Acionamento (DDS)		
Nota:	Aumentos de temperatura são válidos para operações senoidais (aumentos de temperatura da alimentação principal). Aumentos de temperatura devidos à operação do conversor (perdas de modulação) e filtro de saída são também considerados.		
P0627[3]	Sobretensão no enrolamento do estator	Min: 20.0	Nível:
CStat: CUT	Datatype: Flutuante	Unit: °C	Def: 80.0
P-Group: MOTOR	Active: Imediatamente	QuickComm. Não	Máx: 200.0
			4
	Mede a sobretensão no enrolamento do estator.		
Índice	P0627[0] : 1º Conjunto de dados do Acionamento (DDS) P0627[1] : 2º Conjunto de dados do Acionamento (DDS) P0627[2] : 3º Conjunto de dados do Acionamento (DDS)		
Nota:	Aumentos de temperatura são válidos para operações senoidais (aumentos de temperatura da alimentação principal). Aumentos de temperatura devidos à operação do conversor (perdas de modulação) e filtro de saída são também considerados.		
P0628[3]	Sobretensão no enrolamento do rotor	Min: 20.0	Nível:
CStat: CUT	Datatype: Flutuante	Unit: °C	Def: 100.0
P-Group: MOTOR	Active: Imediatamente	QuickComm. Não	Máx: 200.0
			4
	Mede a sobretensão no enrolamento do estator.		
Índice	P0628[0] : 1º Conjunto de dados do Acionamento (DDS) P0628[1] : 2º Conjunto de dados do Acionamento (DDS) P0628[2] : 3º Conjunto de dados do Acionamento (DDS)		
Nota:	Aumentos de temperatura são válidos para operações senoidais (aumentos de temperatura da alimentação principal). Aumentos de temperatura devidos à operação do conversor (perdas de modulação) e filtro de saída são também considerados.		
r0630[3]	CO: Temperatura ambiente	Min: -	Nível:
	Datatype: Flutuante	Unit: °C	Def: -
P-Group: MOTOR		Máx: -	4
	Exibe a temperatura ambiente do modelo do motor.		
Índice	r0630[0] : 1º Conjunto de dados do Acionamento (DDS) r0630[1] : 2º Conjunto de dados do Acionamento (DDS) r0630[2] : 3º Conjunto de dados do Acionamento (DDS)		
r0631[3]	CO: Temperatura no núcleo do estator	Min: -	Nível:
	Datatype: Flutuante	Unit: °C	Def: -
P-Group: MOTOR		Máx: -	4
	Exibe a temperatura no núcleo do modelo do motor.		
Índice	r0631[0] : 1º Conjunto de dados do Acionamento (DDS) r0631[1] : 2º Conjunto de dados do Acionamento (DDS) r0631[2] : 3º Conjunto de dados do Acionamento (DDS)		

r0632[3]	CO: Temperatura no enrolamento do estator Datatype: Flutuante Unit: °C P-Group: MOTOR	Mín: - Def: - Máx: -	Nível: 4
Índice	Exibe a temperatura no enrolamento do estator do modelo do motor. r0632[0] : 1º Conjunto de dados do Acionamento (DDS) r0632[1] : 2º Conjunto de dados do Acionamento (DDS) r0632[2] : 3º Conjunto de dados do Acionamento (DDS)		
r0633[3]	CO: Temperatura no enrolamento do rotor Datatype: Flutuante Unit: °C P-Group: MOTOR	Mín: - Def: - Máx: -	Nível: 4
Índice	Exibe a temperatura no enrolamento do rotor do modelo do motor. r0633[0] : 1º Conjunto de dados do Acionamento (DDS) r0633[1] : 2º Conjunto de dados do Acionamento (DDS) r0633[2] : 3º Conjunto de dados do Acionamento (DDS)		
P0640[3]	Fator de sobrecarga do motor [%] CStat: CUT Datatype: Flutuante Unit: % P-Group: MOTOR Active: Imediatamente QuickComm. Sim	Mín: 10.0 Def: 150.0 Máx: 400.0	Nível: 2
Índice	Define o limite de corrente de sobrecarga do motor em [%] relativa a P0305 (corrente nominal do motor). P0640[0] : 1º Conjunto de dados do Acionamento (DDS) P0640[1] : 2º Conjunto de dados do Acionamento (DDS) P0640[2] : 3º Conjunto de dados do Acionamento (DDS)		
Condição :	Limitado à corrente máxima do inversor ou a 400 % da corrente nominal do motor (P0305), o que for mais baixo.		
Detalhes:	Vide diagrama de função para a limitação de corrente.		
P0700[3]	Seleção da origem do comando CStat: CT Datatype: U16 Unit: - P-Group: COMANDOS Active: confirmar antes QuickComm. Sim	Mín: 0 Def: 2 Máx: 6	Nível: 1
Ajustes:	Seleciona a origem de comando digital. 0 Ajuste default de fábrica 1 BOP (teclado) 2 Terminal 4 USS no BOP link 5 USS no COM link 6 CB no COM link		
Índice	P0700[0] : 1º. Conjunto de dados de comando (CDS) P0700[1] : 2º. Conjunto de dados de comando (CDS) P0700[2] : 3º. Conjunto de dados de comando (CDS)		
Nota:	A alteração deste parâmetro reseta (ao default) todos os ajustes do item selecionado. Por exemplo: a alteração de 1 para 2 reseta todas as entradas digitais aos ajustes de fábrica.		

P0701[3]	Função de entrada digital 1	Min: 0	Nível:
CStat: CT	Datatype: U16	Unit: -	Def: 1
P-Group: COMANDOS	Active: confirmar antes	QuickComm. Não	Máx: 99
			2

Seleciona a função de entrada digital 1.

Ajustes:

- 0 Entrada digital desabilitada
- 1 ON/OFF1
- 2 ON reversão /OFF1
- 3 OFF2 - desligamento por inércia
- 4 OFF3 - desaceleração rápida
- 9 Reconhecimento de falha
- 10 JOG direito
- 11 JOG esquerdo
- 12 Reversão
- 13 MOP para cima (incrementa freq.)
- 14 MOP para baixo (decrementa freq.)
- 15 Setpoint Fixo (Seleção direta)
- 16 Setpoint Fixo (Seleção direta + ON)
- 17 Setpoint Fixo (seleção binária codificada + ON)
- 25 Habilita frenagem DC
- 29 Desligamento externo
- 33 Desabilita setpoint adicional de frequência
- 99 Habilita parametrização BICO

Índice

- P0701[0] : 1º. Conjunto de dados de comando (CDS)
- P0701[1] : 2º. Conjunto de dados de comando (CDS)
- P0701[2] : 3º. Conjunto de dados de comando (CDS)

Condição :

O ajuste 99 (habilita parametrização BICO) requer P0700 (origem de comando) ou P3900 (fim de comissionamento rápido) = 1, 2 ou P0970 (reset de fábrica) = 1 a fim de resetar.

Aviso:

O ajuste 99 (BICO) é somente para uso especializado ('expert').

P0702[3]	Função de entrada digital 2	Min: 0	Nível:
CStat: CT	Datatype: U16	Unit: -	Def: 12
P-Group: COMANDOS	Active: confirmar antes	QuickComm. Não	Máx: 99
			2

Seleciona a função de entrada digital 2.

Ajustes:

- 0 Entrada digital desabilitada
- 1 ON/OFF1
- 2 ON reversão /OFF1
- 3 OFF2 - desligamento por inércia
- 4 OFF3 - desaceleração rápida
- 9 Reconhecimento de falha
- 10 JOG direito
- 11 JOG esquerdo
- 12 Reversão
- 13 MOP para cima (incrementa freq.)
- 14 MOP para baixo (decrementa freq.)
- 15 Setpoint Fixo (Seleção direta)
- 16 Setpoint Fixo (Seleção direta + ON)
- 17 Setpoint Fixo (seleção binária codificada + ON)
- 25 Habilita frenagem DC
- 29 Desligamento externo
- 33 Desabilita setpoint adicional de frequência
- 99 Habilita parametrização BICO

Índice

- P0702[0] : 1º. Conjunto de dados de comando (CDS)
- P0702[1] : 2º. Conjunto de dados de comando (CDS)
- P0702[2] : 3º. Conjunto de dados de comando (CDS)

Detalhes:

Vide P0701 (função de entrada digital 1).

P0703[3]	Função de entrada digital 3	Min: 0	Nível:
CStat: CT	Datatype: U16	Unit: -	Def: 9
P-Group: COMANDOS	Active: confirmar antes	QuickComm. Não	Máx: 99
			2

Seleciona a função de entrada digital 3.

Ajustes:

- 0 Entrada digital desabilitada
- 1 ON/OFF1
- 2 ON reversão /OFF1
- 3 OFF2 - desligamento por inércia
- 4 OFF3 - desaceleração rápida
- 9 Reconhecimento de falha
- 10 JOG direito
- 11 JOG esquerdo
- 12 Reversão
- 13 MOP para cima (incrementa freq.)
- 14 MOP para baixo (decrementa freq.)
- 15 Setpoint Fixo (Seleção direta)
- 16 Setpoint Fixo (Seleção direta + ON)
- 17 Setpoint Fixo (seleção binária codificada + ON)
- 25 Habilita frenagem DC
- 29 Desligamento externo
- 33 Desabilita setpoint adicional de frequência
- 99 Habilita parametrização BICO

Índice

- P0703[0] : 1º. Conjunto de dados de comando (CDS)
- P0703[1] : 2º. Conjunto de dados de comando (CDS)
- P0703[2] : 3º. Conjunto de dados de comando (CDS)

Detalhes:

Vide P0701 (função de entrada digital 1).

P0704[3]	Função de entrada digital 4	Min: 0	Nível:
CStat: CT	Datatype: U16	Unit: -	Def: 15
P-Group: COMANDOS	Active: confirmar antes	QuickComm. Não	Máx: 99
			2

Seleciona a função de entrada digital 4.

Ajustes:

- 0 Entrada digital desabilitada
- 1 ON/OFF1
- 2 ON reversão /OFF1
- 3 OFF2 - desligamento por inércia
- 4 OFF3 - desaceleração rápida
- 9 Reconhecimento de falha
- 10 JOG direito
- 11 JOG esquerdo
- 12 Reversão
- 13 MOP para cima (incrementa freq.)
- 14 MOP para baixo (decrementa freq.)
- 15 Setpoint Fixo (Seleção direta)
- 16 Setpoint Fixo (Seleção direta + ON)
- 17 Setpoint Fixo (seleção binária codificada + ON)
- 25 Habilita frenagem DC
- 29 Desligamento externo
- 33 Desabilita setpoint adicional de frequência
- 99 Habilita parametrização BICO

Índice

- P0704[0] : 1º. Conjunto de dados de comando (CDS)
- P0704[1] : 2º. Conjunto de dados de comando (CDS)
- P0704[2] : 3º. Conjunto de dados de comando (CDS)

Detalhes:

Vide P0701 (função de entrada digital 1).

P0705[3]	Função de entrada digital 5	Mín: 0	Nível:
CStat: CT	Datatype: U16	Unit: -	Def: 15
P-Group: COMANDOS	Active: confirmar antes	QuickComm. Não	Máx: 99
			2

Seleciona a função de entrada digital 5.

Ajustes:

- 0 Entrada digital desabilitada
- 1 ON/OFF1
- 2 ON reversão /OFF1
- 3 OFF2 - desligamento por inércia
- 4 OFF3 - desaceleração rápida
- 9 Reconhecimento de falha
- 10 JOG direito
- 11 JOG esquerdo
- 12 Reversão
- 13 MOP para cima (incrementa freq.)
- 14 MOP para baixo (decrementa freq.)
- 15 Setpoint Fixo (Seleção direta)
- 16 Setpoint Fixo (Seleção direta + ON)
- 17 Setpoint Fixo (seleção binária codificada + ON)
- 25 Habilita frenagem DC
- 29 Desligamento externo
- 33 Desabilita setpoint adicional de frequência
- 99 Habilita parametrização BICO

Índice

- P0705[0] : 1º. Conjunto de dados de comando (CDS)
- P0705[1] : 2º. Conjunto de dados de comando (CDS)
- P0705[2] : 3º. Conjunto de dados de comando (CDS)

Detalhes:

Vide P0701 (função de entrada digital 1).

P0706[3]	Função de entrada digital 6	Mín: 0	Nível:
CStat: CT	Datatype: U16	Unit: -	Def: 15
P-Group: COMANDOS	Active: confirmar antes	QuickComm. Não	Máx: 99
			2

Seleciona a função de entrada digital 6.

Ajustes:

- 0 Entrada digital desabilitada
- 1 ON/OFF1
- 2 ON reversão /OFF1
- 3 OFF2 - desligamento por inércia
- 4 OFF3 - desaceleração rápida
- 9 Reconhecimento de falha
- 10 JOG direito
- 11 JOG esquerdo
- 12 Reversão
- 13 MOP para cima (incrementa freq.)
- 14 MOP para baixo (decrementa freq.)
- 15 Setpoint Fixo (Seleção direta)
- 16 Setpoint Fixo (Seleção direta + ON)
- 17 Setpoint Fixo (seleção binária codificada + ON)
- 25 Habilita frenagem DC
- 29 Desligamento externo
- 33 Desabilita setpoint adicional de frequência
- 99 Habilita parametrização BICO

Índice:

- P0706[0] : 1º. Conjunto de dados de comando (CDS)
- P0706[1] : 2º. Conjunto de dados de comando (CDS)
- P0706[2] : 3º. Conjunto de dados de comando (CDS)

Detalhes:

Vide P0701 (função de entrada digital 1).

P0707[3]	Função de entrada digital 7	Min: 0	Nível:
CStat: CT	Datatype: U16	Unit: -	Def: 0
P-Group: COMANDOS	Active: confirmar antes	QuickComm. Não	Máx: 99
			2

Seleciona a função de entrada digital 7 (via entrada analógica 1).

Ajustes:

- 0 Entrada digital desabilitada
- 1 ON/OFF1
- 2 ON reversão /OFF1
- 3 OFF2 - desligamento por inércia
- 4 OFF3 - desaceleração rápida
- 9 Reconhecimento de falha
- 10 JOG direito
- 11 JOG esquerdo
- 12 Reversão
- 13 MOP para cima (incrementa freq.)
- 14 MOP para baixo (decrementa freq.)
- 25 Habilita frenagem DC
- 29 Desligamento externo
- 33 Desabilita setpoint adicional de frequência
- 99 Habilita parametrização BICO

Índice:

- P0707[0] : 1º. Conjunto de dados de comando (CDS)
- P0707[1] : 2º. Conjunto de dados de comando (CDS)
- P0707[2] : 3º. Conjunto de dados de comando (CDS)

Nota:

Sinais acima de 4V são ativos, sinais abaixo de 1,6V são inativos.

Detalhes:

Vide P0701 (função de entrada digital 1).

P0708[3]	Função de entrada digital 8	Min: 0	Vide
CStat: CT	Datatype: U16	Unit: -	P0701
P-Group: COMANDOS	Active: confirmar antes	QuickComm. Não	(função
			de

Seleciona a função de entrada digital 8 (via entrada analógica 2).

Ajustes:

- 0 Entrada digital desabilitada
- 1 ON/OFF1
- 2 ON reversão /OFF1
- 3 OFF2 - desligamento por inércia
- 4 OFF3 - desaceleração rápida
- 9 Reconhecimento de falha
- 10 JOG direito
- 11 JOG esquerdo
- 12 Reversão
- 13 MOP para cima (incrementa freq.)
- 14 MOP para baixo (decrementa freq.)
- 25 Habilita frenagem DC
- 29 Desligamento externo
- 33 Desabilita setpoint adicional de frequência
- 99 Habilita parametrização BICO

Índice:

- P0708[0] : 1º. Conjunto de dados de comando (CDS)
- P0708[1] : 2º. Conjunto de dados de comando (CDS)
- P0708[2] : 3º. Conjunto de dados de comando (CDS)

Nota:

Sinais acima de 4V são ativos, sinais abaixo de 1,6V são inativos.

Detalhes:

Vide P0701 (função de entrada digital 1).

P0719[3]	Seleção de comando e setpoint de frequência	Min: 0	Nível:
CStat: CT	Datatype: U16	Unit: -	Def: 0
P-Group: COMANDOS	Active: confirmar antes	QuickComm. Não	Máx: 66
			3

Chaveamento central para selecionar a origem do controle para o inversor.

Alterna a origem de comando e de setpoint entre parâmetros BICO livremente programáveis e comandos fixos / perfis de setpoint. As origens de comando e setpoint podem ser alteradas independentemente.

Os dígitos das dezenas definem a origem do comando, e os dígitos das unidades definem a origem de setpoint.

Ajustes:

0	Cmd = parâmetro BICO	Setpoint = parâmetro BICO
1	Cmd = parâmetro BICO	Setpoint = setpoint MOP
2	Cmd = parâmetro BICO	Setpoint = setpoint analógico
3	Cmd = parâmetro BICO	Setpoint = frequência fixa
4	Cmd = parâmetro BICO	Setpoint = USS no link BOP
5	Cmd = parâmetro BICO	Setpoint = USS no link COM
6	Cmd = parâmetro BICO	Setpoint = CB no link COM
10	Cmd = BOP	Setpoint = parâmetro BICO
11	Cmd = BOP	Setpoint = setpoint MOP
12	Cmd = BOP	Setpoint = setpoint analógico
13	Cmd = BOP	Setpoint = frequência fixa
15	Cmd = BOP	Setpoint = USS no link COM
16	Cmd = BOP	Setpoint = CB no link COM
40	Cmd = USS no link BOP	Setpoint = parâmetro BICO
41	Cmd = USS no link BOP	Setpoint = setpoint MOP
42	Cmd = USS no link BOP	Setpoint = setpoint analógico
43	Cmd = USS no link BOP	Setpoint = frequência fixa
44	Cmd = USS no link BOP	Setpoint = USS no link BOP
45	Cmd = USS no link BOP	Setpoint = USS no link COM
46	Cmd = USS no link BOP	Setpoint = CB no link COM
50	Cmd = USS no link COM	Setpoint = parâmetro BICO
51	Cmd = USS no link COM	Setpoint = setpoint MOP
52	Cmd = USS no link COM	Setpoint = setpoint analógico
53	Cmd = USS no link COM	Setpoint = frequência fixa
54	Cmd = USS no link COM	Setpoint = USS no link BOP
55	Cmd = USS no link COM	Setpoint = USS no link COM
60	Cmd = CB no link COM	Setpoint = parâmetro BICO
61	Cmd = CB no link COM	Setpoint = setpoint MOP
62	Cmd = CB no link COM	Setpoint = setpoint analógico
63	Cmd = CB no link COM	Setpoint = frequência fixa
64	Cmd = CB no link COM	Setpoint = USS no link BOP
66	Cmd = CB no link COM	Setpoint = CB no link COM

Índice:

P0719[0] : 1º. Conjunto de dados de comando (CDS)
P0719[1] : 2º. Conjunto de dados de comando (CDS)
P0719[2] : 3º. Conjunto de dados de comando (CDS)

Nota:

Se ajustado em um valor diferente de 0 (i.e. o parâmetro BICO não é a origem de setpoint), P0844 / P0848 (primeira origem de OFF2 / OFF3) não são efetivos; por outro lado, P0845 / P0849 (segunda origem de OFF2 / OFF3) se aplicam e os comandos OFF são obtidos através da origem específica definida.

As conexões BICO feitas previamente permanecem inalteradas.

r0720	Número de entradas digitais	Min: -	Nível:
	Datatype: U16	Unit: -	Def: -
P-Group: COMANDOS		Máx: -	3

Exibe o número de entradas digitais.

r0722	CO/BO: Valores de entrada binários	Datatype: U16	Unit: -	Mín: - Def: - Máx: -	Nível: 2
	P-Group: COMANDOS				

Exibe o estado das entradas digitais.

Campos binários:

Bit00	Entrada digital 1	0	OFF
		1	ON
Bit01	Entrada digital 2	0	OFF
		1	ON
Bit02	Entrada digital 3	0	OFF
		1	ON
Bit03	Entrada digital 4	0	OFF
		1	ON
Bit04	Entrada digital 5	0	OFF
		1	ON
Bit05	Entrada digital 6	0	OFF
		1	ON
Bit06	Entrada digital 7 (via entrada anal.1)	0	OFF
		1	ON
Bit07	Entrada digital 8 (via entrada anal.2)	0	OFF
		1	ON

Nota:

O segmento será sinalizado quando o sinal estiver ativo.

P0724	Tempo de filtro das entradas digitais	Datatype: U16	Unit: -	Mín: 0 Def: 3 Máx: 3	Nível: 3
	CStat: CT				
	P-Group: COMANDOS	Active: Imediatamente	QuickComm. Não		

Define o tempo de estabilização (tempo de filtragem) utilizado pelas entradas digitais.

Ajustes:

0	Sem tempo de estabilização
1	Tempo de estabilização 2.5 ms
2	Tempo de estabilização 8.2 ms
3	Tempo de estabilização 12.3 ms

P0725	Entradas digitais PNP / NPN	Datatype: U16	Unit: -	Mín: 0 Def: 1 Máx: 1	Nível: 3
	CStat: CT				
	P-Group: COMANDOS	Active: Imediatamente	QuickComm. Não		

Alterna entre ativado positivo (PNP) e ativado negativo (NPN). Isto é válido para todas as entradas digitais simultaneamente.

O seguinte é válido utilizando a alimentação interna:

Valor:

NPN: Terminais 5/6/7/8/16/17 devem ser conectados via terminal 28 (0 V).
PNP: Terminais 5/6/7/8/16/17 devem ser conectados via terminal 9 (24 V).

Ajustes:

0	Modo NPN ==> negativo
1	Modo PNP ==> positivo

r0730	Número de saídas digitais	Datatype: U16	Unit: -	Mín: - Def: - Máx: -	Nível: 3
	P-Group: COMANDOS				

Exibe o número de saídas digitais (relés).

P0731[3]	BI: Função de saída digital 1	Mín: 0:0	Nível:
CStat: CUT	Datatype: U32	Def: 52:3	2
P-Group: COMANDOS	Active: confirmar antes	QuickComm. Não	Máx: 4000:0

Define a origem da saída digital 1.

Ajustes:

52.0	Acionamento pronto	0	Fechado
52.1	Acionamento pronto para funcionar	0	Fechado
52.2	Acionamento funcionando	0	Fechado
52.3	Falha ativa do acionamento	0	Fechado
52.4	OFF2 ativo	1	Fechado
52.5	OFF3 ativo	1	Fechado
52.6	Inibição da chave ON ativo	0	Fechado
52.7	Alarme do acionamento ativo	0	Fechado
52.8	Desvio de setpoint/valor atual	1	Fechado
52.9	Controle PZD (Controle de dados de processo)	0	Fechado
52.A	Frequência máxima alcançada	0	Fechado
52.B	Alarme: Limite de corrente do motor	1	Fechado
52.C	Freio de retenção do motor ativado	0	Fechado
52.D	Sobrecarga do motor	1	Fechado
52.E	Motor rodando na direção direita	0	Fechado
52.F	Sobrecarga do inversor	1	Fechado
53.0	Freio DC ativo	0	Fechado
53.1	Freq. inversor menor que freq. de desl. (P2167)	0	Fechado
53.2	Freq. inversor menor que freq. mínima (1080)	0	Fechado
53.3	Corrente maior ou igual que o limite	0	Fechado
53.4	Freq. atual maior em comparação a freq. (P2155)	0	Fechado
53.5	Freq. atual menor em comparação a freq. (P2155)	0	Fechado
53.6	Freq. atual maior/igual ao setpoint	0	Fechado
53.7	Tensão menor que o limite inferior	0	Fechado
53.8	Tensão maior que o limite inferior	0	Fechado
53.A	Saída PID no limite inferior (P2292)	0	Fechado
53.B	Saída PID no limite superior (P2291)	0	Fechado

Índice:

P0731[0] : 1º. Conjunto de dados de comando (CDS)
P0731[1] : 2º. Conjunto de dados de comando (CDS)
P0731[2] : 3º. Conjunto de dados de comando (CDS)

P0732[3]	BI: Função de saída digital 2	Mín: 0:0	Nível:
CStat: CUT	Datatype: U32	Def: 52:7	2
P-Group: COMANDOS	Active: confirmar antes	QuickComm. Não	Máx: 4000:0

Define a origem da saída digital 2.

Ajustes:

52.0	Acionamento pronto	0	Fechado
52.1	Acionamento pronto para funcionar	0	Fechado
52.2	Acionamento funcionando	0	Fechado
52.3	Falha ativa do acionamento	0	Fechado
52.4	OFF2 ativo	1	Fechado
52.5	OFF3 ativo	1	Fechado
52.6	Inibição da chave ON ativo	0	Fechado
52.7	Alarme do acionamento ativo	0	Fechado
52.8	Desvio de setpoint/valor atual	1	Fechado
52.9	Controle PZD (Controle de dados de processo)	0	Fechado
52.A	Frequência máxima alcançada	0	Fechado
52.B	Alarme: Limite de corrente do motor	1	Fechado
52.C	Freio de retenção do motor ativado	0	Fechado
52.D	Sobrecarga do motor	1	Fechado
52.E	Motor rodando na direção direita	0	Fechado
52.F	Sobrecarga do inversor	1	Fechado
53.0	Freio DC ativo	0	Fechado
53.1	Freq. inversor menor que freq. de desl. (P2167)	0	Fechado
53.2	Freq. inversor menor que freq. mínima (1080)	0	Fechado
53.3	Corrente maior ou igual que o limite	0	Fechado
53.4	Freq. atual maior em comparação a freq. (P2155)	0	Fechado
53.5	Freq. atual menor em comparação a freq. (P2155)	0	Fechado
53.6	Freq. atual maior/igual ao setpoint	0	Fechado
53.7	Tensão menor que o limite inferior	0	Fechado
53.8	Tensão maior que o limite inferior	0	Fechado
53.A	Saída PID no limite inferior (P2292)	0	Fechado
53.B	Saída PID no limite superior (P2291)	0	Fechado

Índice:

P0732[0] : 1º. Conjunto de dados de comando (CDS)
P0732[1] : 2º. Conjunto de dados de comando (CDS)
P0732[2] : 3º. Conjunto de dados de comando (CDS)

Nota:

Outros ajustes são possíveis no modo "Expert" (vide P0003 – nível de acesso do usuário).

P0733[3]	BI: Função de saída digital 3	Mín: 0:0	Nível:
CStat: CUT	Datatype: U32	Def: 0:0	2
P-Group: COMANDOS	Active: confirmar antes	QuickComm. Não	Máx: 4000:0

Define a origem da saída digital 3.

Ajustes:

52.0	Acionamento pronto	0	Fechado
52.1	Acionamento pronto para funcionar	0	Fechado
52.2	Acionamento funcionando	0	Fechado
52.3	Falha ativa do acionamento	0	Fechado
52.4	OFF2 ativo	1	Fechado
52.5	OFF3 ativo	1	Fechado
52.6	Inibição da chave ON ativo	0	Fechado
52.7	Alarme do acionamento ativo	0	Fechado
52.8	Desvio de setpoint/valor atual	1	Fechado
52.9	Controle PZD (Controle de dados de processo)	0	Fechado
52.A	Frequência máxima alcançada	0	Fechado
52.B	Alarme: Limite de corrente do motor	1	Fechado
52.C	Freio de retenção do motor ativado	0	Fechado
52.D	Sobrecarga do motor	1	Fechado
52.E	Motor rodando na direção direita	0	Fechado
52.F	Sobrecarga do inversor	1	Fechado
53.0	Freio DC ativo	0	Fechado
53.1	Freq. inversor menor que freq. de desl. (P2167)	0	Fechado
53.2	Freq. inversor menor que freq. mínima (1080)	0	Fechado
53.3	Corrente maior ou igual que o limite	0	Fechado
53.4	Freq. atual maior em comparação a freq. (P2155)	0	Fechado
53.5	Freq. atual menor em comparação a freq. (P2155)	0	Fechado
53.6	Freq. atual maior/igual ao setpoint	0	Fechado
53.7	Tensão menor que o limite inferior	0	Fechado
53.8	Tensão maior que o limite inferior	0	Fechado
53.A	Saída PID no limite inferior (P2292)	0	Fechado
53.B	Saída PID no limite superior (P2291)	0	Fechado

Índice:

P0733[0] : 1º. Conjunto de dados de comando (CDS)
P0733[1] : 2º. Conjunto de dados de comando (CDS)
P0733[2] : 3º. Conjunto de dados de comando (CDS)

Nota:

Outros ajustes são possíveis no modo "Expert" (vide P0003 – nível de acesso do usuário).

r0747	CO/BO: Estado das saídas digitais	Mín: -	Nível:
	Datatype: U16	Def: -	3
	P-Group: COMANDOS	Máx: -	

Exibe o estado das saídas digitais (também inclui a inversão das saídas digitais via P0748).

Campos binários:

Bit00	Saída Digital 1 energizada	0	NÃO
		1	SIM
Bit01	Saída Digital 2 energizada	0	NÃO
		1	SIM
Bit02	Saída Digital 3 energizada	0	NÃO
		1	SIM

Condição :

Bit 0 = 0 :
Relé não-energizado / contatos abertos

Bit 0 = 1 :
Relé energizado / contatos fechados

P0748	Inverte as saídas digitais	Mín: 0	Nível:
	CStat: CUT	Def: 0	3
	P-Group: COMANDOS	Active: confirmar antes	QuickComm. Não
		Máx: 7	

Define o estado alto e baixo do relé para uma dada função.

Campos binários:

Bit00	Inverte a saída digital 1	0	NÃO
		1	SIM
Bit01	Inverte a saída digital 2	0	NÃO
		1	SIM
Bit02	Inverte a saída digital 3	0	NÃO
		1	SIM

r0750	Número de entradas analógicas	Mín: -	Nível:
	Datatype: U16	Def: -	3
	P-Group: TERMINAL	Máx: -	

Exibe o número de entradas analógicas disponíveis.

r0751	BO: Palavra de estado das entradas analógicas Datatype: U16 Unit: - P-Group: TERMINAL	Mín: - Def: - Máx: -	Nível: 4
Exibe o estado da entrada analógica.			
Campos binários:			
Bit00 Perda de sinal na entrada analógica 1 0 NÃO			
1 SIM			
Bit01 Perda de sinal na entrada analógica 2 0 NÃO			
1 SIM			
r0752[2]	Valor do sinal das entradas analógicas [V] ou [mA] Datatype: Flutuante Unit: V (mA) P-Group: TERMINAL	Mín: - Def: - Máx: -	Nível: 2
Exibe o valor atenuado da entrada analógica em volts antes do bloco característico.			
Índice:			
r0752[0] : Entrada analógica 1 (ADC 1)			
r0752[1] : Entrada analógica 2 (ADC 2)			
P0753[2]	Tempo de filtro das entradas analógicas CStat: CUT Datatype: U16 Unit: ms P-Group: TERMINAL Active: confirmar antes QuickComm. Não Máx: 10000	Mín: 0 Def: 3 Máx: 10000	Nível: 3
Define o tempo de filtro (filtro PT1) em [ms] para as entradas analógicas.			
Índice:			
P0753[0] : Entrada analógica 1 (ADC 1)			
P0753[1] : Entrada analógica 2 (ADC 2)			
Nota:			
O aumento desse tempo reduz alterações bruscas das entradas analógicas, porém atenua seu tempo de resposta.			
P0753 = 0 : Sem filtragem			
r0754[2]	Valor atual das entradas analógicas após escala [%] Datatype: Flutuante Unit: % P-Group: TERMINAL	Mín: - Def: - Máx: -	Nível: 2
Mostra o valor atenuado das entradas analógicas em [%] após o bloco proporcional.			
Índice:			
r0754[0] : Entrada analógica 1 (ADC 1)			
r0754[1] : Entrada analógica 2 (ADC 2)			
Condição :			
P0757 a P0760 definem a faixa (escalas das entradas analógicas).			
r0755[2]	CO: Valor atual das entradas anal. após escala [4000h] Datatype: I16 Unit: - P-Group: TERMINAL	Mín: - Def: - Máx: -	Nível: 2
Exibe a entrada analógica proporcional utilizando ASPmín e ASPmáx.			
O setpoint analógico (ASP) a partir do bloco proporcional analógico pode variar do setpoint analógico mínimo (ASPmín) até o setpoint analógico máximo (ASPmáx) como mostrado em P0757 (escalas das entradas analógicas).			
A maior magnitude (valor sem sinal) de ASPmín e ASPmáx define a proporção de 16384.			
Exemplo:			
ASPmín = 300 %, ASPmáx = 100 % então 16384 representa 300 %.			
Este parâmetro variará de 5461 a 16364			
ASPmín = -200 %, ASPmáx = 100 % então 16384 representa 200 %.			
Este parâmetro variará de -16384 a +8192			
Índice:			
r0755[0] : Entrada analógica 1 (ADC 1)			
r0755[1] : Entrada analógica 2 (ADC 2)			
Nota:			
Este valor é utilizado como uma entrada aos conectores analógicos BICO .			
ASPmáx representa o mais alto setpoint analógico (isto pode ser a 10 V).			
ASPmín representa o mais baixo setpoint analógico (isto pode ser a 0 V).			
Detalhes:			
Vide parâmetros P0757 a P0760 (escalas das entradas analógicas)			

P0756[2]	Tipo de entrada analógica	Mín: 0	Nível:
CStat: CT	Datatype: U16	Unit: -	Def: 0
P-Group: TERMINAL	Active: confirmar antes	QuickComm. Não	Máx: 4
			2

Define o tipo de entrada analógica e também habilita o monitoramento da entrada analógica.

Para alternar da tensão para a entrada de corrente analógica não é suficiente simplesmente alterar o parâmetro P0756. Adicionalmente, os DIPs na placa de terminais devem também ser ajustados na posição correta. Os ajustes dos DIPs são como segue:

- OFF = entrada em tensão (10 V)
- ON = entrada em corrente (20 mA)

A alocação dos DIPs às entradas analógicas é a seguinte:

- DIP à esquerda (DIP 1) = Entrada analógica 1
- DIP à direita (DIP 2) = Entrada analógica 2

Ajustes:

- 0 Entrada de tensão monopolar (0 a +10 V)
- 1 Entrada de tensão monopolar com monitoramento (0 a 10 V)
- 2 Entrada de corrente monopolar (0 a 20 mA)
- 3 Entrada de corrente monopolar com monitoramento (0 a 20 mA)
- 4 Entrada de tensão bipolar (-10 V a +10 V)

Índice:

- P0756[0] : Entrada analógica 1 (ADC 1)
- P0756[1] : Entrada analógica 2 (ADC 2)

Condição :

A função é desabilitada se o bloco proporcional analógico é programado para setpoints de saída negativa (vide P0757 a P0760).

Aviso:

Quando o monitoramento está habilitado e uma "Banda morta" é definida (P0761), uma condição de falha será gerada (F0080) se a tensão analógica de entrada cair abaixo de 50 % da tensão "Banda morta".

Por conta de restrição h/w não é possível selecionar a tensão bipolar (vide declaração Enum) para a entrada analógica 2 (P0756[1] = 4).

Detalhes:


Vide P0757 a P0760 (escalas das entradas analógicas).

P0757[2]	Valor x1 de escala da entrada analógica [V / mA]	Min: -20	Nível:
CStat: CUT	Datatype: Flutuante	Unit: V/mA	Def: 0
P-Group: TERMINAL	Active: confirmar antes	QuickComm: Não	Máx: 20
			2

Os parâmetros P0757 - P0760 configuram a escala da entrada como mostrado no diagrama:

P0756 = 0 ... 3

P0761 = 0



Onde:

Os setpoints analógicos representam uma [%] da frequência normalizada em P2000.

Os setpoints analógicos podem ser maiores que 100 %.


ASPmáx representa o mais alto setpoint analógico (isto pode ser a 10 V ou 20 mA).

ASPmín representa o mais baixo setpoint analógico (isto pode ser a 0 V ou 20 mA).

Os valores default prevêem uma proporcionalidade de 0 V ou 0 mA = 0 %, e 10 V ou 20 mA = 100 %.

P0756 = 4

P0761 = 0



Índice:

P0757[0] : Entrada analógica 1 (ADC 1)

P0757[1] : Entrada analógica 2 (ADC 2)

P0758[2]	Valor y1 de escala da entrada analógica	Min: -99999.9	Nível:
CStat: CUT	Datatype: Flutuante	Unit: %	Def: 0.0
P-Group: TERMINAL	Active: confirmar antes	QuickComm. Não	Máx: 99999.9
			2

Ajusta o valor de Y1 em [%] como descrito em P0757 (escala da entrada analógica)

Índice:

P0758[0] : Entrada analógica 1 (ADC 1)

P0758[1] : Entrada analógica 2 (ADC 2)

Condição :

Relativo a P2000 a P2003 (referência de frequência, tensão, corrente ou torque) dependendo de qual setpoint deve ser gerado.

P0759[2]	Valor x2 de escala da entrada analógica [V / mA]	Min: -20	Nível:
CStat: CUT	Datatype: Flutuante	Unit: -	Def: 10
P-Group: TERMINAL	Active: confirmar antes	QuickComm. Não	Máx: 20
			2

Ajusta o valor de X2 como descrito em P0757 (escala da entrada analógica)

Índice:

P0759[0] : Entrada analógica 1 (ADC 1)

P0759[1] : Entrada analógica 2 (ADC 2)

P0760[2]	Valor y2 de escala da entrada analógica	Min: -99999.9	Nível:
CStat: CUT	Datatype: Flutuante	Unit: %	Def: 100.0
P-Group: TERMINAL	Active: confirmar antes	QuickComm. Não	Máx: 99999.9
			2

Ajusta o valor de Y2 em [%] como descrito em P0757 (escala da entrada analógica)

Índice:

P0760[0] : Entrada analógica 1 (ADC 1)

P0760[1] : Entrada analógica 2 (ADC 2)

Condição :

Relativo a P2000 a P2003 (referência de frequência, tensão, corrente ou torque) dependendo de qual setpoint deve ser gerado.

P0761[2]	Largura de “Banda Morta” da entrada analógica [V / mA]	Min: 0	Nível: 2
CStat: CUT	Datatype: Flutuante	Unit: V/mA	Def: 0
P-Group: TERMINAL	Active: confirmar antes	QuickComm. Não	Máx: 20

Define a largura de “Banda morta” na entrada analógica. Os diagramas abaixo explicam a sua utilização.

Exemplo:

Valor de entrada analógica (ADC) 2 a 10 V (0 a 50 Hz)

O exemplo abaixo produz uma entrada analógica de 2 a 10 V (0 a 50 Hz):

P2000 = 50 Hz

P0759 = 8 V P0760 = 75 %


P0757 = 2 V P0758 = 0 %

P0761 = 2 V

P0756 = 0 ou 1

P0761 > 0

0 < P0758 < P0760 || 0 > P0758 > P0760



Valor de entrada analógica (ADC) 0 a 10 V (-50 a +50 Hz):

O exemplo abaixo produz uma entrada analógica de 0 a 10 V (-50 a +50 Hz) com centro zero e um ponto em aberto de largura 0.2 V (0.1 V para cada lado do centro).

P2000 = 50 Hz

P0759 = 8 V P0760 = 75 %


P0757 = 2 V P0758 = -75 %

P0761 = 0.1 V

P0756 = 0 ou 1

P0761 > 0

P0758 < 0 < P0760




Valor de entrada analógica (ADC) -10 a +10 V (-50 a +50 Hz):

O exemplo abaixo produz uma entrada analógica de -10 a +10 V (-50 a +50 Hz) com centro zero e um ponto em aberto de largura 0.2 V (0.1 V para cada lado do centro).

P0756 = 4

P0761 > 0

P0758 < 0 < P0760



Índice:

P0761[0] : Entrada analógica 1 (ADC 1)

P0761[1] : Entrada analógica (ADC 2)

Nota:

P0761[x] = 0 : Sem "Banda morta" ativa.

Aviso:

A "Banda morta" parte de 0 V até o valor de P0761, se ambos os valores de P0758 e P0760 (coordenadas de escala da entrada analógica) são positivos ou negativos respectivamente. Entretanto, a "Banda morta" é ativa em ambas as direções a partir do ponto de interseção (eixo x com a curva de escala da entrada analógica), se os sinais de P0758 e P0760 são opostos.

Fmín (P1080) deve ser zero quando utilizando ajuste de centro zero setup. Não há histerese no final da "Banda morta".

P0762[2]	Retardo para perda de ação de sinal	Mín: 0	Nível:
	CStat: CUT Datatype: U16 Unit: ms Def: 10		3
	P-Group: TERMINAL Active: Imediatamente QuickComm. Não Máx: 10000		

Define o tempo de retardo entre a perda do setpoint analógico e o aparecimento do código de falha F0080.

Índice:

P0762[0] : Entrada analógica 1 (ADC 1)

P0762[1] : Entrada analógica 2 (ADC 2)

Nota:

Usuários "experts" podem escolher a reação desejada a F0080 (o default é OFF2).

r0770	Número de saídas analógicas	Mín: -	Nível:
	Datatype: U16 Unit: - Def: -		3
	P-Group: TERMINAL Máx: -		

Exibe o número de saídas analógicas disponível.

P0771[2]	CI: Saída analógica	Mín: 0:0	Nível:
	CStat: CUT Datatype: U32 Unit: - Def: 21:0		2
	P-Group: TERMINAL Active: confirmar antes QuickComm. Não Máx: 4000:0		

Define a função da saída analógica de 0 - 20 mA.

Ajustes:

- 21 CO: Frequência atual (proporcional a P2000)
- 24 CO: Frequência atual de saída (proporcional a P2000)
- 25 CO: Tensão atual de saída (proporcional a P2001)
- 26 CO: Tensão DC-link atual (proporcional a P2001)
- 27 CO: Corrente atual de saída (proporcional a P2002)

Índice:

P0771[0] : Saída analógica 1 (DAC 1)

P0771[1] : Saída analógica 2 (DAC 2)

P0773[2]	Tempo de filtro da saída analógica	Min: 0	Nível:
CStat: CUT	Datatype: U16	Unit: ms	Def: 2
P-Group: TERMINAL	Active: confirmar antes	QuickComm. Não	Máx: 1000
			2

Define o tempo de atenuação [ms] para o sinal de saída analógico. Este parâmetro habilita atenuação para valor de saída analógica utilizando um filtro PT1 .

Índice:

P0773[0] : Saída analógica 1 (DAC 1)

P0773[1] : Saída analógica 2 (DAC 2)

Condição :

P0773 = 0: Desativa o filtro.

r0774[2]	Valor atual da saída analógica [V] ou [mA]	Min: -	Nível:
	Datatype: Flutuante	Unit: -	Def: -
P-Group: TERMINAL		Máx: -	2

Mostra o valor da saída analógica em [V] ou [mA] após filtragem e escala.

Índice:

r0774[0] : Saída analógica 1 (DAC 1)

r0774[1] : Saída analógica 2 (DAC 2)

P0776[2]	Tipo de saída analógica	Min: 0	Nível:
CStat: CT	Datatype: U16	Unit: -	Def: 0
P-Group: TERMINAL	Active: confirmar antes	QuickComm. Não	Máx: 1
			2

Define o tipo de saída analógica.

Ajustes:

0 Saída em corrente

1 Saída em tensão

Índice:

P0776[0] : Saída analógica 1 (DAC 1)

P0776[1] : Saída analógica 2 (DAC 2)

Nota:


A saída analógica é configurada em corrente de saída com uma faixa de 0...20 mA.

Para a saída em tensão com uma faixa de 0...10 V um resistor externo de 500 Ohms deve ser conectado aos terminais (12/13 ou 26/27).

P0777[2]	Valor x1 de escala da saída analógica	Min: -99999.0	Nível:
CStat: CUT	Datatype: Flutuante	Unit: %	Def: 0.0
P-Group: TERMINAL	Active: confirmar antes	QuickComm. Não	Máx: 99999.0
			2

Define a característica de saída x1 em [%]. O bloco proporcional é responsável pelo ajuste do valor de saída definido em P0771 (entrada do conector de saída analógica DAC).

Os parâmetros do bloco de escala de saída analógica (P0777 ... P0781) funcionam como segue:



Onde:

Pontos P1 (x1, y1) e P2 (x2, y2) podem ser escolhidos livremente.

Exemplo:

Os valores default do bloco proporcional fornecem o seguinte:

P1: 0.0 % = 0 mA ou 0 V e

P2: 100.0 % = 20 mA ou 10 V.

Índice:

P0777[0] : Saída analógica 1 (DAC 1)

P0777[1] : Saída analógica 2 (DAC 2)

Condição :

Proporcional a P2000 a P2003 (referência de frequência, tensão, corrente ou torque) dependendo de qual setpoint deve ser gerado.

P0778[2]	Valor y1 de escala da saída analógica	Min: 0	Nível:
CStat: CUT	Datatype: Flutuante	Unit: -	Def: 0
P-Group: TERMINAL	Active: confirmar antes	QuickComm. Não	Máx: 20
			2

Define y1 da característica de saída.

Índice:

P0778[0] : Saída analógica 1 (DAC 1)

P0778[1] : Saída analógica 2 (DAC 2)

P0779[2]	Valor x2 de escala da saída analógica	Min: -99999.0	Nível:
CStat: CUT	Datatype: Flutuante	Unit: %	Def: 100.0
P-Group: TERMINAL	Active: confirmar antes	QuickComm. Não	Máx: 99999.0
			2

Define x2 da característica de saída em [%].

Índice:

P0779[0] : Saída analógica 1 (DAC 1)

P0779[1] : Saída analógica 2 (DAC 2)

Condição :

Proporcional a P2000 a P2003 (referência de frequência, tensão, corrente ou torque) dependendo de qual setpoint deve ser gerado.

P0780[2]	Valor y2 de escala da saída analógica	Min: 0	Nível:
CStat: CUT	Datatype: Flutuante	Unit: -	Def: 20
P-Group: TERMINAL	Active: confirmar antes	QuickComm. Não	Máx: 20
			2

Define y2 da característica de saída.

Índice:

P0780[0] : Saída analógica 1 (DAC 1)

P0780[1] : Saída analógica 2 (DAC 2)

P0781[2]	Largura de “Banda Morta” da saída analógica	Mín: 0	Nível:
CStat: CUT	Datatype: Flutuante	Unit: -	Def: 0
P-Group: TERMINAL	Active: confirmar antes	QuickComm. Não	Máx: 20
2			

Ajusta a largura de “Banda morta” em [mA] ou [V] para a saída analógica.

Índice:

P0781[0] : Saída analógica 1 (DAC 1)

P0781[1] : Saída analógica 2 (DAC 2)

P0800[3]	BI: Download do jogo de parâmetros 0	Mín: 0:0	Nível:
CStat: CT	Datatype: U32	Unit: -	Def: 0:0
P-Group: COMANDOS	Active: confirmar antes	QuickComm. Não	Máx: 4000:0
3			

Define a origem de comando para iniciar o download do jogo de parâmetros 0 a partir do AOP conectado. Os primeiros três dígitos descrevem o número do parâmetro da origem de comando, o último dígito se refere ao ajuste de bit para esse parâmetro.

Ajustes:

722.0 = Entrada digital 1 (requer P0701 ajustado em 99, BICO)

722.1 = Entrada digital 2 (requer P0702 ajustado em 99, BICO)

722.2 = Entrada digital 3 (requer P0703 ajustado em 99, BICO)

722.3 = Entrada digital 4 (requer P0704 ajustado em 99, BICO)

722.4 = Entrada digital 5 (requer P0705 ajustado em 99, BICO)

722.5 = Entrada digital 6 (requer P0706 ajustado em 99, BICO)

Índice:

P0800[0] : 1º. Conjunto de dados de comando (CDS)

P0800[1] : 2º. Conjunto de dados de comando (CDS)

P0800[2] : 3º. Conjunto de dados de comando (CDS)

Nota:

Sinal de entrada digital:

0 = Sem download

1 = Iniciar download dos parâmetros de ajuste 0 a partir do AOP.

P0801[3]	BI: Download do jogo de parâmetros 1	Mín: 0:0	Nível:
CStat: CT	Datatype: U32	Unit: -	Def: 0:0
P-Group: COMANDOS	Active: confirmar antes	QuickComm. Não	Máx: 4000:0
3			

Define a origem de comando para iniciar o download do jogo de parâmetros 1 a partir do AOP conectado. Os primeiros três dígitos descrevem o número do parâmetro da origem de comando, o último dígito se refere ao ajuste de bit para esse parâmetro.

Ajustes:

722.0 = Entrada digital 1 (requer P0701 ajustado em 99, BICO)

722.1 = Entrada digital 2 (requer P0702 ajustado em 99, BICO)

722.2 = Entrada digital 3 (requer P0703 ajustado em 99, BICO)

722.3 = Entrada digital 4 (requer P0704 ajustado em 99, BICO)

722.4 = Entrada digital 5 (requer P0705 ajustado em 99, BICO)

722.5 = Entrada digital 6 (requer P0706 ajustado em 99, BICO)

Índice:

P0801[0] : 1º. Conjunto de dados de comando (CDS)

P0801[1] : 2º. Conjunto de dados de comando (CDS)

P0801[2] : 3º. Conjunto de dados de comando (CDS)

Nota:

Sinal de entrada digital:

0 = Sem download

1 = Iniciar download dos parâmetros de ajuste 1 a partir do AOP.

P0809[3]	Cópia do conjunto de dados de comando (CDS)	Mín: 0	Nível:
CStat: CT	Datatype: U16	Unit: -	Def: 0
P-Group: COMANDOS	Active: confirmar antes	QuickComm. Não	Máx: 2
2			

Chama a função 'Copiar o conjunto de dados de comando'.

Índice:

P0809[0] : Cópia a partir do CDS

P0809[1] : Cópia para o CDS


P0809[2] : Iniciar cópia

Nota:

O valor de início no índice 2 é automaticamente resetado a '0' após a execução da função.

P0810	BI: Bit 0 (Local / Remoto) do CDS	Min: 0:0	Nível: 2
CStat: CUT	Datatype: U32	Unit: -	Def: 0:0
P-Group: COMANDOS	Active: confirmar antes	QuickComm. Não	Máx: 4095:0

Seleciona a origem de comando a partir da qual ler Bit 0 para selecionar um conjunto de dados de comando (CDS).



O conjunto de dados de comando (CDS) atual ativo é exibido no parâmetro r0050.

	selected CDS		active CDS
	r0055 Bit15	r0054 Bit15	r0050
1. CDS	0	0	0
2. CDS	0	1	1
3. CDS	1	0	2
3. CDS	1	1	2

Ajustes:

- 722.0 = Entrada digital 1 (requer P0701 ajustado em 99, BICO)
- 722.1 = Entrada digital 2 (requer P0702 ajustado em 99, BICO)
- 722.2 = Entrada digital 3 (requer P0703 ajustado em 99, BICO)
- 722.3 = Entrada digital 4 (requer P0704 ajustado em 99, BICO)
- 722.4 = Entrada digital 5 (requer P0705 ajustado em 99, BICO)
- 722.5 = Entrada digital 6 (requer P0706 ajustado em 99, BICO)
- 722.6 = Entrada digital 7 (via entrada analógica 1, requer P0707 ajustado em 99)
- 722.7 = Entrada digital 8 (via entrada analógica 2, requer P0708 ajustado em 99)

Nota:

P0811 é também relevante para seleção do conjunto de dados de comando (CDS) .

P0811	BI: CDS bit 1	Min: 0:0	Nível: 2
CStat: CUT	Datatype: U32	Unit: -	Def: 0:0
P-Group: COMANDOS	Active: confirmar antes	QuickComm. Não	Máx: 4095:0

Seleciona a origem de comando a partir da qual ler Bit 1 para selecionar um conjunto de dados de comando (CDS).

Ajustes:

- 722.0 = Entrada digital 1 (requer P0701 ajustado em 99, BICO)
- 722.1 = Entrada digital 2 (requer P0702 ajustado em 99, BICO)
- 722.2 = Entrada digital 3 (requer P0703 ajustado em 99, BICO)
- 722.3 = Entrada digital 4 (requer P0704 ajustado em 99, BICO)
- 722.4 = Entrada digital 5 (requer P0705 ajustado em 99, BICO)
- 722.5 = Entrada digital 6 (requer P0706 ajustado em 99, BICO)
- 722.6 = Entrada digital 7 (via entrada analógica 1, requer P0707 ajustado em 99)
- 722.7 = Entrada digital 8 (via entrada analógica 2, requer P0708 ajustado em 99)

Nota:

P0810 é também relevante para seleção do conjunto de dados de comando (CDS) .

P0819[3]	Cópia do conjunto de dados do motor	Min: 0	Nível:
CStat: CT	Datatype: U16	Def: 0	2
P-Group: COMANDOS	Active: confirmar antes	QuickComm. Não	Máx: 2

Chama a função 'Copiar conjunto de dados do acionamento'.

Índice:


P0819[0] : Cópia a partir do DDS
P0819[1] : Cópia para o DDS
P0819[2] : Iniciar cópia

Nota:

O valor de início no índice 2 é automaticamente resetado a '0' após a execução da função.

P0820	BI: Bit 0 do DDS	Min: 0:0	Nível:
CStat: CT	Datatype: U32	Def: 0:0	3
P-Group: COMANDOS	Active: confirmar antes	QuickComm. Não	Máx: 4095:0

Seleciona a origem de comando a partir da qual ler Bit 0 para a seleção do conjunto de dados do acionamento (DDS).



O conjunto de dados do acionamento (DDS) atual ativo é exibido no parâmetro r0051[1].

	selected DDS			active DDS
	r0055 Bit05	r0054 Bit04	r0051 [0]	r0051 [1]
1. DDS	0	0	0	0
2. DDS	0	1	1	1
3. DDS	1	0	2	2
3. DDS	1	1	2	2

Ajustes:

722.0 = Entrada digital 1 (requer P0701 ajustado em 99, BICO)
722.1 = Entrada digital 2 (requer P0702 ajustado em 99, BICO)
722.2 = Entrada digital 3 (requer P0703 ajustado em 99, BICO)
722.3 = Entrada digital 4 (requer P0704 ajustado em 99, BICO)
722.4 = Entrada digital 5 (requer P0705 ajustado em 99, BICO)
722.5 = Entrada digital 6 (requer P0706 ajustado em 99, BICO)
722.6 = Entrada digital 7 (via entrada analógica 1, requer P0707 ajustado em 99)
722.7 = Entrada digital 8 (via entrada analógica 2, requer P0708 ajustado em 99)

Nota:

P0821 é também relevante para a seleção do conjunto de dados do acionamento (DDS).

P0821	BI: Bit 1 do DDS	CStat: CT	Datatype: U32	Unit: -	Mín: 0:0 Def: 0:0 Máx: 4095:0	Nível: 3
	P-Group: COMANDOS	Active: confirmar antes	QuickComm. Não			

Seleciona a origem de comando a partir da qual ler Bit 1 para selecionar um conjunto de dados do acionamento (vide parâmetro P0820)

Ajustes:

- 722.0 = Entrada digital 1 (requer P0701 ajustado em 99, BICO)
- 722.1 = Entrada digital 2 (requer P0702 ajustado em 99, BICO)
- 722.2 = Entrada digital 3 (requer P0703 ajustado em 99, BICO)
- 722.3 = Entrada digital 4 (requer P0704 ajustado em 99, BICO)
- 722.4 = Entrada digital 5 (requer P0705 ajustado em 99, BICO)
- 722.5 = Entrada digital 6 (requer P0706 ajustado em 99, BICO)
- 722.6 = Entrada digital 7 (via entrada analógica 1, requer P0707 ajustado em 99)
- 722.7 = Entrada digital 8 (via entrada analógica 2, requer P0708 ajustado em 99)

Nota:

P0820 é também relevante para a seleção do conjunto de dados do acionamento (DDS).

P0840[3]	BI: ON/OFF1	CStat: CT	Datatype: U32	Unit: -	Mín: 0:0 Def: 722:0 Máx: 4000:0	Nível: 3
	P-Group: COMANDOS	Active: confirmar antes	QuickComm. Não			

Permite a origem de comando ON/OFF1 ser selecionada utilizando BICO. Os primeiros três dígitos descrevem o número do parâmetro da origem de comando; os últimos dígitos indicam o ajuste de bit para aquele parâmetro.

Ajustes:

- 722.0 = Entrada digital 1 (requer P0701 ajustado em 99, BICO)
- 722.1 = Entrada digital 2 (requer P0702 ajustado em 99, BICO)
- 722.2 = Entrada digital 3 (requer P0703 ajustado em 99, BICO)
- 722.3 = Entrada digital 4 (requer P0704 ajustado em 99, BICO)
- 722.4 = Entrada digital 5 (requer P0705 ajustado em 99, BICO)
- 722.5 = Entrada digital 6 (requer P0706 ajustado em 99, BICO)
- 722.6 = Entrada digital 7 (via entrada analógica 1, requer P0707 ajustado em 99)
- 722.7 = Entrada digital 8 (via entrada analógica 2, requer P0708 ajustado em 99)

19.0 = ON/OFF1 via BOP

Índice:

- P0840[0] : 1º. Conjunto de dados de comando (CDS)
- P0840[1] : 2º. Conjunto de dados de comando (CDS)
- P0840[2] : 3º. Conjunto de dados de comando (CDS)

Condição :

Ativo somente quando P0719 = 0 (seleção remota da origem de comando / setpoint).

BICO requer P0700 ajustado em 2 (habilitar BICO).

O ajuste default (ON direito) é a entrada digital 1 (722.0). Uma origem alternativa é possível somente quando a função de entrada digital 1 é alterada (via P0701) antes da alteração do valor de P0840.

P0842[3]	BI: ON reversão/OFF1	CStat: CT	Datatype: U32	Unit: -	Mín: 0:0 Def: 0:0 Máx: 4000:0	Nível: 3
	P-Group: COMANDOS	Active: confirmar antes	QuickComm. Não			

Permite a origem de comando ON/OFF1 reversão ser selecionada utilizando BICO. Os primeiros três dígitos descrevem o número do parâmetro da origem de comando; os últimos dígitos indicam o ajuste de bit para aquele parâmetro.

Ajustes:

- 722.0 = Entrada digital 1 (requer P0701 ajustado em 99, BICO)
- 722.1 = Entrada digital 2 (requer P0702 ajustado em 99, BICO)
- 722.2 = Entrada digital 3 (requer P0703 ajustado em 99, BICO)
- 722.3 = Entrada digital 4 (requer P0704 ajustado em 99, BICO)
- 722.4 = Entrada digital 5 (requer P0705 ajustado em 99, BICO)
- 722.5 = Entrada digital 6 (requer P0706 ajustado em 99, BICO)
- 722.6 = Entrada digital 7 (via entrada analógica 1, requer P0707 ajustado em 99)
- 722.7 = Entrada digital 8 (via entrada analógica 2, requer P0708 ajustado em 99)

19.0 = ON/OFF1 via BOP

Índice:

- P0842[0] : 1º. Conjunto de dados de comando (CDS)
- P0842[1] : 2º. Conjunto de dados de comando (CDS)
- P0842[2] : 3º. Conjunto de dados de comando (CDS)

Condição :

Ativo somente quando P0719 = 0 (seleção remota da origem de comando / setpoint).

P0844[3]	BI: 1. OFF2	Min: 0:0	Nível:
CStat: CT	Datatype: U32	Def: 1:0	3
P-Group: COMANDOS	Active: confirmar antes	QuickComm. Não	Máx: 4000:0

Define a primeira origem de OFF2 quando P0719 = 0 (BICO). Os primeiros três dígitos descrevem o número do parâmetro da origem de comando; os últimos dígitos indicam o ajuste de bit para aquele parâmetro.

Ajustes:

722.0 = Entrada digital 1 (requer P0701 ajustado em 99, BICO)
 722.1 = Entrada digital 2 (requer P0702 ajustado em 99, BICO)
 722.2 = Entrada digital 3 (requer P0703 ajustado em 99, BICO)
 722.3 = Entrada digital 4 (requer P0704 ajustado em 99, BICO)
 722.4 = Entrada digital 5 (requer P0705 ajustado em 99, BICO)
 722.5 = Entrada digital 6 (requer P0706 ajustado em 99, BICO)
 722.6 = Entrada digital 7 (via entrada analógica 1, requer P0707 ajustado em 99)
 722.7 = Entrada digital 8 (via entrada analógica 2, requer P0708 ajustado em 99)

19.0 = ON/OFF1 via BOP
 19.1 = OFF2: Parada elétrica via BOP

Índice:

P0844[0] : 1º. Conjunto de dados de comando (CDS)
 P0844[1] : 2º. Conjunto de dados de comando (CDS)
 P0844[2] : 3º. Conjunto de dados de comando (CDS)

Condição :

Ativo somente quando P0719 = 0 (seleção remota da origem de comando / setpoint).

Se uma das entradas digitais for selecionada para OFF2, o inversor não funcionará a não ser que a entrada digital esteja ativada.

Nota:

OFF2 significa desabilitação de pulso imediata; o motor está parando por inércia.

OFF2 é ativado com o bit em "0", i.e. :

0 = Desabilitação de pulso.
 1 = Condição de operação.

P0845[3]	BI: 2. OFF2	Min: 0:0	Nível:
CStat: CT	Datatype: U32	Def: 19:1	3
P-Group: COMANDOS	Active: confirmar antes	QuickComm. Não	Máx: 4000:0

Define a segunda origem de OFF2. Os primeiros três dígitos descrevem o número do parâmetro da origem de comando; os últimos dígitos indicam o ajuste de bit para aquele parâmetro.

Ajustes:

722.0 = Entrada digital 1 (requer P0701 ajustado em 99, BICO)
 722.1 = Entrada digital 2 (requer P0702 ajustado em 99, BICO)
 722.2 = Entrada digital 3 (requer P0703 ajustado em 99, BICO)
 722.3 = Entrada digital 4 (requer P0704 ajustado em 99, BICO)
 722.4 = Entrada digital 5 (requer P0705 ajustado em 99, BICO)
 722.5 = Entrada digital 6 (requer P0706 ajustado em 99, BICO)
 722.6 = Entrada digital 7 (via entrada analógica 1, requer P0707 ajustado em 99)
 722.7 = Entrada digital 8 (via entrada analógica 2, requer P0708 ajustado em 99)

19.0 = ON/OFF1 via BOP

Índice:

P0845[0] : 1º. Conjunto de dados de comando (CDS)
 P0845[1] : 2º. Conjunto de dados de comando (CDS)
 P0845[2] : 3º. Conjunto de dados de comando (CDS)

Condição :

Em contraste com P0844 (primeira origem de OFF2), este parâmetro está sempre ativo, independentemente de P0719 (seleção de setpoint de comando e frequência).

Se uma das entradas digitais for selecionada para OFF2, o inversor não funcionará a não ser que a entrada digital esteja ativada.

Nota:

OFF2 significa desabilitação de pulso imediata; o motor está parando por inércia.

OFF2 é ativado com o bit em "0", i.e. :

0 = Desabilitação de pulso.
 1 = Condição de operação.

P0848[3]	BI: 1. OFF3	Min: 0:0	Nível:
CStat: CT	Datatype: U32	Unit: -	Def: 1:0
P-Group: COMANDOS	Active: confirmar antes	QuickComm. Não	Máx: 4000:0
			3

Define a primeira origem de OFF3 quando P0719 = 0 (BICO). Os primeiros três dígitos descrevem o número do parâmetro da origem de comando; os últimos dígitos indicam o ajuste de bit para aquele parâmetro.

Ajustes:

722.0 = Entrada digital 1 (requer P0701 ajustado em 99, BICO)
 722.1 = Entrada digital 2 (requer P0702 ajustado em 99, BICO)
 722.2 = Entrada digital 3 (requer P0703 ajustado em 99, BICO)
 722.3 = Entrada digital 4 (requer P0704 ajustado em 99, BICO)
 722.4 = Entrada digital 5 (requer P0705 ajustado em 99, BICO)
 722.5 = Entrada digital 6 (requer P0706 ajustado em 99, BICO)
 722.6 = Entrada digital 7 (via entrada analógica 1, requer P0707 ajustado em 99)
 722.7 = Entrada digital 8 (via entrada analógica 2, requer P0708 ajustado em 99)

19.0 = ON/OFF1 via BOP

Índice:

P0848[0] : 1º. Conjunto de dados de comando (CDS)
 P0848[1] : 2º. Conjunto de dados de comando (CDS)
 P0848[2] : 3º. Conjunto de dados de comando (CDS)

Condição :

Ativo somente quando P0719 = 0 (seleção remota da origem de comando / setpoint).

Se uma das entradas digitais for selecionada para OFF3, o inversor não funcionará a não ser que a entrada digital esteja ativada.

Nota:

OFF3 significa rápida desaceleração até 0.

OFF3 é ativado com o bit em "0", i.e. :

0 = Desaceleração.

1 = Condição de operação.

P0849[3]	BI: 2. OFF3	Min: 0:0	Nível:
CStat: CT	Datatype: U32	Unit: -	Def: 1:0
P-Group: COMANDOS	Active: confirmar antes	QuickComm. Não	Máx: 4000:0
			3

Define a segunda origem de comando de OFF3. Os primeiros três dígitos descrevem o número do parâmetro da origem de comando; os últimos dígitos indicam o ajuste de bit para aquele parâmetro.

Ajustes:

722.0 = Entrada digital 1 (requer P0701 ajustado em 99, BICO)
 722.1 = Entrada digital 2 (requer P0702 ajustado em 99, BICO)
 722.2 = Entrada digital 3 (requer P0703 ajustado em 99, BICO)
 722.3 = Entrada digital 4 (requer P0704 ajustado em 99, BICO)
 722.4 = Entrada digital 5 (requer P0705 ajustado em 99, BICO)
 722.5 = Entrada digital 6 (requer P0706 ajustado em 99, BICO)
 722.6 = Entrada digital 7 (via entrada analógica 1, requer P0707 ajustado em 99)
 722.7 = Entrada digital 8 (via entrada analógica 2, requer P0708 ajustado em 99)

19.0 = ON/OFF1 via BOP

Índice:

P0849[0] : 1º. Conjunto de dados de comando (CDS)
 P0849[1] : 2º. Conjunto de dados de comando (CDS)
 P0849[2] : 3º. Conjunto de dados de comando (CDS)

Condição:

Em contraste com P0848 (primeira origem de OFF3), este parâmetro está sempre ativo, independentemente de P0719 (seleção de setpoint de comando e frequência)

Se uma das entradas digitais for selecionada para OFF3, o inversor não funcionará a não ser que a entrada digital esteja ativada.

Nota:

OFF3 significa rápida desaceleração até 0.

OFF3 é ativado com o bit em "0", i.e. :

0 = Desaceleração.

1 = Condição de operação

P0852[3]	BI: Liberação de impulsos	Mín: 0:0	Nível:
CStat: CT	Datatype: U32	Def: 1:0	3
P-Group: COMANDOS	Active: confirmar antes	QuickComm. Não	Máx: 4000:0

Define a origem do sinal de habilitação / desabilitação.

Ajustes:

722.0 = Entrada digital 1 (requer P0701 ajustado em 99, BICO)
 722.1 = Entrada digital 2 (requer P0702 ajustado em 99, BICO)
 722.2 = Entrada digital 3 (requer P0703 ajustado em 99, BICO)
 722.3 = Entrada digital 4 (requer P0704 ajustado em 99, BICO)
 722.4 = Entrada digital 5 (requer P0705 ajustado em 99, BICO)
 722.5 = Entrada digital 6 (requer P0706 ajustado em 99, BICO)
 722.6 = Entrada digital 7 (via entrada analógica 1, requer P0707 ajustado em 99)
 722.7 = Entrada digital 8 (via entrada analógica 2, requer P0708 ajustado em 99)

Índice:

P0852[0] : 1º. Conjunto de dados de comando (CDS)
 P0852[1] : 2º. Conjunto de dados de comando (CDS)
 P0852[2] : 3º. Conjunto de dados de comando (CDS)

Condição :

Ativo somente quando P0719 = 0 (seleção remota da origem de comando / setpoint).

P0918	Endereço CB	Mín: 0	Nível:
CStat: CT	Datatype: U16	Def: 3	2
P-Group: COMUNIC	Active: confirmar antes	QuickComm. Não	Máx: 65535

Define o endereço do CB (módulo de comunicação) ou o endereço das outras opções de módulos.

Existem duas maneiras de ajustar o endereço do bus:

1 via chaves DIP no módulo PROFIBUS
 2 via um valor ajustado pelo usuário

Nota:

Ajustes PROFIBUS possíveis:
 1 ... 125
 0, 126, 127 não são permitidos
 O seguinte se aplica quando um módulo PROFIBUS é utilizado:
 Chave DIP = 0 O endereço válido é definido em P0918 (endereço CB).
 Chave DIP não = 0 O ajuste da chave DIP tem prioridade e P0918 indica o ajuste da chave DIP.

P0927	Parâmetros alteráveis via	Mín: 0	Nível:
CStat: CUT	Datatype: U16	Def: 15	2
P-Group: COMUNIC	Active: confirmar antes	QuickComm. Não	Máx: 15

Especifica as interfaces que podem ser utilizadas para alterar parâmetros.

Exemplo:

"b - - □ □" (bits 0, 1, 2 e 3 ajustados) no ajuste default significa que os parâmetros podem ser alterados via qualquer interface.

"b - - □ □" (bits 0, 1 e 3 ajustados) especificaria que os parâmetros podem ser alterados via PROFIBUS/CB, BOP e USS em COM link (RS485 USS), porém não via USS em BOP link (RS232).

Campos binários:

Bit00	PROFIBUS / CB	0	NÃO
		1	SIM
Bit01	BOP	0	NÃO
		1	SIM
Bit02	USS em BOP link	0	NÃO
		1	SIM
Bit03	USS em COM link	0	NÃO
		1	SIM

Detalhes:

O display de sete segmentos está descrito em "Introdução ao Sistema de Parâmetros do MICROMASTER System" neste manual.

r0947[8]	Último código de falha	Datatype: U16	Unit: -	Min: - Def: - Máx: -	Nível: 2
P-Group: ALARMES					

Exibe o histórico de falhas conforme o diagrama abaixo


onde:

"F1" é a primeira falha ativa (ainda não reconhecida).

"F2" é a segunda falha ativa (ainda não reconhecida).

"F1e" é a ocorrência do reconhecimento da falha para F1 & F2.

Isto move o valor nos 2 Índices para baixo até o segundo par de índices, onde eles são armazenados. . Os índices 0 & 1 contêm as falhas ativas. Quando as falhas são reconhecidas, os Índices 0 & 1 são resetados a 0.



Exemplo:

Se o inversor desliga por subtensão e em seguida receber um desligamento externo antes que a subtensão seja reconhecida, tem-se o seguinte:

Índice 0 = 3 Subtensão

Índice 1 = 85 Desligamento externo

Sempre que uma falha no índice 0 é reconhecida (F1e), o histórico de falhas se desloca como indicado no diagrama acima.

Índice:

r0947[0] : Desligamento por falha recente --, falha 1
 r0947[1] : Desligamento por falha recente --, falha 2
 r0947[2] : Desligamento por falha recente -1, falha 3
 r0947[3] : Desligamento por falha recente -1, falha 4
 r0947[4] : Desligamento por falha recente -2, falha 5
 r0947[5] : Desligamento por falha recente -2, falha 6
 r0947[6] : Desligamento por falha recente -3, falha 7
 r0947[7] : Desligamento por falha recente -3, falha 8

Condição :

O índice 2 é utilizado somente se uma segunda falha ocorrer antes da primeira falha ter sido reconhecida.

Detalhes:

Vide "Falhas e Alarmes".

r0948[12]	Horário da falha	Datatype: U16	Unit: -	Mín: - Def: - Máx: -	Nível: 3
P-Group: ALARMES					

Registro do horário para indicar quando a falha ocorreu. P2114 (contador de tempo de funcionamento) ou P2115 (hora real) são as possíveis origens do registro do horário.

Exemplo:

O tempo é tomado a partir de P2115 se este parâmetro foi atualizado com a hora. Caso contrário, P2114 é utilizado.

Índice:

r0948[0] : Desligamento por falha recente --, horário da falha segundos+minutos
 r0948[1] : Desligamento por falha recente --, horário da falha horas+dias
 r0948[2] : Desligamento por falha recente --, horário da falha mês+ano
 r0948[3] : Desligamento por falha recente -1, horário da falha segundos+minutos
 r0948[4] : Desligamento por falha recente -1, horário da falha horas+dias
 r0948[5] : Desligamento por falha recente -1, horário da falha mês+ano
 r0948[6] : Desligamento por falha recente -2, horário da falha segundos+minutos
 r0948[7] : Desligamento por falha recente -2, horário da falha horas+dias
 r0948[8] : Desligamento por falha recente -2, horário da falha mês+ano
 r0948[9] : Desligamento por falha recente -3, horário da falha segundos+minutos
 r0948[10] : Desligamento por falha recente -3, horário da falha horas+dias
 r0948[11] : Desligamento por falha recente -3, horário da falha mês+ano

Nota:

P2115 pode ser atualizado via AOP, Starter, DriveMonitor, etc.

r0949[8]	Valor da falha	Datatype: U16	Unit: -	Mín: - Def: - Máx: -	Nível: 3
P-Group: ALARMES					

Exibe os valores de falha do acionamento. Destina-se a finalidades de serviço e indica o tipo de falha registrada. Os valores não são documentados. Eles são listados no código onde as falhas são registradas.

Índice:

r0949[0] : Desligamento por falha recente --, valor da falha 1
 r0949[1] : Desligamento por falha recente --, valor da falha 2
 r0949[2] : Desligamento por falha recente -1, valor da falha 3
 r0949[3] : Desligamento por falha recente -1, valor da falha 4
 r0949[4] : Desligamento por falha recente -2, valor da falha 5
 r0949[5] : Desligamento por falha recente -2, valor da falha 6
 r0949[6] : Desligamento por falha recente -3, valor da falha 7
 r0949[7] : Desligamento por falha recente -3, valor da falha 8

P0952	Número total de falhas				Min: 0	Nível: 3
	CStat: CT	Datatype: U16	Unit: -	Def: 0		
	P-Group: ALARMES	Active: confirmar antes	QuickComm. Não	Máx: 8		

Exibe o número de falhas armazenado em P0947 (Último código de falha).

Condição :

O ajuste 0 reseta o histórico de falhas. (alterando para 0 também reseta o parâmetro r0948 – horário da falha).

r0964[5]	Dados da versão do firmware	Datatype: U16	Unit: -	Mín: - Def: - Máx: -	Nível: 3
P-Group: COMUNIC					

Dados da versão do firmware.

Exemplo:

r0964[0]	42	SIEMENS
r0964[1]	1001	MICROMASTER 420
	1002	MICROMASTER 440
	1003	MICRO- / COMBIMASTER 411
	1004	MICROMASTER 410
	1005	reserved
	1006	reserved
	1007	MICROMASTER 430
r0964[2]	105	Firmware V1.05
r0964[3]	2001	27.10.2001
r0964[4]	2710	

Índice:

r0964[0] : Empresa (Siemens = 42)
 r0964[1] : Tipo de produto
 r0964[2] : Versão do firmware
 r0964[3] : Data do firmware (ano)
 r0964[4] : Data do firmware (dia/mês)

r0965	Perfil do Profibus	Datatype: U16	Unit: -	Mín: - Def: - Máx: -	Nível: 3
	P-Group: COMUNIC				

Identificação para o PROFIDrive. Número do perfil e versão.

r0967	Palavra de comando 1	Datatype: U16	Unit: -	Mín: - Def: - Máx: -	Nível: 3
	P-Group: COMUNIC				

Exibe a palavra de comando 1.

Campos binários:

Bit00	ON/OFF1	0	NÃO
		1	SIM
Bit01	OFF2: Parada elétrica	0	SIM
		1	NÃO
Bit02	OFF3: Parada rápida	0	SIM
		1	NÃO
Bit03	Habilitar pulso	0	NÃO
		1	SIM
Bit04	Habilitar RFG	0	NÃO
		1	SIM
Bit05	Parada RFG	0	NÃO
		1	SIM
Bit06	Habilitar Setpoint	0	NÃO
		1	SIM
Bit07	Reconhecimento de falha	0	NÃO
		1	SIM
Bit08	JOG direito	0	NÃO
		1	SIM
Bit09	JOG esquerdo	0	NÃO
		1	SIM
Bit10	Controle a partir de PLC	0	NÃO
		1	SIM
Bit11	Reversão (inversão de setpoint)	0	NÃO
		1	SIM
Bit13	Potenciômetro motorizado MOP para cima	0	NÃO
		1	SIM
Bit14	Potenciômetro motorizado MOP para baixo	0	NÃO
		1	SIM
Bit15	Bit 0 CDS (Local/Remoto)	0	NÃO
		1	SIM

r0968	Palavra de estado 1	Datatype: U16	Unit: -	Mín: - Def: - Máx: -	Nível: 3
	P-Group: COMM				

Exibe a palavra de estado ativa do inversor (em binário) e pode ser utilizada para diagnosticar quais comandos estão ativos.

Campos binários:

Bit00	Acionamento pronto	0	Não
		1	Sim
Bit01	Acionamento pronto para operar	0	Não
		1	Sim
Bit02	Acionamento em funcionamento	0	Não
		1	Sim
Bit03	Falha do acionamento ativa	0	Não
		1	Sim
Bit04	OFF2 ativo	0	Sim
		1	Não
Bit05	OFF3 ativo	0	Sim
		1	Não
Bit06	ON inibido ativo	0	Não
		1	Sim
Bit07	Alarme do acionamento ativa	0	Não
		1	Sim
Bit08	Desvio de setpoint/valor real	0	Sim
		1	Não
Bit09	Comando PZD	0	Não
		1	Sim
Bit10	Frequência máxima atingida	0	Não
		1	Sim
Bit11	Alarme: limite de corrente do motor	0	Sim
		1	Não
Bit12	Freio de retenção do motor ativado	0	Não
		1	Sim
Bit13	Sobrecarga do motor	0	Sim
		1	Não
Bit14	Motor rodando na direção correta	0	Não
		1	Sim
Bit15	Sobrecarga do inversor	0	Sim

1 Não

P0970	Reset de fábrica	Mín: 0	Nível:
CStat: C	Datatype: U16	Unit: -	Def: 0
P-Group: RESET_PAR	Active: confirmar antes	QuickComm. Não	Máx: 1
			1

P0970 = 1 reseta todos os parâmetros aos seus valores default.

Ajustes:

0 Desabilitado
1 Reset de parâmetros

Condição :

Primeiro ajustar P0010 = 30 (ajustes de fábrica).

Parar o acionamento (i.e. desabilitar todos os pulsos) antes que se possa resetar os parâmetros aos valores default.

Nota:

Os parâmetros seguintes retêm seus valores após um reset de fábrica:

P0918 Endereço CB
P2010 Taxa de baud USS
P2011 Endereço USS

P0971	Transferência de dados de RAM para EEPROM	Mín: 0	Nível:
CStat: CUT	Datatype: U16	Unit: -	Def: 0
P-Group: COMUNIC	Active: confirmar antes	QuickComm. Não	Máx: 1
			3

Transfere valores da RAM para o EEPROM quando ajustado em 1.

Ajustes:

0 Desabilitado
1 Iniciar transferência

Nota:

Todos os valores na RAM são transferidos para o EEPROM.

O parâmetro é automaticamente resetado em 0 (default) após a transferência bem sucedida.

P1000[3]**Seleção do setpoint de frequência****CStat:** CT**Datatype:** U16**Unit:** -**Mín:** 0**P-Group:** SETPOINT**Active:** confirmar antes**QuickComm.** Sim**Def:** 2**Máx:** 77

Selecione a origem do setpoint de frequência. Na tabela de ajustes possíveis abaixo, o setpoint principal é selecionado a partir do último dígito significativo (i.e., 0 a 7), e qualquer setpoint adicional a partir do dígito mais significativo (i.e., x0 até x7).

Exemplo:

O ajuste em 12 seleciona o setpoint principal (2) derivado da entrada analógica com o setpoint adicional (1) tomado a partir do potenciômetro motorizado.

Ajustes:

- 1 Setpoint do potenciômetro motorizado
- 2 Setpoint analógico
- 3 Setpoint de frequência fixa
- 4 USS no BOP link
- 5 USS no COM link
- 6 Módulo de comunicação (CB) em COM link
- 7 Setpoint analógico 2

Outros ajustes incluindo um setpoint adicional podem ser selecionados utilizando a tabela abaixo.

Ajustes:

- | | | |
|----|---------------------------|----------------------|
| 0 | Nenhum setpoint principal | |
| 1 | Setpoint MOP | |
| 2 | Setpoint analógico | |
| 3 | Frequência fixa | |
| 4 | USS em BOP link | |
| 5 | USS em COM link | |
| 6 | CB em COM link | |
| 7 | Setpoint analógico 2 | |
| 10 | Nenhum setpoint principal | + Setpoint MOP |
| 11 | Setpoint MOP | + Setpoint MOP |
| 12 | Setpoint analógico | + Setpoint MOP |
| 13 | Frequência fixa | + Setpoint MOP |
| 14 | USS em BOP link | + Setpoint MOP |
| 15 | USS em COM link | + Setpoint MOP |
| 16 | CB em COM link | + Setpoint MOP |
| 17 | Setpoint analógico 2 | + Setpoint MOP |
| 20 | Nenhum setpoint principal | + Setpoint analógico |
| 21 | Setpoint MOP | + Setpoint analógico |
| 22 | Setpoint analógico | + Setpoint analógico |
| 23 | Frequência fixa | + Setpoint analógico |
| 24 | USS em BOP link | + Setpoint analógico |
| 25 | USS em COM link | + Setpoint analógico |
| 26 | CB em COM link | + Setpoint analógico |
| 27 | Setpoint analógico 2 | + Setpoint analógico |
| 30 | Nenhum setpoint principal | + Frequência fixa |
| 31 | MOP setpoint | + Frequência fixa |
| 32 | Setpoint analógico | + Frequência fixa |
| 33 | Frequência fixa | + Frequência fixa |
| 34 | USS em BOP link | + Frequência fixa |
| 35 | USS em COM link | + Frequência fixa |
| 36 | CB em COM link | + Frequência fixa |
| 37 | Setpoint analógico 2 | + Frequência fixa |
| 40 | Nenhum setpoint principal | + USS em BOP link |
| 41 | Setpoint MOP | + USS em BOP link |
| 42 | Setpoint analógico | + USS em BOP link |
| 43 | Frequência fixa | + USS em BOP link |
| 44 | USS em BOP link | + USS em BOP link |
| 45 | USS em COM link | + USS em BOP link |
| 46 | CB em COM link | + USS em BOP link |
| 47 | Setpoint analógico 2 | + USS em BOP link |
| 50 | Nenhum setpoint principal | + USS em COM link |
| 51 | Setpoint MOP | + USS em COM link |
| 52 | Setpoint analógico | + USS em COM link |
| 53 | Frequência fixa | + USS em COM link |
| 54 | USS em BOP link | + USS em COM link |
| 55 | USS em COM link | + USS em COM link |
| 57 | Setpoint analógico 2 | + USS em COM link |
| 60 | Nenhum setpoint principal | + CB em COM link |
| 61 | Setpoint MOP | + CB em COM link |
| 62 | Setpoint analógico | + CB em COM link |
| 63 | Frequência fixa | + CB em COM link |
| 64 | USS em BOP link | + CB em COM link |
| 66 | CB em COM link | + CB em COM link |
| 67 | Setpoint analógico 2 | + CB em COM link |

70	Nenhum setpoint principal	+ Setpoint analógico 2
71	Setpoint MOP	+ Setpoint analógico 2
72	Setpoint analógico	+ Setpoint analógico 2
73	Frequência fixa	+ Setpoint analógico 2
74	USS em BOP link	+ Setpoint analógico 2
75	USS em COM link	+ Setpoint analógico 2
76	CB em COM link	+ Setpoint analógico 2
77	Setpoint analógico 2	+ Setpoint analógico 2

Índice:

P1000[0] : 1º. Conjunto de dados de comando (CDS)
P1000[1] : 2º. Conjunto de dados de comando (CDS)
P1000[2] : 3º. Conjunto de dados de comando (CDS)

Nota:

Dígitos simples indicam setpoints principais que não têm setpoint adicional.

P1001[3]	Frequência fixa 1	Min: -650.00	Nível:
CStat: CUT	Datatype: Flutuante	Unit: Hz	Def: 0.00
P-Group: SETPOINT	Active: Imediatamente	QuickComm. Não	Máx: 650.00
			2

Define o setpoint de frequência fixa 1.

Existem três tipos de frequências fixas:

1. Seleção direta
2. Seleção direta + comando ON
3. Seleção digital codificada + comando ON

1. Seleção direta (P0701 - P0706 = 15):
Neste modo de operação uma entrada digital seleciona uma frequência fixa.
Se diversas entradas estão ativas ao mesmo tempo, as frequências selecionadas são somadas.
P.ex.: FF1 + FF2 + FF3 + FF4 + FF5 + FF6.
2. Seleção direta + comando ON (P0701 - P0706 = 16):
A seleção de frequência fixa combina as frequências fixas com um comando ON.
Neste modo de operação uma entrada digital seleciona uma frequência fixa.
Se diversas entradas estão ativas ao mesmo tempo, as frequências selecionadas são somadas.
P.ex.: FF1 + FF2 + FF3 + FF4 + FF5 + FF6.
3. Seleção digital codificada + comando ON (P0701 - P0706 = 17):
Até 16 frequências fixas podem ser selecionadas utilizando este método.
As frequências fixas são selecionadas de acordo com a tabela seguinte:

Exemplo:

		DIN4	DIN3	DIN2	DIN1
	OFF	Inactive	Inactive	Inactive	Inactive
P1001	FF1	Inactive	Inactive	Inactive	Active
P1002	FF2	Inactive	Inactive	Active	Inactive
P1003	FF3	Inactive	Inactive	Active	Active
P1004	FF4	Inactive	Active	Inactive	Inactive
P1005	FF5	Inactive	Active	Inactive	Active
P1006	FF6	Inactive	Active	Active	Inactive
P1007	FF7	Inactive	Active	Active	Active
P1008	FF8	Active	Inactive	Inactive	Inactive
P1009	FF9	Active	Inactive	Inactive	Active
P1022	FF10	Active	Inactive	Active	Inactive
P1011	FF11	Active	Inactive	Active	Active
P1012	FF12	Active	Active	Inactive	Inactive
P1013	FF13	Active	Active	Inactive	Active
P1014	FF14	Active	Active	Active	Inactive
P1015	FF15	Active	Active	Active	Active

Índice:

P1001[0] : 1º. Conjunto de dados do acionamento (DDS)
P1001[1] : 2º. Conjunto de dados do acionamento (DDS)
P1001[2] : 3º. Conjunto de dados do acionamento (DDS)

Condição:

Seleciona a operação de frequência fixa (utilizando P1000).

O inversor requer o comando ON para partir no caso de seleção direta (P0701 - P0706 = 15).

Nota:

As frequências fixas podem ser selecionadas utilizando as entradas digitais, e também podem ser combinadas com um comando ON.

P1002[3]	Frequência fixa 2	Min: -650.00	Nível:
CStat: CUT	Datatype: Flutuante Unit: Hz	Def: 5.00	2
P-Group: SETPOINT	Active: Imediatamente QuickComm. Não	Máx: 650.00	

Define o setpoint de frequência fixa 2.

Índice:

P1002[0] : 1º. Conjunto de dados do acionamento (DDS)
P1002[1] : 2º. Conjunto de dados do acionamento (DDS)
P1002[2] : 3º. Conjunto de dados do acionamento (DDS)

Detalhes:

Vide parâmetro P1001 (frequência fixa 1).

P1003[3]	Frequência fixa 3	Min: -650.00	Nível:
CStat: CUT	Datatype: Flutuante Unit: Hz	Def: 10.00	2
P-Group: SETPOINT	Active: Imediatamente QuickComm. Não	Máx: 650.00	

Define o setpoint de frequência fixa 3.

Índice:

P1003[0] : 1º. Conjunto de dados do acionamento (DDS)
P1003[1] : 2º. Conjunto de dados do acionamento (DDS)
P1003[2] : 3º. Conjunto de dados do acionamento (DDS)

Detalhes:

Vide parâmetro P1001 (frequência fixa 1).

P1004[3]	Frequência fixa 4	Min: -650.00	Nível:
CStat: CUT	Datatype: Flutuante Unit: Hz	Def: 15.00	2
P-Group: SETPOINT	Active: Imediatamente QuickComm. Não	Máx: 650.00	

Define o setpoint de frequência fixa 4.

Índice:

P1004[0] : 1º. Conjunto de dados do acionamento (DDS)
P1004[1] : 2º. Conjunto de dados do acionamento (DDS)
P1004[2] : 3º. Conjunto de dados do acionamento (DDS)

Detalhes:

Vide parâmetro P1001 (frequência fixa 1).

P1005[3]	Frequência fixa 5	Min: -650.00	Nível:
CStat: CUT	Datatype: Flutuante Unit: Hz	Def: 20.00	2
P-Group: SETPOINT	Active: Imediatamente QuickComm. Não	Máx: 650.00	

Define o setpoint de frequência fixa 5.

Índice:

P1005[0] : 1º. Conjunto de dados do acionamento (DDS)
P1005[1] : 2º. Conjunto de dados do acionamento (DDS)
P1005[2] : 3º. Conjunto de dados do acionamento (DDS)

Detalhes:

Vide parâmetro P1001 (frequência fixa 1).

P1006[3]	Frequência fixa 6	Min: -650.00	Nível:
CStat: CUT	Datatype: Flutuante Unit: Hz	Def: 25.00	2
P-Group: SETPOINT	Active: Imediatamente QuickComm. Não	Máx: 650.00	

Define o setpoint de frequência fixa 6.

Índice:

P1006[0] : 1º. Conjunto de dados do acionamento (DDS)
P1006[1] : 2º. Conjunto de dados do acionamento (DDS)
P1006[2] : 3º. Conjunto de dados do acionamento (DDS)

Detalhes:

Vide parâmetro P1001 (frequência fixa 1).

P1007[3]	Frequência fixa 7	Min: -650.00	Nível:
CStat: CUT	Datatype: Flutuante Unit: Hz	Def: 30.00	2
P-Group: SETPOINT	Active: Imediatamente QuickComm. Não	Máx: 650.00	

Define o setpoint de frequência fixa 7.

Índice:

P1007[0] : 1º. Conjunto de dados do acionamento (DDS)
P1007[1] : 2º. Conjunto de dados do acionamento (DDS)
P1007[2] : 3º. Conjunto de dados do acionamento (DDS)

Detalhes:

Vide parâmetro P1001 (frequência fixa 1).

P1008[3]	Frequência fixa 8	Min: -650.00	Nível:
CStat: CUT	Datatype: Flutuante Unit: Hz	Def: 35.00	2
P-Group: SETPOINT	Active: Imediatamente QuickComm. Não	Máx: 650.00	

Define o setpoint de frequência fixa 8.

Índice:

P1008[0] : 1º. Conjunto de dados do acionamento (DDS)
P1008[1] : 2º. Conjunto de dados do acionamento (DDS)
P1008[2] : 3º. Conjunto de dados do acionamento (DDS)

Detalhes:

Vide parâmetro P1001 (frequência fixa 1).

P1009[3]	Frequência fixa 9	Min: -650.00	Nível:
CStat: CUT	Datatype: Flutuante Unit: Hz	Def: 40.00	2
P-Group: SETPOINT	Active: Imediatamente QuickComm. Não	Máx: 650.00	

Define o setpoint de frequência fixa 9.

Índice:

P1009[0] : 1º. Conjunto de dados do acionamento (DDS)
P1009[1] : 2º. Conjunto de dados do acionamento (DDS)
P1009[2] : 3º. Conjunto de dados do acionamento (DDS)

Detalhes:

Vide parâmetro P1001 (frequência fixa 1).

P1010[3]	Frequência fixa 10	Min: -650.00	Nível:
CStat: CUT	Datatype: Flutuante Unit: Hz	Def: 45.00	2
P-Group: SETPOINT	Active: Imediatamente QuickComm. Não	Máx: 650.00	

Define o setpoint de frequência fixa 10.

Índice:

P1010[0] : 1º. Conjunto de dados do acionamento (DDS)
P1010[1] : 2º. Conjunto de dados do acionamento (DDS)
P1010[2] : 3º. Conjunto de dados do acionamento (DDS)

Detalhes:

Vide parâmetro P1001 (frequência fixa 1).

P1011[3]	Frequência fixa 11	Min: -650.00	Nível:
CStat: CUT	Datatype: Flutuante Unit: Hz	Def: 50.00	2
P-Group: SETPOINT	Active: Imediatamente QuickComm. Não	Máx: 650.00	

Define o setpoint de frequência fixa 11.

Índice:

P1011[0] : 1º. Conjunto de dados do acionamento (DDS)
P1011[1] : 2º. Conjunto de dados do acionamento (DDS)
P1011[2] : 3º. Conjunto de dados do acionamento (DDS)

Detalhes:

Vide parâmetro P1001 (frequência fixa 1).

P1012[3]	Frequência fixa 12	Min: -650.00	Nível:
CStat: CUT	Datatype: Flutuante Unit: Hz	Def: 55.00	2
P-Group: SETPOINT	Active: Imediatamente QuickComm. Não	Máx: 650.00	

Define o setpoint de frequência fixa 12.

Índice:

P1012[0] : 1º. Conjunto de dados do acionamento (DDS)
P1012[1] : 2º. Conjunto de dados do acionamento (DDS)
P1012[2] : 3º. Conjunto de dados do acionamento (DDS)

Detalhes:

Vide parâmetro P1001 (frequência fixa 1).

P1013[3]	Frequência fixa 13	Min: -650.00	Nível:
CStat: CUT	Datatype: Flutuante Unit: Hz	Def: 60.00	2
P-Group: SETPOINT	Active: Imediatamente QuickComm. Não	Máx: 650.00	

Define o setpoint de frequência fixa 13.

Índice:

P1013[0] : 1º. Conjunto de dados do acionamento (DDS)
P1013[1] : 2º. Conjunto de dados do acionamento (DDS)
P1013[2] : 3º. Conjunto de dados do acionamento (DDS)

Detalhes:

Vide parâmetro P1001 (frequência fixa 1).

P1014[3]	Frequência fixa 14	Min: -650.00	Nível:
CStat: CUT	Datatype: Flutuante Unit: Hz	Def: 65.00	2
P-Group: SETPOINT	Active: Imediatamente QuickComm. Não	Máx: 650.00	

Define o setpoint de frequência fixa 14.

Índice:

P1014[0] : 1º. Conjunto de dados do acionamento (DDS)
P1014[1] : 2º. Conjunto de dados do acionamento (DDS)
P1014[2] : 3º. Conjunto de dados do acionamento (DDS)

Detalhes:

Vide parâmetro P1001 (frequência fixa 1).

P1015[3]	Frequência fixa 15	Min: -650.00	Nível:
CStat: CUT	Datatype: Flutuante Unit: Hz	Def: 65.00	2
P-Group: SETPOINT	Active: Imediatamente QuickComm. Não	Máx: 650.00	

Define o setpoint de frequência fixa 15.

Índice:

P1015[0] : 1º. Conjunto de dados do acionamento (DDS)
P1015[1] : 2º. Conjunto de dados do acionamento (DDS)
P1015[2] : 3º. Conjunto de dados do acionamento (DDS)

Detalhes:

Vide parâmetro P1001 (frequência fixa 1).

P1016	Modo de frequência fixa - Bit 0	Min: 1	Nível:
CStat: CT	Datatype: U16 Unit: -	Def: 1	3
P-Group: SETPOINT	Active: confirmar antes QuickComm. Não	Máx: 3	

Frequências fixas podem ser selecionadas em três diferentes modos. O parâmetro P1016 define o modo de seleção Bit 0.

Ajustes:

- 1 Seleção direta
- 2 Seleção direta + comando ON
- 3 Seleção digital codificada + comando ON

Detalhes:

Vide tabela em P1001 (frequência fixa 1) para descrição de como utilizar frequências fixas.

P1017	Modo de frequência fixa - Bit 1	Min: 1	Nível:
CStat: CT	Datatype: U16 Unit: -	Def: 1	3
P-Group: SETPOINT	Active: confirmar antes QuickComm. Não	Máx: 3	

Frequências fixas podem ser selecionadas em três diferentes modos. O parâmetro P1017 define o modo de seleção Bit 1

Ajustes:

- 1 Seleção direta
- 2 Seleção direta + comando ON
- 3 Seleção digital codificada + comando ON

Detalhes:

Vide tabela em P1001 (frequência fixa 1) para descrição de como utilizar frequências fixas.

P1018	Modo de frequência fixa - Bit 2	Min: 1	Nível:
CStat: CT	Datatype: U16 Unit: -	Def: 1	3
P-Group: SETPOINT	Active: confirmar antes QuickComm. Não	Máx: 3	

Frequências fixas podem ser selecionadas em três diferentes modos. O parâmetro P1018 define o modo de seleção Bit 2.

Ajustes:

- 1 Seleção direta
- 2 Seleção direta + comando ON
- 3 Seleção digital codificada + comando ON

Detalhes:

Vide tabela em P1001 (frequência fixa 1) para descrição de como utilizar frequências fixas.

P1019	Modo de frequência fixa - Bit 3	Min: 1	Nível:
CStat: CT	Datatype: U16 Unit: -	Def: 1	3
P-Group: SETPOINT	Active: confirmar antes QuickComm. Não	Máx: 3	

Frequências fixas podem ser selecionadas em três diferentes modos. O parâmetro P1019 define o modo de seleção Bit 3.

Ajustes:

- 1 Seleção direta
- 2 Seleção direta + comando ON
- 3 Seleção digital codificada + comando ON

Detalhes:

Vide tabela em P1001 (frequência fixa 1) para descrição de como utilizar frequências fixas.

P1020[3]	BI: Seleção de frequência fixa Bit 0	Mín: 0:0	Nível:
CStat: CT	Datatype: U32	Def: 0:0	3
P-Group: COMANDOS	Active: confirmar antes	QuickComm. Não	Máx: 4000:0

Define a origem da seleção de frequência fixa.

Ajustes:

P1020 = 722.0 ==> Entrada digital 1
P1021 = 722.1 ==> Entrada digital 2
P1022 = 722.2 ==> Entrada digital 3
P1023 = 722.3 ==> Entrada digital 4
P1026 = 722.4 ==> Entrada digital 5
P1028 = 722.5 ==> Entrada digital 6

Índice:

P1020[0] : 1º. Conjunto de dados de comando (CDS)
P1020[1] : 2º. Conjunto de dados de comando (CDS)
P1020[2] : 3º. Conjunto de dados de comando (CDS)

Condição:

Acessível somente se P0701 - P0706 = 99 (função de entradas digitais = BICO)

P1021[3]	BI: Seleção de frequência fixa Bit 1	Mín: 0:0	Nível:
CStat: CT	Datatype: U32	Def: 0:0	3
P-Group: COMANDOS	Active: confirmar antes	QuickComm. Não	Máx: 4000:0

Define a origem da seleção de frequência fixa..

Índice:

P1021[0] : 1º. Conjunto de dados de comando (CDS)
P1021[1] : 2º. Conjunto de dados de comando (CDS)
P1021[2] : 3º. Conjunto de dados de comando (CDS)

Condição:

Acessível somente se P0701 - P0706 = 99 (função de entradas digitais = BICO).

Detalhes:

Vide P1020 (seleção de frequência fixa - Bit 0) para os ajustes mais comuns

P1022[3]	BI: Seleção de frequência fixa Bit 2	Mín: 0:0	Nível:
CStat: CT	Datatype: U32	Def: 0:0	3
P-Group: COMANDOS	Active: confirmar antes	QuickComm. Não	Máx: 4000:0

Define a origem da seleção de frequência fixa..

Índice:

P1022[0] : 1º. Conjunto de dados de comando (CDS)
P1022[1] : 2º. Conjunto de dados de comando (CDS)
P1022[2] : 3º. Conjunto de dados de comando (CDS)

Condição:

Acessível somente se P0701 - P0706 = 99 (função de entradas digitais = BICO).

Detalhes:

Vide P1020 (seleção de frequência fixa - Bit 0) para os ajustes mais comuns.

P1023[3]	BI: Seleção de frequência fixa Bit 3	Mín: 0:0	Nível:
CStat: CT	Datatype: U32	Def: 722:3	3
P-Group: COMANDOS	Active: confirmar antes	QuickComm. Não	Máx: 4000:0

Define a origem da seleção de frequência fixa..

Índice:

P1023[0] : 1º. Conjunto de dados de comando (CDS)
P1023[1] : 2º. Conjunto de dados de comando (CDS)
P1023[2] : 3º. Conjunto de dados de comando (CDS)

Condição:

Acessível somente se P0701 - P0706 = 99 (função de entradas digitais = BICO).

Detalhes:

Vide P1020 (seleção de frequência fixa - Bit 0) para os ajustes mais comuns.

r1024	CO: Frequência fixa real	Mín: -	Nível:
	Datatype: Flutuante	Unit: Hz	3
	P-Group: SETPOINT	Def: -	Máx: -

Exibe a soma total das frequências fixas selecionadas.

P1025	Modo de frequência fixa - Bit 4	Mín: 1	Nível:
CStat: CT	Datatype: U16	Unit: -	Def: 1
P-Group: SETPOINT	Active: confirmar antes	QuickComm. Não	Máx: 2

Seleção direta ou seleção direta + ON para o bit 4

Ajustes:

1 Seleção direta
2 Seleção direta + comando ON

Detalhes:

Vide parâmetro P1001 para descrição de como utilizar frequências fixas.

P1026[3]	BI: Seleção de frequência fixa Bit 4	Mín: 0:0	Nível:
CStat: CT	Datatype: U32	Def: 722:4	3
P-Group: COMANDOS	Active: confirmar antes	QuickComm. Não	Máx: 4000:0

Define a origem da seleção de frequência fixa.

Índice:

P1026[0] : 1º. Conjunto de dados de comando (CDS)
P1026[1] : 2º. Conjunto de dados de comando (CDS)
P1026[2] : 3º. Conjunto de dados de comando (CDS)

Condição:

Acessível somente se P0701 - P0706 = 99 (função de entradas digitais = BICO).

Detalhes:

Vide P1020 (seleção de frequência fixa - Bit 0) para os ajustes mais comuns.

P1027	Modo de frequência fixa - Bit 5	Mín: 1	Nível:
CStat: CT	Datatype: U16	Def: 1	3
P-Group: SETPOINT	Active: confirmar antes	QuickComm. Não	Máx: 2

Seleção direta ou seleção direta + ON para o bit 5

Ajustes:

1 Seleção direta
2 Seleção direta + comando ON

Detalhes:

Vide parâmetro P1001 para descrição de como utilizar frequências fixas.

P1028[3]	BI: Seleção de frequência fixa Bit 5	Mín: 0:0	Nível:
CStat: CT	Datatype: U32	Def: 722:5	3
P-Group: COMANDOS	Active: confirmar antes	QuickComm. Não	Máx: 4000:0

Define a origem da seleção de frequência fixa..

Índice:

P1028[0] : 1º. Conjunto de dados de comando (CDS)
P1028[1] : 2º. Conjunto de dados de comando (CDS)
P1028[2] : 3º. Conjunto de dados de comando (CDS)

Condição:

Acessível somente se P0701 - P0706 = 99 (função de entradas digitais = BICO).

Detalhes:

Vide P1020 (seleção de frequência fixa - Bit 0) para os ajustes mais comuns.

P1031[3]	Memória de setpoint do MOP	Mín: 0	Nível:
CStat: CUT	Datatype: U16	Def: 0	2
P-Group: SETPOINT	Active: Imediatamente	QuickComm. Não	Máx: 1

Salva o último setpoint do potenciômetro motorizado (MOP) que estava ativo antes do comando OFF ou antes de uma eventual queda de energia.

Ajustes:

0 MOP setpoint não será armazenado
1 MOP setpoint será armazenado (P1040 é atualizado)

Índice:

P1031[0] : 1º. Conjunto de dados do acionamento (DDS)
P1031[1] : 2º. Conjunto de dados do acionamento (DDS)
P1031[2] : 3º. Conjunto de dados do acionamento (DDS)

Nota:

No comando ON seguinte, o setpoint do potenciômetro motorizado será o valor armazenado no parâmetro P1040 (setpoint do MOP).

P1032	Inibe direção reversa do MOP	Mín: 0	Nível:
CStat: CT	Datatype: U16	Def: 1	2
P-Group: SETPOINT	Active: confirmar antes	QuickComm. Não	Máx: 1

Inibe a seleção de reversão do setpoint

Ajustes:

0 Direção reversa permitida
1 Direção reversa inibida

Condição:

O potenciômetro motorizado (P1040) deve ser escolhido como setpoint principal ou setpoint adicional (utilizando P1000).

Nota:

O sentido de giro do motor pode ser alterado utilizando o setpoint do potenciômetro motorizado (aumentar / diminuir a frequência) seja através das entradas digitais ou do teclado BOP/AOP para cima / para baixo).

P1035[3]	BI: Habilita MOP (comando UP)	Mín: 0:0	Nível:
CStat: CT	Datatype: U32	Def: 19:13	3
P-Group: COMANDOS	Active: confirmar antes	QuickComm. Não	Máx: 4000:0

Define a origem para aumento de frequência de setpoint do potenciômetro motorizado.

Ajustes:

722.0 = Entrada digital 1 (requer P0701 ajustado em 99, BICO)
 722.1 = Entrada digital 2 (requer P0702 ajustado em 99, BICO)
 722.2 = Entrada digital 3 (requer P0703 ajustado em 99, BICO)
 722.3 = Entrada digital 4 (requer P0704 ajustado em 99, BICO)
 722.4 = Entrada digital 5 (requer P0705 ajustado em 99, BICO)
 722.5 = Entrada digital 6 (requer P0706 ajustado em 99, BICO)
 722.6 = Entrada digital 7 (via entrada analógica 1, requer P0707 ajustado em 99)
 722.7 = Entrada digital 8 (via entrada analógica 2, requer P0708 ajustado em 99)

19.D = MOP para cima via BOP

Índice:

P1035[0] : 1º. Conjunto de dados de comando (CDS)
 P1035[1] : 2º. Conjunto de dados de comando (CDS)
 P1035[2] : 3º. Conjunto de dados de comando (CDS)

P1036[3]	BI: Habilita MOP (comando DOWN)	Mín: 0:0	Nível:
CStat: CT	Datatype: U32	Def: 19:14	3
P-Group: COMANDOS	Active: confirmar antes	QuickComm. Não	Máx: 4000:0

Define a origem para diminuição de frequência de setpoint do potenciômetro motorizado.

Ajustes:

722.0 = Entrada digital 1 (requer P0701 ajustado em 99, BICO)
 722.1 = Entrada digital 2 (requer P0702 ajustado em 99, BICO)
 722.2 = Entrada digital 3 (requer P0703 ajustado em 99, BICO)
 722.3 = Entrada digital 4 (requer P0704 ajustado em 99, BICO)
 722.4 = Entrada digital 5 (requer P0705 ajustado em 99, BICO)
 722.5 = Entrada digital 6 (requer P0706 ajustado em 99, BICO)
 722.6 = Entrada digital 7 (via entrada analógica 1, requer P0707 ajustado em 99)
 722.7 = Entrada digital 8 (via entrada analógica 2, requer P0708 ajustado em 99)

19.E = MOP down via BOP

Índice:

P1036[0] : 1º. Conjunto de dados de comando (CDS)
 P1036[1] : 2º. Conjunto de dados de comando (CDS)
 P1036[2] : 3º. Conjunto de dados de comando (CDS)

P1040[3]	Setpoint do MOP	Mín: -650.00	Nível:
CStat: CUT	Datatype: Flutuante	Unit: Hz	Def: 5.00
P-Group: SETPOINT	Active: Imediatamente	QuickComm. Não	Máx: 650.00

Determina o setpoint para o controle do potenciômetro motorizado (P1000 = 1).

Índice:

P1040[0] : 1º. Conjunto de dados do acionamento (DDS)
 P1040[1] : 2º. Conjunto de dados do acionamento (DDS)
 P1040[2] : 3º. Conjunto de dados do acionamento (DDS)

Nota:

Se o setpoint do potenciômetro motorizado é selecionado, seja como setpoint principal ou setpoint adicional, a direção reversa será inibida por default de P1032 (inibe direção reversa do MOP).

Para habilitar novamente a direção reversa, ajustar P1032 = 0.

r1050	CO: Saída de frequência real do MOP	Mín: -	Nível:
	Datatype: Flutuante	Unit: Hz	Def: -
	P-Group: SETPOINT	QuickComm. Não	Máx: -

Exibe a frequência de saída do setpoint do potenciômetro motorizado ([Hz]).

P1055[3]	BI: Habilita JOG direito	Min: 0:0	Nível:
CStat: CT	Datatype: U32	Unit: -	Def: 0:0
P-Group: COMANDOS	Active: confirmar antes	QuickComm: Não	Máx: 4000:0
			3

Define a origem do JOG direito quando P0719 = 0 (seleção remota da origem de comando / setpoint).

Ajustes:

- 722.0 = Entrada digital 1 (requer P0701 ajustado em 99, BICO)
- 722.1 = Entrada digital 2 (requer P0702 ajustado em 99, BICO)
- 722.2 = Entrada digital 3 (requer P0703 ajustado em 99, BICO)
- 722.3 = Entrada digital 4 (requer P0704 ajustado em 99, BICO)
- 722.4 = Entrada digital 5 (requer P0705 ajustado em 99, BICO)
- 722.5 = Entrada digital 6 (requer P0706 ajustado em 99, BICO)
- 722.6 = Entrada digital 7 (via entrada analógica 1, requer P0707 ajustado em 99)
- 722.7 = Entrada digital 8 (via entrada analógica 2, requer P0708 ajustado em 99)

19.8 = JOG direito via BOP

Índice:

- P1055[0] : 1º. Conjunto de dados de comando (CDS)
- P1055[1] : 2º. Conjunto de dados de comando (CDS)
- P1055[2] : 3º. Conjunto de dados de comando (CDS)

P1056[3]	BI: Habilita JOG esquerdo	Min: 0:0	Nível:
CStat: CT	Datatype: U32	Unit: -	Def: 0:0
P-Group: COMANDOS	Active: confirmar antes	QuickComm: Não	Máx: 4000:0
			3

Define a origem do JOG esquerdo quando P0719 = 0 (seleção remota da origem de comando / setpoint).

Ajustes:

- 722.0 = Entrada digital 1 (requer P0701 ajustado em 99, BICO)
- 722.1 = Entrada digital 2 (requer P0702 ajustado em 99, BICO)
- 722.2 = Entrada digital 3 (requer P0703 ajustado em 99, BICO)
- 722.3 = Entrada digital 4 (requer P0704 ajustado em 99, BICO)
- 722.4 = Entrada digital 5 (requer P0705 ajustado em 99, BICO)
- 722.5 = Entrada digital 6 (requer P0706 ajustado em 99, BICO)
- 722.6 = Entrada digital 7 (via entrada analógica 1, requer P0707 ajustado em 99)
- 722.7 = Entrada digital 8 (via entrada analógica 2, requer P0708 ajustado em 99)

19.9 = JOG esquerdo via BOP


Índice:

- P1056[0] : 1º. Conjunto de dados de comando (CDS)
- P1056[1] : 2º. Conjunto de dados de comando (CDS)
- P1056[2] : 3º. Conjunto de dados de comando (CDS)

P1058[3]	Frequência de JOG direito	Mín: 0.00	Nível:
CStat: CUT	Datatype: Flutuante Unit: Hz	Def: 5.00	2
P-Group: SETPOINT	Active: Imediatamente QuickComm. Não	Máx: 650.00	

A função Jog liga o motor através da tecla Jog ou por uma das entradas digitais.

Quando JOG direito é selecionado, este parâmetro determina a frequência à qual o inversor irá funcionar.



Índice:

P1058[0] : 1º. Conjunto de dados do acionamento (DDS)
P1058[1] : 2º. Conjunto de dados do acionamento (DDS)
P1058[2] : 3º. Conjunto de dados do acionamento (DDS)

Condição:

P1060 e P1061 ajustam respectivamente, os tempos de rampa de partida e de parada para jog.

P1059[3]	Frequência de JOG esquerdo	Mín: 0.00	Nível:
CStat: CUT	Datatype: Flutuante Unit: Hz	Def: 5.00	2
P-Group: SETPOINT	Active: Imediatamente QuickComm. Não	Máx: 650.00	

Quando JOG esquerdo é selecionado, este parâmetro determina a frequência à qual o inversor irá funcionar.

Índice:


P1059[0] : 1º. Conjunto de dados do acionamento (DDS)
P1059[1] : 2º. Conjunto de dados do acionamento (DDS)
P1059[2] : 3º. Conjunto de dados do acionamento (DDS)

Condição:

P1060 e P1061 ajustam respectivamente, os tempos de rampa de partida e de parada para jog.

P1060[3]	Tempo de aceleração de JOG	Min: 0.00	Nível:
CStat: CUT	Datatype: Flutuante	Unit: s	Def: 10.00
P-Group: SETPOINT	Active: confirmar antes	QuickComm. Não	Máx: 650.00
			2

Ajusta o tempo de aceleração de jog. Este é o tempo utilizado enquanto a função jog está ativa.



Índice:


P1060[0] : 1º. Conjunto de dados do acionamento (DDS)
P1060[1] : 2º. Conjunto de dados do acionamento (DDS)
P1060[2] : 3º. Conjunto de dados do acionamento (DDS)

Aviso:

Os tempos de rampa serão utilizados como segue:
P1060 / P1061 : Modo JOG está ativo
P1120 / P1121 : Modo normal (ON/OFF) está ativo
P1060 / P1061 : Modo normal (ON/OFF) e P1124 está ativo

P1061[3]	Tempo de desaceleração de JOG	Min: 0.00	Nível:
CStat: CUT	Datatype: Flutuante	Unit: s	Def: 10.00
P-Group: SETPOINT	Active: confirmar antes	QuickComm. Não	Máx: 650.00
			2

Ajusta o tempo de desaceleração de jog. Este é o tempo utilizado enquanto a função jog está ativa



Índice:

P1061[0] : 1º. Conjunto de dados do acionamento (DDS)
P1061[1] : 2º. Conjunto de dados do acionamento (DDS)
P1061[2] : 3º. Conjunto de dados do acionamento (DDS)

Aviso:

Os tempos de rampa serão utilizados como segue:
P1060 / P1061 : Modo JOG está ativo
P1120 / P1121 : Modo normal (ON/OFF) está ativo
P1060 / P1061 : Modo normal (ON/OFF) e P1124 está ativo

P1070[3]	Cl: Setpoint principal	Mín: 0.00	Nível:
CStat: CT	Datatype: U32	Unit: -	Def: 755:0
P-Group: SETPOINT	Active: confirmar antes	QuickComm. Não	Máx: 4000:0
			3

Define a origem do setpoint principal.

Ajustes:

755 = Setpoint da entrada analógica 1
 1024 = Setpoint de frequência fixa
 1050 = Setpoint do potenciômetro motorizado (MOP)

Índice:

P1070[0] : 1º. Conjunto de dados de comando (CDS)
 P1070[1] : 2º. Conjunto de dados de comando (CDS)
 P1070[2] : 3º. Conjunto de dados de comando (CDS)

P1071[3]	Cl: Escala do Setpoint principal	Mín: 0:0	Nível:
CStat: CT	Datatype: U32	Unit: -	Def: 1:0
P-Group: SETPOINT	Active: confirmar antes	QuickComm. Não	Máx: 4000:0
			3

Define a origem do setpoint principal – proporcional.

Ajustes:

755.0 = Setpoint da entrada analógica 1
 1024 = Setpoint de frequência fixa
 1050 = Setpoint do potenciômetro motorizado (MOP)

Índice:

P1071[0] : 1º. Conjunto de dados de comando (CDS)
 P1071[1] : 2º. Conjunto de dados de comando (CDS)
 P1071[2] : 3º. Conjunto de dados de comando (CDS)

P1074[3]	Bl: Desabilita setpoint adicional	Mín: 0:0	Nível:
CStat: CUT	Datatype: U32	Unit: -	Def: 0:0
P-Group: COMANDOS	Active: confirmar antes	QuickComm. Não	Máx: 4000:0
			3

Desabilita o setpoint adicional.

Ajustes:

722.0 = Entrada digital 1 (requer P0701 ajustado em 99, BICO)
 722.1 = Entrada digital 2 (requer P0702 ajustado em 99, BICO)
 722.2 = Entrada digital 3 (requer P0703 ajustado em 99, BICO)
 722.3 = Entrada digital 4 (requer P0704 ajustado em 99, BICO)
 722.4 = Entrada digital 5 (requer P0705 ajustado em 99, BICO)
 722.5 = Entrada digital 6 (requer P0706 ajustado em 99, BICO)
 722.6 = Entrada digital 7 (via entrada analógica 1, requer P0707 ajustado em 99)
 722.7 = Entrada digital 8 (via entrada analógica 2, requer P0708 ajustado em 99)

Índice:

P1074[0] : 1º. Conjunto de dados de comando (CDS)
 P1074[1] : 2º. Conjunto de dados de comando (CDS)
 P1074[2] : 3º. Conjunto de dados de comando (CDS)

P1075[3]	Cl: Escala do Setpoint adicional	Mín: 0:0	Nível:
CStat: CT	Datatype: U32	Unit: -	Def: 0:0
P-Group: SETPOINT	Active: confirmar antes	QuickComm. Não	Máx: 4000:0
			3

Define a origem do setpoint adicional (a ser adicionado ao setpoint principal).

Ajustes:

755.0 = Setpoint da entrada analógica 1
 1024 = Setpoint de frequência fixa
 1050 = Setpoint do potenciômetro motorizado (MOP)

Índice:

P1075[0] : 1º. Conjunto de dados de comando (CDS)
 P1075[1] : 2º. Conjunto de dados de comando (CDS)
 P1075[2] : 3º. Conjunto de dados de comando (CDS)

P1076[3]	Cl: Escala do Setpoint adicional	Mín: 0:0	Nível:
CStat: CT	Datatype: U32	Unit: -	Def: 1:0
P-Group: SETPOINT	Active: confirmar antes	QuickComm. Não	Máx: 4000:0
			3

Define a origem do setpoint adicional – proporcional (a ser adicionado ao setpoint principal).

Ajustes:

1 = Proporcional em relação a 1.0 (100%)
 755 = Setpoint da entrada analógica 1
 1024 = Setpoint de frequência fixa
 1050 = Setpoint do MOP

Índice:

P1076[0] : 1º. Conjunto de dados de comando (CDS)
 P1076[1] : 2º. Conjunto de dados de comando (CDS)
 P1076[2] : 3º. Conjunto de dados de comando (CDS)

r1078	CO: Setpoint de frequência total	Datatype: Flutuante	Unit: Hz	Min: - Def: - Máx: -	Nível: 3
	P-Group: SETPOINT				

Exibe a soma dos setpoints principal e adicional em [Hz].

r1079	CO: Setpoint de frequência selecionada	Datatype: Flutuante	Unit: Hz	Min: - Def: - Máx: -	Nível: 3
	P-Group: SETPOINT				

Exibe o setpoint de frequência selecionado.

Os seguintes setpoints de frequências são exibidos:

r1078 Setpoint de frequência total
P1058 Frequência de JOG direito
P1059 Frequência de JOG esquerdo

Condição:

P1055 (BI: Habilita JOG direito) ou P1056 (BI: Habilita JOG esquerdo) define a origem de comando de JOG direito ou JOG esquerdo, respectivamente.

Nota:

P1055 = 0 e P1056 = 0 ==> Setpoint de frequência t é selecionado.

P1080[3]	Frequência mínima	Datatype: Flutuante	Unit: Hz	Min: 0.00 Def: 0.00 Máx: 650.00	Nível: 1
	CStat: CUT				
	P-Group: SETPOINT	Active: Imediatamente	QuickComm. Sim		

Ajusta a frequência mínima do motor [Hz] na qual o motor funcionará caso não esteja definido um setpoint de frequência.

Índice:

P1080[0] : 1º. Conjunto de dados do acionamento (DDS)
P1080[1] : 2º. Conjunto de dados do acionamento (DDS)
P1080[2] : 3º. Conjunto de dados do acionamento (DDS)


Nota:

O valor ajustado aqui é válido tanto para rotação no sentido horário como anti-horário.

Sob certas condições (p.ex. aceleração/desaceleração, limitação de corrente), o motor pode rodar abaixo da frequência mínima.

P1082[3]	Frequência máxima	Datatype: Flutuante	Unit: Hz	Mín: 0.00	Nível: 1
	CStat: CT	Active: confirmar antes	QuickComm: Sim	Def: 50.00	
	P-Group: SETPOINT			Máx: 650.00	

Ajusta a frequência máxima do motor [Hz] acima da qual o motor jamais funcionará, independentemente do setpoint de frequência

**Índice:**

P1082[0] : 1º. Conjunto de dados do acionamento (DDS)
P1082[1] : 2º. Conjunto de dados do acionamento (DDS)
P1082[2] : 3º. Conjunto de dados do acionamento (DDS)

Condição:

Limitada internamente a 200 Hz ou 5 vezes a frequência nominal do motor (P0310) quando P1300 >= 20 (modo de controle = controle vetorial). Quando P1300 < 20 (modo de controle = VF ou modos FCC) então a frequência máxima de saída é limitada à menor entre 650Hz ou (Frequência máxima de pulso / 15). O valor é exibido em r0209 (frequência máxima).

Nota:

O valor ajustado aqui é válido tanto para rotação no sentido horário como anti-horário.

A frequência máxima de saída do inversor pode ser excedida se um dos itens abaixo está ativo

Slip compensation = $f_{\max} + f_{\text{slipcomp max}}$

or

Flying restart = $f_{\max} + f_{\text{slipnom}}$

Aviso:


A velocidade máxima do motor está sujeita a limitações mecânicas.

r1084	Setpoint de frequência máxima	Datatype: Flutuante	Unit: Hz	Mín: -	Nível: 3
				Def: -	
	P-Group: CONTROLE			Máx: -	

Exibe a frequência máxima. A frequência máxima para controle vetorial é o mínimo entre 200.00Hz e 5 vezes P0310 (frequência nominal do motor).

P1091[3]	Salto de Frequência 1	Min: 0.00	Nível:
CStat: CUT	Datatype: Flutuante Unit: Hz	Def: 0.00	3
P-Group: SETPOINT	Active: Imediatamente QuickComm. Não	Máx: 650.00	

Define o salto de frequência 1 que evita efeitos de ressonância mecânica e suprime frequências dentro de +/- P1101 (largura de banda de salto de frequência).

**Índice:**

P1091[0] : 1º. Conjunto de dados do acionamento (DDS)
P1091[1] : 2º. Conjunto de dados do acionamento (DDS)
P1091[2] : 3º. Conjunto de dados do acionamento (DDS)

Aviso:

Operação estacionária não é possível dentro da faixa suprimida de frequência; a faixa é simplesmente desconsiderada (na rampa).

Por exemplo, se P1091 = 10 Hz e P1101 = 2 Hz, não é possível operar continuamente entre 10 Hz +/- 2 Hz (i.e. entre 8 e 12 Hz).

P1092[3]	Salto de Frequência 2	Min: 0.00	Nível:
CStat: CUT	Datatype: Flutuante Unit: Hz	Def: 0.00	3
P-Group: SETPOINT	Active: Imediatamente QuickComm. Não	Máx: 650.00	

Define o salto de frequência 2 que evita efeitos de ressonância mecânica e suprime frequências dentro de +/- P1101 (largura de banda de salto de frequência).

Índice:

P1092[0] : 1º. Conjunto de dados do acionamento (DDS)
P1092[1] : 2º. Conjunto de dados do acionamento (DDS)
P1092[2] : 3º. Conjunto de dados do acionamento (DDS)

Detalhes:

Vide P1091 (salto de frequência 1).

P1093[3]	Salto de Frequência 3	Min: 0.00	Nível:
CStat: CUT	Datatype: Flutuante Unit: Hz	Def: 0.00	3
P-Group: SETPOINT	Active: Imediatamente QuickComm. Não	Máx: 650.00	

Define o salto de frequência 3 que evita efeitos de ressonância mecânica e suprime frequências dentro de +/- P1101 (largura de banda salto de frequência).

Índice:

P1093[0] : 1º. Conjunto de dados do acionamento (DDS)
P1093[1] : 2º. Conjunto de dados do acionamento (DDS)
P1093[2] : 3º. Conjunto de dados do acionamento (DDS)

Detalhes:

Vide P1091 (salto de frequência 1).

P1094[3]	Salto de Frequência 4	Mín: 0.00	Nível:
CStat: CUT	Datatype: Flutuante	Unit: Hz	Def: 0.00
P-Group: SETPOINT	Active: Imediatamente	QuickComm. Não	Máx: 650.00
			3

Define o salto de frequência 4 que evita efeitos de ressonância mecânica e suprime frequências dentro de +/- P1101 (largura de banda de salto de frequência).

Índice:

P1094[0] : 1º. Conjunto de dados do acionamento (DDS)
P1094[1] : 2º. Conjunto de dados do acionamento (DDS)
P1094[2] : 3º. Conjunto de dados do acionamento (DDS)

Detalhes:

Vide P1091 (salto de frequência 1).

P1101[3]	Largura de banda do salto de frequência	Mín: 0.00	Nível:
CStat: CUT	Datatype: Flutuante	Unit: Hz	Def: 2.00
P-Group: SETPOINT	Active: Imediatamente	QuickComm. Não	Máx: 10.00
			3

Fornece a largura do salto de frequência a ser aplicada às frequências de escorregamento (em [Hz]).

Índice:

P1101[0] : 1º. Conjunto de dados do acionamento (DDS)
P1101[1] : 2º. Conjunto de dados do acionamento (DDS)
P1101[2] : 3º. Conjunto de dados do acionamento (DDS)

Detalhes:

Vide P1091 (salto de frequência 1).

P1110[3]	BI: Inibir o setpoint de freq. neg.	Mín: 0:0	Nível:
CStat: CT	Datatype: U32	Unit: -	Def: 0:0
P-Group: COMANDOS	Active: confirmar antes	QuickComm. Não	Máx: 4000:0
			3

Inibe a direção reversa, prevenindo assim um setpoint negativo de causar o funcionamento do motor na direção reversa. Em vez disso, ele funcionará à frequência mínima (P1080) na direção normal.

Ajustes:

0 = Desabilitado
1 = Habilitado

Índice:

P1110[0] : 1º. Conjunto de dados de comando (CDS)
P1110[1] : 2º. Conjunto de dados de comando (CDS)
P1110[2] : 3º. Conjunto de dados de comando (CDS)

Nota:

Pode-se desabilitar todos os comandos de reversão (i.e. o comando é ignorado). Para fazer isso, ajustar P0719 = 0 (seleção remota de comando/origem do setpoint) e definir as origens de comando (P1113) individualmente.

Aviso:

Esta função não desabilita a função de comando de "reversão"; por outro lado, um comando de reversão faz o motor funcionar na direção normal como descrito acima.

P1113[3]	BI: Reversão	Mín: 0:0	Nível:
CStat: CT	Datatype: U32	Unit: -	Def: 722:1
P-Group: COMANDOS	Active: confirmar antes	QuickComm. Não	Máx: 4000:0
			3

Define a origem do comando de reversão utilizada quando P0719 = 0 (seleção remota de comando/origem do setpoint).

Ajustes:

722.0 = Entrada digital 1 (requer P0701 ajustado em 99, BICO)
722.1 = Entrada digital 2 (requer P0702 ajustado em 99, BICO)
722.2 = Entrada digital 3 (requer P0703 ajustado em 99, BICO)
722.3 = Entrada digital 4 (requer P0704 ajustado em 99, BICO)
722.4 = Entrada digital 5 (requer P0705 ajustado em 99, BICO)
722.5 = Entrada digital 6 (requer P0706 ajustado em 99, BICO)

19.B = Reversão via BOP

Índice:

P1113[0] : 1º. Conjunto de dados de comando (CDS)
P1113[1] : 2º. Conjunto de dados de comando (CDS)
P1113[2] : 3º. Conjunto de dados de comando (CDS)

r1114	CO: Setp. de freq. após comando de direção	Mín: -	Nível:
	Datatype: Flutuante	Unit: Hz	Def: -
	P-Group: SETPOINT	Máx: -	3

Exibe o setpoint de frequência após mudança de direção.


r1119	CO: Setpoint de freq. antes de RFG	Datatype: Flutuante	Unit: Hz	Mín: - Def: - Máx: -	Nível: 3
	P-Group: SETPOINT				

Exibe a frequência de saída após modificação por outras funções, p.ex.:

- BI: Inibe setpoint de frequência negativa (P1110)
- Frequências de escorregamento
- f_{mín}
- f_{máx}
- Limitações, etc.

P1120[3]	Tempo de aceleração	Datatype: Flutuante	Unit: s	Mín: 0.00 Def: 10.00 Máx: 650.00	Nível: 1
	CStat: CUT	Active: confirmar antes	QuickComm. Sim		
	P-Group: SETPOINT				

Tempo decorrido para o motor acelerar a partir do repouso até a frequência máxima do motor (P1082) quando nenhum arredondamento é utilizado.



O ajuste do tempo de aceleração muito curto pode fazer o inversor desligar (sobrecorrente).

Índice:

- P1120[0] : 1º. Conjunto de dados do acionamento (DDS)
- P1120[1] : 2º. Conjunto de dados do acionamento (DDS)
- P1120[2] : 3º. Conjunto de dados do acionamento (DDS)

Nota:


Se um setpoint de frequência externo com ajuste de taxas de rampa é utilizado (p.ex. a partir de um PLC), a melhor maneira de obter desempenho ótimo do acionamento é ajustar os tempos de rampa em P1120 e P1121 levemente mais curtos que aqueles do PLC.

Aviso:

- Os tempos de rampa serão utilizados como segue:
- P1060 / P1061 : Modo JOG está ativo
- P1120 / P1121 : Modo normal (ON/OFF) está ativo
- P1060 / P1061 : Modo normal (ON/OFF) e P1124 está ativo

P1121[3]	Tempo de desaceleração	Min: 0.00	Nível:
CStat: CUT	Datatype: Flutuante	Def: 10.00	1
P-Group: SETPOINT	Active: confirmar antes	QuickComm. Sim	Máx: 650.00

Tempo decorrido para o motor desacelerar a partir da frequência máxima do motor (P1082) até o repouso quando nenhum arredondamento é utilizado

**Índice:**

P1121[0] : 1º. Conjunto de dados do acionamento (DDS)
P1121[1] : 2º. Conjunto de dados do acionamento (DDS)
P1121[2] : 3º. Conjunto de dados do acionamento (DDS)

Aviso:

O ajuste do tempo de desaceleração muito curto pode fazer o inversor desligar (sobrecorrente (F0001) / sobretensão F0002)).

Os tempos de rampa serão utilizados como segue:

P1060 / P1061 : Modo JOG está ativo

P1120 / P1121 : Modo normal (ON/OFF) está ativo

P1060 / P1061 : Modo normal (ON/OFF) e P1124 está ativo

P1124[3]	BI: Habilita tempos de rampa de JOG	Min: 0:0	Nível:
CStat: CT	Datatype: U32	Def: 0:0	3
P-Group: COMANDOS	Active: confirmar antes	QuickComm. Não	Máx: 4000:0

Define a origem para chaveamento entre tempos de rampa de jog (P1060, P1061) e tempos normais de rampa (P1120, P1121) como aplicado ao RFG. Este parâmetro é válido apenas para o modo normal (ON/OFF) .

Ajustes:

722.0 = Entrada digital 1 (exige que P0701 seja ajustado em 99, BICO)
722.1 = Entrada digital 2 (exige que P0702 seja ajustado em 99, BICO)
722.2 = Entrada digital 3 (exige que P0703 seja ajustado em 99, BICO)
722.3 = Entrada digital 4 (exige que P0704 seja ajustado em 99, BICO)
722.4 = Entrada digital 5 (exige que P0705 seja ajustado em 99, BICO)
722.5 = Entrada digital 6 (exige que P0706 seja ajustado em 99, BICO)

Índice:

P1124[0] : 1º. Conjunto de dados de comando (CDS)
P1124[1] : 2º. Conjunto de dados de comando (CDS)
P1124[2] : 3º. Conjunto de dados de comando (CDS)

Aviso:

P1124 não tem impacto algum quando o modo JOG é selecionado. Neste caso, os tempos de rampa de jog (P1060, P1061) será utilizado o tempo todo.

Os tempos de rampa serão utilizados como segue:


P1060 / P1061 : Modo JOG está ativo

P1120 / P1121 : Modo normal (ON/OFF) está ativo

P1060 / P1061 : Modo normal (ON/OFF) e P1124 está ativo

P1130[3]	Tempo de arredondamento inicial - rampa de aceleração	Mín: 0.00	Nível:
CStat: CUT	Datatype: Flutuante	Unit: s	Def: 0.00
P-Group: SETPOINT	Active: confirmar antes	QuickComm. Não	Máx: 40.00
2			

Define o tempo de arredondamento inicial em segundos como mostrado no diagrama abaixo.



onde:

$$T_{up\ total} = \frac{1}{2}P1130 + X \cdot P1120 + \frac{1}{2}P1131$$

$$T_{down\ total} = \frac{1}{2}P1130 + X \cdot P1121 + \frac{1}{2}P1133$$

X is defined as: $X = \Delta f / f_{max}$

i.e. X is the ratio between the frequency step and f_{max}

Índice:

P1130[0] : 1º. Conjunto de dados do acionamento (DDS)

P1130[1] : 2º. Conjunto de dados do acionamento (DDS)

P1130[2] : 3º. Conjunto de dados do acionamento (DDS)

Nota:

Tempos de arredondamento são recomendados, uma vez que eles previnem uma resposta abrupta, evitando assim efeitos danosos na parte mecânica.

Aviso:

Tempos de arredondamento não são recomendados quando entradas analógicas são utilizadas, uma vez que eles resultariam em overshoot/undershoot na resposta do inversor.

P1131[3]	Tempo de arredondamento final – rampa de aceleração	Mín: 0.00	Nível:
CStat: CUT	Datatype: Flutuante	Unit: s	Def: 0.00
P-Group: SETPOINT	Active: confirmar antes	QuickComm. Não	Máx: 40.00
2			

Define o tempo de arredondamento ao final da rampa de aceleração como mostrado em P1130 (tempo de arredondamento inicial da rampa de aceleração).

Índice:

P1131[0] : 1º. Conjunto de dados do acionamento (DDS)

P1131[1] : 2º. Conjunto de dados do acionamento (DDS)

P1131[2] : 3º. Conjunto de dados do acionamento (DDS)

Nota:

Tempos de arredondamento são recomendados, uma vez que eles previnem uma resposta abrupta, evitando assim efeitos danosos na parte mecânica.

Aviso:

Tempos de arredondamento não são recomendados quando entradas analógicas são utilizadas, uma vez que eles resultariam em overshoot/undershoot na resposta do inversor.

P1132[3]	Tempo de arredondamento inicial – rampa de desacel.	Mín: 0.00	Nível:
CStat: CUT	Datatype: Flutuante	Unit: s	Def: 0.00
P-Group: SETPOINT	Active: confirmar antes	QuickComm. Não	Máx: 40.00
2			

Define o tempo de arredondamento no início da rampa de desaceleração como mostrado em P1130 (tempo de arredondamento inicial na rampa de aceleração).

Índice:

P1132[0] : 1º. Conjunto de dados do acionamento (DDS)

P1132[1] : 2º. Conjunto de dados do acionamento (DDS)

P1132[2] : 3º. Conjunto de dados do acionamento (DDS)

Nota:

Tempos de arredondamento são recomendados, uma vez que eles previnem uma resposta abrupta, evitando assim efeitos danosos na parte mecânica.

Aviso:

Tempos de arredondamento não são recomendados quando entradas analógicas são utilizadas, uma vez

que eles resultariam em overshoot/undershoot na resposta do inversor.

P1133[3]	Tempo de arredondamento final – rampa de desacel.	Mín: 0.00	Nível:
CStat: CUT	Datatype: Flutuante	Unit: s	Def: 0.00
P-Group: SETPOINT	Active: confirmar antes	QuickComm. Não	Máx: 40.00
			2

Define o tempo de arredondamento no final da rampa de desaceleração como mostrado em P1130 (tempo de arredondamento inicial da rampa de aceleração).

Índice:

P1133[0] : 1º. Conjunto de dados do acionamento (DDS)

P1133[1] : 2º. Conjunto de dados do acionamento (DDS)

P1133[2] : 3º. Conjunto de dados do acionamento (DDS)

Nota:

Tempos de arredondamento são recomendados, uma vez que eles previnem uma resposta abrupta, evitando assim efeitos danosos na parte mecânica.


Aviso:

Tempos de arredondamento não são recomendados quando entradas analógicas são utilizadas, uma vez que eles resultariam em overshoot/undershoot na resposta do inversor.

P1134[3]	Tipo de arredondamento de rampa	Mín: 0	Nível:
CStat: CUT	Datatype: U16	Unit: -	Def: 0
P-Group: SETPOINT	Active: Imediatamente	QuickComm. Não	Máx: 1
			2

Define a resposta atenuada ao comando OFF1 ou redução do setpoint.

Caso o parâmetro P1134 = 0, ele evita alterações bruscas na frequência de setpoint, proporcionando um torque mais suave.



Ajustes:

- 0 Atenuação contínua
- 1 Atenuação descontínua

Índice:

P1134[0] : 1º. Conjunto de dados do acionamento (DDS)

P1134[1] : 2º. Conjunto de dados do acionamento (DDS)

P1134[2] : 3º. Conjunto de dados do acionamento (DDS)

Condição:

Sem efeito até que tempo total de arredondamento (P1130) > 0 s.

Aviso:

P1134 = 0 arredondamento atua todas as vezes. Numa redução brusca do valor de entrada, um overshoot pode ocorrer.

P1134 = 1 arredondamento não atua ante uma brusca redução do valor de entrada durante o processo de aceleração.

Tempos de arredondamento não são recomendados quando entradas analógicas são utilizadas, uma vez que eles resultariam em overshoot/undershoot na resposta do inversor.

P1135[3]	Tempo de desaceleração OFF3	Min: 0.00	Nível:
CStat: CUT	Datatype: Flutuante	Unit: s	Def: 5.00
P-Group: SETPOINT	Active: confirmar antes	QuickComm. Sim	Máx: 650.00
			2

Define o tempo de desaceleração a partir da frequência máxima até o repouso para o comando OFF3.

Índice:

P1135[0] : 1º. Conjunto de dados do acionamento (DDS)
P1135[1] : 2º. Conjunto de dados do acionamento (DDS)
P1135[2] : 3º. Conjunto de dados do acionamento (DDS)

Nota:

Este tempo pode ser excedido se o nível VDC_máx. é atingido.

P1140[3]	BI: Habilita RFG	Min: 0:0	Nível:
CStat: CT	Datatype: U32	Unit: -	Def: 1:0
P-Group: COMANDOS	Active: confirmar antes	QuickComm. Não	Máx: 4000:0
			3

Define a origem de comando do comando Habilita RFG (RFG: gerador de função de rampa). Se a entrada digital é igual a zero, então a saída RFG será imediatamente ajustada em 0.

Índice:

P1140[0] : 1º. Conjunto de dados de comando (CDS)
P1140[1] : 2º. Conjunto de dados de comando (CDS)
P1140[2] : 3º. Conjunto de dados de comando (CDS)

P1141[3]	BI: Partida RFG	Min: 0:0	Nível:
CStat: CT	Datatype: U32	Unit: -	Def: 1:0
P-Group: COMANDOS	Active: confirmar antes	QuickComm. Não	Máx: 4000:0
			3

Define a origem de comando do comando Inicia RFG (RFG: gerador de função de rampa). Se a entrada digital é igual a zero, então a saída RFG é mantida no valor presente.

Índice:

P1141[0] : 1º. Conjunto de dados de comando (CDS)
P1141[1] : 2º. Conjunto de dados de comando (CDS)
P1141[2] : 3º. Conjunto de dados de comando (CDS)

P1142[3]	BI: Habilita setpoint RFG	Min: 0:0	Nível:
CStat: CT	Datatype: U32	Unit: -	Def: 1:0
P-Group: COMANDOS	Active: confirmar antes	QuickComm. Não	Máx: 4000:0
			3

Define a origem de comando do comando Habilita setpoint RFG (RFG: gerador de função de rampa). Se a entrada digital é igual a zero, então a entrada RFG será ajustada em zero e a saída RFG será desacelerada até zero.

Índice:


P1142[0] : 1º. Conjunto de dados de comando (CDS)
P1142[1] : 2º. Conjunto de dados de comando (CDS)
P1142[2] : 3º. Conjunto de dados de comando (CDS)

r1170	CO: Setpoint de frequência após RFG	Min: -	Nível:
	Datatype: Flutuante	Unit: Hz	Def: -
	P-Group: SETPOINT	Máx: -	3

Exibe o setpoint total de frequência após o gerador de rampa.

P1200	Partida com motor girando				Min: 0	Nível: 2
	CStat: CUT	Datatype: U16	Unit: -	Def: 0		
	P-Group: FUNC	Active: confirmar antes	QuickComm. Não	Máx: 6		

Partida do inversor com o motor rodando alterando rapidamente a frequência de saída do inversor até que a velocidade atual do motor seja encontrada. Então o motor acelera até o setpoint utilizando o tempo normal de rampa.

**Ajustes:**

- 0 Partida em funcionamento desabilitada
- 1 Partida em funcionamento está sempre ativa, partida em direção ao setpoint
- 2 Partida em funcionamento está ativa se energizado, falha, OFF2, partida em direção ao setpoint
- 3 Partida em funcionamento está ativa se em falha, OFF2, partida em direção ao setpoint
- 4 Partida em funcionamento está sempre ativa, somente em direção ao setpoint
- 5 Partida em funcionamento está ativa se energizado, falha, OFF2, somente em direção ao setpoint
- 6 Partida em funcionamento está ativa se em falha, OFF2, somente em direção ao setpoint

Nota:

Útil para motores com altas cargas inerciais.

Ajustes 1 a 3 procuram em ambas as direções.

Ajustes 4 a 6 procuram somente na direção do setpoint.

Aviso:

A Partida em funcionamento deve ser utilizada em casos onde o motor pode ainda estar rodando (p.ex. após uma curta interrupção da alimentação) ou quando a carga faz o motor girar. Caso contrário, desligamentos por sobrecorrente irão ocorrer.

P1202[3]	Corrente do motor: Partida em funcionamento	Mín: 10	Nível:
CStat: CUT	Datatype: U16	Unit: %	Def: 100
P-Group: FUNC	Active: confirmar antes	QuickComm. Não	Máx: 200
			3

Define a corrente de busca utilizada para a partida em funcionamento.

O valor é em [%] com base na corrente nominal do motor (P0305).

Índice:

P1202[0] : 1º. Conjunto de dados do acionamento (DDS)

P1202[1] : 2º. Conjunto de dados do acionamento (DDS)


P1202[2] : 3º. Conjunto de dados do acionamento (DDS)

Nota:

A redução da corrente de busca pode melhorar o desempenho da partida em funcionamento se a inércia do sistema não for muito alta.

P1203[3]	Taxa de busca: Partida em funcionamento	Mín: 10	Nível:
CStat: CUT	Datatype: U16	Unit: %	Def: 100
P-Group: FUNC	Active: confirmar antes	QuickComm. Não	Máx: 200
			3

Ajusta o fator através do qual a frequência de saída se altera durante a partida em funcionamento para sincronizar com o motor rodando. Esse valor é definido em [%] relativo ao fator de tempo default, e define o gradiente inicial recíproco na curva abaixo (e, portanto, influencia o tempo necessário para a busca da frequência do motor):



$$P1203 [\%] = \frac{\Delta t [\text{ms}]}{\Delta f [\text{Hz}]} \cdot \frac{f_{slip,nom} [\text{Hz}]}{1 [\text{ms}]} \cdot 2 [\%] \Rightarrow \Delta f = \frac{2 [\%]}{P1203 [\%]} \cdot \frac{r0330}{100} \cdot P0310$$

O tempo de busca é o tempo necessário para pesquisar entre todas as frequências entre $f_{máx} + 2 \times f_{slip}$ até 0 Hz.

P1203 = 100 % é definido como fornecendo uma taxa de 2 % de $f_{slip,nom}$ / [ms].

P1203 = 200 % resultaria em uma taxa de alteração de frequência de 1 % de $f_{slip,nom}$ / [ms].

Exemplo:

Para um motor com 50 Hz, 1350 rpm, 100 % produziria um tempo de busca máximo de 600 ms. Se o motor estiver rodando, a frequência do motor é encontrada em um tempo mais curto.

Índice:

P1203[0] : 1º. Conjunto de dados do acionamento (DDS)

P1203[1] : 2º. Conjunto de dados do acionamento (DDS)

P1203[2] : 3º. Conjunto de dados do acionamento (DDS)

Nota:

Um valor mais alto produz um gradiente mais achatado e, portanto, um tempo de busca mais longo. Um valor mais baixo tem o efeito oposto.

r1204	Palavra de estado: Partida em funcionamento V/f	Mín: -	Nível:
	Datatype: U16 Unit: -	Def: -	4
	P-Group: FUNC	Máx: -	

Parâmetro de bit para verificar e monitorar estados durante a busca, se o modo de controle V/f é selecionado (vide P1300).

Campos binários:

Bit00	Corrente aplicada	0	NÃO
		1	SIM
Bit01	Corrente não pode ser aplicada	0	NÃO
		1	SIM
Bit02	Tensão reduzida	0	NÃO
		1	SIM
Bit03	Slope-filter iniciado	0	NÃO
		1	SIM
Bit04	Corrente menor que limite inferior	0	NÃO
		1	SIM
Bit05	Corrente mínima	0	NÃO
		1	SIM
Bit07	Velocidade não pode ser encontrada	0	NÃO
		1	SIM

r1205	Palavra de estado: Partida em funcionamento SLVC	Mín: -	Nível:
	Datatype: U16 Unit: -	Def: -	3
	P-Group: FUNC	Máx: -	

Parâmetro de bit para verificar o estado da partida em funcionamento executado com a adaptação de velocidade do observador.

O parâmetro é válido somente se controle vetorial sem sensor (SLVC) é selecionado (vide P1300).

Campos binários:

Bit00	Transformação ativa	0	NÃO
		1	SIM
Bit01	Inicializa adaptação de velocidade	0	NÃO
		1	SIM
Bit02	Corrente sendo aplicada	0	NÃO
		1	SIM
Bit03	Regulador de veloc. fechado	0	NÃO
		1	SIM
Bit04	Regulador de Isd aberto	0	NÃO
		1	SIM
Bit05	Manter RFG	0	NÃO
		1	SIM
Bit06	N- adaptação ajustado em zero	0	NÃO
		1	SIM
Bit07	Reservado	0	NÃO
		1	SIM
Bit08	Reservado	0	NÃO
		1	SIM
Bit09	Reservado	0	NÃO
		1	SIM
Bit10	Direção Positiva	0	NÃO
		1	SIM
Bit11	Busca está iniciada	0	NÃO
		1	SIM
Bit12	Corrente está aplicada	0	NÃO
		1	SIM
Bit13	Busca interrompida	0	NÃO
		1	SIM
Bit14	Desvio é zero	0	NÃO
		1	SIM
Bit15	Regulador de veloc. está ativo	0	NÃO
		1	SIM

P1210	Restart automático	Min: 0	Nível:
CStat: CUT	Datatype: U16	Def: 1	2
P-Group: FUNC	Active: confirmar antes	QuickComm: Não	Máx: 6

Configura a função de restart automático.

Ajustes:

0	Desabilitado	
1	Reset de desligamento após energização,	P1211 desabilitado
2	Restart após queda da alimentação principal,	P1211 desabilitado
3	Restart após curta queda ou falha da alimentação principal,	P1211 desabilitado
4	Restart após curta queda da alimentação principal,	P1211 desabilitado
5	Restart após queda da alimentação principal e falha,	P1211 desabilitado
6	Restart após curta queda ou queda da alimentação principal ou falha,	P1211 desabilitado

Condição:

O Restart automático requer o comando ON presente em uma entrada digital interligada via hardware.

Atenção 1:

P1210 > 2 pode fazer o restart automaticamente sem ativar o comando ON !

Aviso:

Uma curta queda da alimentação principal é quando a energia é interrompida e aplicada novamente antes que o display no BOP (caso exista um deste montado no inversor) seja apagado (uma interrupção muito curta na alimentação principal onde o DC link não tenha entrado em colapso completamente).

Uma queda da alimentação principal ocorre quando o display se apaga (uma longa interrupção da alimentação principal onde o DC link tenha entrado em colapso completamente) antes que a energia seja novamente aplicada.

P1210 = 0:

O restart automático está desabilitado.

P1210 = 1:

O inversor reconhecerá (reset) falhas, i.e. ele irá resetar a falha quando a energia for novamente aplicada. Isto significa que o inversor deve ser completamente desenergizado, ou seja, somente uma curta queda de tensão não é suficiente. O inversor não funcionará até que o comando ON tenha sido acionado.

P1210 = 2:

O inversor reconhecerá a falha F0003 na re-energização após a queda, reiniciando o acionamento. É necessário que o comando ON esteja conectado via hardware na entrada digital (DIN).

P1210 = 3:

Para estes ajustes é fundamental que o acionamento somente reinicie se esteve em um estado RUN no momento da ocorrência das falhas (F0003, etc.). O inversor reconhecerá a falha e reinicia o acionamento após uma queda curta ou total de energia. É necessário que o comando ON esteja conectado via hardware na entrada digital (DIN).

P1210 = 4:

Para estes ajustes é fundamental que o acionamento somente reinicie se esteve em um estado RUN no momento da ocorrência da falha (F0003). O inversor reconhecerá a falha e reinicia o acionamento após uma queda curta ou total de energia. É necessário que o comando ON esteja conectado via hardware na entrada digital (DIN).

P1210 = 5:

O inversor reconhecerá as falhas F0003 etc. na re-energização após a queda e reinicia o acionamento. É necessário que o comando ON esteja conectado via hardware na entrada digital (DIN).

P1210 = 6:

O inversor reconhecerá as falhas F0003 etc. na re-energização após a queda total ou curta de energia e reinicia o acionamento. É necessário que o comando ON esteja conectado via hardware na entrada digital (DIN).

O ajuste 6 faz o motor reiniciar imediatamente.

A tabela seguinte apresenta uma visão geral do parâmetro P1210 e sua funcionalidade.

P1210	Blackout F0003	Brownout F0003	All other faults	ON command enabled during Power OFF
0	–	–	–	–
1	Fault acknowledge	–	–	Fault acknowledge
2	Fault acknowledge + restart	–	–	Fault acknowledge + restart
3	Fault acknowledge + restart	Fault acknowledge + restart	Fault acknowledge + restart	–
4	Fault acknowledge + restart	Fault acknowledge + restart	–	–
5	Fault acknowledge + restart	–	Fault acknowledge + restart	Fault acknowledge + restart
6	Fault acknowledge + restart	Fault acknowledge + restart	Fault acknowledge + restart	Fault acknowledge + restart

A Partida em funcionamento deve ser utilizada em casos onde o motor pode ainda estar rodando (p.ex. após uma curta queda da alimentação principal) ou pode ser acionado pela carga (P1200).

P1211	Número de tentativas de Restart				Nível: 3
	CStat: CUT	Datatype: U16	Unit: -	Mín: 0 Def: 3	
	P-Group: FUNC	Active: confirmar antes	QuickComm. Não	Máx: 10	


Especifica o número de vezes que o inversor tentará partir novamente se P1210 (Restart automático) está ativado.

P1215	Habilitar freio externo de retenção				Min:	0	Nível: 2
	CStat:	T	Datatype:	U16	Unit:	-	
	P-Group:	FUNC	Active:	confirmar antes	QuickComm.	Não	
					Def:	0	
					Máx:	1	


Habilita/desabilita a função de freio externo de retenção. Esta função aplica o perfil abaixo ao inversor:

O chaveamento via relés é também possível no ponto 1 e no ponto 2 (caso programado em P0731 = 52.C) para controlar uma frenagem.

ON / OFF1/OFF3:



ON / OFF2:



- Ajustes:
- | | |
|---|---|
| 0 | Freio externo de retenção do motor desabilitado |
| 1 | Freio externo de retenção do motor habilitado |

Nota:

O relé do freio abre no ponto 1, se habilitado utilizando P0731 (função de saída digital), e fecha no ponto 2.

P1216	Retardo para liberação do freio externo de retenção	Mín: 0	Nível:
CStat: T	Datatype: Flutuante	Unit: s	Def: 1.0
P-Group: FUNC	Active: confirmar antes	QuickComm. Não	Máx: 20.0
			2

Define o período durante o qual o inversor funciona à $f_{\text{mín}}$ antes de acelerar até o ponto 1 (como mostrado em P1215 – habilitar freio externo de retenção). O inversor parte à $f_{\text{mín}}$ neste perfil, i.e. ele não utiliza a rampa.

Nota:

Um valor típico de $f_{\text{mín}}$ para este tipo de aplicação é a frequência de escorregamento do motor.

Pode-se calcular a frequência nominal de escorregamento utilizando a formula seguinte:

$$\frac{n_{\text{syn}} - n_n}{n_{\text{syn}}} \cdot f_n$$

Aviso:

Se utilizado para manter o motor numa certa frequência contra um freio mecânico (i.e. está-se utilizando um relé para controlar o freio mecânico), é importante que $f_{\text{mín}} < 5$ Hz; do contrário, a corrente gerada pode ser muito alta e o relé pode não abrir.

P1217	Tempo de retenção do freio externo	Mín: 0	Nível:
CStat: T	Datatype: Flutuante	Unit: s	Def: 1.0
P-Group: FUNC	Active: confirmar antes	QuickComm. Não	Máx: 20.0
			2

Define o tempo pelo qual o inversor funciona à frequência mínima (P1080) após desacelerar até o ponto 2.

Detalhes:

Vide diagrama P1215 (Habilitar freio externo de retenção).

P1230[3]	BI: Habilitar frenagem DC	Mín: 0:0	Nível:
CStat: CUT	Datatype: U32	Unit: -	Def: 0:0
P-Group: COMANDOS	Active: confirmar antes	QuickComm. Não	Máx: 4000:0
			3

Habilita a frenagem DC via um sinal aplicado a partir de uma origem externa. A função permanece ativa enquanto o sinal de entrada externo estiver ativo.

A frenagem DC faz o motor parar rapidamente aplicando uma corrente de frenagem DC (a corrente aplicada também mantém o eixo estacionário).

Quando o sinal de frenagem DC é aplicado, os pulsos de saída do inversor são bloqueados e a corrente DC não é aplicada até que o motor tenha sido suficientemente desmagnetizado.

O Nível de frenagem DC é ajustado em P1232 (corrente de frenagem DC - relativa à corrente nominal do motor) a qual é ajustada em 100 % por default.

Ajustes:

- 722.0 = Entrada digital 1 (requer P0701 ajustado em 99, BICO)
- 722.1 = Entrada digital 2 (requer P0702 ajustado em 99, BICO)
- 722.2 = Entrada digital 3 (requer P0703 ajustado em 99, BICO)
- 722.3 = Entrada digital 4 (requer P0704 ajustado em 99, BICO)
- 722.4 = Entrada digital 5 (requer P0705 ajustado em 99, BICO)
- 722.5 = Entrada digital 6 (requer P0706 ajustado em 99, BICO)
- 722.6 = Entrada digital 7 (via entrada analógica 1, requer P0707 ajustado em 99)
- 722.7 = Entrada digital 8 (via entrada analógica 2, requer P0708 ajustado em 99)

Índice:

- P1230[0] : 1º. Conjunto de dados de comando (CDS)
- P1230[1] : 2º. Conjunto de dados de comando (CDS)
- P1230[2] : 3º. Conjunto de dados de comando (CDS)

Cuidado:

A utilização frequente de longos períodos de frenagem DC pode provocar sobreaquecimento do motor.

Aviso:

Este tempo de retardo é ajustado em P0347 (tempo de desmagnetização). Se esse retardo é curto demais, desligamentos por sobrecorrente podem ocorrer.

A frenagem DC não é possível quando utilizando um motor síncrono (i.e. P0300 = 2).

P1232[3]	Corrente de frenagem DC	Mín: 0	Nível:
CStat: CUT	Datatype: U16	Unit: %	Def: 100
P-Group: FUNC	Active: Imediatamente	QuickComm. Não	Máx: 250
			2


Define o nível de corrente DC em [%] relativa à corrente nominal do motor (P0305).

Índice:

- P1232[0] : 1º. Conjunto de dados do acionamento (DDS)
- P1232[1] : 2º. Conjunto de dados do acionamento (DDS)
- P1232[2] : 3º. Conjunto de dados do acionamento (DDS)

P1233[3]	Duração de frenagem DC	Min: 0	Nível:
CStat: CUT	Datatype: U16	Def: 0	2
P-Group: FUNC	Active: Imediatamente	QuickComm: Não	Máx: 250

Define a duração na qual a injeção de frenagem DC deve estar ativa em seguida a um comando OFF1 ou OFF3. Quando um comando OFF1 ou OFF3 é recebido pelo acionamento, a frequência de saída começa a descer a 0 Hz. Quando a frequência de saída atinge o valor ajustado em P1234, o acionamento injeta uma corrente de frenagem P1232 pelo tempo de duração ajustado em P1233.



O parâmetro P1232 ainda controla o nível de injeção de corrente contínua.

Ajustes:

P1233 = 0 :

Não ativo em seguida a OFF1 / OFF3.

P1233 = 1 - 250 :

Ativo para o tempo especificado.

Índice:

P1233[0] : 1º. Conjunto de dados do acionamento (DDS)

P1233[1] : 2º. Conjunto de dados do acionamento (DDS)

P1233[2] : 3º. Conjunto de dados do acionamento (DDS)

Cuidado:

A utilização frequente de longos períodos de frenagem DC pode provocar sobreaquecimento do motor.

Aviso:

A função de frenagem DC faz o motor parar rapidamente pela aplicação de uma corrente de frenagem DC (a corrente aplicada também mantém o eixo parado). Quando o sinal de frenagem DC é aplicado, os pulsos de saída do inversor são bloqueados e a corrente DC não é aplicada até que o motor tenha sido suficientemente desmagnetizado (o tempo de desmagnetização é calculado automaticamente a partir dos dados do motor).

O inversor não irá partir novamente se um comando ON for dado durante esse período.

A frenagem DC não é possível quando se estiver utilizando um motor síncrono (i.e. P0300 = 2).

P1234[3]	Frequência de início de frenagem DC				Nível:
	CStat: CUT	Datatype: Flutuante	Unit: Hz	Mín: 0.00	2
	P-Group: FUNC	Active: Imediatamente	QuickComm. Não	Máx: 650.00	

Ajusta a frequência de início para a frenagem DC.

Quando um comando OFF1 ou OFF3 é recebido pelo acionamento, a frequência de saída começa a diminuir em direção a 0 Hz. Quando a frequência de saída atinge o valor ajustado em frequência de partida de frenagem DC - P1234, o acionamento injeta uma corrente de frenagem P1232 pelo tempo de duração ajustado em P1233.

Índice:

P1234[0] : 1º. Conjunto de dados do acionamento (DDS)
P1234[1] : 2º. Conjunto de dados do acionamento (DDS)
P1234[2] : 3º. Conjunto de dados do acionamento (DDS)

Detalhes:

Vide P1232 (corrente de frenagem DC) e P1233 (duração de frenagem DC)

P1236[3]	Corrente de frenagem composta				Nível:
	CStat: CUT	Datatype: U16	Unit: %	Mín: 0	2
	P-Group: FUNC	Active: Imediatamente	QuickComm. Não	Máx: 250	

Define o nível DC sobreposto na forma de onda AC após um comando OFF1 / OFF3. O valor é definido em [%] relativa à corrente nominal do motor (P0305).

If P1254 = 0 :

$$\text{Compound braking switch-on level} = 1.13 \cdot \sqrt{2} \cdot V_{\text{mains}} = 1.13 \cdot \sqrt{2} \cdot P0210$$

otherwise :

$$\text{Compound braking switch-on level} = 0.98 \cdot r1242$$

Ajustes:

P1236 = 0 :
Frenagem composta desabilitada.

P1236 = 1 - 250 :

Nível de corrente de frenagem definido como uma [%] da corrente nominal do motor (P0305).

Índice:

P1236[0] : 1º. Conjunto de dados do acionamento (DDS)
P1236[1] : 2º. Conjunto de dados do acionamento (DDS)
P1236[2] : 3º. Conjunto de dados do acionamento (DDS)

Condição:

A frenagem composta depende somente da tensão DC link (vide limite inferior acima). Isto acontecerá em OFF1, OFF3 e qualquer condição regenerativa.

Ela é desabilitada, quando:

- Frenagem DC está ativa
- Partida em funcionamento está ativa
- Modo vetorial (SLVC, VC) está selecionado.

Aviso:

O aumento do valor geralmente melhorará a performance da frenagem; entretanto, se o valor é ajustado num nível alto demais, isto poderá resultar em desligamento por sobrecorrente. Se for utilizado com frenagem dinâmica também habilitada, a frenagem composta terá prioridade. A frenagem composta não funciona quando o acionamento está em controle vetorial. Se for utilizada com o regulador Vdc máx habilitado, o comportamento do acionamento durante a frenagem pode ser particularmente piorado em altos valores de frenagem composta.

P1237	Frenagem dinâmica	Min: 0	Nível:
CStat: CUT	Datatype: U16	Unit: -	Def: 0
P-Group: FUNC	Active: Imediatamente	QuickComm. Não	Máx: 5
			2

A frenagem dinâmica absorve a energia de frenagem. Este parâmetro define o ciclo de carga nominal do resistor de frenagem (resistor do chopper). A frenagem dinâmica está ativa quando a função é habilitada e a tensão DC-link excede o nível de chaveamento de frenagem dinâmica; vide abaixo.

If P1254 = 0 :

$$\text{Dynamic braking switch-on level} = 1.13 \cdot \sqrt{2} \cdot V_{\text{mains}} = 1.13 \cdot \sqrt{2} \cdot P0210$$

otherwise :

$$\text{Dynamic braking switch-on level} = 0.98 \cdot r1242$$

Ajustes:

- 0 Desabilitado
- 1 5 % do ciclo de carga
- 2 10 % do ciclo de carga
- 3 20 % do ciclo de carga
- 4 50 % do ciclo de carga
- 5 100 % do ciclo de carga

Condição:

Esta função não está disponível para o MM440 PX (FSFX e FSGX).

Se utilizada com frenagem composta também habilitada, esta terá prioridade.

Aviso:

Inicialmente o freio irá operar a um alto ciclo de carga dependendo do nível DC link até se aproximar do limite térmico. O ciclo de carga especificado por este parâmetro será então imposto. O resistor deve ser capaz de operar a este nível indefinidamente sem sobreaquecimento.

O limite de advertência A0535 é equivalente a 10 segundos funcionando a 95 % do ciclo de carga. O ciclo de carga será limitado quando ele estiver funcionando 12 segundos a 95 % do ciclo de carga.

P1240[3]	Configuração do regulador Vdc	Min: 0	Nível:
CStat: CT	Datatype: U16	Unit: -	Def: 1
P-Group: FUNC	Active: Imediatamente	QuickComm. Não	Máx: 3
			3

Habilita / desabilita o regulador Vdc .

O regulador Vdc controla dinamicamente a tensão do DC link para prevenir desligamentos por sobretensão em sistemas de alta inércia.

Ajustes:

- 0 Regulador Vdc desabilitado
- 1 Regulador Vdc-máx habilitado
- 2 Armazenamento cinético (regulador Vdc-mín) habilitado
- 3 Regulador Vdc-máx e Armazenamento cinético (KIB) habilitado

Índice:

- P1240[0] : 1º. Conjunto de dados do acionamento (DDS)
- P1240[1] : 2º. Conjunto de dados do acionamento (DDS)
- P1240[2] : 3º. Conjunto de dados do acionamento (DDS)

Nota:

Vdc máx aumenta automaticamente os tempos de desaceleração para manter a tensão do DC-link (r0026) dentro dos limites (P2172).

Vdc mín é ativado se a tensão DC-link cai abaixo do nível de chaveamento P1245. A energia cinética do motor é então utilizada para armazenar a tensão DC-link , causando portanto desaceleração do acionamento. Se o acionamento desligar F0003 imediatamente, deve ser feita uma tentativa aumentar o fator dinâmico primeiro, P1247. Caso ainda continue causando desligamento de F0003, o nível de chaveamento deve ser aumentado, P1245.

Advertência: Se P1245 aumentar demais, isso pode interferir com a operação normal do acionamento.

r1242	CO: Nível de ativação de Vdc-máx	Min: -	Nível:
	Datatype: Flutuante	Unit: V	Def: -
P-Group: FUNC		Máx: -	3

Exibe o nível de ativação do regulador Vdc_máx.

Following equation is only valid, if P1254 = 0 :

$$r1242 = 1.15 \cdot \sqrt{2} \cdot V_{\text{mains}} = 1.15 \cdot \sqrt{2} \cdot P0210$$

P1243[3]	Fator dinâmico de Vdc-máx	Mín: 10	Nível:
CStat: CUT	Datatype: U16	Unit: %	Def: 100
P-Group: FUNC	Active: Imediatamente	QuickComm. Não	Máx: 200
			3

Define o fator dinâmico para o regulador DC link em [%].

Índice:

P1243[0] : 1º. Conjunto de dados do acionamento (DDS)
P1243[1] : 2º. Conjunto de dados do acionamento (DDS)
P1243[2] : 3º. Conjunto de dados do acionamento (DDS)

Condição:

P1243 = 100 % significa que P1250, P1251 e P1252 (ganho, tempo de integração e tempo diferencial) são utilizados como ajuste. Caso contrário, estes são multiplicados por P1243 (fator dinâmico de Vdc-máx).

Nota:

O ajuste do regulador Vdc é calculado automaticamente a partir dos dados do motor e do inversor.

P1245[3]	Nível de chaveamento de armazenamento cinético	Mín: 65	Nível:
CStat: CUT	Datatype: U16	Unit: %	Def: 76
P-Group: FUNC	Active: Imediatamente	QuickComm. Não	Máx: 115
			3

Seleciona o nível de chaveamento para o armazenamento cinético (KIB) em [%] relativa à tensão de alimentação (P0210). Alterando P1254 não afeta o nível de chaveamento.

Advertência: aumentando demais o valor, pode interferir com a operação normal do acionamento.

$$P1245 [V] = P1245 [%] \cdot \sqrt{2} \cdot P0210$$

Índice:

P1245[0] : 1º. Conjunto de dados do acionamento (DDS)
P1245[1] : 2º. Conjunto de dados do acionamento (DDS)
P1245[2] : 3º. Conjunto de dados do acionamento (DDS)

r1246[3]	CO: Nível de chaveamento de armazenamento cinético	Mín: -	Nível:
	Datatype: Flutuante	Unit: V	Def: -
P-Group: FUNC		Máx: -	3

Exibe o nível de entrada de armazenamento cinético (KIB, regulador Vdc-mín).

P1247[3]	Fator dinâmico de armazenamento cinético	Mín: 10	Nível:
CStat: CUT	Datatype: U16	Unit: %	Def: 100
P-Group: FUNC	Active: Imediatamente	QuickComm. Não	Máx: 200
			3

Ajusta o fator dinâmico para armazenamento cinético (KIB, regulador Vdc-mín).

P1247 = 100 % significa que P1250, P1251 e P1252 (ganho, tempo de integração e tempo diferencial) são utilizados como ajustados. Caso contrário, estes são multiplicados por P1247 (fator dinâmico de Vdc-mín)

Índice:

P1247[0] : 1º. Conjunto de dados do acionamento (DDS)
P1247[1] : 2º. Conjunto de dados do acionamento (DDS)
P1247[2] : 3º. Conjunto de dados do acionamento (DDS)

Nota:

O ajuste do regulador Vdc é calculado automaticamente a partir dos dados do motor e do inversor.

P1250[3]	Ganho do regulador Vdc	Mín: 0.00	Nível:
CStat: CUT	Datatype: Flutuante	Unit: -	Def: 1.00
P-Group: FUNC	Active: Imediatamente	QuickComm. Não	Máx: 10.00
			4

Ajusta o ganho para o regulador Vdc .

Índice:

P1250[0] : 1º. Conjunto de dados do acionamento (DDS)
P1250[1] : 2º. Conjunto de dados do acionamento (DDS)
P1250[2] : 3º. Conjunto de dados do acionamento (DDS)

P1251[3]	Tempo de integração do regulador Vdc	Mín: 0.1	Nível:
CStat: CUT	Datatype: Flutuante	Unit: ms	Def: 40.0
P-Group: FUNC	Active: Imediatamente	QuickComm. Não	Máx: 1000.0
			4

Ajusta a constante de tempo integral para o regulador Vdc.

Índice:

P1251[0] : 1º. Conjunto de dados do acionamento (DDS)
P1251[1] : 2º. Conjunto de dados do acionamento (DDS)
P1251[2] : 3º. Conjunto de dados do acionamento (DDS)

P1252[3]	Tempo diferencial do regulador Vdc	Mín: 0.0	Nível:
CStat: CUT	Datatype: Flutuante	Unit: ms	Def: 1.0
P-Group: FUNC	Active: Imediatamente	QuickComm. Não	Máx: 1000.0
			4

Ajusta a constante de tempo diferencial para o regulador Vdc .

Índice:

P1252[0] : 1º. Conjunto de dados do acionamento (DDS)
P1252[1] : 2º. Conjunto de dados do acionamento (DDS)
P1252[2] : 3º. Conjunto de dados do acionamento (DDS)

P1253[3]	Limite de saída do regulador Vdc	Mín: 0	Nível:
CStat: CUT	Datatype: Flutuante	Unit: Hz	Def: 10
P-Group: FUNC	Active: Imediatamente	QuickComm. Não	Máx: 600
			3

Limita o efeito máximo do regulador Vdc máx.

Índice:

P1253[0] : 1º. Conjunto de dados do acionamento (DDS)
P1253[1] : 2º. Conjunto de dados do acionamento (DDS)
P1253[2] : 3º. Conjunto de dados do acionamento (DDS)

P1254	Deteção automática dos níveis de chaveamento Vdc	Mín: 0	Nível:
CStat: CT	Datatype: U16	Unit: -	Def: 1
P-Group: FUNC	Active: Imediatamente	QuickComm. Não	Máx: 1
			3

Habilita / desabilita a detecção automática dos níveis de chaveamento para o regulador Vdc-máx.

Ajustes:

0 Desabilitado
1 Habilitado

P1256[3]	Reação do armazenamento cinético	Mín: 0	Nível:
CStat: CT	Datatype: U16	Unit: -	Def: 0
P-Group: FUNC	Active: Imediatamente	QuickComm. Não	Máx: 2
			3

Entra com a reação para o regulador de armazenamento cinético (regulador Vdc-mín).

Ajustes:

0 Mantém DC-link até desligamento
1 Mantém DC-link até desligamento/parada
2 Controle de parada

Índice:

P1256[0] : 1º. Conjunto de dados do acionamento (DDS)
P1256[1] : 2º. Conjunto de dados do acionamento (DDS)
P1256[2] : 3º. Conjunto de dados do acionamento (DDS)

Nota:

Reações:
- Mantém a tensão do DC-link até que a alimentação principal retorne, ou o acionamento seja desligado por subtensão.
- Mantém a tensão do DC-link até que a alimentação principal retorne, ou o acionamento seja desligado por subtensão ou seja parado.
- Desacelera o acionamento até a parada mesmo se a alimentação principal retornar.

P1257[3]	Frequência limite para armazenamento cinético	Mín: 0	Nível:
CStat: CUT	Datatype: Flutuante	Unit: Hz	Def: 2.5
P-Group: SETPOINT	Active: confirmar antes	QuickComm. Não	Máx: 600.00
			3


Frequência na qual o armazenamento cinético (KIB) segura a velocidade ou desabilita os pulsos dependendo de P1256.

Índice:

P1257[0] : 1º. Conjunto de dados do acionamento (DDS)
P1257[1] : 2º. Conjunto de dados do acionamento (DDS)
P1257[2] : 3º. Conjunto de dados do acionamento (DDS)

P1300[3]	Modo de controle	Mín: 0	Nível:
CStat: CT	Datatype: U16	Unit: -	Def: 0
P-Group: CONTROLE	Active: confirmar antes	QuickComm. Sim	Máx: 23
			2

Controla a relação entre a velocidade do motor e a tensão fornecida pelo inversor como ilustrado no diagrama abaixo.



Ajustes:

0 V/f com característica linear
1 V/f com FCC

- 2 V/f com característica parabólica
- 3 V/f com característica programável .
- 4 V/f com modo ECO
- 5 V/f para aplicações têxteis
- 6 V/f com FCC para aplicações têxteis
- 19 Controle V/f com setpoint independente de tensão
- 20 Controle vetorial sem sensor (SLVC)
- 21 Controle vetorial com sensor
- 22 Controle vetorial de torque sem sensor
- 23 Controle vetorial de torque com sensor

Índice:

- P1300[0] : 1º. Conjunto de dados do acionamento (DDS)
- P1300[1] : 2º. Conjunto de dados do acionamento (DDS)
- P1300[2] : 3º. Conjunto de dados do acionamento (DDS)

Condição:

Limitado internamente a 200 Hz ou 5 * a frequência nominal do motor (P0305) quando P1300 >= 20 (modo de controle = controle vetorial). O valor é exibido em r0209 (frequência máxima).

Nota:

Modo V/f :

P1300 = 1 : V/f com FCC (controle de fluxo de corrente)

* Mantém a corrente de fluxo do motor para melhor eficiência

* Se FCC é escolhido, V/f linear é ativo a baixas frequências.

P1300 = 2 : V/f com uma curva quadrática

* Adaptado para ventiladores bombas centrífugas

Controle vetorial sem sensor (SLVC):

SLVC pode proporcionar excelente desempenho para os seguintes tipos de aplicação:

- Aplicações que requerem desempenho de alto torque
- Aplicações que requerem resposta rápida à alterações de carga
- Aplicações que requerem manter o torque quando passam por 0 Hz
- Aplicações que requerem manter a velocidade de forma muito precisa
- Aplicações que requerem proteção contra perda de sincronismo

Restrições:

SLVC depende da precisão do modelo do motor em utilização e das medições que são feitas pelo inversor.

Existem entretanto algumas restrições na utilização de SLVC:

- SLVC não deve ser utilizado onde a corrente nominal do inversor do motor é menor do que 1 : 4.
- a frequência máxima não deve ultrapassar 200 Hz.

Métodos recomendados de comissionamento:

Para uma correta operação sob controle SLVC é imperativo que os dados de placa do motor (P0304 - P0310) sejam corretamente introduzidos e que a identificação dos dados do motor (P1910) seja feita em um motor frio . Também é necessário assegurar que a temperatura ambiente do motor seja corretamente entrada P0625, caso esta seja significativamente diferente do valor default de 20°C. Isto deve ser feito após o comissionamento rápido ter sido completado (P3900), porém antes que as medições dos dados de identificação do motor tenham sido feitos.

Otimização:

Os parâmetros seguintes podem ser ajustados para melhorar o desempenho:

P0003 = 3

P0342: Taxa Total / Inércia do motor

P1470: ganho P em SLVC

P1472: termo I em SLVC

P1610: SLVC boost contínuo de torque (malha aberta de boost)

P1750: Palavra de controle do modelo do motor

P1310[3]	Boost contínuo	Datatype: Flutuante	Unit: %	Min: 0.0 Def: 50.0 Máx: 250.0	Nível: 2
	CStat: CUT	Active: Imediatamente	QuickComm. Não		
	P-Group: CONTROLE				



Em baixas frequências de saída, a tensão de saída é baixa para manter o nível de fluxo constante.

Entretanto, a tensão de saída pode ser baixa demais

- para magnetização de motores assíncronos
- para segurar a carga
- para superar perdas no sistema.

A tensão de saída pode ser aumentada utilizando o parâmetro P1310.

Define o nível de boost em [%] relativo a P0305 (corrente nominal do motor) aplicável a ambas as curvas V/f , linear e quadrática, conforme o diagrama abaixo:



onde os valores da tensão são dados:

$V_{ContBoost,100}$ = corrente nominal do motor (P0305) * Resistência do estator (P0350) * Boost contínuo (P1310)

$V_{ElevCont,50} = V_{ElevCont,100} / 2$

Índice:

P1310[0] : 1º. Conjunto de dados do acionamento (DDS)

P1310[1] : 2º. Conjunto de dados do acionamento (DDS)

P1310[2] : 3º. Conjunto de dados do acionamento (DDS)

Condição:

O ajuste de P0640 (fator de sobrecarga do motor [%]) limita o boost.

O boost contínuo P1310 não tem efeito algum durante operação vetorial porque o inversor calcula continuamente as condições ótimas de operação.

Nota:

Os valores de boost são combinados quando o boost contínuo (P1310) é utilizado em conjunto com outros parâmetros de boost (boost de aceleração P1311 e boost de partida P1312).

Entretanto, certas prioridades são alocadas a esses parâmetros como segue:
P1310 > P1311 > P1312

Aviso:


Aumentando os níveis de boost, aumenta-se o aquecimento do motor (especialmente quando parado).

$$\sum \text{Boosts} \leq 300 \cdot R_s \cdot I_{mot}$$

P1311[3]	Boost de aceleração				Min:	0.0	Nível: 2
	CStat:	CUT	Datatype:	Flutuante	Unit:	%	
	P-Group:	CONTROLE	Active:	Imediatamente	QuickComm.	Não	
					Def:	0.0	
					Máx:	250.0	

P1311 provocará boost apenas durante a aceleração, sendo portanto útil para torque adicional durante a aceleração.

Aplica o boost em [%] relativo a P0305 (corrente nominal do motor) em seguida a uma alteração positiva de setpoint e diminuindo uma vez atingido o setpoint.



onde os valores da tensão são dados:

$V_BoostAcel,100 = \text{corrente nominal do motor (P0305)} \cdot \text{Resistência do estator } r \text{ (P0350)} \cdot \text{Boost de aceleração(P1311)}$

$V_BoostAcel,50 = V_BoostAcel,100 / 2$

Índice:

P1311[0] : 1º. Conjunto de dados do acionamento (DDS)
P1311[1] : 2º. Conjunto de dados do acionamento (DDS)
P1311[2] : 3º. Conjunto de dados do acionamento (DDS)

Condição:

O ajuste de P0640 (fator de sobrecarga do motor [%]) limita o boost.

O boost de aceleração P1311 não tem efeito algum durante operação vetorial porque o inversor calcula continuamente as condições ótimas de operação.

Nota:

O boost de aceleração pode ajudar a melhorar a resposta a pequenas alterações positivas de setpoint.

$$\sum \text{Boosts} \leq 300 \cdot R_s \cdot I_{\text{mot}}$$

Aviso:

Aumentando o nível de boost, aumenta-se o aquecimento do motor.


Detalhes:

Vide nota em P1310 para prioridades no boost.

P1312[3]	Boost de partida	Datatype: Flutuante	Unit: %	Mín: 0.0	Nível: 2
	CStat: CUT	Active: Imediatamente	QuickComm. Não	Def: 0.0	
	P-Group: CONTROLE			Máx: 250.0	

Aplica um deslocamento linear constante (em [%] relativa a P0305 (corrente nominal do motor) sobre a curva V/f ativa (tanto linear como quadrática) após um comando ON e permanece ativo até que o setpoint seja alcançado pela primeira vez. Isto é útil para a partida de cargas com alta inércia.

O ajuste muito alto do boost de partida (P1312) fará o inversor limitar a corrente, o que, por sua vez, restringirá a frequência de saída a permanecer abaixo do setpoint de frequência.



onde os valores de tensão são dados:

$V_BoostPart,100 = \text{corrente nominal do motor (P0305)} \cdot \text{resistência do estator (P0350)} \cdot \text{Boost de partida (P1312)}$

$V_BoostPart,50 = V_BoostPart,100 / 2$

Índice:

P1312[0] : 1º. Conjunto de dados do acionamento (DDS)

P1312[1] : 2º. Conjunto de dados do acionamento (DDS)

P1312[2] : 3º. Conjunto de dados do acionamento (DDS)

Condição:

O ajuste de P0640 (fator de sobrecarga do motor [%]) limita o boost.

O boost de partida P1312 não tem efeito algum durante operação vetorial porque o inversor calcula continuamente as condições ótimas de operação

Aviso:

Aumentando o nível de boost. Aumenta-se o aquecimento do motor.

$$\sum \text{Boosts} \leq 300 \cdot R_s \cdot I_{mot}$$

Detalhes:

Vide nota em P1310 para prioridades no boost.

r1315	CO: Boost de tensão total	Datatype: Flutuante	Unit: V	Mín: -	Nível: 4
				Def: -	
	P-Group: CONTROLE			Máx: -	

Exibe o valor total do boost de tensão (em volts).

P1316[3]	Frequência final de boost	Mín: 0.0	Nível:
CStat: CUT	Datatype: Flutuante	Unit: %	Def: 20.0
P-Group: CONTROLE	Active: Imediatamente	QuickComm: Não	Máx: 100.0
			3

Define o ponto no qual o boost programado atinge 50 % do seu valor.

Este valor é expresso em [%] relativa a P0310 (frequência nominal do motor).

A frequência default é definida como segue:

$$f_{\text{Boost min}} = 2 \cdot \left(\frac{153}{\sqrt{P_{\text{motor}}}} + 3 \right)$$

Índice:

P1316[0] : 1º. Conjunto de dados do acionamento (DDS)
P1316[1] : 2º. Conjunto de dados do acionamento (DDS)
P1316[2] : 3º. Conjunto de dados do acionamento (DDS)

Nota:


O usuário expert pode alterar este valor para mudar a forma da curva, p.ex. para aumentar o torque a uma dada frequência.

Detalhes:

Vide diagrama em P1310 (boost contínuo).

P1320[3]	Coord. 1 da freq. V/f programável	Mín: 0.00	Nível:
CStat: CT	Datatype: Flutuante	Unit: Hz	Def: 0.00
P-Group: CONTROLE	Active: Imediatamente	QuickComm: Não	Máx: 650.00
			3

Ajusta as coordenadas V/f (P1320/1321 a P1324/1325) para definir a característica V/f.



$$P1310[V] = \frac{P1310[\%]}{100[\%]} \cdot \frac{r0395[\%]}{100[\%]} \cdot P0304[V]$$

Exemplo:

Este parâmetro pode ser utilizado para proporcionar o torque correto à frequência correta e é útil quando utilizado com motores síncronos.

Índice:

P1320[0] : 1º. Conjunto de dados do acionamento (DDS)
P1320[1] : 2º. Conjunto de dados do acionamento (DDS)
P1320[2] : 3º. Conjunto de dados do acionamento (DDS)

Condição:

Para ajustar o parâmetro, selecionar P1300 = 3 (V/f com característica programável).

Nota:

Uma interpolação linear será aplicada entre os pontos de dados individuais.

V/f com característica programável (P1300 = 3) tem 3 pontos programáveis. Os dois pontos não-programáveis são:

- Boost contínuo P1310 a zero 0 Hz
- Tensão nominal do motor P0304 à frequência nominal do motor P0310

O boost de aceleração e o boost de partida definidos P1311 e P1312 são aplicados à V/f com característica programável.

P1321[3]	Coord. 1 da tensão V/f programável	Mín: 0.0	Nível:
CStat: CUT	Datatype: Flutuante Unit: V	Def: 0.0	3
P-Group: CONTROLE	Active: Imediatamente QuickComm. Não	Máx: 3000.0	

Vide P1320 (coord. 1 da freq. V/f programável).

Índice:

P1321[0] : 1º. Conjunto de dados do acionamento (DDS)
P1321[1] : 2º. Conjunto de dados do acionamento (DDS)
P1321[2] : 3º. Conjunto de dados do acionamento (DDS)

P1322[3]	Coord. 2 da freq. V/f programável	Mín: 0.00	Nível:
CStat: CT	Datatype: Flutuante Unit: Hz	Def: 0.00	3
P-Group: CONTROLE	Active: Imediatamente QuickComm. Não	Máx: 650.00	

Vide P1320 (coord. 1 da freq. V/f programável).

Índice:

P1322[0] : 1º. Conjunto de dados do acionamento (DDS)
P1322[1] : 2º. Conjunto de dados do acionamento (DDS)
P1322[2] : 3º. Conjunto de dados do acionamento (DDS)

P1323[3]	Coord. 2 da tensão V/f programável	Mín: 0.0	Nível:
CStat: CUT	Datatype: Flutuante Unit: V	Def: 0.0	3
P-Group: CONTROLE	Active: Imediatamente QuickComm. Não	Máx: 3000.0	

Vide P1320 (coord. 1 da freq. V/f programável).

Índice:

P1323[0] : 1º. Conjunto de dados do acionamento (DDS)
P1323[1] : 2º. Conjunto de dados do acionamento (DDS)
P1323[2] : 3º. Conjunto de dados do acionamento (DDS)

P1324[3]	Coord. 3 da freq. V/f programável	Mín: 0.00	Nível:
CStat: CT	Datatype: Flutuante Unit: Hz	Def: 0.00	3
P-Group: CONTROLE	Active: Imediatamente QuickComm. Não	Máx: 650.00	

Vide P1320 (coord. 1 da freq. V/f programável).

Índice:

P1324[0] : 1º. Conjunto de dados do acionamento (DDS)
P1324[1] : 2º. Conjunto de dados do acionamento (DDS)
P1324[2] : 3º. Conjunto de dados do acionamento (DDS)

P1325[3]	Coord. 3 da tensão V/f programável	Mín: 0.0	Nível:
CStat: CUT	Datatype: Flutuante Unit: V	Def: 0.0	3
P-Group: CONTROLE	Active: Imediatamente QuickComm. Não	Máx: 3000.0	

Vide P1320 (coord. 1 da freq. V/f programável).

Índice:

P1325[0] : 1º. Conjunto de dados do acionamento (DDS)
P1325[1] : 2º. Conjunto de dados do acionamento (DDS)
P1325[2] : 3º. Conjunto de dados do acionamento (DDS)

P1330[3]	Cl: Setpoint de tensão	Mín: 0:0	Nível:
CStat: T	Datatype: U32 Unit: -	Def: 0:0	3
P-Group: CONTROLE	Active: confirmar antes QuickComm. Não	Máx: 4000:0	

Parâmetro BICO para selecionar a origem de setpoint de tensão para regulador V/f.

Índice:

P1330[0] : 1º. Conjunto de dados de comando (CDS)
P1330[1] : 2º. Conjunto de dados de comando (CDS)
P1330[2] : 3º. Conjunto de dados de comando (CDS)

P1333[3]	Frequência de partida para FCC	Mín: 0.0	Nível:
CStat: CUT	Datatype: Flutuante Unit: %	Def: 10.0	3
P-Group: CONTROLE	Active: Imediatamente QuickComm. Não	Máx: 100.0	

Define a frequência de partida à qual FCC (controle de fluxo de corrente) é habilitado como [%] da frequência nominal do motor (P0310).

Índice:

P1333[0] : 1º. Conjunto de dados do acionamento (DDS)
P1333[1] : 2º. Conjunto de dados do acionamento (DDS)
P1333[2] : 3º. Conjunto de dados do acionamento (DDS)


Aviso:

Se este valor é muito baixo, o sistema pode se tornar instável.

P1335[3]	Compensação de escorregamento				Nível:
	CStat: CUT	Datatype: Flutuante	Unit: %	Min: 0.0	2
	P-Group: CONTROLE	Active: Imediatamente	QuickComm. Não	Def: 0.0 Máx: 600.0	

Adapta dinamicamente a frequência de saída do inversor de modo que a velocidade do motor é mantida constante independentemente da carga do motor.

Aumentando a carga de md1 para md2 (vide diagrama) a velocidade do motor diminuirá f1 para f2, devido ao escorregamento. O inversor pode compensar isso aumentando pouco a pouco a frequência de saída enquanto a carga aumenta. O inversor mede a corrente e aumenta a frequência de saída para compensar o escorregamento esperado.

**Ajustes:**

P1335 = 0 % :
Compensação de escorregamento desabilitada.

P1335 = 100 % :
Isto utiliza os dados do motor e o modelo do motor para somar a frequência nominal de escorregamento, a velocidade nominal do motor e a corrente nominal do motor.

Índice:

P1335[0] : 1º. Conjunto de dados do acionamento (DDS)
P1335[1] : 2º. Conjunto de dados do acionamento (DDS)
P1335[2] : 3º. Conjunto de dados do acionamento (DDS)

Nota:

O ajuste de ganho proporciona uma sintonia fina da velocidade real do motor (vide P1460 – controle de ganho de velocidade).

100% = ajuste standard para estator quente.

P1336[3]	Limite de escorregamento				Nível:
	CStat: CUT	Datatype: U16	Unit: %	Min: 0	2
	P-Group: CONTROLE	Active: Imediatamente	QuickComm. Não	Def: 250 Máx: 600	

Limite de compensação de escorregamento em [%] relativa a r0330 (escorregamento nominal do motor), que é somado ao setpoint de frequência.

Índice:

P1336[0] : 1º. Conjunto de dados do acionamento (DDS)
P1336[1] : 2º. Conjunto de dados do acionamento (DDS)
P1336[2] : 3º. Conjunto de dados do acionamento (DDS)

Condição:

Compensação de escorregamento (P1335) ativa.

r1337	CO: Frequência V/f de escorregamento				Nível:
		Datatype: Flutuante	Unit: %	Min: -	3
	P-Group: CONTROL			Def: - Máx: -	


Exibe o escorregamento compensado real do motor como [%]

Condição:

Compensação de escorregamento (P1335) ativa.

P1338[3]	Ganho de atenuação de ressonância V/f	Min: 0.00	Nível:
CStat: CUT	Datatype: Flutuante Unit: -	Def: 0.00	3
P-Group: CONTROLE	Active: Imediatamente QuickComm. Não	Máx: 10.00	

Define o ganho de atenuação de ressonância para V/f. Aqui, di/dt da corrente ativa será proporcional em P1338 (vide diagrama abaixo). Se di/dt aumenta o circuito de atenuação de ressonância diminui a frequência de saída do inversor.

**Índice:**

P1338[0] : 1º. Conjunto de dados do acionamento (DDS)
P1338[1] : 2º. Conjunto de dados do acionamento (DDS)
P1338[2] : 3º. Conjunto de dados do acionamento (DDS)

Nota:

O circuito de ressonância atenua oscilações da corrente ativa que freqüentemente ocorrem durante operação sem carga.

No modo V/f (vide P1300), o circuito de atenuação de ressonância está ativo em uma faixa de aproximadamente 6 % a 80 % da freqüência nominal do motor (P0310).

Se o valor de P1338 é muito alto, isso provocará instabilidade (efeito de controle à frente).

P1340[3]	Ganho prop. do regulador de freq. Imáx	Min: 0.000	Nível:
CStat: CUT	Datatype: Flutuante Unit: -	Def: 0.000	3
P-Group: CONTROLE	Active: Imediatamente QuickComm. Não	Máx: 0.499	

Ganho proporcional do regulador de freqüência $I_{máx}$.

O regulador $I_{máx}$ reduz a corrente do inversor se a corrente de saída excede a corrente máxima do motor (r0067).

Nos modos V/f linear, V/f parabólica, FCC, e V/f programável o regulador $I_{máx}$ utiliza ambos, um regulador de freqüência (vide parâmetros P1340 e P1341) e um regulador de tensão (vide parâmetros P1344 e P1345). O regulador de freqüência procura reduzir a corrente limitando a freqüência de saída do inversor (a um mínimo de duas vezes a freqüência nominal de escorregamento). Se esta ação não remove com sucesso a condição de sobrecorrente, a tensão de saída do inversor é reduzida utilizando o regulador $I_{máx}$ de tensão. Quando a condição de sobrecorrente for removida com sucesso, a freqüência limite é removida utilizando o tempo de aceleração ajustado em P1120.

Em V/f linear para aplicações têxteis, FCC para aplicações têxteis, ou modos V/f externos somente o regulador $I_{máx}$ de tensão é utilizado para reduzir a corrente (Vide parâmetros P1345 e P1346).

Índice:

P1340[0] : 1º. Conjunto de dados do acionamento (DDS)
P1340[1] : 2º. Conjunto de dados do acionamento (DDS)
P1340[2] : 3º. Conjunto de dados do acionamento (DDS)

Nota:

O regulador $I_{máx}$ pode ser desabilitado ajustando o tempo integral do regulador de freqüência P1341 em zero. Isto desabilita ambos os reguladores de freqüência tensão. Note-se que quando desabilitado, o regulador $I_{máx}$ não tomará nenhuma ação para reduzir a corrente, porém advertências de sobrecorrente continuarão a ser geradas, e o acionamento irá desligar em condições de sobrecorrente ou sobrecarga excessivas.

P1341[3]	Tempo integral do regulador de freq. Imáx	Min: 0.000	Nível:
CStat: CUT	Datatype: Flutuante Unit: s	Def: 0.300	3
P-Group: CONTROLE	Active: Imediatamente QuickComm. Não	Máx: 50.000	

Constante de tempo integral do regulador $I_{máx}$ de freqüência.

P1341 = 0 : Reguladores $I_{máx}$ de freqüência e tensão desabilitados

P1340 = 0 e P1341 > 0 : freqüência regulador integral estendida

P1340 > 0 e P1341 > 0 : freqüência regulador normal controle PI

Vide descrição no parâmetro P1340 para maiores informações.

Índice:

P1341[0] : 1º. Conjunto de dados do acionamento (DDS)
P1341[1] : 2º. Conjunto de dados do acionamento (DDS)
P1341[2] : 3º. Conjunto de dados do acionamento (DDS)

r1343	CO: Frequência de saída do regulador Imáx	Mín: -	Nível:
	Datatype: Flutuante Unit: Hz Def: - Máx: -		3
	P-Group: CONTROLE		
	Exibe a limitação efetiva de frequência.		
	Condição: Se o regulador I_máx não está em operação, o parâmetro normalmente mostra f_máx (P1082).		
r1344	CO: Tensão de saída do regulador Imáx	Mín: -	Nível:
	Datatype: Flutuante Unit: V Def: - Máx: -		3
	P-Group: CONTROLE		
	Exibe o montante pelo qual o regulador I_máx está reduzindo a tensão de saída do inversor.		
P1345[3]	Ganho propor. de regulador de tensão Imáx	Mín: 0.000	Nível:
	CStat: CUT Datatype: Flutuante Unit: - Def: 0.250 Máx: 5.499		3
	P-Group: CONTROLE Active: Imediatamente QuickComm. Não		
	Ganho proporcional do regulador I_máx de tensão. Vide parâmetro P1340 para maiores informações.		
	Índice: P1345[0] : 1º. Conjunto de dados do acionamento (DDS) P1345[1] : 2º. Conjunto de dados do acionamento (DDS) P1345[2] : 3º. Conjunto de dados do acionamento (DDS)		
P1346[3]	Tempo integral do regulador de tensão Imáx	Mín: 0.000	Nível:
	CStat: CUT Datatype: Flutuante Unit: s Def: 0.300 Máx: 50.000		3
	P-Group: CONTROLE Active: Imediatamente QuickComm. Não		
	Constante de tempo integral do regulador I_máx de tensão. P1341 = 0 : Reguladores I_máx de frequência e tensão desabilitados P1345 = 0 e P1346 > 0 : frequência regulador integral estendida P1345 > 0 e P1346 > 0 : I frequência regulador normal controle PI		
	Vide parâmetro P1340 para maiores informações.		
	Índice: P1346[0] : 1º. Conjunto de dados do acionamento (DDS) P1346[1] : 2º. Conjunto de dados do acionamento (DDS) P1346[2] : 3º. Conjunto de dados do acionamento (DDS)		
P1350[3]	Partida suave de tensão	Mín: 0	Nível:
	CStat: CUT Datatype: U16 Unit: - Def: 0 Máx: 1		3
	P-Group: CONTROLE Active: confirmar antes QuickComm. Não		
	Ajusta se a tensão aumenta suavemente durante o tempo de magnetização (ON) ou se ela simplesmente salta para o boost de tensão (OFF).		
	Ajustes: 0 OFF 1 ON		
	Índice: P1350[0] : 1º. Conjunto de dados do acionamento (DDS) P1350[1] : 2º. Conjunto de dados do acionamento (DDS) P1350[2] : 3º. Conjunto de dados do acionamento (DDS)		
	Nota: Os ajustes para este parâmetro trazem benefícios e desvantagens: 0 = OFF (altera para boost de tensão) Benefício: o fluxo aumenta rapidamente Desvantagem: o motor pode mover 1 = ON (aumento suave da tensão) Benefício: menos provável o motor se mover Desvantagem: a evolução do fluxo leva mais tempo		
P1400[3]	Configuração do controle de velocidade	Mín: 0	Nível:
	CStat: CUT Datatype: U16 Unit: - Def: 1 Máx: 3		3
	P-Group: CONTROLE Active: Imediatamente QuickComm. Não		
	Configuração para o controle de velocidade.		
	Campos binários:		
	Bit00 Adaptação Kp automática	0 NÃO	
		1 SIM	
	Bit01 Congelar integral (SLVC)	0 NÃO	
		1 SIM	
	Índice: P1400[0] : 1º. Conjunto de dados do acionamento (DDS) P1400[1] : 2º. Conjunto de dados do acionamento (DDS) P1400[2] : 3º. Conjunto de dados do acionamento (DDS)		

r1407	CO/BO: Estado 2 do controle do motor	Datatype: U16	Unit: -	Mín: - Def: - Máx: -	Nível: 3
	P-Group: CONTROLE				
	Exibe o estado do controle do motor, que pode ser utilizado para diagnosticar o estado do inversor				
	Campos binários:				
	Bit00	Habilita controle V/f	0	NÃO	
			1	SIM	
	Bit01	Habilita SLVC	0	NÃO	
			1	SIM	
	Bit02	Habilita controle de torque	0	NÃO	
			1	SIM	
	Bit05	Para o I-comp. do contr. de velocidade	0	NÃO	
			1	SIM	
	Bit06	Ajusta o I-comp. do regulador de velocidade	0	NÃO	
			1	SIM	
	Bit08	Limite superior de torque ativo	0	NÃO	
			1	SIM	
	Bit09	Limite inferior de torque ativo	0	NÃO	
			1	SIM	
	Bit10	Habilita queda	0	NÃO	
			1	SIM	
	Bit15	Alteração DDS ativa	0	NÃO	
			1	SIM	
	Detalhes:				
	Vide P052 (CO/BO: Palavra de estado 1)				
r1438	CO: Setpoint de frequência para o regulador	Datatype: Flutuante	Unit: Hz	Mín: - Def: - Máx: -	Nível: 3
	P-Group: CONTROLE				
	Exibe o setpoint do regulador de velocidade.				
P1442[3]	Tempo de filtro para velocidade real	CStat: CUT	Datatype: U16	Unit: ms	Mín: 0 Def: 4 Máx: 32000
	P-Group: CONTROLE	Active: Imediatamente	QuickComm. Não		Nível: 4
	Ajusta a constante de tempo do filtro PT1 para suavizar a velocidade real do regulador de velocidade.				
	Índice:				
	P1442[0] : 1º. Conjunto de dados do acionamento (DDS)				
	P1442[1] : 2º. Conjunto de dados do acionamento (DDS)				
	P1442[2] : 3º. Conjunto de dados do acionamento (DDS)				
r1445	CO: Frequência real filtrada	Datatype: Flutuante	Unit: Hz	Mín: - Def: - Máx: -	Nível: 4
	P-Group: CONTROLE				
	Exibe a velocidade real filtrada na entrada do regulador de velocidade.				
P1452[3]	Tempo de filtro para a velocidade real (SLVC)	CStat: CUT	Datatype: U16	Unit: ms	Mín: 0 Def: 4 Máx: 32000
	P-Group: CONTROLE	Active: Imediatamente	QuickComm. Não		Nível: 3
	Ajusta a constante de tempo do filtro PT1 para filtrar o desvio de velocidade do regulador de velocidade no modo de operação SLVC (controle vetorial sem sensor).				
	Índice:				
	P1452[0] : 1º. Conjunto de dados do acionamento (DDS)				
	P1452[1] : 2º. Conjunto de dados do acionamento (DDS)				
	P1452[2] : 3º. Conjunto de dados do acionamento (DDS)				
P1460[3]	Ganho do regulador de velocidade	CStat: CUT	Datatype: Flutuante	Unit: -	Mín: 0.0 Def: 3.0 Máx: 2000.0
	P-Group: CONTROLE	Active: Imediatamente	QuickComm. Não		Nível: 2
	Ajusta o ganho do regulador de velocidade.				
	Índice:				
	P1460[0] : 1º. Conjunto de dados do acionamento (DDS)				
	P1460[1] : 2º. Conjunto de dados do acionamento (DDS)				
	P1460[2] : 3º. Conjunto de dados do acionamento (DDS)				
P1462[3]	Tempo integral do regulador de velocidade	CStat: CUT	Datatype: U16	Unit: ms	Mín: 25 Def: 400 Máx: 32001
	P-Group: CONTROLE	Active: Imediatamente	QuickComm. Não		Nível: 2
	Ajusta o tempo integral do regulador de velocidade.				
	Índice:				
	P1462[0] : 1º. Conjunto de dados do acionamento (DDS)				
	P1462[1] : 2º. Conjunto de dados do acionamento (DDS)				
	P1462[2] : 3º. Conjunto de dados do acionamento (DDS)				

P1470[3]	Ganho do regulador de velocidade (SLVC)	Mín: 0.0	Nível:
CStat: CUT	Datatype: Flutuante	Unit: -	Def: 3.0
P-Group: CONTROLE	Active: Imediatamente	QuickComm. Não	Máx: 2000.0
			2

En Ajusta tra o ganho do regulador de velocidade para controle vetorial sem sensor (SLVC).

Índice:

P1470[0] : 1º. Conjunto de dados do acionamento (DDS)
P1470[1] : 2º. Conjunto de dados do acionamento (DDS)
P1470[2] : 3º. Conjunto de dados do acionamento (DDS)

P1472[3]	Tempo integral do regulador de velocidade (SLVC)	Mín: 25	Nível:
CStat: CUT	Datatype: U16	Unit: ms	Def: 400
P-Group: CONTROLE	Active: Imediatamente	QuickComm. Não	Máx: 32001
			2

Ajusta o tempo integral do regulador de velocidade para controle vetorial sem sensor (SLVC).

Índice:

P1472[0] : 1º. Conjunto de dados do acionamento (DDS)
P1472[1] : 2º. Conjunto de dados do acionamento (DDS)
P1472[2] : 3º. Conjunto de dados do acionamento (DDS)

P1477[3]	BI: Ajusta o integrador de n-ctrl.	Mín: 0:0	Nível:
CStat: CUT	Datatype: U32	Unit: -	Def: 0:0
P-Group: CONTROLE	Active: confirmar antes	QuickComm. Não	Máx: 4000:0
			3

Seleciona a origem para leitura do comando para habilitar o regulador de velocidade.

Índice:

P1477[0] : 1º. Conjunto de dados de comando (CDS)
P1477[1] : 2º. Conjunto de dados de comando (CDS)
P1477[2] : 3º. Conjunto de dados de comando (CDS)

P1478[3]	CI: Ajusta o comando do integrador n-ctrl.	Mín: 0:0	Nível:
CStat: UT	Datatype: U32	Unit: -	Def: 0:0
P-Group: CONTROLE	Active: confirmar antes	QuickComm. Não	Máx: 4000:0
			3

Seleciona a origem para a parte integral do regulador de velocidade.

Índice:

P1478[0] : 1º. Conjunto de dados de comando (CDS)
P1478[1] : 2º. Conjunto de dados de comando (CDS)
P1478[2] : 3º. Conjunto de dados de comando (CDS)

Condição:

No caso de controle vetorial sem sensor, o "congelamento" do integrador deve ser selecionado (Bit 1 "Congela integral (SLVC)" de P1400 tem que ser ajustado) para salvar a saída do integrador.

Nota:

Se o comando de ajuste não é conectado (P1477=0), um valor pendente é lido após habilitar pulso no fim do tempo de excitação (P0346) e o componente integral do regulador de velocidade é ajustado uma vez. Se o P1482 (componente integral do regulador de velocidade) é conectado sob pulso habilitado, o componente integral do regulador é ajustado no último valor antes de inibir os pulsos.

Aviso:

Nenhuma das funções funciona após partida em funcionamento.

r1482	CO: Saída integral de n-ctrl.	Mín: -	Nível:
	Datatype: Flutuante	Unit: Nm	Def: -
	P-Group: CONTROLE	Máx: -	3

Exibe a parte integral da saída do regulador de velocidade.

P1488[3]	Origem da entrada de estatismo	Mín: 0	Nível:
CStat: CUT	Datatype: U16	Unit: -	Def: 0
P-Group: CONTROLE	Active: confirmar antes	QuickComm. Não	Máx: 3
			3

Seleciona a origem do sinal de entrada de estatismo.

Ajustes:

0 Função desativada
1 Setpoint de torque
2 Saída do regulador de velocidade
3 Saída integral do regulador de velocidade

Índice:

P1488[0] : 1º. Conjunto de dados do acionamento (DDS)
P1488[1] : 2º. Conjunto de dados do acionamento (DDS)
P1488[2] : 3º. Conjunto de dados do acionamento (DDS)

Condição:

Percentual (P1489) deve ser > 0 para que o estatismo seja eficaz.

P1489[3]	Escala do estatismo	Mín: 0.0	Nível:
CStat: CUT	Datatype: Flutuante Unit: -	Def: 0.05	3
P-Group: CONTROLE	Active: Imediatamente QuickComm. Não	Máx: 0.50	

Define o volume de estatismo por unidade à plena carga em [%].

Índice:

P1489[0] : 1º. Conjunto de dados do acionamento (DDS)
P1489[1] : 2º. Conjunto de dados do acionamento (DDS)
P1489[2] : 3º. Conjunto de dados do acionamento (DDS)

Nota:

Caso seja definido 0 como o valor, não será aplicado o estatismo.

r1490	CO: Frequência de estatismo	Mín: -	Nível:
	Datatype: Flutuante Unit: Hz	Def: -	3
	P-Group: CONTROLE	Máx: -	

Exibe o sinal de saída da função de estatismo.

Este resultado do cálculo de estatismo é subtraído do setpoint do regulador de velocidade.

P1492[3]	Habilita estatismo	Mín: 0	Nível:
CStat: CUT	Datatype: U16 Unit: -	Def: 0	3
P-Group: CONTROLE	Active: confirmar antes QuickComm. Não	Máx: 1	

Habilita estatismo.

Ajustes:

0 Desabilitado
1 Habilitado

Índice:

P1492[0] : 1º. Conjunto de dados do acionamento (DDS)
P1492[1] : 2º. Conjunto de dados do acionamento (DDS)
P1492[2] : 3º. Conjunto de dados do acionamento (DDS)

Condição:

Somente é eficaz caso o percentual de estatismo (P1489) > 0

P1496[3]	Escala do pré-controle de aceleração	Mín: 0.0	Nível:
CStat: CUT	Datatype: Flutuante Unit: %	Def: 0.0	3
P-Group: CONTROLE	Active: Imediatamente QuickComm. Não	Máx: 400.0	

Entrada da escala de aceleração em [%].

Índice:

P1496[0] : 1º. Conjunto de dados do acionamento (DDS)
P1496[1] : 2º. Conjunto de dados do acionamento (DDS)
P1496[2] : 3º. Conjunto de dados do acionamento (DDS)

Nota:

P1496 = 100 % = ajuste standard

P1499[3]	Escala de aceleração do controle do torque	Mín: 0.0	Nível:
CStat: CUT	Datatype: Flutuante Unit: %	Def: 100.0	3
P-Group: CONTROLE	Active: Imediatamente QuickComm. Não	Máx: 400.0	

Entrada da escala de aceleração em [%] para controle de torque sem realimentação (SLVC) em frequências baixas.

Índice:

P1499[0] : 1º. Conjunto de dados do acionamento (DDS)
P1499[1] : 2º. Conjunto de dados do acionamento (DDS)
P1499[2] : 3º. Conjunto de dados do acionamento (DDS)

P1500[3]	Seleção do setpoint de torque	Min: 0	Nível:
CStat: CT	Datatype: U16	Unit: -	Def: 0
P-Group: CONTROLE	Active: confirmar antes	QuickComm. Sim	Máx: 77
			2

Seleciona a origem do setpoint de torque. Na tabela abaixo contendo os ajustes possíveis, o setpoint principal é selecionado a partir do dígito menos significativo (i.e., 0 a 7), e qualquer outro setpoint adicional a partir do dígito mais significativo (i.e., x0 até x7).

Exemplo:

O ajuste em 24 seleciona o setpoint principal (4) vindo do link BOP em USS, com o setpoint adicional (2) vindo da entrada analógica. Dígitos simples somente equivalem a setpoints principais sem nenhum setpoint adicional.

Ajustes:

Utilizar a tabela abaixo para selecionar outros ajustes, incluindo um setpoint adicional.

- 0 Nenhum setpoint principal
- 2 Entrada analógica 1
- 4 USS no BOP link
- 5 USS no COM link
- 6 Módulo de comunicação (CB) em COM link
- 7 Entrada analógica 2

Ajustes:

- | | | |
|----|---------------------------|------------------------|
| 0 | Nenhum setpoint principal | |
| 2 | Entrada analógica 1 | |
| 4 | USS em BOP link | |
| 5 | USS em COM link | |
| 6 | CB em COM link | |
| 7 | Entrada analógica 2 | |
| 20 | Nenhum setpoint principal | + Setpoint analógico |
| 22 | Entrada analógica 1 | + Setpoint analógico |
| 24 | USS em BOP link | + Setpoint analógico |
| 25 | USS em COM link | + Setpoint analógico |
| 26 | CB em COM link | + Setpoint analógico |
| 27 | Entrada analógica 2 | + Setpoint analógico |
| 40 | Nenhum setpoint principal | + USS em BOP link |
| 42 | Entrada analógica 1 | + USS em BOP link |
| 44 | USS em BOP link | + USS em BOP link |
| 45 | USS em COM link | + USS em BOP link |
| 46 | CB em COM link | + USS em BOP link |
| 47 | Entrada analógica 2 | + USS em BOP link |
| 50 | Nenhum setpoint principal | + USS em COM link |
| 52 | Entrada analógica 1 | + USS em COM link |
| 54 | USS em BOP link | + USS em COM link |
| 55 | USS em COM link | + USS em COM link |
| 57 | Entrada analógica 2 | + USS em COM link |
| 60 | Nenhum setpoint principal | + CB em COM link |
| 62 | Entrada analógica 1 | + CB em COM link |
| 64 | USS em BOP link | + CB em COM link |
| 66 | CB em COM link | + CB em COM link |
| 67 | Entrada analógica 2 | + CB em COM link |
| 70 | Nenhum setpoint principal | + Setpoint analógico 2 |
| 72 | Entrada analógica 1 | + Setpoint analógico 2 |
| 74 | USS em BOP link | + Setpoint analógico 2 |
| 75 | USS em COM link | + Setpoint analógico 2 |
| 76 | CB em COM link | + Setpoint analógico 2 |
| 77 | Entrada analógica 2 | + Setpoint analógico 2 |

Índice:

- P1500[0] : 1º. Conjunto de dados de comando (CDS)
- P1500[1] : 2º. Conjunto de dados de comando (CDS)
- P1500[2] : 3º. Conjunto de dados de comando (CDS)

P1501[3]	BI: Alterna para regulação de torque	Min: 0:0	Nível:
CStat: CT	Datatype: U32	Unit: -	Def: 0:0
P-Group: CONTROLE	Active: confirmar antes	QuickComm. Não	Máx: 4000:0
			3

Seleciona a origem do comando a partir do qual torna-se possível alternar entre mestre (regulação de velocidade) e escravo (regulação de torque).

Índice:

- P1501[0] : 1º. Conjunto de dados de comando (CDS)
- P1501[1] : 2º. Conjunto de dados de comando (CDS)
- P1501[2] : 3º. Conjunto de dados de comando (CDS)

P1503[3]	CI: Setpoint de torque CStat: T Datatype: U32 Unit: - P-Group: CONTROLE Active: confirmar antes QuickComm. Não	Mín: 0:0 Def: 0:0 Máx: 4000:0	Nível: 3 Nível:
Seleciona a origem do setpoint de torque para controle do torque.			
Índice: P1503[0] : 1º. Conjunto de dados de comando (CDS) P1503[1] : 2º. Conjunto de dados de comando (CDS) P1503[2] : 3º. Conjunto de dados de comando (CDS)			
r1508	CO: Setpoint de Torque Datatype: Flutuante Unit: Nm P-Group: CONTROLE	Mín: - Def: - Máx: -	Nível: 2
Exibe o setpoint de torque antes dos limites.			
P1511[3]	CI: Setpoint adicional de Torque CStat: T Datatype: U32 Unit: - P-Group: CONTROLE Active: confirmar antes QuickComm. Não	Mín: 0:0 Def: 0:0 Máx: 4000:0	Nível: 3
Seleciona a origem de setpoint de torque adicional para controle de torque e velocidade.			
Índice: P1511[0] : 1º. Conjunto de dados de comando (CDS) P1511[1] : 2º. Conjunto de dados de comando (CDS) P1511[2] : 3º. Conjunto de dados de comando (CDS)			
r1515	CO: Setpoint adicional de Torque Datatype: Flutuante Unit: Nm P-Group: CONTROLE	Mín: - Def: - Máx: -	Nível: 2
Exibe o setpoint de torque adicional.			
r1518	CO: Torque de aceleração Datatype: Flutuante Unit: Nm P-Group: CONTROLE	Mín: - Def: - Máx: -	Nível: 3
Exibe o torque de aceleração.			
P1520[3]	CO: Limite superior de torque CStat: CUT Datatype: Flutuante Unit: Nm P-Group: CONTROLE Active: Imediatamente QuickComm. Não	Mín: -99999.0 Def: 5.13 Máx: 99999.0	Nível: 2
Especifica o valor fixo para limitação do torque superior.			
Índice: P1520[0] : 1º. Conjunto de dados do acionamento (DDS) P1520[1] : 2º. Conjunto de dados do acionamento (DDS) P1520[2] : 3º. Conjunto de dados do acionamento (DDS)			
P1521[3]	CO: Limite inferior de torque CStat: CUT Datatype: Flutuante Unit: Nm P-Group: CONTROLE Active: Imediatamente QuickComm. Não	Mín: -99999.0 Def: -5.13 Máx: 99999.0	Nível: 2
Especifica o valor fixo para limitação do torque inferior.			
Índice: P1521[0] : 1º. Conjunto de dados do acionamento (DDS) P1521[1] : 2º. Conjunto de dados do acionamento (DDS) P1521[2] : 3º. Conjunto de dados do acionamento (DDS)			
P1522[3]	CI: Limite superior de torque CStat: T Datatype: U32 Unit: - P-Group: CONTROLE Active: confirmar antes QuickComm. Não	Mín: 0:0 Def: 1520:0 Máx: 4000:0	Nível: 3
Seleciona a origem do limite de torque superior.			
Índice: P1522[0] : 1º. Conjunto de dados de comando (CDS) P1522[1] : 2º. Conjunto de dados de comando (CDS) P1522[2] : 3º. Conjunto de dados de comando (CDS)			
P1523[3]	CI: Limite inferior de torque CStat: T Datatype: U32 Unit: - P-Group: CONTROLE Active: confirmar antes QuickComm. Não	Mín: 0:0 Def: 1521:0 Máx: 4000:0	Nível: 3
Seleciona a origem do limite de torque inferior.			
Índice: P1523[0] : 1º. Conjunto de dados de comando (CDS) P1523[1] : 2º. Conjunto de dados de comando (CDS) P1523[2] : 3º. Conjunto de dados de comando (CDS)			


P1525[3]	Escala do limite inferior de torque CStat: CUT Datatype: Flutuante Unit: % P-Group: CONTROLE Active: Imediatamente QuickComm. Não	Mín: -400.0 Def: 100.0 Máx: 400.0	Nível: 3
Entrada do limite inferior de torque em percentual[%].			
Índice: P1525[0] : 1º. Conjunto de dados do acionamento (DDS) P1525[1] : 2º. Conjunto de dados do acionamento (DDS) P1525[2] : 3º. Conjunto de dados do acionamento (DDS)			
Nota: P1525 = 100 % = ajuste standard			
r1526	CO: Limite superior de torque Datatype: Flutuante Unit: Nm P-Group: CONTROLE	Mín: - Def: - Máx: -	Nível: 3
Exibe limite atual de torque superior.			
r1527	CO: Limite inferior de torque Datatype: Flutuante Unit: Nm P-Group: CONTROLE	Mín: - Def: - Máx: -	Nível: 3
Exibe limite atual de torque inferior.			
P1530[3]	Limite de potência no trabalho como motor CStat: CUT Datatype: Flutuante Unit: - P-Group: CONTROLE Active: Imediatamente QuickComm. Não	Mín: 0.0 Def: 0.75 Máx: 8000.0	Nível: 2
Define o valor fixo de limitação de potência trabalhando como motor.			
Índice: P1530[0] : 1º. Conjunto de dados do acionamento (DDS) P1530[1] : 2º. Conjunto de dados do acionamento (DDS) P1530[2] : 3º. Conjunto de dados do acionamento (DDS)			
P1531[3]	Limitação de potência regenerativa CStat: CUT Datatype: Flutuante Unit: - P-Group: CONTROLE Active: Imediatamente QuickComm. Não	Mín: -8000.0 Def: -0.75 Máx: 0.0	Nível: 2
Define o valor fixo de limitação de potência regenerativa.			
Índice: P1531[0] : 1º. Conjunto de dados do acionamento (DDS) P1531[1] : 2º. Conjunto de dados do acionamento (DDS) P1531[2] : 3º. Conjunto de dados do acionamento (DDS)			
r1536	CO: Torque máximo – corrente trab. como motor Datatype: Flutuante Unit: A P-Group: CONTROLE	Mín: - Def: - Máx: -	Nível: 4
Exibe torque máximo da componente de corrente em motorização.			
r1537	CO: Torque máximo – corrente regenerativa Datatype: Flutuante Unit: A P-Group: CONTROLE	Mín: - Def: - Máx: -	Nível: 4
Exibe torque máximo da componente de corrente regenerativa.			
r1538	CO: Limite superior de torque (total) Datatype: Flutuante Unit: Nm P-Group: CONTROLE	Mín: - Def: - Máx: -	Nível: 2
Exibe a limitação superior de torque total.			
r1539	CO: Limite inferior de torque (total) Datatype: Flutuante Unit: Nm P-Group: CONTROLE	Mín: - Def: - Máx: -	Nível: 2
Exibe a limitação inferior de torque total.			
P1570[3]	CO: Valor fixo – setpoint de fluxo CStat: CUT Datatype: Flutuante Unit: % P-Group: CONTROLE Active: Imediatamente QuickComm. Não	Mín: 50.0 Def: 100.0 Máx: 200.0	Nível: 2
Define o valor fixo do setpoint de fluxo em [%] relativo ao fluxo nominal do motor.			
Índice: P1570[0] : 1º. Conjunto de dados do acionamento (DDS) P1570[1] : 2º. Conjunto de dados do acionamento (DDS) P1570[2] : 3º. Conjunto de dados do acionamento (DDS)			
Nota: Caso P1570 > 100%, o setpoint de fluxo aumenta de acordo com a carga de 100% até o valor de P1570 entre sem carga e carga nominal.			

P1574[3]	Dinâmica de tensão reserva	Mín: 0	Nível:
CStat: CUT	Datatype: U16	Unit: V	Def: 10
P-Group: CONTROLE	Active: Imediatamente	QuickComm. Não	Máx: 150
3			
Ajuste da dinâmica de tensão reserva no controle vetorial.			
Índice:			
P1574[0] : 1º. Conjunto de dados do acionamento (DDS)			
P1574[1] : 2º. Conjunto de dados do acionamento (DDS)			
P1574[2] : 3º. Conjunto de dados do acionamento (DDS)			
P1580[3]	Otimização do rendimento	Mín: 0	Nível:
CStat: CUT	Datatype: U16	Unit: %	Def: 0
P-Group: CONTROLE	Active: Imediatamente	QuickComm. Não	Máx: 100
2			
Entrada do grau de otimização de rendimento em [%].			
Índice:			
P1580[0] : 1º. Conjunto de dados do acionamento (DDS)			
P1580[1] : 2º. Conjunto de dados do acionamento (DDS)			
P1580[2] : 3º. Conjunto de dados do acionamento (DDS)			
Nota:			
Caso P1580 > 0, a dinâmica para controle de velocidade (P1470, P1472) fica restrita a fim de prevenir vibração.			
Quando nenhuma carga é aplicada, um valor de 100% produz redução completa de fluxo (i.e., a 50% do fluxo nominal do motor).			
Ao se utilizar otimização, torna-se necessário aumentar o tempo de atenuação do setpoint de fluxo (P1582).			
P1582[3]	Tempo de atenuação para setpoint de fluxo	Mín: 4	Nível:
CStat: CUT	Datatype: U16	Unit: ms	Def: 15
P-Group: CONTROLE	Active: Imediatamente	QuickComm. Não	Máx: 500
3			
Ajusta a constante de tempo do filtro PT1, a fim de atenuar o setpoint de fluxo.			
Índice:			
P1582[0] : 1º. Conjunto de dados do acionamento (DDS)			
P1582[1] : 2º. Conjunto de dados do acionamento (DDS)			
P1582[2] : 3º. Conjunto de dados do acionamento (DDS)			
r1583	CO: Setpoint de fluxo (atenuado)	Mín: -	Nível:
	Datatype: Flutuante	Unit: %	Def: -
P-Group: CONTROLE		Máx: -	4
Exibe o setpoint de fluxo atenuado em [%] relativo ao fluxo nominal do motor.			
P1596[3]	Tempo integral – regulador enfraquecimento de campo	Mín: 20	Nível:
CStat: CUT	Datatype: U16	Unit: ms	Def: 50
P-Group: CONTROLE	Active: Imediatamente	QuickComm. Não	Máx: 32001
3			
Ajusta o tempo integral para o regulador de enfraquecimento de campo.			
Índice:			
P1596[0] : 1º. Conjunto de dados do acionamento (DDS)			
P1596[1] : 2º. Conjunto de dados do acionamento (DDS)			
P1596[2] : 3º. Conjunto de dados do acionamento (DDS)			
r1597	CO: Saída do regulador de enfraquecimento de campo	Mín: -	Nível:
	Datatype: Flutuante	Unit: %	Def: -
P-Group: CONTROLE		Máx: -	4
Exibe o sinal de saída do regulador de enfraquecimento de campo em [%] relativo ao fluxo nominal do motor.			
r1598	CO: Setpoint de fluxo (total)	Mín: -	Nível:
	Datatype: Flutuante	Unit: %	Def: -
P-Group: CONTROLE		Máx: -	3
Exibe o setpoint de fluxo total em [%] relativo ao fluxo nominal do motor.			

P1610[3]	Boost de torque contínuo (SLVC)	Mín: 0.0	Nível:
CStat: CUT	Datatype: Flutuante Unit: %	Def: 50.0	2
P-Group: CONTROLE	Active: Imediatamente QuickComm. Não	Máx: 200.0	

Ajusta o boost de torque contínuo na faixa de baixa velocidade do SLVC (controle vetorial sem realimentação).

O valor é definido em [%] relativo ao torque nominal do motor r0333.



Índice:

P1610[0] : 1º. Conjunto de dados do acionamento (DDS)
P1610[1] : 2º. Conjunto de dados do acionamento (DDS)
P1610[2] : 3º. Conjunto de dados do acionamento (DDS)

Nota:

P1610 = 100 % corresponde ao torque nominal do motor.

P1611[3]	Boost do torque de aceleração (SLVC)	Mín: 0.0	Nível:
CStat: CUT	Datatype: Flutuante Unit: %	Def: 0.0	2
P-Group: CONTROLE	Active: Imediatamente QuickComm. Não	Máx: 200.0	

Ajusta o boost do torque de aceleração na faixa de baixa velocidade do SLVC (controle vetorial sem realimentação).

O valor é definido em [%] relativo ao torque nominal do motor r0333.

Índice:

P1611[0] : 1º. Conjunto de dados do acionamento (DDS)
P1611[1] : 2º. Conjunto de dados do acionamento (DDS)
P1611[2] : 3º. Conjunto de dados do acionamento (DDS)

Nota:

P1611 = 100 % corresponde ao torque nominal do motor.

P1654[3]	Tempo de atenuação para Isq setpoint	Mín: 2.0	Nível:
CStat: CUT	Datatype: Flutuante Unit: ms	Def: 6.0	4
P-Group: CONTROLE	Active: Imediatamente QuickComm. Não	Máx: 20.0	

Ajusta a constante de tempo do filtro PT1, a fim de filtrar o setpoint da componente de corrente regenerativa do torque, na faixa de enfraquecimento de campo.

Índice:

P1654[0] : 1º. Conjunto de dados do acionamento (DDS)
P1654[1] : 2º. Conjunto de dados do acionamento (DDS)
P1654[2] : 3º. Conjunto de dados do acionamento (DDS)

P1715[3]	Ganho do regulador de corrente	Mín: 0.0	Nível:
CStat: CUT	Datatype: Flutuante Unit: -	Def: 0.25	4
P-Group: CONTROLE	Active: Imediatamente QuickComm. Não	Máx: 5.0	

Entrada do ganho do regulador de corrente.

Índice:

P1715[0] : 1º. Conjunto de dados do acionamento (DDS)
P1715[1] : 2º. Conjunto de dados do acionamento (DDS)
P1715[2] : 3º. Conjunto de dados do acionamento (DDS)


P1717[3]	Tempo de integração – regulador de corrente	Mín: 1.0	Nível:
CStat: CUT	Datatype: Flutuante Unit: ms	Def: 4.1	4
P-Group: CONTROLE	Active: Imediatamente QuickComm. Não	Máx: 50.0	

Entrada do tempo de integração do regulador de corrente.


Índice:

P1717[0] : 1º. Conjunto de dados do acionamento (DDS)
P1717[1] : 2º. Conjunto de dados do acionamento (DDS)
P1717[2] : 3º. Conjunto de dados do acionamento (DDS)

r1718	CO: Saída do regulador de Isq	Datatype: Flutuante	Unit: V	Mín: - Def: - Máx: -	Nível: 4
	P-Group: CONTROLE				
Exibe a saída real do regulador (regulador PI) de corrente Isq (corrente de torque). Contém a parte proporcional e integral do regulador PI.					
r1719	CO: Saída integral do regulador Isq	Datatype: Flutuante	Unit: V	Mín: - Def: - Máx: -	Nível: 4
	P-Group: CONTROLE				
Exibe a saída integral do regulador (regulador PI) de corrente Isq (corrente de torque).					
r1723	CO: Saída do regulador de Isd	Datatype: Flutuante	Unit: V	Mín: - Def: - Máx: -	Nível: 4
	P-Group: CONTROLE				
Exibe a saída real do regulador (regulador PI) de corrente Isd (corrente de fluxo). Contém a parte proporcional e integral do regulador PI.					
r1724	CO: Saída integral do regulador Isd	Datatype: Flutuante	Unit: V	Mín: - Def: - Máx: -	Nível: 4
	P-Group: CONTROLE				
Exibe a saída integral do regulador (regulador PI) de corrente Isq (corrente de torque).					
r1725	CO: Limite de integração do regulador de Isd	Datatype: Flutuante	Unit: V	Mín: - Def: - Máx: -	Nível: 4
	P-Group: CONTROLE				
Exibe o limite da saída integral do setpoint de tensão do regulador de corrente Isd.					
r1728	CO: Tensão de desacoplamento	Datatype: Flutuante	Unit: V	Mín: - Def: - Máx: -	Nível: 4
	P-Group: CONTROLE				
Exibe a saída real do setpoint de tensão do canal de desacoplamento.					
P1740	Ganho para amortecimento da oscilação	CStat: CUT	Datatype: Flutuante	Unit: - Def: 0.000 Máx: 10.000	Nível: 3
	P-Group: CONTROLE Active: Imediatamente QuickComm. Não				
Ajusta o ganho para amortecimento da oscilação em controle vetorial sem realimentação em frequências baixas.					
P1750[3]	Palavra de comando do modelo do motor	CStat: CUT	Datatype: U16	Unit: - Def: 1 Máx: 3	Nível: 3
	P-Group: CONTROLE Active: confirmar antes QuickComm. Não				
Palavra de comando do modelo do motor. Este parâmetro controle a operação do controle vetorial sem realimentação (SLVC), em frequências muito baixas. Isto inclui, portanto, as seguintes condições: - Operação imediatamente após um comando ON - passagem pelo zero.					



Malha aberta SLVC significa que o regulador de velocidade não recebe nenhum feedback de velocidade do modelo observador.



Campos binários:

Bit00	Partida malha aberta SLVC	0	NÃO
		1	SIM
Bit01	Passagem pelo zero malha aberta SLVC	0	NÃO
		1	SIM

Índice:

- P1750[0] : 1º. Conjunto de dados do acionamento (DDS)
- P1750[1] : 2º. Conjunto de dados do acionamento (DDS)
- P1750[2] : 3º. Conjunto de dados do acionamento (DDS)

r1751	Palavra de estado do modelo do motor	Mín: -	Nível: 3
	Datatype: U16 Unit: -	Def: -	
	P-Group: CONTROLE	Máx: -	


Exibe o estado de transição entre o controle do modelo observador e o controle através de feedback, e vice-versa.

Campos binários:

Bit00	Transição para malha aberta	0	NÃO
		1	SIM
Bit01	Adaptação de velocidade habilitada	0	NÃO
		1	SIM
Bit02	Alternar freq. para observador	0	NÃO
		1	SIM
Bit03	Regulador de velocidade habilitado	0	NÃO
		1	SIM
Bit04	Injeção de corrente	0	NÃO
		1	SIM
Bit05	Início diminuição de fluxo	0	NÃO
		1	SIM
Bit14	Rs adaptado	0	NÃO
		1	SIM
Bit15	Xh adaptado	0	NÃO
		1	SIM

P1755[3]	Freq. de partida – modelo do motor (SLVC)	Mín: 0.1	Nível:
CStat: CUT	Datatype: Flutuante Unit: Hz	Def: 5.0	3
P-Group: CONTROLE	Active: Imediatamente QuickComm. Não	Máx: 250.0	

Entrada da frequência de partida para controle vetorial sem realimentação (SLVC).



$$P1756 \text{ [Hz]} = P1755 \text{ [Hz]} \cdot \frac{P1756 \text{ [\%]}}{100 \text{ [\%]}}$$

Índice:

- P1755[0] : 1º. Conjunto de dados do acionamento (DDS)
P1755[1] : 2º. Conjunto de dados do acionamento (DDS)
P1755[2] : 3º. Conjunto de dados do acionamento (DDS)

P1756[3]	Histerese de freq. – modelo do motor (SLVC)	Mín: 10.0	Nível:
CStat: CUT	Datatype: Flutuante Unit: %	Def: 50.0	3
P-Group: CONTROLE	Active: Imediatamente QuickComm. Não	Máx: 100.0	

Entrada da histerese de frequência (em percentual da frequência de partida), a fim de retornar do controle vetorial sem realimentação (SLVC) para modelo atual.

O valor é definido na faixa de 0 % a 50 % relativo ao P1755 (frequência de parada SLVC).

Índice:

- P1756[0] : 1º. Conjunto de dados do acionamento (DDS)
P1756[1] : 2º. Conjunto de dados do acionamento (DDS)
P1756[2] : 3º. Conjunto de dados do acionamento (DDS)

P1758[3]	T(espera) transferência para modo controle c/ feedback	Mín: 100	Nível:
CStat: CUT	Datatype: U16 Unit: ms	Def: 1500	3
P-Group: CONTROLE	Active: Imediatamente QuickComm. Não	Máx: 2000	

Ajusta o tempo de espera para alterar do modo observador para o modo de controle através de feedback.

Índice:

- P1758[0] : 1º. Conjunto de dados do acionamento (DDS)
P1758[1] : 2º. Conjunto de dados do acionamento (DDS)
P1758[2] : 3º. Conjunto de dados do acionamento (DDS)

P1759[3]	T(espera) para equilíbrio da adaptação de n	Mín: 50	Nível:
CStat: CUT	Datatype: U16 Unit: ms	Def: 100	3
P-Group: CONTROLE	Active: Imediatamente QuickComm. Não	Máx: 2000	

Ajusta o tempo de espera enquanto a transferência de operação em controle de malha aberta para malha fechada é efetuada.

Índice:

- P1759[0] : 1º. Conjunto de dados do acionamento (DDS)
P1759[1] : 2º. Conjunto de dados do acionamento (DDS)
P1759[2] : 3º. Conjunto de dados do acionamento (DDS)

P1764[3]	Kp do reg. de adaptação de veloc. (SLVC)	Mín: 0.0	Nível:
CStat: CUT	Datatype: Flutuante Unit: -	Def: 0.2	3
P-Group: CONTROLE	Active: Imediatamente QuickComm. Não	Máx: 2.5	

Entrada do ganho do regulador de adaptação de velocidade para controle vetorial sem realimentação.

Índice:

- P1764[0] : 1º. Conjunto de dados do acionamento (DDS)
P1764[1] : 2º. Conjunto de dados do acionamento (DDS)
P1764[2] : 3º. Conjunto de dados do acionamento (DDS)

P1767[3]	Tn do reg. de adaptação de veloc. (SLVC)	Mín: 1.0	Nível:
CStat: CUT	Datatype: Flutuante Unit: ms	Def: 4.0	4
P-Group: CONTROLE	Active: Imediatamente QuickComm. Não	Máx: 200.0	

Entrada do tempo de integração do regulador de adaptação de velocidade.

Índice:

P1767[0] : 1º. Conjunto de dados do acionamento (DDS)
P1767[1] : 2º. Conjunto de dados do acionamento (DDS)
P1767[2] : 3º. Conjunto de dados do acionamento (DDS)

r1770	CO: Saída prop. do reg. de adaptação de veloc.	Mín: -	Nível:
	Datatype: Flutuante Unit: Hz	Def: -	3
	P-Group: CONTROLE	Máx: -	

Exibe a parte integral do regulador de adaptação de velocidade.

r1771	CO: Saída integral do reg. de adaptação de veloc.	Mín: -	Nível:
	Datatype: Flutuante Unit: Hz	Def: -	3
	P-Group: CONTROLE	Máx: -	

Exibe a parte integral do regulador de adaptação de velocidade.

r1778	CO: Diferença ângulo de fluxo	Mín: -	Nível:
	Datatype: Flutuante Unit: °	Def: -	4
	P-Group: CONTROLE	Máx: -	

Exibe a diferença do fluxo entre o modelo do motor e a transformação de corrente antes da ativação do modelo do motor.

P1780[3]	Palavra de comando da adaptação de Rs/Rr	Mín: 0	Nível:
CStat: CUT	Datatype: U16 Unit: -	Def: 3	3
P-Group: CONTROLE	Active: confirmar antes QuickComm. Não	Máx: 3	

Habilita adaptação térmica da resistência do estator e do rotor a fim de reduzir erros de torque na regulação de velocidade/torque com sensor de velocidade, além de erros de velocidade na regulação de velocidade/torque sem sensor de velocidade.

Campos binários:

Bit00	Habilitar adaptação térmica Rs/Rr	0	NÃO
		1	SIM
Bit01	Habilitar observador da adaptação de Rs/Xm	0	NÃO
		1	SIM

Índice:

P1780[0] : 1º. Conjunto de dados do acionamento (DDS)
P1780[1] : 2º. Conjunto de dados do acionamento (DDS)
P1780[2] : 3º. Conjunto de dados do acionamento (DDS)

Nota:

Somente adaptação da resistência do estator é efetuada para motores síncronos.

P1781[3]	Tn da adaptação de Rs	Mín: 10	Nível:
CStat: CUT	Datatype: U16 Unit: ms	Def: 100	4
P-Group: CONTROLE	Active: Imediatamente QuickComm. Não	Máx: 2000	

Entrada do tempo de integração do regulador de adaptação de Rs.

Índice:

P1781[0] : 1º. Conjunto de dados do acionamento (DDS)
P1781[1] : 2º. Conjunto de dados do acionamento (DDS)
P1781[2] : 3º. Conjunto de dados do acionamento (DDS)

r1782	Saída da adaptação de Rs	Mín: -	Nível:
	Datatype: Flutuante Unit: %	Def: -	3
	P-Group: CONTROLE	Máx: -	

Exibe a adaptação da resistência do estator efetuada pelo regulador em [%] relativa à resistência nominal do motor.

Nota:

A resistência nominal do motor é calculada através da seguinte fórmula:

$$\text{Rated motor resistance} = P0304 \cdot \sqrt{3} \cdot P0305$$

P1786[3]	Tn da adaptação de Xm	Mín: 10	Nível:
CStat: CUT	Datatype: U16 Unit: ms	Def: 100	4
P-Group: CONTROLE	Active: Imediatamente QuickComm. Não	Máx: 2000	

Entrada do tempo de integração do regulador de adaptação de Xm.

Índice:

P1786[0] : 1º. Conjunto de dados do acionamento (DDS)
P1786[1] : 2º. Conjunto de dados do acionamento (DDS)
P1786[2] : 3º. Conjunto de dados do acionamento (DDS)

r1787	Saída da adaptação de Xm	Datatype: Flutuante	Unit: %	Mín: - Def: - Máx: -	Nível: 3
	P-Group: CONTROLE				

Exibe a adaptação da reatância principal efetuada pelo regulador em [%] relativa à impedância nominal.

Nota:

A resistência nominal do motor é calculada através da seguinte fórmula:

$$\text{Rated motor resistance} = P0304 \cdot \sqrt{3} \cdot P0305$$

P1800	Frequência de chaveamento	CStat: CUT	Datatype: U16	Unit: kHz	Mín: 2 Def: 4 Máx: 16	Nível: 2
	P-Group: INVERSOR	Active: Imediatamente	QuickComm. Não			

Ajusta a frequência de chaveamento dos transistores do inversor. A frequência pode ser alterada em passos de 2 kHz.

Frequências de pulso > 4 kHz selecionadas em unidades 380-480 V reduzem a corrente máxima contínua do motor.

Condição:

Frequências de pulso dependem de P1082 (frequência máxima) e P0310 (frequência nominal do motor).

Nota:

Em 4 kHz, obtém-se corrente de saída total até 50 graus Celsius (modo CT); acima de 50 graus Celsius, saída total pode ser obtida a 8 kHz.

Caso uma operação silenciosa não seja imprescindível, frequências de chaveamento mais baixas podem ser selecionadas para reduzir perdas do inversor e emissões de radiofrequência.

Em algumas situações, o inversor pode reduzir a frequência de chaveamento para fins de proteção contra sobretensão (vide P0290).

r1801	CO: Frequência de chaveamento atual	Datatype: U16	Unit: kHz	Mín: - Def: - Máx: -	Nível: 3
	P-Group: INVERSOR				

Frequência real de pulsos de chaveamento do inversor.

Aviso:

Em determinadas condições (sobretensão do inversor, vide P0290), estes valores podem diferir daqueles selecionados em P1800 (frequência de pulso).

P1802	Modo de Modulação	CStat: CUT	Datatype: U16	Unit: -	Mín: 0 Def: 0 Máx: 2	Nível: 3
	P-Group: INVERSOR	Active: confirmar antes	QuickComm. Não			

Seleciona o modo de modulação do inversor.

Ajustes:

- 0 Seleção automática entre SVM e ASVM
- 1 ASVM (asymmetric space vector modulation)
- 2 SVM (symmetric space vector modulation)

Aviso:

ASVM (asymmetric space vector modulation) produz perdas mais baixas por chaveamento do que a SVM (symmetric space vector modulation), porém podem gerar rotação irregular em velocidades muito baixas.

A SVM (symmetric space vector modulation) com sobre-modulação pode produzir distorção na forma de onda da corrente, em tensões de saída altas.

SVM (symmetric space vector modulation) sem sobre-modulação irá reduzir a tensão máxima de saída disponível para o motor.

P1803[3]	Modulação máxima	CStat: CUT	Datatype: Flutuante	Unit: %	Mín: 20.0 Def: 106.0 Máx: 150.0	Nível: 4
	P-Group: INVERSOR	Active: Imediatamente	QuickComm. Não			

Ajusta o índice de modulação máxima.

Índice:

- P1803[0] : 1º. Conjunto de dados do acionamento (DDS)
- P1803[1] : 2º. Conjunto de dados do acionamento (DDS)
- P1803[2] : 3º. Conjunto de dados do acionamento (DDS)

Nota:

P1803 = 100 % = limite para over-control (para inversor ideal sem atraso de chaveamento). Para controle vetorial, o limite de modulação será reduzido automaticamente com 4%.

P1820[3]	Reversão da sequência de fases de saída	Mín: 0	Nível:
CStat: CT	Datatype: U16	Unit: -	Def: 0
P-Group: INVERSOR	Active: confirmar antes	QuickComm. Não	Máx: 1
			2

Altera o sentido de rotação do motor sem trocar a polaridade do setpoint.

Ajustes:

0 OFF
1 ON

Índice:

P1820[0] : 1º. Conjunto de dados do acionamento (DDS)
P1820[1] : 2º. Conjunto de dados do acionamento (DDS)
P1820[2] : 3º. Conjunto de dados do acionamento (DDS)

Condição:

Caso esteja habilitada rotação positiva e negativa, o setpoint de frequência é utilizado diretamente.
Se estiver desabilitada rotação positiva e negativa, o valor de referência é ajustado em zero.

Detalhes:

Vide P1000 (selecionar setpoint de frequência)

P1825	Tensão On-state do IGBT	Mín: 0.0	Nível:
CStat: CUT	Datatype: Flutuante	Unit: V	Def: 1.4
P-Group: INVERSOR	Active: Imediatamente	QuickComm. Não	Máx: 20.0
			4

Corrige a tensão on-state dos IGBTs.

P1828	Tempo morto unidade de gatilho	Mín: 0.00	Nível:
CStat: CUT	Datatype: Flutuante	Unit: us	Def: 0.50
P-Group: INVERSOR	Active: confirmar antes	QuickComm. Não	Máx: 3.50
			4

Ajusta o tempo de compensação do intertravamento da unidade de gatilho.

P1909[3]	Palavra de comando de identif. dos dados do motor	Mín: 0	Nível:
CStat: CUT	Datatype: U16	Unit: -	Def: 1
P-Group: CONTROLE	Active: confirmar antes	QuickComm. Não	Máx: 1
			4

Palavra de comando de identificação dos dados do motor.

Campos binários:

Bit00 Estimativa de Xs 0 NÃO
1 SIM

Índice:

P1909[0] : 1º. Conjunto de dados do acionamento (DDS)
P1909[1] : 2º. Conjunto de dados do acionamento (DDS)
P1909[2] : 3º. Conjunto de dados do acionamento (DDS)

P1910	Seleciona identificação dos dados do motor	Mín: 0	Nível:
CStat: CT	Datatype: U16	Unit: -	Def: 0
P-Group: MOTOR	Active: confirmar antes	QuickComm. Sim	Máx: 20
			2

Efetua a identificação dos dados do motor.

Ajustes:

P1910 = 1: Todos os dados do motor e características do inversor serão identificadas, e os parâmetros serão alterados.

- * P0350 resistência do estator,
- * P0354 resistência do rotor,
- * P0356 perdas de indutância no estator,
- * P0358 perdas de indutância no rotor,
- * P0360 indutância principal
- * P1825 tensão on-state dos IGBTs
- * P1828 tempo de compensação –intertr. unidade de gatilho

P1910 = 3: Curva de saturação será identificada e os parâmetros serão alterados

- * P0362 ... P0365 curva de magnetização fluxo 1 .. 4
- * P0366 ... P0369 curva de magnetização imag 1 .. 4

Ajustes:

- 0 Desabilitado
- 1 Identificação de todos os parâmetros com alteração de parâmetros
- 2 Identificação de todos os parâmetros sem alteração de parâmetros
- 3 Identificação da curva de saturação com alteração de parâmetros
- 4 Identificação da curva de saturação sem alteração de parâmetros
- 5 Identificação de XsigDyn (r1920) sem alteração de parâmetros
- 6 Identificação de Tdead (r1926) sem alteração de parâmetros
- 7 Identificação de Rs (r1912) sem alteração de parâmetros
- 8 Identificação de Xs (r1915) sem alteração de parâmetros
- 9 Identificação de Tr (r1913) sem alteração de parâmetros
- 10 Identificação de Xsigma (r1914) sem alteração de parâmetros
- 20 Ajustar vetor de tensão

Nota:

Antes da seleção de identificação dos dados do motor, o "Comissionamento rápido" deve ser efetuado.

Uma vez habilitado (P1910 = 1), A0541 gera um alarme informando que o próximo comando ON irá iniciar a medição dos parâmetros do motor.

Aviso:

Ao escolher o ajuste para medição, observar o seguinte:

1. " com alteração de parâmetros "

significa que os valores estão adotados no momento como ajustes de parâmetro Pxxxx (vide ajustes comuns acima), aplicados ao regulador e exibidos nos parâmetros somente-leitura abaixo.

2. "sem alteração de parâmetros"

significa que os valores somente são exibidos, i.e. eles são mostrados para fins de verificação nos parâmetros somente-leitura r1912 (resistência identificada do estator), r1913 (constante de tempo identificada do rotor), r1914 (reatância de perdas total identificada), r1915/r1916/r1917/r1918/r1919 (reatância nominal do estator identificada / reatância do estator identificada 1 a 4), r1925 (tensão **on-state** IGBT) e r1926 (tempo morto identificado unidade de gatilho). Os valores não são aplicados ao regulador.

P1911	Nº. de fases a serem identificadas	Mín: 1	Nível:
CStat: CT	Datatype: U16	Unit: -	Def: 3
P-Group: INVERSOR	Active: Imediatamente	QuickComm. Não	Máx: 3
			2

Seleciona o número máximo de fases do motor a ser identificado.

r1912[3]	Resistência do estator identificada	Mín: -	Nível:
	Datatype: Flutuante	Unit: Ohm	Def: -
P-Group: MOTOR		Máx: -	2

Exibe o valor da resistência medida do estator (entre fases) em [Ohms]

Índice:

- r1912[0] : fase U
- r1912[1] : fase V
- r1912[2] : fase W

Nota:

Este valor é medido utilizando P1910 = 1 ou 2, i.e., identificação do parâmetro com/sem alterações.

r1913[3]	Constante de tempo do rotor identificada Datatype: Flutuante Unit: ms P-Group: MOTOR	Mín: - Def: - Máx: -	Nível: 2
	Exibe a constante de tempo do rotor identificada.		
	Índice: r1913[0] : fase U r1913[1] : fase V r1913[2] : fase W		
r1914[3]	Perdas de indutância total identificada Datatype: Flutuante Unit: - P-Group: MOTOR	Mín: - Def: - Máx: -	Nível: 2
	Exibe as perdas de indutância total identificada.		
	Índice: r1914[0] : fase U r1914[1] : fase V r1914[2] : fase W		
r1915[3]	Indutância nominal do estator identificada Datatype: Flutuante Unit: - P-Group: MOTOR	Mín: - Def: - Máx: -	Nível: 2
	Exibe a indutância do estator identificada.		
	Índice: r1915[0] : fase U r1915[1] : fase V r1915[2] : fase W		
	Aviso: Caso o valor identificado (Ls = indutância do estator) não esteja na faixa de 50 % < Xs [p. u.] < 500 %, a mensagem de falha 41 (falha de identificação dos dados do motor) é acionada. P0949 contém maiores informações (valor de falha = 4 , neste caso).		
r1916[3]	Indutância do estator identificada 1 Datatype: Flutuante Unit: - P-Group: MOTOR	Mín: - Def: - Máx: -	Nível: 2
	Exibe a indutância do estator identificada.		
	Índice: r1916[0] : fase U r1916[1] : fase V r1916[2] : fase W		
	Detalhes: Vide P1915 (indutância nominal do estator identificada).		
r1917[3]	Indutância do estator identificada 2 Datatype: Flutuante Unit: - P-Group: MOTOR	Mín: - Def: - Máx: -	Nível: 2
	Exibe a indutância do estator identificada.		
	Índice: r1917[0] : fase U r1917[1] : fase V r1917[2] : fase W		
	Detalhes: Vide P1915 (indutância nominal do estator identificada).		
r1918[3]	Indutância do estator identificada 3 Datatype: Flutuante Unit: - P-Group: MOTOR	Mín: - Def: - Máx: -	Nível: 2
	Exibe a indutância do estator identificada.		
	Índice: r1918[0] : fase U r1918[1] : fase V r1918[2] : fase W		
	Detalhes: Vide P1915 (indutância nominal do estator identificada).		

r1919[3]	Indutância do estator identificada 4	Datatype: Flutuante Unit: -	Mín: - Def: - Máx: -	Nível: 2
	P-Group: MOTOR			
	Exibe a indutância do estator identificada.			
	Índice: r1919[0] : fase U r1919[1] : fase V r1919[2] : fase W			
	Detalhes: Vide P1915 (indutância nominal do estator identificada).			
r1920[3]	Perdas de indutância dinâmica identificada	Datatype: Flutuante Unit: -	Mín: - Def: - Máx: -	Nível: 2
	P-Group: MOTOR			
	Exibe as perdas de indutância dinâmica total identificada.			
	Índice: r1920[0] : fase U r1920[1] : fase V r1920[2] : fase W			
r1925	Tensão on-state identificada	Datatype: Flutuante Unit: V	Mín: - Def: - Máx: -	Nível: 2
	P-Group: INVERSOR			
	Exibe a tensão on-state do IGBT identificada.			
r1926	Tempo morto identificado na unidade de gatilho	Datatype: Flutuante Unit: us	Mín: - Def: - Máx: -	Nível: 2
	P-Group: INVERSOR			
	Exibe o tempo morto identificado para intertravamento da unidade de gatilho.			
P1930	Setpoint de tensão para calibração	CStat: CUT Datatype: Flutuante Unit: V P-Group: INVERSOR Active: Imediatamente QuickComm. Não	Mín: 0 Def: 0 Máx: 1000	Nível: 4
	Especifica a tensão de referência para geração de vetor de tensão de teste (p.ex. utilizado para calibração de shunt).			
P1931	Fase	CStat: CUT Datatype: U16 Unit: - P-Group: INVERSOR Active: Imediatamente QuickComm. Não	Mín: 1 Def: 1 Máx: 6	Nível: 4
	Define a fase do vetor de tensão.			
P1960	Otimização do controle de velocidade	CStat: CT Datatype: U16 Unit: - P-Group: MOTOR Active: confirmar antes QuickComm. Sim	Mín: 0 Def: 0 Máx: 1	Nível: 3
	Para efetuar a otimização do controle de velocidade, o acionamento deve ser ajustado em modo vetorial (P1300 = 20 ou 21). Quando a otimização do controle de velocidade estiver habilitado (P1960 = 1), o alarme A542 será ativado.			
	Na partida seguinte do acionamento serão feitos os testes de otimização. O acionamento irá acelerar o motor até 20 % de P0310 (frequência nominal do motor), utilizando o tempo de rampa de aceleração P1120. Em seguida, em controle de torque, o acionamento irá acelerar o motor até 50 % de P0310 (frequência nominal do motor). Na sequência, o acionamento irá desacelerar o motor de volta a 20 % utilizando o tempo de rampa de desaceleração P1121. Este procedimento é repetido várias vezes, e o valor médio é então estabelecido. Uma estimativa da inércia da carga no motor pode ser extraída deste procedimento. O parâmetro da relação de inércia (P0342) e o ganho Kp para VC (P1360) e SLVC (P1370) são modificados a fim de se obter uma resposta compatível à inércia medida.			
	Ajustes: 0 Desabilitar 1 Habilitar			
	Nota: Quando o teste estiver completo, o parâmetro P1960 será levado a zero.			
	Aviso: Caso ocorra algum problema devido à instabilidade e não seja obtido um valor estável na aceleração dentro de um tempo razoável, o acionamento pode ser desligado com falha F42. Deve ser observado que o regulador do link DC deve estar habilitado durante o teste, pois de outra forma podem ocorrer desligamentos por sobretensão. Entretanto, isto vai depender do tempo de desaceleração e da inércia do sistema. A otimização da malha de velocidade pode não ser adequada a algumas aplicações devido à natureza do teste, i.e. aceleração em controle de torque de 20 % até 50 %.			

P2000[3]	Frequência de referência CStat: CT Datatype: Flutuante Unit: Hz P-Group: COMM Active: confirmar antes QuickComm. Não	Mín: 1.00 Def: 50.00 Máx: 650.00	Nível: 2
Ajuste da frequência de fundo de escala utilizada pela conexão serial (corresponde a 4000H), E/S analógicas e regulador P/D.			
Índice: P2000[0] : 1º. Conjunto de dados do acionamento (DDS) P2000[1] : 2º. Conjunto de dados do acionamento (DDS) P2000[2] : 3º. Conjunto de dados do acionamento (DDS)			
P2001[3]	Tensão de referência CStat: CT Datatype: U16 Unit: V P-Group: COMM Active: confirmar antes QuickComm. Não	Mín: 10 Def: 1000 Máx: 2000	Nível: 3
Tensão de saída de fundo de escala (i.e. 100 %) utilizada pela conexão serial (corresponde a 4000H).			
Exemplo: P2001 = 230 especifica que 4000H recebido via USS significa 230 V.			
Índice: P2001[0] : 1º. Conjunto de dados do acionamento (DDS) P2001[1] : 2º. Conjunto de dados do acionamento (DDS) P2001[2] : 3º. Conjunto de dados do acionamento (DDS)			
P2002[3]	Corrente de referência CStat: CT Datatype: Flutuante Unit: A P-Group: COMM Active: confirmar antes QuickComm. Não	Mín: 0.10 Def: 0.10 Máx: 10000.00	Nível: 3
Corrente de saída de fundo de escala utilizada pela conexão serial (corresponde a 4000H).			
Índice: P2002[0] : 1º. Conjunto de dados do acionamento (DDS) P2002[1] : 2º. Conjunto de dados do acionamento (DDS) P2002[2] : 3º. Conjunto de dados do acionamento (DDS)			
P2003[3]	Torque de referência CStat: CT Datatype: Flutuante Unit: Nm P-Group: COMM Active: confirmar antes QuickComm. Não	Mín: 0.10 Def: 0.75 Máx: 99999.00	Nível: 3
Torque de referência de fundo de escala utilizada pela conexão serial (corresponde a 4000H).			
Índice: P2003[0] : 1º. Conjunto de dados do acionamento (DDS) P2003[1] : 2º. Conjunto de dados do acionamento (DDS) P2003[2] : 3º. Conjunto de dados do acionamento (DDS)			
r2004[3]	Potência de referência Datatype: Flutuante Unit: - P-Group: COMM	Mín: - Def: - Máx: -	Nível: 3
Potência de referência de fundo de escala utilizada pela conexão serial (corresponde a 4000H).			
Índice: r2004[0] : 1º. Conjunto de dados do acionamento (DDS) r2004[1] : 2º. Conjunto de dados do acionamento (DDS) r2004[2] : 3º. Conjunto de dados do acionamento (DDS)			
P2009[2]	Normalização USS CStat: CT Datatype: U16 Unit: - P-Group: COMM Active: confirmar antes QuickComm. Não	Mín: 0 Def: 0 Máx: 1	Nível: 3
Habilita normalização especial para USS.			
Ajustes: 0 Desabilitada 1 Habilitada			
Índice: P2009[0] : Interface serial link COM P2009[1] : Interface serial link BOP			
Nota: Caso habilitado, o setpoint principal (palavra 2 no PZD) não é interpretado como 100 % = 4000H, porém como "absoluto" (p.ex. 4000H = 16384 significa 163.84 Hz).			

P2010[2]	Baudrate USS	Mín: 4	Nível:
CStat: CUT	Datatype: U16	Unit: -	Def: 6
P-Group: COMM	Active: confirmar antes	QuickComm. Não	Máx: 12
			2

Ajusta o valor baud rate para a comunicação USS.

Ajustes:

4	2400 baud
5	4800 baud
6	9600 baud
7	19200 baud
8	38400 baud
9	57600 baud
10	76800 baud
11	93750 baud
12	115200 baud

Índice:

P2010[0] : Interface serial link COM
P2010[1] : Interface serial link BOP

P2011[2]	Endereço USS	Mín: 0	Nível:
CStat: CUT	Datatype: U16	Unit: -	Def: 0
P-Group: COMM	Active: confirmar antes	QuickComm. Não	Máx: 31
			2

Ajusta o endereço exclusivo para o inversor.

Índice:

P2011[0] : Interface serial link COM
P2011[1] : Interface serial link BOP

Nota:

Existe a possibilidade de se conectar até 30 inversores através da conexão serial (i.e. 31 inversores no total), e controlá-los com o protocolo de bus serial USS.

P2012[2]	Comprimento do PZD - USS	Mín: 0	Nível:
CStat: CUT	Datatype: U16	Unit: -	Def: 2
P-Group: COMM	Active: confirmar antes	QuickComm. Não	Máx: 8
			3

Define o número de palavras de 16-bit na porção PZD do telegrama USS. A porção PZD do telegrama USS é utilizada para o setpoint principal, e para controlar o inversor.

Índice:

P2012[0] : Interface serial link COM
P2012[1] : Interface serial link BOP

P2013[2]	Comprimento do PKW - USS	Mín: 0	Nível:
CStat: CUT	Datatype: U16	Unit: -	Def: 127
P-Group: COMM	Active: confirmar antes	QuickComm. Não	Máx: 127
			3

Define o número de palavras de 16-bit na porção PKW do telegrama USS. A porção PKW do telegrama USS é utilizada para ler e gravar valores individuais de parâmetros.

Ajustes:

0	Nenhuma palavra
3	3 palavras
4	4 palavras
	27 variáveis

Índice:

P2013[0] : Interface serial link COM
P2013[1] : Interface serial link BOP

Aviso:

O ajuste de P2013 tem implicações na ordem da palavra do PKW (favor referir-se ao Manual de Referência para Detalhes).

P2014[2]	T_off - Telegrama USS	Mín: 0	Nível:
CStat: CT	Datatype: U16	Unit: ms	Def: 0
P-Group: COMM	Active: Imediatamente	QuickComm. Não	Máx: 65535
			3

Define um tempo T_off após o qual será gerada uma falha (F0070) caso não seja recebido um telegrama através dos canais USS.

Índice:

P2014[0] : Interface serial link COM
P2014[1] : Interface serial link BOP

Aviso:

Pelo ajuste default (tempo ajustado em 0), nenhuma falha é gerada (i.e. watchdog desabilitado).

r2015[8]	CO: PZD do link BOP (USS)	Datatype: U16	Unit: -	Mín: - Def: - Máx: -	Nível: 3
	P-Group: COMM				

Exibe dados do processo recebidos através do USS no link BOP (RS232 USS).

Índice:

r2015[0] : Palavra recebida 0
 r2015[1] : Palavra recebida 1
 r2015[2] : Palavra recebida 2
 r2015[3] : Palavra recebida 3
 r2015[4] : Palavra recebida 4
 r2015[5] : Palavra recebida 5
 r2015[6] : Palavra recebida 6
 r2015[7] : Palavra recebida 7

Nota:

As palavras de comando podem ser visualizadas como parâmetros binários r2032 e r2033.

P2016[8]	CI: PZD para link BOP (USS)	Datatype: U32	Unit: -	Mín: 0:0 Def: 52:0 Máx: 4000:0	Nível: 3
	CStat: CT	Active: Imediatamente	QuickComm. Não		
	P-Group: COMM				

Seleciona os sinais a serem transmitidos para a interface serial através do link BOP.

Exemplo:

P2016[0] = 52.0 (default). Neste caso, o valor de r0052[0] (CO/BO: palavra de estado) é transmitido como 1º. PZD para o link BOP.

Índice:

P2016[0] : Palavra transmitida 0
 P2016[1] : Palavra transmitida 1
 P2016[2] : Palavra transmitida 2
 P2016[3] : Palavra transmitida 3
 P2016[4] : Palavra transmitida 4
 P2016[5] : Palavra transmitida 5
 P2016[6] : Palavra transmitida 6
 P2016[7] : Palavra transmitida 7

Nota:

Caso r0052 não seja indexado, o display não irá exibir um índice ("0").

r2018[8]	CO: PZD do link COM (USS)	Datatype: U16	Unit: -	Mín: - Def: - Máx: -	Nível: 3
	P-Group: COMM				

Exibe dados do processo recebidos através do USS no link COM.

Índice:

r2018[0] : Palavra recebida 0
 r2018[1] : Palavra recebida 1
 r2018[2] : Palavra recebida 2
 r2018[3] : Palavra recebida 3
 r2018[4] : Palavra recebida 4
 r2018[5] : Palavra recebida 5
 r2018[6] : Palavra recebida 6
 r2018[7] : Palavra recebida 7

Nota:

As palavras de comando podem ser visualizadas como parâmetros binários r2036 e r2037.

P2019[8]	CI: PZD para link COM (USS)	Datatype: U32	Unit: -	Mín: 0:0 Def: 52:0 Máx: 4000:0	Nível: 3
	CStat: CT	Active: Imediatamente	QuickComm. Não		
	P-Group: COMM				

Seleciona os sinais a serem transmitidos para a interface serial através do link COM.

Índice:

P2019[0] : Palavra transmitida 0
 P2019[1] : Palavra transmitida 1
 P2019[2] : Palavra transmitida 2
 P2019[3] : Palavra transmitida 3
 P2019[4] : Palavra transmitida 4
 P2019[5] : Palavra transmitida 5
 P2019[6] : Palavra transmitida 6
 P2019[7] : Palavra transmitida 7

Detalhes:

Vide r2016 (PZD para link BOP)

r2024[2]	Telegramas USS livres de erro	Datatype: U16	Unit: -	Mín: - Def: - Máx: -	Nível: 3
	P-Group: COMM				

Exibe o número de telegramas USS livres de erro recebidos.

Índice:

r2024[0] : Interface serial link COM
 r2024[1] : Interface serial link BOP

				Nível:
r2025[2]	USS - Telegramas rejeitados	Datatype: U16	Unit: -	Nível: 3
	P-Group: COMM		Mín: - Def: - Máx: -	3
Exibe o número de telegramas USS rejeitados.				
Índice: r2025[0] : Interface Serial COM link r2025[1] : Interface Serial BOP link				
r2026[2]	USS - Erros de sintaxe de caracter	Datatype: U16	Unit: -	Nível: 3
	P-Group: COMM		Mín: - Def: - Máx: -	3
Exibe o número de erros de caracter USS.				
Índice: r2026[0] : Interface Serial COM link r2026[1] : Interface Serial BOP link				
r2027[2]	USS – erro de sobreposição	Datatype: U16	Unit: -	Nível: 3
	P-Group: COMM		Mín: - Def: - Máx: -	3
Exibe o número de telegramas USS com erro de sobreposição.				
Índice: r2027[0] : Interface Serial COM link r2027[1] : Interface Serial BOP link				
r2028[2]	USS – erro de paridade	Datatype: U16	Unit: -	Nível: 3
	P-Group: COMM		Mín: - Def: - Máx: -	3
Exibe o número de telegramas USS com erro de paridade.				
Índice: r2028[0] : Interface Serial COM link r2028[1] : Interface Serial BOP link				
r2029[2]	USS – partida não identificada	Datatype: U16	Unit: -	Nível: 3
	P-Group: COMM		Mín: - Def: - Máx: -	3
Exibe o número de telegramas USS com partida não identificada.				
Índice: r2029[0] : Interface Serial COM link r2029[1] : Interface Serial BOP link				
r2030[2]	USS - erro BCC	Datatype: U16	Unit: -	Nível: 3
	P-Group: COMM		Mín: - Def: - Máx: -	3
Exibe o número de telegramas USS com erro BCC.				
Índice: r2030[0] : Interface Serial COM link r2030[1] : Interface Serial BOP link				
r2031[2]	USS – erro de comprimento	Datatype: U16	Unit: -	Nível: 3
	P-Group: COMM		Mín: - Def: - Máx: -	3
Exibe o número de telegramas USS com comprimento incorreto.				
Índice: r2031[0] : Interface Serial COM link r2031[1] : Interface Serial BOP link				

r2032	BO: CtrlWrd1 (palavra de comando 1) do link BOP (USS)	Mín: -	Nível:
	Datatype: U16 Unit: -	Def: -	3
	P-Group: COMM	Máx: -	

Exibe palavra de comando 1 do link BOP. (refere-se à palavra 1 no USS).

Campos binários:

Bit00	ON/OFF1	0	NÃO
		1	SIM
Bit01	OFF2: Parada elétrica	0	SIM
		1	NÃO
Bit02	OFF3: Parada rápida	0	SIM
		1	NÃO
Bit03	Habilitar pulsos	0	NÃO
		1	SIM
Bit04	Habilitar RFG	0	NÃO
		1	SIM
Bit05	Partida RFG	0	NÃO
		1	SIM
Bit06	Habilitar setpoint	0	NÃO
		1	SIM
Bit07	Reconhecimento de falha	0	NÃO
		1	SIM
Bit08	JOG direita	0	NÃO
		1	SIM
Bit09	JOG esquerda	0	NÃO
		1	SIM
Bit10	Controle do PLC	0	NÃO
		1	SIM
Bit11	Reversão (inversão de setpoint)	0	NÃO
		1	SIM
Bit13	Potenciômetro motorizado MOP para cima	0	NÃO
		1	SIM
Bit14	Potenciômetro motorizado MOP para baixo	0	NÃO
		1	SIM
Bit15	CDS Bit 0 (Local/Remoto)	0	NÃO
		1	SIM

r2033	BO: CtrlWrd2 (palavra de comando 2) do link BOP (USS)	Mín: -	Nível:
	Datatype: U16 Unit: -	Def: -	3
	P-Group: COMM	Máx: -	

Exibe palavra de comando 2 do link BOP. (i.e. refere-se à palavra 4 no USS).

Campos binários:

Bit00	Frequência Fixa Bit 0	0	NÃO
		1	SIM
Bit01	Frequência Fixa Bit 1	0	NÃO
		1	SIM
Bit02	Frequência Fixa Bit 2	0	NÃO
		1	SIM
Bit03	Frequência Fixa Bit 3	0	NÃO
		1	SIM
Bit04	Conjunto de dados do acionam. (DDS) Bit 0	0	NÃO
		1	SIM
Bit05	Conjunto de dados do acionam. (DDS) Bit 1	0	NÃO
		1	SIM
Bit08	PID habilitado	0	NÃO
		1	SIM
Bit09	Freio DC habilitado	0	NÃO
		1	SIM
Bit11	Queda	0	NÃO
		1	SIM
Bit12	Controle de torque	0	NÃO
		1	SIM
Bit13	Falha externa 1	0	SIM
		1	NÃO
Bit15	Conjunto de dados de comando (CDS) Bit 1	0	NÃO
		1	SIM

Condição:

P0700 = 5 (USS em COM link) e P0719 = 0 (Cmd / Setpoint = parâmetro BICO).

r2036	BO: CtrlWrd1 (palavra de comando 1) do link COM (USS)	Mín: -	Nível:
	Datatype: U16 Unit: -	Def: -	3
	P-Group: COMM	Máx: -	

Exibe a palavra de comando 1 no link COM (refere-se à palavra 1 no USS).

Campos binários:

Bit00	ON/OFF1	0	NÃO
		1	SIM
Bit01	OFF2: Parada elétrica	0	SIM
		1	NÃO
Bit02	OFF3: Parada rápida	0	SIM
		1	NÃO
Bit03	Habilitar pulsos	0	NÃO
		1	SIM
Bit04	Habilitar RFG	0	NÃO
		1	SIM
Bit05	Partida RFG	0	NÃO
		1	SIM
Bit06	Habilitar setpoint	0	NÃO
		1	SIM
Bit07	Reconhecimento de falha	0	NÃO
		1	SIM
Bit08	JOG direita	0	NÃO
		1	SIM
Bit09	JOG esquerda	0	NÃO
		1	SIM
Bit10	Controle do PLC	0	NÃO
		1	SIM
Bit11	Reversão (inversão de setpoint)	0	NÃO
		1	SIM
Bit13	Potenciômetro motorizado MOP para cima	0	NÃO
		1	SIM
Bit14	Potenciômetro motorizado MOP para baixo	0	NÃO
		1	SIM
Bit15	CDS Bit 0 (Local/Remoto)	0	NÃO
		1	SIM

Detalhes:

Vide r2033 (palavra de comando 2 do link BOP).

r2037	BO: CtrlWrd2 (palavra de comando 2) do link COM (USS)	Mín: -	Nível:
	Datatype: U16 Unit: -	Def: -	3
	P-Group: COMM	Máx: -	

Exibe a palavra de comando 2 no link COM (refere-se à palavra 4 no USS).

Campos binários:

Bit00	Frequência Fixa Bit 0	0	NÃO
		1	SIM
Bit01	Frequência Fixa Bit 1	0	NÃO
		1	SIM
Bit02	Frequência Fixa Bit 2	0	NÃO
		1	SIM
Bit03	Frequência Fixa Bit 3	0	NÃO
		1	SIM
Bit04	Conjunto de dados do acionam. (DDS) Bit 0	0	NÃO
		1	SIM
Bit05	Conjunto de dados do acionam. (DDS) Bit 1	0	NÃO
		1	SIM
Bit08	PID habilitado	0	NÃO
		1	SIM
Bit09	Freio DC habilitado	0	NÃO
		1	SIM
Bit11	Queda	0	NÃO
		1	SIM
Bit12	Controle de torque	0	NÃO
		1	SIM
Bit13	Falha externa 1	0	SIM
		1	NÃO
Bit15	Conjunto de dados de comando (CDS) Bit 1	0	NÃO
		1	SIM

Detalhes:

Vide r2033 (palavra de comando 2 do link BOP).

P2040	Tempo para recepção do Telegrama - módulo CB	Mín: 0	Nível:
CStat: CT	Datatype: U16	Unit: ms	Def: 20
P-Group: COMM	Active: Imediatamente	QuickComm. Não	Máx: 65535
			3

Define um tempo após o qual será gerada uma falha (F0070) caso não seja recebido nenhum telegrama através do link.

Condição:

Ajuste 0 = desabilitar watchdog

P2041[5]	Parâmetros do módulo CB	Mín: 0	Nível:
CStat: CT	Datatype: U16	Unit: -	Def: 0
P-Group: COMM	Active: confirmar antes	QuickComm. Não	Máx: 65535
			3

Configura um módulo de comunicação (CB).

Índice:

P2041[0] : parâmetro CB 0
P2041[1] : parâmetro CB 1
P2041[2] : parâmetro CB 2
P2041[3] : parâmetro CB 3
P2041[4] : parâmetro CB 4

Detalhes:

Vide manual referente ao módulo de comunicação para definição do protocolo e ajustes apropriados.

r2050[8]	CO: PZD do módulo CB	Mín: -	Nível:
	Datatype: U16	Unit: -	Def: -
	P-Group: COMM	Máx: -	3

Exibe o PZD recebido do módulo de comunicação (CB).

Índice:

r2050[0] : Palavra recebida 0
r2050[1] : Palavra recebida 1
r2050[2] : Palavra recebida 2
r2050[3] : Palavra recebida 3
r2050[4] : Palavra recebida 4
r2050[5] : Palavra recebida 5
r2050[6] : Palavra recebida 6
r2050[7] : Palavra recebida 7

Nota:

As palavras de comando podem ser visualizadas como parâmetros binários (r2032 e r2033).

P2051[8]	CI: PZD para módulo CB	Mín: 0:0	Nível:
CStat: CT	Datatype: U32	Unit: -	Def: 52:0
P-Group: COMM	Active: Imediatamente	QuickComm. Não	Máx: 4000:0
			3

Conecta o PZD ao módulo CB.

Este parâmetro permite ao usuário definir a origem das palavras de estado e dos valores atuais para o PZD de resposta.

Ajustes:

Palavra de estado 1 = 52
CO/BO: Palavra de estado atual 1 (vide r0052)
Valor atual 1 = 21 frequência de saída do inversor (vide r0021)

Outros ajustes BICO são possíveis.

Índice:

P2051[0] : Palavra transmitida 0
P2051[1] : Palavra transmitida 1
P2051[2] : Palavra transmitida 2
P2051[3] : Palavra transmitida 3
P2051[4] : Palavra transmitida 4
P2051[5] : Palavra transmitida 5
P2051[6] : Palavra transmitida 6
P2051[7] : Palavra transmitida 7

r2053[5]	Identificação – módulo CB	Datatype: U16	Unit: -	Mín: - Def: - Máx: -	Nível: 3
	P-Group: COMM				

Exibe os dados de identificação do módulo de comunicação (CB). Os tipos diferentes de CB (r2053[0]) são fornecidos na declaração Enum.

Ajustes:

0	Nº CB módulo opcional
1	PROFIBUS DP
2	DeviceNet
256	não definido

Índice:

r2053[0]	: Tipo do CB (PROFIBUS = 1)
r2053[1]	: Versão de Firmware
r2053[2]	: Detalhes da versão de Firmware
r2053[3]	: Data (ano) do Firmware
r2053[4]	: Data (dia/mês) do Firmware

r2054[7]	Diagnose – módulo CB	Datatype: U16	Unit: -	Mín: - Def: - Máx: -	Nível: 3
	P-Group: COMM				

Exibe informações de diagnose do módulo de comunicação (CB).

Índice:

r2054[0]	: Diagnose - CB 0
r2054[1]	: Diagnose - CB 1
r2054[2]	: Diagnose - CB 2
r2054[3]	: Diagnose - CB 3
r2054[4]	: Diagnose - CB 4
r2054[5]	: Diagnose - CB 5
r2054[6]	: Diagnose - CB 6

Detalhes:

Vide manual respectivo do módulo de comunicação.

r2090	BO: Palavra de comando 1 do módulo CB	Datatype: U16	Unit: -	Mín: - Def: - Máx: -	Nível: 3
	P-Group: COMM				

Exibe a palavra de comando 1 recebida do módulo de comunicação (CB).

Campos binários:

Bit00	ON/OFF1	0	NÃO
		1	SIM
Bit01	OFF2: Parada elétrica	0	SIM
		1	NÃO
Bit02	OFF3: Parada rápida	0	SIM
		1	NÃO
Bit03	Habilitar pulsos	0	NÃO
		1	SIM
Bit04	Habilitar RFG	0	NÃO
		1	SIM
Bit05	Partida RFG	0	NÃO
		1	SIM
Bit06	Habilitar setpoint	0	NÃO
		1	SIM
Bit07	Reconhecimento de falha	0	NÃO
		1	SIM
Bit08	JOG direita	0	NÃO
		1	SIM
Bit09	JOG esquerda	0	NÃO
		1	SIM
Bit10	Controle do PLC	0	NÃO
		1	SIM
Bit11	Reversão (inversão de setpoint)	0	NÃO
		1	SIM
Bit13	Potenciômetro motorizado MOP para cima	0	NÃO
		1	SIM
Bit14	Potenciômetro motorizado MOP para baixo	0	NÃO
		1	SIM
Bit15	CDS Bit 0 (Local/Remoto)	0	NÃO
		1	SIM

Detalhes:

Vide manual referente ao módulo de comunicação para definição do protocolo e ajustes apropriados.

r2091	BO: Palavra de comando 2 do módulo CB	Mín: -	Nível:
	Datatype: U16 Unit: -	Def: -	3
	P-Group: COMM	Máx: -	

Exibe a palavra de comando 2 recebida do módulo de comunicação (CB).

Campos binários:

Bit00	Frequência Fixa Bit 0	0	NÃO
		1	SIM
Bit01	Frequência Fixa Bit 1	0	NÃO
		1	SIM
Bit02	Frequência Fixa Bit 2	0	NÃO
		1	SIM
Bit03	Frequência Fixa Bit 3	0	NÃO
		1	SIM
Bit04	Conjunto de dados do acionam. (DDS) Bit 0	0	NÃO
		1	SIM
Bit05	Conjunto de dados do acionam. (DDS) Bit 1	0	NÃO
		1	SIM
Bit08	PID habilitado	0	NÃO
		1	SIM
Bit09	Freio DC habilitado	0	NÃO
		1	SIM
Bit11	Queda	0	NÃO
		1	SIM
Bit12	Controle de torque	0	NÃO
		1	SIM
Bit13	Falha externa 1	0	SIM
		1	NÃO
Bit15	Conjunto de dados de comando (CDS) Bit 1	0	NÃO
		1	SIM

Detalhes:

Vide manual referente ao módulo de comunicação para definição do protocolo e ajustes apropriados.

P2100[3]	Seleção número de alarme	Mín: 0	Nível:
	CStat: CT Datatype: U16 Unit: -	Def: 0	3
	P-Group: ALARMES Active: confirmar antes QuickComm. Não	Máx: 65535	

Seleciona até três (3) falhas ou alarmes para reações não default.

Exemplo:

Caso deseje-se que F0005 execute um OFF3 ao invés de um OFF2, deve-se ajustar P2100[0] = 5 e, em seguida, deve-se selecionar a reação desejada em P2101[0] (neste caso, ajustar P2101[0] = 3).

Índice:

P2100[0] : Número da falha 1
P2100[1] : Número da falha 2
P2100[2] : Número da falha 3

Nota:

Todos os códigos de falha possuem uma reação default ao OFF2. As reações default de alguns códigos de falha causados por desligamento de hardware (p.ex. sobrecorrente) não podem ser alterados.

P2101[3]	Valor de reação na parada	Mín: 0	Nível:
	CStat: CT Datatype: U16 Unit: -	Def: 0	3
	P-Group: ALARMES Active: confirmar antes QuickComm. Não	Máx: 4	

Ajusta os valores de reação na parada do acionamento para falhas selecionadas por P2100 (número do alarme - reação na parada).

Este parâmetro indexado especifica a reação especial aos alarmes / falhas definidos em P2100 índices 0 a 2.

Ajustes:

0	Sem reação, sem visualização
1	reação na parada OFF1
2	reação na parada OFF2
3	reação na parada OFF3
4	Sem reação a alarme somente

Índice:

P2101[0] : Reação na parada - valor 1
P2101[1] : Reação na parada - valor 2
P2101[2] : Reação na parada - valor 3

Nota:

Ajustes 0 - 3 somente estão disponíveis para códigos de falha.

Ajustes 0 e 4 somente estão disponíveis para alarmes.

Índice 0 (P2101) refere-se a alarme / falha em Índice 0 (P2100).

P2103[3]	BI: 1. Reconhecimento de falhas	Mín: 0:0	Nível:
CStat: CT	Datatype: U32	Unit: -	Def: 722:2
P-Group: COMANDOS	Active: confirmar antes QuickComm. Não	Máx: 4000:0	3

Define a origem do reconhecimento de falhas, teclado/DIN, etc. (dependendo do ajuste).

Ajustes:

722.0 = Entrada digital 1 (exige que P0701 seja ajustado em 99, BICO)
 722.1 = Entrada digital 2 (exige que P0702 seja ajustado em 99, BICO)
 722.2 = Entrada digital 3 (exige que P0703 seja ajustado em 99, BICO)
 722.3 = Entrada digital 4 (exige que P0704 seja ajustado em 99, BICO)
 722.4 = Entrada digital 5 (exige que P0705 seja ajustado em 99, BICO)
 722.5 = Entrada digital 6 (exige que P0706 seja ajustado em 99, BICO)
 722.6 = Entrada digital 7 (via entrada analógica 1, exige que P0707 seja ajustado em 99)
 722.7 = Entrada digital 8 (via entrada analógica 2, exige que P0708 seja ajustado em 99)

Índice:

P2103[0] : 1º. Conjunto de dados de comando (CDS)
 P2103[1] : 2º. Conjunto de dados de comando (CDS)
 P2103[2] : 3º. Conjunto de dados de comando (CDS)

P2104[3]	BI: 2. Reconhecimento de falhas	Mín: 0:0	Nível:
CStat: CT	Datatype: U32	Unit: -	Def: 0:0
P-Group: COMANDOS	Active: confirmar antes QuickComm. Não	Máx: 4000:0	3

Define a segunda origem do reconhecimento de falhas.

Ajustes:

722.0 = Entrada digital 1 (exige que P0701 seja ajustado em 99, BICO)
 722.1 = Entrada digital 2 (exige que P0702 seja ajustado em 99, BICO)
 722.2 = Entrada digital 3 (exige que P0703 seja ajustado em 99, BICO)
 722.3 = Entrada digital 4 (exige que P0704 seja ajustado em 99, BICO)
 722.4 = Entrada digital 5 (exige que P0705 seja ajustado em 99, BICO)
 722.5 = Entrada digital 6 (exige que P0706 seja ajustado em 99, BICO)
 722.6 = Entrada digital 7 (via entrada analógica 1, exige que P0707 seja ajustado em 99)
 722.7 = Entrada digital 8 (via entrada analógica 2, exige que P0708 seja ajustado em 99)

Índice:

P2104[0] : 1º. Conjunto de dados de comando (CDS)
 P2104[1] : 2º. Conjunto de dados de comando (CDS)
 P2104[2] : 3º. Conjunto de dados de comando (CDS)

P2106[3]	BI: Falha externa	Mín: 0:0	Nível:
CStat: CT	Datatype: U32	Unit: -	Def: 1:0
P-Group: COMANDOS	Active: confirmar antes QuickComm. Não	Máx: 4000:0	3

Seleciona a origem de falhas externas.

Ajustes:

722.0 = Entrada digital 1 (exige que P0701 seja ajustado em 99, BICO)
 722.1 = Entrada digital 2 (exige que P0702 seja ajustado em 99, BICO)
 722.2 = Entrada digital 3 (exige que P0703 seja ajustado em 99, BICO)
 722.3 = Entrada digital 4 (exige que P0704 seja ajustado em 99, BICO)
 722.4 = Entrada digital 5 (exige que P0705 seja ajustado em 99, BICO)
 722.5 = Entrada digital 6 (exige que P0706 seja ajustado em 99, BICO)
 722.6 = Entrada digital 7 (via entrada analógica 1, exige que P0707 seja ajustado em 99)
 722.7 = Entrada digital 8 (via entrada analógica 2, exige que P0708 seja ajustado em 99)

Índice:

P2106[0] : 1º. Conjunto de dados de comando (CDS)
 P2106[1] : 2º. Conjunto de dados de comando (CDS)
 P2106[2] : 3º. Conjunto de dados de comando (CDS)

r2110[4]	Número de Alarme	Mín: -	Nível:
	Datatype: U16	Unit: -	Def: -
	P-Group: ALARMES	Máx: -	2

Exibe informação referente ao alarme.

Podem ser visualizados um máximo de dois (2) alarmes ativos (índices 0 e 1), e dois (2) alarmes históricos (índices 2 e 3).

Índice:

r2110[0] : Alarmes recentes --, alarme 1
 r2110[1] : Alarmes recentes --, alarme 2
 r2110[2] : Alarmes recentes --, alarme 3
 r2110[3] : Alarmes recentes --, alarme 4

Nota:

O LED do display irá piscar enquanto um alarme estiver ativo. Os LED's indicam o status do alarme neste caso.

Caso um AOP esteja sendo utilizado, o display irá exibir o número e o texto do alarme ativo.


Aviso:

Índices 0 e 1 não são armazenados.

P2111	Número total de alarmes	CStat: CT	Datatype: U16	Unit: -	Mín: 0 Def: 0 Máx: 4	Nível: 3
		P-Group: ALARMES	Active: confirmar antes	QuickComm. Não		
	Exibe o número de alarmes (até 4) desde o último reset. Ajustar em 0 para resetar o histórico de alarmes.					
r2114[2]	Contagem de tempo de funcionamento		Datatype: U16	Unit: -	Mín: - Def: - Máx: -	Nível: 3
		P-Group: ALARMES				
	Exibe o tempo de funcionamento. Refere-se ao tempo total que o acionamento esteve energizado. Em queda de energia valores são salvos e restaurados no retorno de energia.					
	O contador de tempo de funcionamento r2114 será calculado conforme segue: Multiplicar o valor em r2114[0] por 65536; em seguida adicioná-lo ao valor em r2114[1]. O resultado será dado em segundos, o que significa que r2114[0] não se refere a dias.					
	Quando AOP não está conectado, o tempo neste parâmetro é utilizado por r0948 a fim de indicar quando uma falha ocorreu.					
	Exemplo: Se r2114[0] = 1 & r2114[1] = 20864 Chega-se em $1 * 65536 + 20864 = 86400$ segundos, equivalente a 1 dia.					
	Índice: r2114[0] : Tempo do sistema, Segundos, Palavra Superior r2114[1] : Tempo do sistema, Segundos, Palavra Inferior					
	Detalhes: Vide r0948 (tempo de falha)					
P2115[3]	AOP relógio tempo real	CStat: CT	Datatype: U16	Unit: -	Mín: 0 Def: 0 Máx: 65535	Nível: 3
		P-Group: ALARMES	Active: Imediatamente	QuickComm. Não		
	Exibe o horário AOP em tempo real.					
	Índice: P2115[0] : Tempo real, Segundos+Minutos P2115[1] : Tempo real, Horas+Dias P2115[2] : Tempo real, Mês+Ano					
	Detalhes: Vide r0948 (tempo de falha).					
P2120	Contador de indicações	CStat: CUT	Datatype: U16	Unit: -	Mín: 0 Def: 0 Máx: 65535	Nível: 4
		P-Group: ALARMES	Active: Imediatamente	QuickComm. Não		
	Indica o número total de eventos de alarme. Este parâmetro é incrementado sempre que ocorre um evento de alarme. Além disso, ele também é incrementado quando um alarme falhas são eliminados.					
	Este parâmetro é utilizado pelo PC tools.					

P2150[3]	Histerese de Frequência f_hys			Mín: 0.00	Nível: 3
	CStat: CUT	Datatype: Flutuante	Unit: Hz	Def: 3.00	
	P-Group: ALARMES	Active: Imediatamente	QuickComm. Não	Máx: 10.00	


Define o nível de histerese aplicada para comparar frequência e velocidade no limite, conforme ilustrado no diagrama abaixo:



Índice:
P2150[0] : 1º. Conjunto de dados do acionamento (DDS)
P2150[1] : 2º. Conjunto de dados do acionamento (DDS)
P2150[2] : 3º. Conjunto de dados do acionamento (DDS)

P2151[3]	CI: Supervisão setpoint de velocidade			Mín: 0:0	Nível: 3
	CStat: CUT	Datatype: U32	Unit: -	Def: 0:0	
	P-Group: ALARMES	Active: Imediatamente	QuickComm. Não	Máx: 4000:0	

Seleciona sinal de setpoint de velocidade para ser comparado ao limite, conforme ilustrado no diagrama abaixo.



Índice:
P2151[0] : 1º. Conjunto de dados de comando (CDS)
P2151[1] : 2º. Conjunto de dados de comando (CDS)
P2151[2] : 3º. Conjunto de dados de comando (CDS)

Detalhes:
Vide também diagrama em P2150 (histerese de frequência f_hys).

P2152[3]	CI: Supervisão da velocidade real	Mín: 0:0	Nível:
CStat: CUT	Datatype: U32	Unit: -	Def: 0:0
P-Group: ALARMES	Active: Imediatamente	QuickComm: Não	Máx: 4000:0
			3

Seleciona sinal de velocidade para ser comparado ao limite.

Índice:


P2152[0] : 1º. Conjunto de dados de comando (CDS)
P2152[1] : 2º. Conjunto de dados de comando (CDS)
P2152[2] : 3º. Conjunto de dados de comando (CDS)

Detalhes:

Vide também diagrama em P2150 (histerese de frequência f_hys) e P2151 (supervisão de setpoint de velocidade).

P2153[3]	Filtro constante de tempo de velocidade	Mín: 0	Nível:
CStat: CUT	Datatype: U16	Unit: ms	Def: 5
P-Group: ALARMES	Active: Imediatamente	QuickComm: Não	Máx: 1000
			2

Especifica a constante de tempo do filtro de velocidade de primeira ordem. A velocidade filtrada é então comparada aos limites, conforme ilustrado no diagrama abaixo:

**Índice:**

P2153[0] : 1º. Conjunto de dados do acionamento (DDS)
P2153[1] : 2º. Conjunto de dados do acionamento (DDS)
P2153[2] : 3º. Conjunto de dados do acionamento (DDS)

Detalhes:

Vide também diagrama em P2157 (frequência limite f_2)

P2155[3]	Limite de frequência f_1	Mín: 0.00	Nível:
CStat: CUT	Datatype: Flutuante	Unit: Hz	Def: 30.00
P-Group: ALARMES	Active: Imediatamente	QuickComm: Não	Máx: 650.00
			3

Ajusta um limite para comparação da velocidade ou frequência real com os valores limite f_1. Este limite controla os bits de estado 4 e 5 na palavra de estado 2 (r0053).

Índice:

P2155[0] : 1º. Conjunto de dados do acionamento (DDS)
P2155[1] : 2º. Conjunto de dados do acionamento (DDS)
P2155[2] : 3º. Conjunto de dados do acionamento (DDS)

Detalhes:

Vide diagrama em P2153 (constante de tempo filtro de velocidade)

P2156[3]	Tempo de retardo - limite de frequência f_1	Mín: 0	Nível:
CStat: CUT	Datatype: U16	Unit: ms	Def: 10
P-Group: ALARMES	Active: Imediatamente	QuickComm: Não	Máx: 10000
			3

Ajusta tempo de retardo anterior à comparação da frequência limite f_1 (P2155).

Índice:


P2156[0] : 1º. Conjunto de dados do acionamento (DDS)
P2156[1] : 2º. Conjunto de dados do acionamento (DDS)
P2156[2] : 3º. Conjunto de dados do acionamento (DDS)

Detalhes:

Vide diagrama em P2153 (constante de tempo filtro de velocidade)

P2157[3]	Limite de frequência f₂	Mín: 0.00	Nível: 2
CStat: CUT	Datatype: Flutuante Unit: Hz	Def: 30.00	
P-Group: ALARMES	Active: Imediatamente QuickComm. Não	Máx: 650.00	

Limite f₂ para comparação de velocidade ou frequência com os limites, conforme ilustrado no diagrama abaixo:



Índice:

P2157[0] : 1º. Conjunto de dados do acionamento (DDS)
P2157[1] : 2º. Conjunto de dados do acionamento (DDS)
P2157[2] : 3º. Conjunto de dados do acionamento (DDS)

Detalhes:

Vide diagrama em P2153 (constante de tempo filtro de velocidade)

P2158[3]	Tempo de retardo - limite de frequência f₂	Mín: 0	Nível: 2
CStat: CUT	Datatype: U16 Unit: ms	Def: 10	
P-Group: ALARMES	Active: Imediatamente QuickComm. Não	Máx: 10000	

Ajusta tempo de retardo anterior à comparação da frequência limite f₂ (P2157).

Índice:

P2158[0] : 1º. Conjunto de dados do acionamento (DDS)
P2158[1] : 2º. Conjunto de dados do acionamento (DDS)
P2158[2] : 3º. Conjunto de dados do acionamento (DDS)

Detalhes:

Vide diagrama em P2157 (frequência limite f₂)

P2159[3]	Limite de frequência f₃	Mín: 0.00	Nível: 2
CStat: CUT	Datatype: Flutuante Unit: Hz	Def: 30.00	
P-Group: ALARMES	Active: Imediatamente QuickComm. Não	Máx: 650.00	

Limite f₂ para comparação de velocidade ou frequência com os limites.

Índice:

P2159[0] : 1º. Conjunto de dados do acionamento (DDS)
P2159[1] : 2º. Conjunto de dados do acionamento (DDS)
P2159[2] : 3º. Conjunto de dados do acionamento (DDS)

Detalhes:

Vide diagrama em P2157 (frequência limite f₂)

P2160[3]	Tempo de retardo - limite de frequência f_3	Mín: 0	Nível:
CStat: CUT	Datatype: U16	Unit: ms	Def: 10
P-Group: ALARMES	Active: Imediatamente	QuickComm. Não	Máx: 10000
			2

Ajusta tempo de retardo anterior à comparação da frequência limite f_3 (P2159).

Índice:

P2160[0] : 1º. Conjunto de dados do acionamento (DDS)
P2160[1] : 2º. Conjunto de dados do acionamento (DDS)
P2160[2] : 3º. Conjunto de dados do acionamento (DDS)

Detalhes:

Vide diagrama em P2157 (frequência limite f_2)

P2161[3]	Limite mínimo para setpoint de frequência	Mín: 0.00	Nível:
CStat: CUT	Datatype: Flutuante	Unit: Hz	Def: 3.00
P-Group: ALARMES	Active: Imediatamente	QuickComm. Não	Máx: 10.00
			2

Valor de limite mínimo para comparação do setpoint de velocidade ou frequência.

Índice:

P2161[0] : 1º. Conjunto de dados do acionamento (DDS)
P2161[1] : 2º. Conjunto de dados do acionamento (DDS)
P2161[2] : 3º. Conjunto de dados do acionamento (DDS)


Detalhes:

Vide diagrama em P2151 (setpoint de velocidade para supervisão)

P2162[3]	Histerese de freq. para sobrevelocidade	Mín: 0.00	Nível:
CStat: CUT	Datatype: Flutuante	Unit: Hz	Def: 20.00
P-Group: ALARMES	Active: Imediatamente	QuickComm. Não	Máx: 650.00
			2

Histerese de velocidade (ou frequência) para detecção de sobrevelocidade, conforme ilustrado no diagrama abaixo:


$n_{act} > n_{max}$

**Índice:**

P2162[0] : 1º. Conjunto de dados do acionamento (DDS)
P2162[1] : 2º. Conjunto de dados do acionamento (DDS)
P2162[2] : 3º. Conjunto de dados do acionamento (DDS)

P2163[3]	Frequência de entrada para desvio perm.	Mín: 0.00	Nível:
CStat: CUT	Datatype: Flutuante Unit: Hz	Def: 3.00	2
P-Group: ALARMES	Active: Imediatamente QuickComm. Não	Máx: 20.00	

Limite para detecção de desvio do setpoint de velocidade, conforme ilustrado no diagrama abaixo:



Índice:

- P2163[0] : 1º. Conjunto de dados do acionamento (DDS)
- P2163[1] : 2º. Conjunto de dados do acionamento (DDS)
- P2163[2] : 3º. Conjunto de dados do acionamento (DDS)

P2164[3]	Desvio - histerese de frequência	Mín: 0.00	Nível:
CStat: CUT	Datatype: Flutuante Unit: Hz	Def: 3.00	3
P-Group: ALARMES	Active: Imediatamente QuickComm. Não	Máx: 10.00	

Histerese de frequência para detecção do desvio permitido (do setpoint), ou frequência ou velocidade. Esta frequência controla o bit 8 na palavra de estado 1 (P0052) e o bit 6 na palavra de estado 2 (P0053).

Índice:

- P2164[0] : 1º. Conjunto de dados do acionamento (DDS)
- P2164[1] : 2º. Conjunto de dados do acionamento (DDS)
- P2164[2] : 3º. Conjunto de dados do acionamento (DDS)

Detalhes:

Vide diagrama em P2163 (frequência de entrada para desvio permitido).

P2165[3]	Tempo de retardo – desvio permitido	Mín: 0	Nível:
CStat: CUT	Datatype: U16 Unit: ms	Def: 10	2
P-Group: ALARMES	Active: Imediatamente QuickComm. Não	Máx: 10000	

Tempo de retardo para detectar desvio permitido de velocidade ou frequência com relação ao setpoint.

Índice:

- P2165[0] : 1º. Conjunto de dados do acionamento (DDS)
- P2165[1] : 2º. Conjunto de dados do acionamento (DDS)
- P2165[2] : 3º. Conjunto de dados do acionamento (DDS)

Detalhes:

Vide diagrama em P2163 (frequência de entrada para desvio permitido).

P2166[3]	Tempo de retardo final da rampa de aceleração	Mín: 0	Nível:
CStat: CUT	Datatype: U16 Unit: ms	Def: 10	2
P-Group: ALARMES	Active: Imediatamente QuickComm. Não	Máx: 10000	

Tempo de retardo para sinal que indica finalização da rampa de aceleração.

Índice:

- P2166[0] : 1º. Conjunto de dados do acionamento (DDS)
- P2166[1] : 2º. Conjunto de dados do acionamento (DDS)
- P2166[2] : 3º. Conjunto de dados do acionamento (DDS)


Detalhes:

Vide diagrama em P2163 (frequência de entrada para desvio permitido).

P2167[3]	Frequência de desligamento f_{off}	Mín: 0.00	Nível:
CStat: CUT	Datatype: Flutuante Unit: Hz	Def: 1.00	3
P-Group: ALARMES	Active: Imediatamente QuickComm. Não	Máx: 10.00	

Ajuste limite de frequência abaixo do qual o inversor é desligado.

Caso a frequência diminua abaixo deste limite, o bit 1 da palavra de estado 2 (r0053) é levado a "1".



Índice:

P2167[0] : 1º. Conjunto de dados do acionamento (DDS)
P2167[1] : 2º. Conjunto de dados do acionamento (DDS)
P2167[2] : 3º. Conjunto de dados do acionamento (DDS)

Condição:

Desligamento somente se OFF1 ou OFF3 estiverem ativos.

P2168[3]	Tempo de retardo T_{off}	Mín: 0	Nível:
CStat: CUT	Datatype: U16 Unit: ms	Def: 10	3
P-Group: ALARMES	Active: Imediatamente QuickComm. Não	Máx: 10000	

Define o tempo durante o qual o inversor pode operar com a frequência abaixo da frequência de desligamento (P2167) antes que ocorra o desligamento.

Índice:

P2168[0] : 1º. Conjunto de dados do acionamento (DDS)
P2168[1] : 2º. Conjunto de dados do acionamento (DDS)
P2168[2] : 3º. Conjunto de dados do acionamento (DDS)

Condição:

Ativo se o freio de retenção (P1215) não estiver parametrizado.

Detalhes:


Vide diagrama em P2167 (frequência de desligamento)

r2169	CO: Frequência real filtrada	Mín: -	Nível:
	Datatype: Flutuante Unit: Hz	Def: -	2
	P-Group: ALARMES	Máx: -	

Velocidade (ou frequência) filtrada para supervisão após filtro de 1ª. ordem.

P2170[3]	Limite de Corrente I_{thresh}	Mín: 0.0	Nível:
CStat: CUT	Datatype: Flutuante Unit: %	Def: 100.0	3
P-Group: ALARMES	Active: Imediatamente QuickComm. Não	Máx: 400.0	

Define o limite de corrente em [%] relativo a P0305 (corrente nominal do motor) para ser utilizado em comparações de I_{act} e I_{Thresh}, conforme ilustrado no diagrama abaixo:



Índice:

P2170[0] : 1º. Conjunto de dados do acionamento (DDS)
P2170[1] : 2º. Conjunto de dados do acionamento (DDS)
P2170[2] : 3º. Conjunto de dados do acionamento (DDS)

Nota:

Este limite controla o bit 3 na palavra de estado 3 (P0053).

P2171[3]	Retardo - corrente	Mín: 0	Nível:
CStat: CUT	Datatype: U16	Unit: ms	Def: 10
P-Group: ALARMES	Active: Imediatamente	QuickComm. Não	Máx: 10000
			3

Define tempo de retardo anterior ao início da comparação da corrente.

Índice:


P2171[0] : 1º. Conjunto de dados do acionamento (DDS)
P2171[1] : 2º. Conjunto de dados do acionamento (DDS)
P2171[2] : 3º. Conjunto de dados do acionamento (DDS)

Detalhes:

Vide diagrama em P2170 (limite de corrente I_thresh)

P2172[3]	Limite de tensão DC-link	Mín: 0	Nível:
CStat: CUT	Datatype: U16	Unit: V	Def: 800
P-Group: ALARMES	Active: Imediatamente	QuickComm. Não	Máx: 2000
			3

Define a tensão no DC link a ser comparada com a tensão real, conforme ilustrado no diagrama abaixo:

**Índice:**

P2172[0] : 1º. Conjunto de dados do acionamento (DDS)
P2172[1] : 2º. Conjunto de dados do acionamento (DDS)
P2172[2] : 3º. Conjunto de dados do acionamento (DDS)

Nota:

Esta tensão controla os bits 7 e 8 na palavra de estado 3 (P0053).

P2173[3]	Retardo - tensão DC-link	Mín: 0	Nível:
CStat: CUT	Datatype: U16	Unit: ms	Def: 10
P-Group: ALARMES	Active: Imediatamente	QuickComm. Não	Máx: 10000
			3

Define tempo de retardo anterior ao início da comparação com o limite.

Índice:

P2173[0] : 1º. Conjunto de dados do acionamento (DDS)
P2173[1] : 2º. Conjunto de dados do acionamento (DDS)
P2173[2] : 3º. Conjunto de dados do acionamento (DDS)

Detalhes:

Vide diagrama em P2172 (limite de tensão DC-link)

P2174[3]	Limite de Torque T_thresh	Mín: 0.0	Nível:
CStat: CUT	Datatype: Flutuante	Unit: Nm	Def: 5.13
P-Group: ALARMES	Active: Imediatamente	QuickComm. Não	Máx: 99999.0
			2

Define o limite de torque para comparação com o torque real.

Índice:

P2174[0] : 1º. Conjunto de dados do acionamento (DDS)
P2174[1] : 2º. Conjunto de dados do acionamento (DDS)
P2174[2] : 3º. Conjunto de dados do acionamento (DDS)

P2176[3]	Retardo para limite de torque	Mín: 0	Nível:
CStat: CUT	Datatype: U16	Unit: ms	Def: 10
P-Group: ALARMES	Active: Imediatamente	QuickComm. Não	Máx: 10000
			2

Define tempo de retardo anterior ao início da comparação do torque real com o limite.

Índice:

P2176[0] : 1º. Conjunto de dados do acionamento (DDS)
P2176[1] : 2º. Conjunto de dados do acionamento (DDS)
P2176[2] : 3º. Conjunto de dados do acionamento (DDS)

P2177[3]	Tempo de retardo para motor bloqueado	Mín: 0	Nível:
CStat: CUT	Datatype: U16	Unit: ms	Def: 10
P-Group: ALARMES	Active: Imediatamente	QuickComm. Não	Máx: 10000
			2

Tempo de retardo para identificação de que o motor está bloqueado.

Índice:

P2177[0] : 1º. Conjunto de dados do acionamento (DDS)

P2177[1] : 2º. Conjunto de dados do acionamento (DDS)

P2177[2] : 3º. Conjunto de dados do acionamento (DDS)

P2178[3]	Tempo de retardo para detecção de perda de sincronismo	Mín: 0	Nível:
CStat: CUT	Datatype: U16	Unit: ms	Def: 10
P-Group: ALARMES	Active: Imediatamente	QuickComm. Não	Máx: 10000
			2

Tempo de retardo para identificação de perda de sincronismo.

Índice:


P2178[0] : 1º. Conjunto de dados do acionamento (DDS)

P2178[1] : 2º. Conjunto de dados do acionamento (DDS)

P2178[2] : 3º. Conjunto de dados do acionamento (DDS)

P2179	Limite de corrente para identificação de sem carga	Mín: 0.0	Nível:
CStat: CUT	Datatype: Flutuante	Unit: %	Def: 3.0
P-Group: ALARMES	Active: Imediatamente	QuickComm. Não	Máx: 10.0
			3

Limite de corrente para A0922 (carga não encontrada) em [%] relativo a P0305 (corrente nominal do motor), conforme ilustrado no diagrama abaixo:

Load missing**Nota:**

Pode ser que o motor não esteja conectado (sem carga), ou uma fase pode estar faltando.

Aviso:

Caso um setpoint do motor não possa ser definido e o limite de corrente (P2179) não foi excedido, o Alarma A0922 (nenhuma carga aplicada) é acionado após o tempo de retardo (P2180).

P2180	Retardo para identificação de sem carga	Mín: 0	Nível:
CStat: CUT	Datatype: U16	Unit: ms	Def: 2000
P-Group: ALARMES	Active: Imediatamente	QuickComm. Não	Máx: 10000
			3

Tempo de retardo para identificação de carga não encontrada.

Nota:

Pode ser que o motor não esteja conectado (sem carga), ou uma fase pode estar faltando.

Aviso:

Caso um setpoint do motor não possa ser definido e o limite de corrente (P2179) não foi excedido, o Alarma A0922 (nenhuma carga aplicada) é acionado após o tempo de retardo (P2180).

Detalhes:

Vide diagrama em P2179 (limite de corrente para identificação de carga não encontrada)

P2181[3]	Modo de detecção de falha de transmissão mecânica	Min: 0	Nível:
CStat: CT	Datatype: U16	Unit: -	Def: 0
P-Group: ALARMES	Active: confirmar antes	QuickComm. Não	Máx: 6
			2

Define modo de detecção de falha de transmissão mecânica. Esta função permite a detecção de falha mecânica do acionamento, p.ex. falha da transmissão mecânica. Pode também detectar condições que causam sobrecargas, tais como bloqueio.

Esta função é efetuada através da comparação da curva de frequência / torque real com tolerância admissível (vide P2182 - P2190). Caso a curva saia desta tolerância, será gerado um alarme ou desligamento..

Ajustes:

- 0 Função desativada
- 1 Alarme torque / velocidade baixo
- 2 Alarme torque / velocidade alto
- 3 Alarme torque / velocidade alto / baixo
- 4 Desligamento torque / velocidade baixo
- 5 Desligamento torque / velocidade alto
- 6 Desligamento torque / velocidade alto / baixo


Índice:

- P2181[0] : 1º. Conjunto de dados de comando (CDS)
- P2181[1] : 2º. Conjunto de dados de comando (CDS)
- P2181[2] : 3º. Conjunto de dados de comando (CDS)

P2182[3]	Limiar da frequência de transmissão mecânica 1	Mín: 0.00	Nível:
CStat: CUT	Datatype: Flutuante Unit: Hz	Def: 5.00	3
P-Group: ALARMES	Active: Imediatamente QuickComm. Não	Máx: 650.00	

Define um limite de frequência 1 para comparação do torque real com o torque dentro da tolerância admissível para detecção de falha de transmissão mecânica.

O envelope do torque e frequência é definido por 9 parâmetros – 3 são parâmetros de frequência (P2182 - P2184), e os outros 6 definem os limites alto e baixo de torque (P2185 - P2190) para cada frequência (vide diagrama abaixo).



A região permitida de frequência / torque é definida pela área sombreada. Quando o torque sai da área mostrada, ocorre um desligamento ou um alarme (vide parâmetro P2181).

Índice:

P2182[0] : 1º. Conjunto de dados do acionamento (DDS)
P2182[1] : 2º. Conjunto de dados do acionamento (DDS)
P2182[2] : 3º. Conjunto de dados do acionamento (DDS)

Nota:

O torque é ilimitado abaixo de P2182, e acima de P2184. Normalmente P2182 <= limite de torque inferior (P1521), e P2184 >= limite de torque superior (P1520).

P2183[3]	Limiar da frequência de transmissão mecânica 2	Mín: 0.00	Nível:
CStat: CUT	Datatype: Flutuante Unit: Hz	Def: 30.00	2
P-Group: ALARMES	Active: Imediatamente QuickComm. Não	Máx: 650.00	

Define um limite de frequência 2 para comparação do torque real com o torque dentro da tolerância admissível para detecção de falha de transmissão mecânica.

Índice:

P2183[0] : 1º. Conjunto de dados do acionamento (DDS)
P2183[1] : 2º. Conjunto de dados do acionamento (DDS)
P2183[2] : 3º. Conjunto de dados do acionamento (DDS)

Detalhes:

Vide P2182 (limiar de frequência de transmissão mecânica 1).

P2184[3]	Limiar da frequência de transmissão mecânica 3	Mín: 0.00	Nível:
CStat: CUT	Datatype: Flutuante Unit: Hz	Def: 50.00	2
P-Group: ALARMES	Active: Imediatamente QuickComm. Não	Máx: 650.00	

Define um limite de frequência 3 para comparação do torque real com o torque dentro da tolerância admissível para detecção de falha de transmissão mecânica.

Índice:

P2184[0] : 1º. Conjunto de dados do acionamento (DDS)
P2184[1] : 2º. Conjunto de dados do acionamento (DDS)
P2184[2] : 3º. Conjunto de dados do acionamento (DDS)

Detalhes:

Vide P2182 (limiar da frequência de transmissão mecânica 1).

P2185[3]	Limite de torque superior 1	Mín: 0.0	Nível:
CStat: CUT	Datatype: Flutuante Unit: Nm	Def: 99999.0	2
P-Group: ALARMES	Active: Imediatamente QuickComm. Não	Máx: 99999.0	

Limite de torque superior – valor 1 para comparação com torque real.

Índice:

P2185[0] : 1º. Conjunto de dados do acionamento (DDS)
P2185[1] : 2º. Conjunto de dados do acionamento (DDS)
P2185[2] : 3º. Conjunto de dados do acionamento (DDS)

Detalhes:

Vide P2182 (limiar da frequência de transmissão mecânica 1).

P2186[3]	Limite de torque inferior 1	Mín: 0.0	Nível:
CStat: CUT	Datatype: Flutuante Unit: Nm	Def: 0.0	2
P-Group: ALARMES	Active: Imediatamente QuickComm. Não	Máx: 99999.0	

Limite de torque inferior – valor 1 para comparação com torque real.

Índice:

P2186[0] : 1º. Conjunto de dados do acionamento (DDS)
P2186[1] : 2º. Conjunto de dados do acionamento (DDS)
P2186[2] : 3º. Conjunto de dados do acionamento (DDS)

Detalhes:

Vide P2182 (limiar da frequência de transmissão mecânica 1).

P2187[3]	Limite de torque superior 2	Mín: 0.0	Nível:
CStat: CUT	Datatype: Flutuante Unit: Nm	Def: 99999.0	2
P-Group: ALARMES	Active: Imediatamente QuickComm. Não	Máx: 99999.0	

Limite de torque superior – valor 2 para comparação com torque real.

Índice:

P2187[0] : 1º. Conjunto de dados do acionamento (DDS)
P2187[1] : 2º. Conjunto de dados do acionamento (DDS)
P2187[2] : 3º. Conjunto de dados do acionamento (DDS)

Detalhes:

Vide P2182 (limiar da frequência de transmissão mecânica 1).

P2188[3]	Limite de torque inferior 2	Mín: 0.0	Nível:
CStat: CUT	Datatype: Flutuante Unit: Nm	Def: 0.0	2
P-Group: ALARMES	Active: Imediatamente QuickComm. Não	Máx: 99999.0	

Limite de torque inferior – valor 2 para comparação com torque real.

Índice:

P2188[0] : 1º. Conjunto de dados do acionamento (DDS)
P2188[1] : 2º. Conjunto de dados do acionamento (DDS)
P2188[2] : 3º. Conjunto de dados do acionamento (DDS)

Detalhes:

Vide P2182 (limiar da frequência de transmissão mecânica 1).

P2189[3]	Limite superior torque 3	Mín: 0.0	
CStat: CUT	Datatype: Flutuante Unit: Nm	Def: 99999.0	
P-Group: ALARMES	Active: Imediatamente QuickComm. Não	Máx: 99999.0	

Valor limite superior de torque 3 para comparação ao torque real.

Índice:

P2189[0] : 1º. Conjunto de dados do Acionamento (DDS)
P2189[1] : 2º. Conjunto de dados do Acionamento (DDS)
P2189[2] : 3º. Conjunto de dados do Acionamento (DDS)

Detalhes:

Vide P2182 (limiar da frequência de transmissão mecânica 1).

P2190[3]	Limite inferior torque 3	Mín: 0.0	Nível:
CStat: CUT	Datatype: Flutuante	Unit: Nm	Def: 0.0
P-Group: ALARMES	Active: Imediatamente	QuickComm. Não	Máx: 99999.0
			2

Valor limite inferior de torque 3 para comparação ao torque real.

Índice:

P2190[0] : 1º. Conjunto de dados do Acionamento (DDS)

P2190[1] : 2º. Conjunto de dados do Acionamento (DDS)

P2190[2] : 3º. Conjunto de dados do Acionamento (DDS)

Detalhes:

Vide P2182 (limiar da frequência de transmissão mecânica 1).

P2192[3]	Retardo para falha da transmissão mecânica	Mín: 0	Nível:
CStat: CUT	Datatype: U16	Unit: s	Def: 10
P-Group: ALARMES	Active: Imediatamente	QuickComm. Não	Máx: 65
			2

P2192 define um tempo de retardo antes que aviso/desligamento seja ativado. Ele é utilizado para eliminar eventos causados por condições transientes, sendo utilizado para ambos os métodos de detecção de falhas.

Índice:

P2192[0] : 1º. Conjunto de dados do Acionamento (DDS)

P2192[1] : 2º. Conjunto de dados do Acionamento (DDS)

P2192[2] : 3º. Conjunto de dados do Acionamento (DDS)

r2197	CO/BO: Palavra de monitoração 1	Mín: -	Nível:
	Datatype: U16	Unit: -	Def: -
	P-Group: ALARMES	Máx: -	2

A palavra de monitoração 1 indica o estado das funções de monitoração. Cada bit representa uma função de monitoração.

Campos binários:

Bit00	Freq. real r0024 <= P1080 (f_mín)	0	NÃO
		1	SIM
Bit01	Freq. real r0024 <= P2155 (f_1)	0	NÃO
		1	SIM
Bit02	Freq. real r0024 > P2155 (f_1)	0	NÃO
		1	SIM
Bit03	Freq. real r0024 > zero	0	NÃO
		1	SIM
Bit04	Freq. real r0024 >= setp.	0	NÃO
		1	SIM
Bit05	Freq. real r0024 <= P2167 (f_off)	0	NÃO
		1	SIM
Bit06	Freq. real r0024 >= P1082 (f_máx)	0	NÃO
		1	SIM
Bit07	Freq. real r0024 == setp.	0	NÃO
		1	SIM
Bit08	Corrente real r0068 >= P2170	0	NÃO
		1	SIM
Bit09	Vdc real não-filtrada < P2172	0	NÃO
		1	SIM
Bit10	Vdc real não-filtrada > P2172	0	NÃO
		1	SIM
Bit11	Condição sem carga	0	NÃO
		1	SIM

r2198	CO/BO: Palavra de monitoração 2	Mín: -	Nível:
	Datatype: U16	Def: -	2
	P-Group: ALARMES	Máx: -	

A palavra de monitoração 2 indica o estado das funções do motor. Cada bit representa uma função de monitoração.

Campos binários:

Bit00	n, filtrada r2169 < P2157	0	NÃO
		1	SIM
Bit01	n, filtrada r2169 > P2157	0	NÃO
		1	SIM
Bit02	n, filtrada r2169 < P2159	0	NÃO
		1	SIM
Bit03	n, filtrada r2169 > P2159	0	NÃO
		1	SIM
Bit04	n, ajuste < P2161	0	NÃO
		1	SIM
Bit05	n, ajuste > 0	0	NÃO
		1	SIM
Bit06	Motor bloqueado	0	NÃO
		1	SIM
Bit07	Motor fora	0	NÃO
		1	SIM
Bit08	I, real r0068 < P2170	0	NÃO
		1	SIM
Bit09	T, real > P2174 & setpoint atingido	0	NÃO
		1	SIM
Bit10	T, real > P2174	0	NÃO
		1	SIM
Bit11	Alarme falha de transmissão mecânica	0	NÃO
		1	SIM
Bit12	Desligamento falha de transmissão mecânica	0	NÃO
		1	SIM

P2200[3]	BI: Habilita regulador PID	Mín: 0:0	Nível:
CStat: CUT	Datatype: U32	Def: 0:0	2
P-Group: TECH	Active: com confirm.	QuickComm. Não	Máx: 4000:0

Modo PID permite ao usuário habilitar/desabilitar o regulador PID. O ajuste em 1 habilita o controle de malha fechada.

Índice:

P2200[0] : 1º. Conjunto de dados de comando (CDS)
P2200[1] : 2º. Conjunto de dados de comando (CDS)
P2200[2] : 3º. Conjunto de dados de comando (CDS)

Condição:

O ajuste em 1 desabilita automaticamente os tempos normais de rampa ajustados em P1120 e P1121, além dos setpoints normais de frequência.

Entretanto, em seguida a um comando OFF1 ou OFF3, a frequência do inversor irá desacelerar a zero através do tempo de rampa ajustado em P1121 (P1135 para OFF3).

Nota:

A origem do setpoint do PID é selecionada através da utilização de P2253. O setpoint do PID e o feedback do PID são interpretados como valores em [%] (e não em [Hz]). A saída do regulador PID é exibida em [%], e então normalizada em [Hz] através de P2000 (frequência de referência) quando o PID for habilitado.

No nível 3, a habilitação da origem do regulador PID também pode vir das entradas digitais nos bits 7222.0 a 7222.2 para DIN1 a DIN3, ou de qualquer outra origem BiCo.

Aviso:

As frequências mínima e máxima do motor (P1080 e P1082) e os saltos de frequência (P1091 a P1094) permanecem ativas na saída do inversor. Entretanto, ao se habilitar saltos de frequência com controle PID instabilidades podem ser geradas.

P2201[3]	PID setpoint fixo 1	Min: -200.00	Nível:
CStat: CUT	Datatype: Flutuante Unit: %	Def: 0.00	2
P-Group: TECH	Active: Imediatamente QuickComm. Não	Máx: 200.00	

Define o setpoint fixo 1 do PID.

Adicionalmente pode-se ajustar qualquer dos parâmetros de entradas digitais como PID Setpoint Fixo através das entradas digitais (P0701 - P0706).

Existem três modos de seleção para setpoint fixo do PID:

1 Seleção direta (P0701 = 15 ou P0702 = 15, etc):

Neste modo de operação, 1 entrada digital seleciona um setpoint fixo do PID.

2 Seleção direta com comando ON (P0701 = 16 ou P0702 = 16, etc.):

Descrição conforme 1), exceto que este tipo de seleção exige um comando ON juntamente com qualquer seleção de setpoint.

3 Seleção via código binário decimal (P0701 - P0706 = 17)

A utilização deste método para selecionar um setpoint fixo do PID permite a escolha de até 16 diferentes setpoints.

Os setpoints são selecionados de acordo com a seguinte tabela:

Exemplo:

		DIN4	DIN3	DIN2	DIN1
	OFF	Inactive	Inactive	Inactive	Inactive
P2201	PID-FF1	Inactive	Inactive	Inactive	Active
P2202	PID-FF2	Inactive	Inactive	Active	Inactive
P2203	PID-FF3	Inactive	Inactive	Active	Active
P2204	PID-FF4	Inactive	Active	Inactive	Inactive
P2205	PID-FF5	Inactive	Active	Inactive	Active
P2206	PID-FF6	Inactive	Active	Active	Inactive
P2207	PID-FF7	Inactive	Active	Active	Active
P2208	PID-FF8	Active	Inactive	Inactive	Inactive
P2209	PID-FF9	Active	Inactive	Inactive	Active
P2210	PID-FF10	Active	Inactive	Active	Inactive
P2211	PID-FF11	Active	Inactive	Active	Active
P2212	PID-FF12	Active	Active	Inactive	Inactive
P2213	PID-FF13	Active	Active	Inactive	Active
P2214	PID-FF14	Active	Active	Active	Inactive
P2215	PID-FF15	Active	Active	Active	Active

Índice:

P2201[0] : 1º. Conjunto de dados do Acionamento (DDS)

P2201[1] : 2º. Conjunto de dados do Acionamento (DDS)

P2201[2] : 3º. Conjunto de dados do Acionamento (DDS)

Condição:

P2000 = 1 exigido em nível de usuário 2 para habilitar origem de setpoint.

Em modo 1 (acima):

Comando ON exigido para partir o motor (habilitar pulsos).

Em modo 2 (acima):

Caso entradas programadas para PID setpoint fixo sejam selecionadas em conjunto, os setpoints selecionados serão somados.

Nota:

Pode-se misturar diferentes tipos de frequências; entretanto, é importante lembrar que eles serão somados se selecionados em conjunto.

P2201 = 100 % corresponde a 4000 hex

P2202[3]	PID setpoint fixo 2	Min: -200.00	Nível:
CStat: CUT	Datatype: Flutuante Unit: %	Def: 10.00	2
P-Group: TECH	Active: Imediatamente QuickComm. Não	Máx: 200.00	

Define o setpoint fixo 2 do PID.

Índice:

P2202[0] : 1º. Conjunto de dados do Acionamento (DDS)

P2202[1] : 2º. Conjunto de dados do Acionamento (DDS)

P2202[2] : 3º. Conjunto de dados do Acionamento (DDS)

Detalhes:

Vide P2201 (setpoint fixo do PID 1).

P2203[3]	PID setpoint fixo 3	Min: -200.00	Nível:
CStat: CUT	Datatype: Flutuante Unit: %	Def: 20.00	2
P-Group: TECH	Active: Imediatamente QuickComm. Não	Máx: 200.00	

Define o setpoint fixo 3 do PID.

Índice:

P2203[0] : 1º. Conjunto de dados do Acionamento (DDS)
P2203[1] : 2º. Conjunto de dados do Acionamento (DDS)
P2203[2] : 3º. Conjunto de dados do Acionamento (DDS)

Detalhes:

Vide P2201 (setpoint fixo do PID 1).

P2204[3]	PID setpoint fixo 4	Min: -200.00	Nível:
CStat: CUT	Datatype: Flutuante Unit: %	Def: 30.00	2
P-Group: TECH	Active: Imediatamente QuickComm. Não	Máx: 200.00	

Define o setpoint fixo 4 do PID.

Índice:

P2204[0] : 1º. Conjunto de dados do Acionamento (DDS)
P2204[1] : 2º. Conjunto de dados do Acionamento (DDS)
P2204[2] : 3º. Conjunto de dados do Acionamento (DDS)

Detalhes:

Vide P2201 (setpoint fixo do PID 1).

P2205[3]	PID setpoint fixo 5	Min: -200.00	Nível:
CStat: CUT	Datatype: Flutuante Unit: %	Def: 40.00	2
P-Group: TECH	Active: Imediatamente QuickComm. Não	Máx: 200.00	

Define o setpoint fixo 5 do PID.

Índice:

P2205[0] : 1º. Conjunto de dados do Acionamento (DDS)
P2205[1] : 2º. Conjunto de dados do Acionamento (DDS)
P2205[2] : 3º. Conjunto de dados do Acionamento (DDS)

Detalhes:

Vide P2201 (setpoint fixo do PID 1).

P2206[3]	PID setpoint fixo 6	Min: -200.00	Nível:
CStat: CUT	Datatype: Flutuante Unit: %	Def: 50.00	2
P-Group: TECH	Active: Imediatamente QuickComm. Não	Máx: 200.00	

Define o setpoint fixo 6 do PID.

Índice:

P2206[0] : 1º. Conjunto de dados do Acionamento (DDS)
P2206[1] : 2º. Conjunto de dados do Acionamento (DDS)
P2206[2] : 3º. Conjunto de dados do Acionamento (DDS)

Detalhes:

Vide P2201 (setpoint fixo do PID 1).

P2207[3]	PID setpoint fixo 7	Min: -200.00	Nível:
CStat: CUT	Datatype: Flutuante Unit: %	Def: 60.00	2
P-Group: TECH	Active: Imediatamente QuickComm. Não	Máx: 200.00	

Define o setpoint fixo 7 do PID.

Índice:

P2207[0] : 1º. Conjunto de dados do Acionamento (DDS)
P2207[1] : 2º. Conjunto de dados do Acionamento (DDS)
P2207[2] : 3º. Conjunto de dados do Acionamento (DDS)

Detalhes:

Vide P2201 (setpoint fixo do PID 1).

P2208[3]	PID setpoint fixo 8	Min: -200.00	Nível:
CStat: CUT	Datatype: Flutuante Unit: %	Def: 70.00	2
P-Group: TECH	Active: Imediatamente QuickComm. Não	Máx: 200.00	

Define o setpoint fixo 8 do PID.

Índice:

P2208[0] : 1º. Conjunto de dados do Acionamento (DDS)
P2208[1] : 2º. Conjunto de dados do Acionamento (DDS)
P2208[2] : 3º. Conjunto de dados do Acionamento (DDS)

Detalhes:

Vide P2201 (setpoint fixo do PID 1).

P2209[3]	PID setpoint fixo 9	Min: -200.00	Nível:
CStat: CUT	Datatype: Flutuante Unit: %	Def: 80.00	2
P-Group: TECH	Active: Imediatamente QuickComm. Não	Máx: 200.00	

Define o setpoint fixo 9 do PID.

Índice:

P2209[0] : 1º. Conjunto de dados do Acionamento (DDS)
P2209[1] : 2º. Conjunto de dados do Acionamento (DDS)
P2209[2] : 3º. Conjunto de dados do Acionamento (DDS)

Detalhes:

Vide P2201 (setpoint fixo do PID 1).

P2210[3]	PID setpoint fixo 10	Min: -200.00	Nível:
CStat: CUT	Datatype: Flutuante Unit: %	Def: 90.00	2
P-Group: TECH	Active: Imediatamente QuickComm. Não	Máx: 200.00	

Define o setpoint fixo 10 do PID.

Índice:

P2210[0] : 1º. Conjunto de dados do Acionamento (DDS)
P2210[1] : 2º. Conjunto de dados do Acionamento (DDS)
P2210[2] : 3º. Conjunto de dados do Acionamento (DDS)

Detalhes:

Vide P2201 (setpoint fixo do PID 1).

P2211[3]	PID setpoint fixo 11	Min: -200.00	Nível:
CStat: CUT	Datatype: Flutuante Unit: %	Def: 100.00	2
P-Group: TECH	Active: Imediatamente QuickComm. Não	Máx: 200.00	

Define o setpoint fixo 11 do PID.

Índice:

P2211[0] : 1º. Conjunto de dados do Acionamento (DDS)
P2211[1] : 2º. Conjunto de dados do Acionamento (DDS)
P2211[2] : 3º. Conjunto de dados do Acionamento (DDS)

Detalhes:

Vide P2201 (setpoint fixo do PID 1).

P2212[3]	PID setpoint fixo 12	Min: -200.00	Nível:
CStat: CUT	Datatype: Flutuante Unit: %	Def: 110.00	2
P-Group: TECH	Active: Imediatamente QuickComm. Não	Máx: 200.00	

Define o setpoint fixo 12 do PID.

Índice:

P2212[0] : 1º. Conjunto de dados do Acionamento (DDS)
P2212[1] : 2º. Conjunto de dados do Acionamento (DDS)
P2212[2] : 3º. Conjunto de dados do Acionamento (DDS)

Detalhes:

Vide P2201 (setpoint fixo do PID 1).

P2213[3]	PID setpoint fixo 13	Min: -200.00	Nível:
CStat: CUT	Datatype: Flutuante Unit: %	Def: 120.00	2
P-Group: TECH	Active: Imediatamente QuickComm. Não	Máx: 200.00	

Define o setpoint fixo 13 do PID.

Índice:

P2213[0] : 1º. Conjunto de dados do Acionamento (DDS)
P2213[1] : 2º. Conjunto de dados do Acionamento (DDS)
P2213[2] : 3º. Conjunto de dados do Acionamento (DDS)

Detalhes:

Vide P2201 (setpoint fixo do PID 1).

P2214[3]	PID setpoint fixo 14	Min: -200.00	Nível:
CStat: CUT	Datatype: Flutuante Unit: %	Def: 130.00	2
P-Group: TECH	Active: Imediatamente QuickComm. Não	Máx: 200.00	

Define o setpoint fixo 14 do PID.

Índice:

P2214[0] : 1º. Conjunto de dados do Acionamento (DDS)
P2214[1] : 2º. Conjunto de dados do Acionamento (DDS)
P2214[2] : 3º. Conjunto de dados do Acionamento (DDS)

Detalhes:

Vide P2201 (setpoint fixo do PID 1).

P2215[3]	PID setpoint fixo 15	Mín: -200.00	Nível:
CStat: CUT	Datatype: Flutuante	Unit: %	Def: 130.00
P-Group: TECH	Active: Imediatamente	QuickComm. Não	Máx: 200.00
			2

Define o setpoint fixo 15 do PID.

Índice:

P2215[0] : 1º. Conjunto de dados do Acionamento (DDS)

P2215[1] : 2º. Conjunto de dados do Acionamento (DDS)

P2215[2] : 3º. Conjunto de dados do Acionamento (DDS)

Detalhes:

Vide P2201 (setpoint fixo do PID 1).

P2216	Modo PID setpoint fixo - Bit 0	Mín: 1	Nível:
CStat: CT	Datatype: U16	Unit: -	Def: 1
P-Group: TECH	Active: com confirm.	QuickComm. Não	Máx: 3
			3

Frequências fixas para setpoint de PID podem ser selecionadas em três modos diferentes. O parâmetro P1016 define o modo de seleção no Bit 0.

Ajustes:

- 1 Seleção direta
- 2 Seleção direta + comando ON
- 3 Seleção com código binário + comando ON

P2217	Modo PID setpoint fixo - Bit 1	Mín: 1	Nível:
CStat: CT	Datatype: U16	Unit: -	Def: 1
P-Group: TECH	Active: com confirm.	QuickComm. Não	Máx: 3
			3

BCD ou seleção direta Bit1 para setpoint de PID.

Ajustes:

- 1 Seleção direta
- 2 Seleção direta + comando ON
- 3 Seleção com código binário + comando ON

P2218	Modo PID setpoint fixo - Bit 2	Mín: 1	Nível:
CStat: CT	Datatype: U16	Unit: -	Def: 1
P-Group: TECH	Active: com confirm.	QuickComm. Não	Máx: 3
			3

BCD ou seleção direta Bit2 para setpoint de PID.

Ajustes:

- 1 Seleção direta
- 2 Seleção direta + comando ON
- 3 Seleção com código binário + comando ON

P2219	Modo PID setpoint fixo - Bit 3	Mín: 1	Nível:
CStat: CT	Datatype: U16	Unit: -	Def: 1
P-Group: TECH	Active: com confirm.	QuickComm. Não	Máx: 3
			3

BCD ou seleção direta Bit3 para setpoint de PID.

Ajustes:

- 1 Seleção direta
- 2 Seleção direta + comando ON
- 3 Seleção com código binário + comando ON

P2220[3]	BI: Seleção PID setp. fixo Bit 0	Mín: 0:0	Nível:
CStat: CT	Datatype: U32	Unit: -	Def: 0:0
P-Group: COMANDOS	Active: com confirm.	QuickComm. Não	Máx: 4000:0
			3

Define a origem do comando da seleção de PID setpoint fixo Bit 0.

Ajustes:

- 722.0 = Entrada digital 1 (exige que P0701 seja ajustado em 99, BICO)
- 722.1 = Entrada digital 2 (exige que P0702 seja ajustado em 99, BICO)
- 722.2 = Entrada digital 3 (exige que P0703 seja ajustado em 99, BICO)
- 722.3 = Entrada digital 4 (exige que P0704 seja ajustado em 99, BICO)
- 722.4 = Entrada digital 5 (exige que P0705 seja ajustado em 99, BICO)
- 722.5 = Entrada digital 6 (exige que P0706 seja ajustado em 99, BICO)
- 722.6 = Entrada digital 7 (via entrada analógica 1, exige que P0707 seja ajustado em 99)
- 722.7 = Entrada digital 8 (via entrada analógica 2, exige que P0708 seja ajustado em 99)

Índice:

P2220[0] : 1º. Conjunto de dados de Comando (CDS)

P2220[1] : 2º. Conjunto de dados de Comando (CDS)

P2220[2] : 3º. Conjunto de dados de Comando (CDS)

P2221[3]	BI: Seleção PID setp. fixo Bit 1	Min: 0:0	Nível:
CStat: CT	Datatype: U32	Unit: -	Def: 0:0
P-Group: COMANDOS	Active: com confirm.	QuickComm. Não	Máx: 4000:0
			3

Define a origem do comando da seleção de PID setpoint fixo Bit 1.

Ajustes:

722.0 = Entrada digital 1 (exige que P0701 seja ajustado em 99, BICO)
 722.1 = Entrada digital 2 (exige que P0702 seja ajustado em 99, BICO)
 722.2 = Entrada digital 3 (exige que P0703 seja ajustado em 99, BICO)
 722.3 = Entrada digital 4 (exige que P0704 seja ajustado em 99, BICO)
 722.4 = Entrada digital 5 (exige que P0705 seja ajustado em 99, BICO)
 722.5 = Entrada digital 6 (exige que P0706 seja ajustado em 99, BICO)

Índice:

P2221[0] : 1º. Conjunto de dados de Comando (CDS)
 P2221[1] : 2º. Conjunto de dados de Comando (CDS)
 P2221[2] : 3º. Conjunto de dados de Comando (CDS)

P2222[3]	BI: Seleção PID setp. fixo Bit 2	Min: 0:0	Nível:
CStat: CT	Datatype: U32	Unit: -	Def: 0:0
P-Group: COMANDOS	Active: com confirm.	QuickComm. Não	Máx: 4000:0
			3

Define a origem do comando da seleção de PID setpoint fixo Bit 2.

Ajustes:

722.0 = Entrada digital 1 (exige que P0701 seja ajustado em 99, BICO)
 722.1 = Entrada digital 2 (exige que P0702 seja ajustado em 99, BICO)
 722.2 = Entrada digital 3 (exige que P0703 seja ajustado em 99, BICO)
 722.3 = Entrada digital 4 (exige que P0704 seja ajustado em 99, BICO)
 722.4 = Entrada digital 5 (exige que P0705 seja ajustado em 99, BICO)
 722.5 = Entrada digital 6 (exige que P0706 seja ajustado em 99, BICO)

Índice:

P2222[0] : 1º. Conjunto de dados de comando (CDS)
 P2222[1] : 2º. Conjunto de dados de comando (CDS)
 P2222[2] : 3º. Conjunto de dados de comando (CDS)

P2223[3]	BI: Seleção PID setp. fixo Bit 3	Min: 0:0	Nível:
CStat: CT	Datatype: U32	Unit: -	Def: 722:3
P-Group: COMANDOS	Active: com confirm.	QuickComm. Não	Máx: 4000:0
			3

Define a origem do comando da seleção de PID setpoint fixo Bit 3

Ajustes:

722.0 = Entrada digital 1 (exige que P0701 seja ajustado em 99, BICO)
 722.1 = Entrada digital 2 (exige que P0702 seja ajustado em 99, BICO)
 722.2 = Entrada digital 3 (exige que P0703 seja ajustado em 99, BICO)
 722.3 = Entrada digital 4 (exige que P0704 seja ajustado em 99, BICO)
 722.4 = Entrada digital 5 (exige que P0705 seja ajustado em 99, BICO)
 722.5 = Entrada digital 6 (exige que P0706 seja ajustado em 99, BICO)

Índice:

P2223[0] : 1º. Conjunto de dados de comando (CDS)
 P2223[1] : 2º. Conjunto de dados de comando (CDS)
 P2223[2] : 3º. Conjunto de dados de comando (CDS)

r2224	CO: Setpoint fixo atual de PID	Min: -	Nível:
	Datatype: Flutuante	Unit: %	Def: -
	P-Group: TECH	Máx: -	2

Exibe a saída total da seleção de setpoint fixo de PID.

Nota:

r2224 = 100 % corresponde a 4000 hex

P2225	Modo PID setpoint fixo - Bit 4	Min: 1	Nível:
CStat: CT	Datatype: U16	Unit: -	Def: 1
P-Group: TECH	Active: com confirm.	QuickComm. Não	Máx: 2
			3

Seleção direta ou seleção direta + ON no Bit 4 para setpoint de PID.

Ajustes:

1 Seleção direta
 2 Seleção direta + comando ON

P2226[3]	BI: Seleção PID setp. fixo Bit 4	Min: 0:0	Nível:
CStat: CT	Datatype: U32	Unit: -	Def: 722:4
P-Group: COMANDOS	Active: com confirm.	QuickComm. Não	Máx: 4000:0
			3

Define a origem do comando da seleção de PID setpoint fixo Bit 4.

Ajustes:

- 722.0 = Entrada digital 1 (exige que P0701 seja ajustado em 99, BICO)
- 722.1 = Entrada digital 2 (exige que P0702 seja ajustado em 99, BICO)
- 722.2 = Entrada digital 3 (exige que P0703 seja ajustado em 99, BICO)
- 722.3 = Entrada digital 4 (exige que P0704 seja ajustado em 99, BICO)
- 722.4 = Entrada digital 5 (exige que P0705 seja ajustado em 99, BICO)
- 722.5 = Entrada digital 6 (exige que P0706 seja ajustado em 99, BICO)

Índice:

- P2226[0] : 1º. Conjunto de dados de comando (CDS)
- P2226[1] : 2º. Conjunto de dados de comando (CDS)
- P2226[2] : 3º. Conjunto de dados de comando (CDS)

P2227	Modo PID setpoint fixo - Bit 5	Min: 1	Nível:
CStat: CT	Datatype: U16	Unit: -	Def: 1
P-Group: TECH	Active: com confirm.	QuickComm. Não	Máx: 2
			3

Seleção direta ou seleção direta + ON no Bit 5 para setpoint de PID.

Ajustes:

- 1 Seleção direta
- 2 Seleção direta + comando ON

P2228[3]	BI: Seleção PID setp. fixo Bit 5	Min: 0:0	Nível:
CStat: CT	Datatype: U32	Unit: -	Def: 722:5
P-Group: COMANDOS	Active: com confirm.	QuickComm. Não	Máx: 4000:0
			3

Define a origem do comando da seleção de PID setpoint fixo Bit 5.

Ajustes:

- 722.0 = Entrada digital 1 (exige que P0701 seja ajustado em 99, BICO)
- 722.1 = Entrada digital 2 (exige que P0702 seja ajustado em 99, BICO)
- 722.2 = Entrada digital 3 (exige que P0703 seja ajustado em 99, BICO)
- 722.3 = Entrada digital 4 (exige que P0704 seja ajustado em 99, BICO)
- 722.4 = Entrada digital 5 (exige que P0705 seja ajustado em 99, BICO)
- 722.5 = Entrada digital 6 (exige que P0706 seja ajustado em 99, BICO)

Índice:

- P2228[0] : 1º. Conjunto de dados de comando (CDS)
- P2228[1] : 2º. Conjunto de dados de comando (CDS)
- P2228[2] : 3º. Conjunto de dados de comando (CDS)

P2231[3]	Memória Setpoint de PID-MOP	Min: 0	Nível:
CStat: CUT	Datatype: U16	Unit: -	Def: 0
P-Group: TECH	Active: Imediatamente	QuickComm. Não	Máx: 1
			2

Memória de setpoint.

Ajustes:

- 0 Setpoint PID-MOP não será armazenado
- 1 Setpoint PID-MOP será armazenado (P2240 é atualizado)

Índice:

- P2231[0] : 1º. Conjunto de dados do Acionamento (DDS)
- P2231[1] : 2º. Conjunto de dados do Acionamento (DDS)
- P2231[2] : 3º. Conjunto de dados do Acionamento (DDS)

Condição:

Caso 0 seja selecionado, o setpoint retorna ao valor ajustado em P2240 (setpoint de PID-MOP) após um comando OFF.

Caso 1 seja selecionado, o setpoint ativo é memorizado e P2240 é atualizado com o valor corrente.

Detalhes:

Vide P2240 (setpoint de PID-MOP)

P2232	Inibe reversão de sentido do PID-MOP	Min: 0	Nível:
CStat: CT	Datatype: U16	Unit: -	Def: 1
P-Group: TECH	Active: com confirm.	QuickComm. Não	Máx: 1
			2

Inibe seleção se setpoint reverso quando o potenciômetro motorizado é escolhido tanto como setpoint principal quanto como um setpoint adicional (utilizando P1000).

Ajustes:

- 0 Sentido inverso é permitido
- 1 Sentido inverso é inibido

Nota:

O ajuste em 0 habilita uma alteração no sentido do motor utilizando o setpoint do potenciômetro motorizado (aumentar/diminuir frequência tanto pela utilização de entradas digitais quanto dos botões para cima/para baixo do potenciômetro motorizado).

P2235[3]	BI: Habilita PID-MOP (Comando UP)	Mín: 0:0	Nível:
CStat: CT	Datatype: U32	Unit: -	Def: 19:13
P-Group: COMANDOS	Active: com confirm.	QuickComm. Não	Máx: 4000:0
			3

Define a origem do comando UP.

Ajustes:

- 722.0 = Entrada digital 1 (exige que P0701 seja ajustado em 99, BICO)
- 722.1 = Entrada digital 2 (exige que P0702 seja ajustado em 99, BICO)
- 722.2 = Entrada digital 3 (exige que P0703 seja ajustado em 99, BICO)
- 722.3 = Entrada digital 4 (exige que P0704 seja ajustado em 99, BICO)
- 722.4 = Entrada digital 5 (exige que P0705 seja ajustado em 99, BICO)
- 722.5 = Entrada digital 6 (exige que P0706 seja ajustado em 99, BICO)

19.D = Tecla (↑) do painel

Índice:

- P2235[0] : 1°. Conjunto de dados de comando (CDS)
- P2235[1] : 2°. Conjunto de dados de comando (CDS)
- P2235[2] : 3°. Conjunto de dados de comando (CDS)

Condição:

Para alterar setpoint:

1. Usar tecla UP / DOWN no BOP ou
2. Ajustar P0702/P0703 = 13/14 (função das entradas digitais 2 e 3)

P2236[3]	BI: Habilita PID-MOP (Comando DOWN)	Mín: 0:0	Nível:
CStat: CT	Datatype: U32	Unit: -	Def: 19:14
P-Group: COMANDOS	Active: com confirm.	QuickComm. Não	Máx: 4000:0
			3

Define origem do comando DOWN.

Ajustes:

- 722.0 = Entrada digital 1 (exige que P0701 seja ajustado em 99, BICO)
- 722.1 = Entrada digital 2 (exige que P0702 seja ajustado em 99, BICO)
- 722.2 = Entrada digital 3 (exige que P0703 seja ajustado em 99, BICO)
- 722.3 = Entrada digital 4 (exige que P0704 seja ajustado em 99, BICO)
- 722.4 = Entrada digital 5 (exige que P0705 seja ajustado em 99, BICO)
- 722.5 = Entrada digital 6 (exige que P0706 seja ajustado em 99, BICO)
- 722.6 = Entrada digital 7 (via entrada analógica 1, exige que P0707 seja ajustado em 99)
- 722.7 = Entrada digital 8 (via entrada analógica 2, exige que P0708 seja ajustado em 99)

19.E = Tecla (↓) do painel

Índice:

- P2236[0] : 1°. Conjunto de dados de comando (CDS)
- P2236[1] : 2°. Conjunto de dados de comando (CDS)
- P2236[2] : 3°. Conjunto de dados de comando (CDS)

Condição:

Para alterar setpoint::

1. Usar tecla UP / DOWN no BOP ou
2. Ajustar P0702/P0703 = 13/14 (função das entradas digitais 2 e 3)

P2240[3]	Setpoint de PID-MOP	Mín: -200.00	Nível:
CStat: CUT	Datatype: Flutuante	Unit: %	Def: 10.00
P-Group: TECH	Active: Imediatamente	QuickComm. Não	Máx: 200.00
			2

Setpoint do potenciômetro motorizado.

Permite ao usuário ajustar um setpoint digital de PID em [%].

Índice:

- P2240[0] : 1°. Conjunto de dados do Acionamento (DDS)
- P2240[1] : 2°. Conjunto de dados do Acionamento (DDS)
- P2240[2] : 3°. Conjunto de dados do Acionamento (DDS)

Nota:

P2240 = 100 % corresponde a 4000 hex

r2250	CO: Setpoint de saída de PID-MOP	Mín: -	Nível:
	Datatype: Flutuante	Unit: %	Def: -
	P-Group: TECH	QuickComm. Não	Máx: -
			2

Exibe o setpoint de saída do potenciômetro motorizado em [%].

Nota:

r2250 = 100 % corresponde a 4000 hex


P2251	Modo PID	Min: 0	Nível:
CStat: CT	Datatype: U16	Unit: -	Def: 0
P-Group: TECH	Active: Imediatamente	QuickComm. Não	Máx: 1
			3

Habilita função do controlador PID.

		SUM	PID controller	RFG	PID-RFG
1	P2200 = 0:0 ²⁾ P2251 = 0	Main setpoint	—	ON: active OFF 1/3: active	ON: - OFF 1/3: -
2	P2200 = 1:0 ²⁾ P2251 = 0	—	Main setpoint	ON: - OFF 1/3: active	ON: active OFF 1/3: -
3	P2200 = 0:0 ¹⁾ P2251 = 1	Main setpoint	—	ON: active OFF 1/3: active	ON: - OFF 1/3: -
4	P2200 = 1:0 ¹⁾ P2251 = 1	Main setpoint	Trim	ON: active OFF 1/3: active	ON: active OFF 1/3: active

1) will take change with drive running

2) change only taken when drive stopped



Ajustes:

- 0 PID como setpoint
1 PID como trim

Condição:

Ativo quando a malha do PID for habilitado (vide P2200).

P2253[3]	Cl: Setpoint do PID	Min: 0:0	Nível:
CStat: CUT	Datatype: U32	Unit: -	Def: 0:0
P-Group: TECH	Active: com confirm.	QuickComm. Não	Máx: 4000:0
			2

Define a origem do setpoint para ser aplicado ao PID.

Este parâmetro permite ao usuário selecionar a origem do setpoint do PID. Normalmente um setpoint digital é selecionado utilizando-se um setpoint fixo ou um setpoint ativo.

Ajustes:

- 755.0 = Entrada analógica 1
2224 = Setpoint fixo PI (vide P2201 a P2207)
2250 = Setpoint ativo PI (vide P2240)

Índice:

- P2253[0] : 1°. Conjunto de dados de comando (CDS)
P2253[1] : 2°. Conjunto de dados de comando (CDS)
P2253[2] : 3°. Conjunto de dados de comando (CDS)

P2254[3]	CI: Origem trim do PID	Mín: 0:0	Nível:
CStat: CUT	Datatype: U32	Unit: -	Def: 0:0
P-Group: TECH	Active: com confirm.	QuickComm. Não	Máx: 4000:0
			3

Seleciona a origem do trim do setpoint do PID. Este sinal é multiplicado pelo ganho e adicionado ao setpoint do PID.

Ajustes:

755.0 = Entrada analógica 1
 2224 = Setpoint fixo PI (vide P2201 a P2207)
 2250 = Setpoint ativo PI (vide P2240)

Índice:

P2254[0] : 1°. Conjunto de dados de comando (CDS)
 P2254[1] : 2°. Conjunto de dados de comando (CDS)
 P2254[2] : 3°. Conjunto de dados de comando (CDS)

P2255	Fator de ganho para setpoint de PID	Mín: 0.00	Nível:
CStat: CUT	Datatype: Flutuante	Unit: -	Def: 100.00
P-Group: TECH	Active: Imediatamente	QuickComm. Não	Máx: 100.00
			3


Fator de ganho para setpoint de PID. A entrada do setpoint do PID é multiplicada pelo ganho respectivo, a fim de gerar uma relação adequada entre o setpoint e o trim.

P2256	Fator de ganho para trim do PID	Mín: 0.00	Nível:
CStat: CUT	Datatype: Flutuante	Unit: -	Def: 100.00
P-Group: TECH	Active: Imediatamente	QuickComm. Não	Máx: 100.00
			3

Fator de ganho para trim do PID. Este fator de ganho torna o sinal de trim proporcional, o qual é adicionado ao setpoint principal do PID.

P2257	Tempo de aceleração para setpoint do PID	Mín: 0.00	Nível:
CStat: CUT	Datatype: Flutuante	Unit: s	Def: 1.00
P-Group: TECH	Active: Imediatamente	QuickComm. Não	Máx: 650.00
			2

Ajusta o tempo de aceleração para o setpoint do PID.

**Condição:**

P2200 = 1 (comando do PID é habilitado) desabilita tempo de aceleração normal (P1120).


O tempo de rampa do PID é efetivado somente no setpoint do PID, e somente ativado quando o setpoint do PID é alterado, ou quando o comando RUN (Iniciar) for dado. (quando o PID utiliza esta rampa para atingir seu valor a partir do 0 %).

Aviso:

Ao ajustar um tempo de aceleração muito curto pode-se causar um desligamento no inversor, em sobrecorrente, por exemplo.

P2258	Tempo de desaceleração para setpoint do PID	Mín: 0.00	Nível:
CStat: CUT	Datatype: Flutuante Unit: s	Def: 1.00	2
P-Group: TECH	Active: Imediatamente QuickComm. Não	Máx: 650.00	

Ajusta o tempo de desaceleração para o setpoint do PID.



Condição:

P2200 = 1 (comando do PID é habilitado) desabilita tempo de aceleração normal (P1120).

O tempo de rampa do PID é ativado somente quando o setpoint do PID é alterado.

P1121 (tempo de desaceleração) e P1135 (tempo de desaceleração OFF3) define os tempos de rampa utilizados após OFF1 e OFF2 respectivamente.

Aviso:

Ao ajustar um tempo de aceleração muito curto pode-se causar um desligamento no inversor em sobretensão (F0002) / sobrecorrente (F0001).

r2260	CO: Setpoint PID após rampa do PID	Mín: -	Nível:
	Datatype: Flutuante Unit: %	Def: -	2
	P-Group: TECH	Máx: -	

Exibe o setpoint ativo de PID após PID-RFG em [%].

Nota:

r2260 = 100 % corresponde a 4000 hex

P2261	Constante de tempo filtro setpoint PID	Mín: 0.00	Nível:
CStat: CUT	Datatype: Flutuante Unit: s	Def: 0.00	3
P-Group: TECH	Active: Imediatamente QuickComm. Não	Máx: 60.00	

Ajusta uma constante de tempo para suavizar o setpoint do PID.

Nota:

0 = sem suavização

r2262	CO: Setpoint filtrado do PID após rampas	Mín: -	Nível:
	Datatype: Flutuante Unit: %	Def: -	3
	P-Group: TECH	Máx: -	

Exibe o setpoint filtrado do PID após PID-RFG em [%].

Nota:

r2262 = 100 % corresponde a 4000 hex

P2263	Tipo do regulador PID	Mín: 0	Nível:
CStat: CT	Datatype: U16 Unit: -	Def: 0	3
P-Group: TECH	Active: Imediatamente QuickComm. Não	Máx: 1	

Ajusta o tipo de regulador PID.

Ajustes:

- 0 Componente D no sinal de feedback
- 1 Componente D no sinal de erro

P2264[3]	CI: Feedback do PID	Mín: 0:0	Nível:
CStat: CUT	Datatype: U32	Def: 755:0	2
P-Group: TECH	Active: com confirm.	QuickComm. Não	Máx: 4000:0

Seleciona a origem do sinal de feedback do PID.

Ajustes:

755.0 = Setpoint Entrada analógica 1
 2224 = Setpoint PID fixo
 2250 = Setpoint de saída do PID-MOP

Índice:

P2264[0] : 1°. Conjunto de dados de comando (CDS)
 P2264[1] : 2°. Conjunto de dados de comando (CDS)
 P2264[2] : 3°. Conjunto de dados de comando (CDS)

Nota:

Quando uma entrada analógica é selecionada, o offset e o ganho podem ser implementados utilizando-se os parâmetros P0756 a P0760 (escala das entradas analógicas).

P2265	Constante de tempo filtro feedback do PID	Mín: 0.00	Nível:
CStat: CUT	Datatype: Flutuante	Unit: s	Def: 0.00
P-Group: TECH	Active: Imediatamente	QuickComm. Não	Máx: 60.00

2

Define a constante de tempo para filtro do feedback do PID.

r2266	CO: Feedback filtrado do PID	Mín: -	Nível:
	Datatype: Flutuante	Unit: %	Def: -
P-Group: TECH			Máx: -

2

Exibe o sinal de feedback do PID em [%].

Nota:

r2266 = 100 % corresponde a 4000 hex

P2267	Valor máximo para feedback do PID	Mín: -200.00	Nível:
CStat: CUT	Datatype: Flutuante	Unit: %	Def: 100.00
P-Group: TECH	Active: Imediatamente	QuickComm. Não	Máx: 200.00

3

Ajusta o limite superior para o valor do sinal de feedback do PID em [%].

Nota:

P2267 = 100 % corresponde a 4000 hex

Aviso:

Quando o PID é habilitado (P2200 = 1) e o sinal cresce acima deste valor, o inversor será desligado com F0222.

P2268	Valor mínimo para feedback do PID	Mín: -200.00	Nível:
CStat: CUT	Datatype: Flutuante	Unit: %	Def: 0.00
P-Group: TECH	Active: Imediatamente	QuickComm. Não	Máx: 200.00

3

Ajusta o limite inferior para o valor do sinal de feedback do PID em [%].

Nota:

P2268 = 100 % corresponde a 4000 hex

Aviso:

Quando o PID é habilitado (P2200 = 1) e o sinal diminui abaixo deste valor, o inversor será desligado com F0221.

P2269	Ganho aplicado ao feedback do PID	Mín: 0.00	Nível:
CStat: CUT	Datatype: Flutuante	Unit: -	Def: 100.00
P-Group: TECH	Active: Imediatamente	QuickComm. Não	Máx: 500.00

3

Permite ao usuário ajustar o feedback do PID em valores percentuais [%].

Um ganho de 100.0 % significa que o sinal de feedback não foi alterado de seu valor default.

P2270	Seletor de função – feedback do PID	Mín: 0	Nível:
CStat: CUT	Datatype: U16	Unit: -	Def: 0
P-Group: TECH	Active: Imediatamente	QuickComm. Não	Máx: 3

3

Aplica funções matemáticas ao sinal de feedback do PID, permitindo a multiplicação do resultado por P2269 (ganho aplicado ao feedback do PID).

Ajustes:

0 Desabilitado
 1 Raiz quadrada (raiz(x))
 2 ao quadrado (x*x)
 3 ao cubo (x*x*x)

P2271	Tipo do transdutor do PID	Mín: 0	Nível:
CStat: CUT	Datatype: U16	Unit: -	Def: 0
P-Group: TECH	Active: Imediatamente	QuickComm. Não	Máx: 1
			2

Permite ao usuário selecionar o tipo de transdutor para o sinal de feedback do PID.

Valor:

0 : [default] Caso o sinal de feedback seja menor do que o setpoint do PID, o regulador PID aumenta a velocidade do motor a fim de corrigir o valor.

1 : Caso o sinal de feedback seja maior do que o setpoint do PID, o regulador PID reduz a velocidade a fim de corrigir o valor.

Ajustes:

0 Desabilitado

1 Inversão do sinal de feedback do PID

Aviso:

A seleção do tipo correto de transdutor é essencial.

Se houver dúvida ao aplicar 0 ou 1, pode-se determinar o tipo correto conforme segue:

1 Desabilitar a função do PID (P2200 = 0).

2 Aumentar a frequência do motor enquanto o sinal de feedback é medido.

3 Caso o sinal de feedback aumente com um aumento na frequência do motor, o tipo de transdutor do PID deve ser 0.

4 Caso o sinal de feedback diminua com um aumento na frequência do motor, o tipo de transdutor do PID deve ser 1.

r2272	CO: Feedback do PID após escala	Mín: -	Nível:
	Datatype: Flutuante	Unit: %	Def: -
	P-Group: TECH	Máx: -	2

Exibe o sinal de feedback do PID após escala em [%].

Nota:

r2272 = 100 % corresponde a 4000 hex

r2273	CO: Erro no PID	Mín: -	Nível:
	Datatype: Flutuante	Unit: %	Def: -
	P-Group: TECH	Máx: -	2

Exibe o sinal de erro do PID (diferença) entre sinais de setpoint e de feedback em [%].

Nota:

r2273 = 100 % corresponde a 4000 hex


P2274	Tempo derivativo do PID	Mín: 0.000	Nível:
CStat: CUT	Datatype: Flutuante	Unit: s	Def: 0.000
P-Group: TECH	Active: Imediatamente	QuickComm. Não	Máx: 60.000
			2

Ajusta o tempo derivativo do PID.

P2280	Ganho proporcional do PID	Mín: 0.000	Nível:
CStat: CUT	Datatype: Flutuante Unit: -	Def: 3.000	2
P-Group: TECH	Active: Imediatamente QuickComm. Não	Máx: 65.000	

Permite ao usuário ajustar um ganho proporcional no regulador PID.

O regulador PID é implementado utilizando-se modelo standard.



Para obter melhores resultados, habilitar os dois fatores P e I.

Condição:

Caso parte P = 0, a parte I atua no quadrado do sinal de erro. Caso parte I = 0, o regulador PID atua como um regulador tipo P ou PD, respectivamente.

Nota:

Caso o sistema seja sensível a alterações bruscas no sinal de feedback, a parte P normalmente deve ser ajustada em um valor pequeno (0,5), com um fator I mais rápido para performance ideal.

O ganho D (P2274) multiplica a diferença entre o sinal de feedback atual e o anterior, acelerando desta forma a reação do regulador em caso de erro que apareça repentinamente.

Aviso:

O ganho D deve ser usada com cuidado, uma vez que pode fazer com que a saída do regulador flutue quando qualquer alteração no sinal de feedback for amplificado pela ação derivativa do regulador.

P2285	Tempo de integração do PID	Mín: 0.000	Nível:
CStat: CUT	Datatype: Flutuante Unit: s	Def: 0.000	2
P-Group: TECH	Active: Imediatamente QuickComm. Não	Máx: 60.000	

Ajusta a constante de tempo integral do regulador PID.

Detalhes:

Vide P2280 (ganho proporcional do PID).

P2291	Limite superior saída do PID	Mín: -200.00	Nível:
CStat: CUT	Datatype: Flutuante Unit: %	Def: 100.00	2
P-Group: TECH	Active: Imediatamente QuickComm. Não	Máx: 200.00	

Ajusta o limite superior para a saída do regulador PID em [%].

Condição:

Caso F máx (P1082) seja maior do que P2000 (frequência de referência), tanto P2000 quanto P2291 (Limite superior saída do PID) devem ser alterados a fim de atingir F máx.

Nota:

P2291 = 100 % corresponde a 4000 hex (conforme definido por P2000 (frequência de referência)).

P2292	Limite inferior saída do PID	Mín: -200.00	Nível:
CStat: CUT	Datatype: Flutuante Unit: %	Def: 0.00	2
P-Group: TECH	Active: Imediatamente QuickComm. Não	Máx: 200.00	

Ajusta o limite inferior para a saída do regulador PID em [%].

Condição:

Um valor negativo permite operação bipolar do regulador PID.

Nota:

P2292 = 100 % corresponde a 4000 hex

P2293	Tempo de aceleração / desaceleração do limite do PID	Mín: 0.00	Nível:
CStat: CUT	Datatype: Flutuante Unit: s	Def: 1.00	3
P-Group: TECH	Active: Imediatamente QuickComm. Não	Máx: 100.00	

Ajusta valor máximo de rampa na saída do PID.

Quando PI é habilitado, os limites de saída são crescem conforme a rampa do 0 até os limites ajustados em P2291 (limite superior da saída do PID) e P2292 (limite inferior da saída do PID). Os limites evitam alterações de faixas altas aparecendo na saída do PID na partida do inversor. Quando os limites são atingidos, a saída do regulador PID é instantânea.

Estes tempos de rampa são utilizados sempre que um comando RUN for dado.

Nota:

Caso OFF1 ou OFF 3 sejam solicitados, a frequência de saída do inversor desacelera conforme ajustado em P1121 (tempo de desaceleração) ou P1135 (tempo de desaceleração OFF3).

r2294	CO: Saída real do PID	Mín: -	Nível:
Datatype: Flutuante Unit: %	Def: -	2	
P-Group: TECH	Máx: -		

Exibe a saída do PID em [%]

Nota:

r2294 = 100 % corresponde a 4000 hex

P2295	Ganho aplicado à saída do PID	Mín: -100.00	Nível:
CStat: CUT	Datatype: Flutuante Unit: -	Def: 100.00	3
P-Group: TECH	Active: Imediatamente QuickComm. Não	Máx: 100.00	

Permite ao usuário ajustar a saída do PID em valores percentuais [%].

Um ganho de 100.0 % significa que o sinal de saída não foi alterado de seu valor default.

P2350	Habilitar ajuste automático do PID	Mín: 0	Nível:
CStat: CUT	Datatype: U16 Unit: -	Def: 0	2
P-Group: TECH	Active: Imediatamente QuickComm. Não	Máx: 4	

Habilita a função de auto-ajuste do regulador PID.

Ajustes:

- 0 Função desativada
- 1 Ajuste automático do PID através do padrão Ziegler Nichols (ZN)
- 2 Ajuste automático do PID em 1, mais algum overshoot (O/S)
- 3 Ajuste automático do PID em 2, pouco ou nenhum overshoot (O/S)
- 4 Ajuste automático do PID somente PI

Condição:

Ativado quando malha do PID for habilitada (vide P2200).

Nota:

P2350 = 1
Refere-se ao ajuste padrão Ziegler Nichols (ZN).
P2350 = 2
Este ajuste cria algum overshoot (O/S), mas deve ser mais rápido que a opção 1.

P2350 = 3
Este ajuste deve causar pouco ou nenhum overshoot, mas não será mais rápido do que a opção 2.

P2350 = 4
Este ajuste somente altera os valores P e I.

A opção a ser selecionada depende da aplicação, porém geralmente a opção 1 gera uma boa resposta. Se uma resposta mais rápida é desejada, então a opção 2 deve ser selecionada. Caso não se deseje nenhum overshoot, a opção 3 deve ser escolhida. Em casos onde a parte D não é desejada, a opção 4 pode ser selecionada. O procedimento de ajuste é o mesmo para todas as opções. Somente o cálculo dos valores P, I e D serão diferentes.

Após o auto-ajuste, este parâmetro é ajustado em zero (auto-ajuste completado).

P2354	Tempo para timeout do ajuste do PID	Mín: 60	Nível:
CStat: CUT	Datatype: U16 Unit: s	Def: 240	3
P-Group: TECH	Active: Imediatamente QuickComm. Não	Máx: 65000	

Este parâmetro determina o tempo que o código de auto-ajuste irá aguardar antes de abortar um ajuste, caso nenhuma oscilação tenha sido obtida.

P2355	Offset de ajuste do PID	Mín: 0.00	Nível:
CStat: CUT	Datatype: Flutuante Unit: %	Def: 5.00	3
P-Group: TECH	Active: Imediatamente QuickComm. Não	Máx: 20.00	

Ajusta o offset e desvio aplicados para auto-ajuste do PID.

Nota:

Pode variar dependendo das condições da planta, p.ex. constante de tempo de sistema muito longas podem requerer valores maiores.

P2480[3]	Modo posicionamento				Mín: 1	Nível: 3
	CStat: CT	Datatype: U16	Unit: -	Def: 1		
	P-Group: CONTROL	Active: com confirm.	QuickComm. Não	Máx: 1		
Ajusta para modo de posicionamento.						
Ajustes:						
1 Posicionamento malha aberta						
Índice:						
P2480[0] : 1º. Conjunto de dados do Acionamento (DDS)						
P2480[1] : 2º. Conjunto de dados do Acionamento (DDS)						
P2480[2] : 3º. Conjunto de dados do Acionamento (DDS)						
P2481[3]	Entrada relação redutor				Mín: 0.00	Nível: 3
	CStat: CT	Datatype: Flutuante	Unit: -	Def: 1.00		
	P-Group: CONTROL	Active: com confirm.	QuickComm. Não	Máx: 9999.99		
Define a relação entre o número de voltas do eixo do motor que corresponde a uma volta da saída do redutor.						
Índice:						
P2481[0] : 1º. Conjunto de dados do Acionamento (DDS)						
P2481[1] : 2º. Conjunto de dados do Acionamento (DDS)						
P2481[2] : 3º. Conjunto de dados do Acionamento (DDS)						
P2482[3]	Saída relação redutor				Mín: 0.00	Nível: 3
	CStat: CT	Datatype: Flutuante	Unit: -	Def: 1.00		
	P-Group: CONTROL	Active: com confirm.	QuickComm. Não	Máx: 9999.99		
Define a relação entre o número de voltas do eixo do motor que corresponde a uma volta da saída do redutor.						
Índice:						
P2482[0] : 1º. Conjunto de dados do Acionamento (DDS)						
P2482[1] : 2º. Conjunto de dados do Acionamento (DDS)						
P2482[2] : 3º. Conjunto de dados do Acionamento (DDS)						
P2484[3]	No. voltas do eixo = 1 Unidade				Mín: 0.01	Nível: 3
	CStat: CUT	Datatype: Flutuante	Unit: -	Def: 1.0		
	P-Group: CONTROL	Active: com confirm.	QuickComm. Não	Máx: 9999.99		
Ajusta o número de rotações do eixo do motor necessárias para representar 1 Unidade das Unidades selecionadas pelo usuário (vide P0530).						
Índice:						
P2484[0] : 1º. Conjunto de dados do Acionamento (DDS)						
P2484[1] : 2º. Conjunto de dados do Acionamento (DDS)						
P2484[2] : 3º. Conjunto de dados do Acionamento (DDS)						
P2487[3]	Valor de ajuste erro posicionamento				Mín: -200.00	Nível: 3
	CStat: CUT	Datatype: Flutuante	Unit: -	Def: 0.00		
	P-Group: CONTROL	Active: com confirm.	QuickComm. Não	Máx: 200.00		
Correção do offset do erro devido a falhas mecânicas. Valor negativo definido quando posição final está antes do ponto final requerido. Valor positivo definido quando posição final está após ponto final requerido.						
Índice:						
P2487[0] : 1º. Conjunto de dados do Acionamento (DDS)						
P2487[1] : 2º. Conjunto de dados do Acionamento (DDS)						
P2487[2] : 3º. Conjunto de dados do Acionamento (DDS)						
P2488[3]	No. voltas finais do eixo = 1 Unidade				Mín: 0.01	Nível: 3
	CStat: CUT	Datatype: Flutuante	Unit: -	Def: 1.0		
	P-Group: CONTROL	Active: com confirm.	QuickComm. Não	Máx: 9999.99		
Ajusta o número de rotações do eixo do motor necessárias para representar 1 Unidade das Unidades selecionadas pelo usuário (vide P0530).						
Índice:						
P2488[0] : 1º. Conjunto de dados do Acionamento (DDS)						
P2488[1] : 2º. Conjunto de dados do Acionamento (DDS)						
P2488[2] : 3º. Conjunto de dados do Acionamento (DDS)						
r2489	Número de rotações atual do eixo				Mín: -	Nível: 3
		Datatype: Flutuante	Unit: -	Def: -		
	P-Group: CONTROL			Máx: -		
Exibe o número de rotações atual do eixo desde início do posicionamento.						

P2800	Habilitar blocos livres FFB's	Min: 0	Nível:
CStat: CUT	Datatype: U16	Unit: -	Def: 0
P-Group: TECH	Active: com confirm.	QuickComm. Não	Máx: 1
			3

Blocos de função livres (FFB) são habilitados em dois passos.

1. Parâmetro P2800 habilita todos os blocos de função livres, normalmente (P2800 = 1).
2. Parâmetros P2801 e P2802 respectivamente, habilitam cada bloco de função livre individualmente (P2801[x] > 0 respec. P2802[x] > 0).

Ajustes:

- 0 Desabilita
- 1 Habilita

Condição:

Todos os blocos de função livres serão calculados a cada 132 ms.

P2802[14]	Ativar FFBs					Min: 0	Nível: 3
	CStat:	CUT	Datatype:	U16	Unit: -	Def: 0	
	P-Group:	TECH	Active:	com confirm.	QuickComm.	Não Máx: 3	

Blocos de função livres (FFB) são habilitados em dois passos.

1. Parâmetro P2800 habilita todos os blocos de função livres, normalmente ($P2800 = 1$).
2. Parâmetros P2801 e P2802 respectivamente, habilitam cada bloco de função livre individualmente ($P2801[x] > 0$ respec. $P2802[x] > 0$).

Adicionalmente, os parâmetros P2801 e P2802 determinam a ordem cronológica para cada bloco de função. A tabela abaixo mostra que a prioridade cresce da esquerda para a direita e de baixo para cima.

[illegible]

Exemplo:

P2801[3] = 2, P2801[4] = 2, P2802[3] = 3, P2802[4] = 2

FFBs serão calculados na seguinte ordem:

P2802[3], P2801[3] , P2801[4], P28

Ajustes:

- | | |
|---|-------------|
| 0 | Não ativado |
| 1 | Nível 1 |
| 2 | Nível 2 |
| 3 | Nível 3 |

Índice:

- ```
P2802[0] : Habilita temporizador 1
P2802[1] : Habilita temporizador 2
P2802[2] : Habilita temporizador 3
P2802[3] : Habilita temporizador 4
P2802[4] : Habilita ADD 1
P2802[5] : Habilita ADD 2
P2802[6] : Habilita SUB 1
P2802[7] : Habilita SUB 2
P2802[8] : Habilita MUL 1
P2802[9] : Habilita MUL 2
P2802[10] : Habilita DIV 1
P2802[11] : Habilita DIV 2
P2802[12] : Habilita CMP 1
P2802[13] : Habilita CMP 2
```


**Condição:**

Ajustar P2800 em 1 para habilitar blocos de função.

Todos os blocos de função livres serão calculados a cada 132 ms.

|          |                     |      |           |              |            |                    |     |      |        |      |     |
|----------|---------------------|------|-----------|--------------|------------|--------------------|-----|------|--------|------|-----|
| P2810[2] | BI: AND 1 (bloco E) |      |           |              |            | Nível:<br><b>3</b> |     |      |        |      |     |
|          | CStat:              | CUT  | Datatype: | U32          | Unit:      |                    | -   | Min: | 0:0    | Def: | 0:0 |
|          | P-Group:            | TECH | Active:   | com confirm. | QuickComm: |                    | Não | Máx: | 4000:0 |      |     |

P2810[0], P2810[1] definem entradas do bloco AND 1, saída em r2811.



## Índice:

- P2810[0] : Binector entrada 0 (BI 0)  
P2810[1] : Binector entrada 1 (BI 1)

**Condição:**

P2801[0] é nível ativo para o bloco AND (E).

|              |                            |                      |                |                                                 |                           |
|--------------|----------------------------|----------------------|----------------|-------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>r2811</b> | <b>BO: AND 1 (bloco E)</b> | <b>Datatype:</b> U16 | <b>Unit:</b> - | <b>Mín:</b> -<br><b>Def:</b> -<br><b>Máx:</b> - | <b>Nível:</b><br><b>3</b> |
|              | <b>P-Group:</b> TECH       |                      |                |                                                 |                           |

Saída do bloco AND 1. Exibe a lógica E dos bits definidas em P2810[0], P2810[1].

**Condição:**

P2801[0] é nível ativo para o bloco AND (E).

|                 |                            |                             |                       |                                                          |                           |
|-----------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>P2812[2]</b> | <b>BI: AND 2 (bloco E)</b> | <b>Datatype:</b> U32        | <b>Unit:</b> -        | <b>Mín:</b> 0:0<br><b>Def:</b> 0:0<br><b>Máx:</b> 4000:0 | <b>Nível:</b><br><b>3</b> |
|                 | <b>CStat:</b> CUT          |                             |                       |                                                          |                           |
|                 | <b>P-Group:</b> TECH       | <b>Active:</b> com confirm. | <b>QuickComm.</b> Não |                                                          |                           |

P2812[0], P2812[1] definem entradas do bloco AND 2, saída em r2813.

**Índice:**

P2812[0] : Binector entrada 0 (BI 0)

P2812[1] : Binector entrada 1 (BI 1)

**Condição:**

P2801[0] é nível ativo para o bloco AND (E).

|              |                            |                      |                |                                                 |                           |
|--------------|----------------------------|----------------------|----------------|-------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>r2813</b> | <b>BO: AND 2 (bloco E)</b> | <b>Datatype:</b> U16 | <b>Unit:</b> - | <b>Mín:</b> -<br><b>Def:</b> -<br><b>Máx:</b> - | <b>Nível:</b><br><b>3</b> |
|              | <b>P-Group:</b> TECH       |                      |                |                                                 |                           |

Saída do bloco AND 2. Exibe a lógica E dos definidas em P2812[0], P2812[1].

**Condição:**

P2801[1] é nível ativo para o bloco AND (E).

|                 |                            |                             |                       |                                                          |                           |
|-----------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>P2814[2]</b> | <b>BI: AND 3 (bloco E)</b> | <b>Datatype:</b> U32        | <b>Unit:</b> -        | <b>Mín:</b> 0:0<br><b>Def:</b> 0:0<br><b>Máx:</b> 4000:0 | <b>Nível:</b><br><b>3</b> |
|                 | <b>CStat:</b> CUT          |                             |                       |                                                          |                           |
|                 | <b>P-Group:</b> TECH       | <b>Active:</b> com confirm. | <b>QuickComm.</b> Não |                                                          |                           |

P2814[0], P2814[1] definem entradas do bloco AND 3, saída em r2815.

**Índice:**

P2814[0] : Binector entrada 0 (BI 0)

P2814[1] : Binector entrada 1 (BI 1)

**Condição:**

P2801[2] é nível ativo para o bloco AND (E).

|              |                            |                      |                |                                                 |                           |
|--------------|----------------------------|----------------------|----------------|-------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>r2815</b> | <b>BO: AND 3 (bloco E)</b> | <b>Datatype:</b> U16 | <b>Unit:</b> - | <b>Mín:</b> -<br><b>Def:</b> -<br><b>Máx:</b> - | <b>Nível:</b><br><b>3</b> |
|              | <b>P-Group:</b> TECH       |                      |                |                                                 |                           |


Saída do bloco AND 3. Exibe a lógica E dos definidas em P2814[0], P2814[1].

**Condição:**

P2801[2] é nível ativo para o bloco AND (E).

|                 |                            |                             |                       |                                                          |                           |
|-----------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>P2816[2]</b> | <b>BI: OR 1 (bloco OU)</b> | <b>Datatype:</b> U32        | <b>Unit:</b> -        | <b>Mín:</b> 0:0<br><b>Def:</b> 0:0<br><b>Máx:</b> 4000:0 | <b>Nível:</b><br><b>3</b> |
|                 | <b>CStat:</b> CUT          |                             |                       |                                                          |                           |
|                 | <b>P-Group:</b> TECH       | <b>Active:</b> com confirm. | <b>QuickComm.</b> Não |                                                          |                           |

P2816[0], P2816[1] definem entradas do bloco OR 1, saída em r2817.

**Índice:**

P2816[0] : Binector entrada 0 (BI 0)

P2816[1] : Binector entrada 1 (BI 1)

**Condição:**

P2801[3] é nível ativo para o bloco OR (OU).

|              |                            |                      |                |                                                 |                           |
|--------------|----------------------------|----------------------|----------------|-------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>r2817</b> | <b>BO: OR 1 (bloco OU)</b> | <b>Datatype:</b> U16 | <b>Unit:</b> - | <b>Mín:</b> -<br><b>Def:</b> -<br><b>Máx:</b> - | <b>Nível:</b><br><b>3</b> |
|              | <b>P-Group:</b> TECH       |                      |                |                                                 |                           |

Saída do bloco OR 1. Exibe a lógica OU dos bits definidas em P2816[0], P2816[1].

**Condição:**

P2801[3] é nível ativo para o bloco OR (OU).

|                      |                             |                       |                    |
|----------------------|-----------------------------|-----------------------|--------------------|
| <b>P2818[2]</b>      | <b>BI: OR 2 (bloco OU)</b>  | <b>Mín:</b> 0:0       | <b>Nível:</b>      |
| <b>CStat:</b> CUT    | <b>Datatype:</b> U32        | <b>Unit:</b> -        | <b>Def:</b> 0:0    |
| <b>P-Group:</b> TECH | <b>Active:</b> com confirm. | <b>QuickComm.</b> Não | <b>Máx:</b> 4000:0 |
|                      |                             |                       | <b>3</b>           |

P2818[0], P2818[1] definem entradas do bloco OR 2, saída em r2819.

**Índice:**

P2818[0] : Binector entrada 0 (BI 0)

P2818[1] : Binector entrada 1 (BI 1)

**Condição:**

P2801[4] é nível ativo para o bloco OR (OU).

|                      |                            |                |               |
|----------------------|----------------------------|----------------|---------------|
| <b>r2819</b>         | <b>BO: OR 2 (bloco OU)</b> | <b>Mín:</b> -  | <b>Nível:</b> |
| <b>P-Group:</b> TECH | <b>Datatype:</b> U16       | <b>Unit:</b> - | <b>Def:</b> - |
|                      |                            |                | <b>Máx:</b> - |
|                      |                            |                | <b>3</b>      |

Saída do bloco OR 2. Exibe a lógica OU dos bits definidas em P2818[0], P2818[1].

**Condição:**

P2801[4] é nível ativo para o bloco OR.

|                      |                             |                       |                    |
|----------------------|-----------------------------|-----------------------|--------------------|
| <b>P2820[2]</b>      | <b>BI: OR 3 (bloco OU)</b>  | <b>Mín:</b> 0:0       | <b>Nível:</b>      |
| <b>CStat:</b> CUT    | <b>Datatype:</b> U32        | <b>Unit:</b> -        | <b>Def:</b> 0:0    |
| <b>P-Group:</b> TECH | <b>Active:</b> com confirm. | <b>QuickComm.</b> Não | <b>Máx:</b> 4000:0 |
|                      |                             |                       | <b>3</b>           |

P2820[0], P2820[1] definem entradas do bloco OR 3, saída em r2821.

**Índice:**

P2820[0] : Binector entrada 0 (BI 0)

P2820[1] : Binector entrada 1 (BI 1)

**Condição:**

P2801[5] é nível ativo para o bloco OR (OU).

|                      |                            |                |               |
|----------------------|----------------------------|----------------|---------------|
| <b>r2821</b>         | <b>BO: OR 3 (bloco OU)</b> | <b>Mín:</b> -  | <b>Nível:</b> |
| <b>P-Group:</b> TECH | <b>Datatype:</b> U16       | <b>Unit:</b> - | <b>Def:</b> - |
|                      |                            |                | <b>Máx:</b> - |
|                      |                            |                | <b>3</b>      |


Saída do bloco OR 3. Exibe a lógica OU dos bits definidas em P2820[0], P2820[1].

**Condição:**

P2801[5] é nível ativo para o bloco OR (OU).

|                      |                                       |                       |                    |
|----------------------|---------------------------------------|-----------------------|--------------------|
| <b>P2822[2]</b>      | <b>BI: XOR 1 (bloco OU-exclusivo)</b> | <b>Mín:</b> 0:0       | <b>Nível:</b>      |
| <b>CStat:</b> CUT    | <b>Datatype:</b> U32                  | <b>Unit:</b> -        | <b>Def:</b> 0:0    |
| <b>P-Group:</b> TECH | <b>Active:</b> com confirm.           | <b>QuickComm.</b> Não | <b>Máx:</b> 4000:0 |
|                      |                                       |                       | <b>3</b>           |

P2822[0], P2822[1] definem entradas do bloco XOR 1, saída em r2823.



**Índice:**

P2822[0] : Binector entrada 0 (BI 0)

P2822[1] : Binector entrada 1 (BI 1)

**Condição:**

P2801[6] é nível ativo para o bloco XOR (OU-excl.).

|                      |                                       |                |               |
|----------------------|---------------------------------------|----------------|---------------|
| <b>r2823</b>         | <b>BO: XOR 1 (bloco OU-exclusivo)</b> | <b>Mín:</b> -  | <b>Nível:</b> |
| <b>P-Group:</b> TECH | <b>Datatype:</b> U16                  | <b>Unit:</b> - | <b>Def:</b> - |
|                      |                                       |                | <b>Máx:</b> - |
|                      |                                       |                | <b>3</b>      |

Saída do bloco XOR 1. Exibe a lógica OU exclusivo dos bits definidas em P2822[0], P2822[1].

**Condição:**

P2801[6] é nível ativo para o bloco XOR (OU-excl.).

|                      |                                       |                       |                    |
|----------------------|---------------------------------------|-----------------------|--------------------|
| <b>P2824[2]</b>      | <b>BI: XOR 2 (bloco OU-exclusivo)</b> | <b>Mín:</b> 0:0       | <b>Nível:</b>      |
| <b>CStat:</b> CUT    | <b>Datatype:</b> U32                  | <b>Unit:</b> -        | <b>Def:</b> 0:0    |
| <b>P-Group:</b> TECH | <b>Active:</b> com confirm.           | <b>QuickComm.</b> Não | <b>Máx:</b> 4000:0 |
|                      |                                       |                       | <b>3</b>           |

P2824[0], P2824[1] definem entradas do bloco XOR 2, saída em r2825.

**Índice:**

P2824[0] : Binector entrada 0 (BI 0)

P2824[1] : Binector entrada 1 (BI 1)

**Condição:**

P2801[7] é nível ativo para o bloco XOR (OU-excl.).

|              |                                       |                      |                |                                                 |                           |
|--------------|---------------------------------------|----------------------|----------------|-------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>r2825</b> | <b>BO: XOR 2 (bloco OU-exclusivo)</b> | <b>Datatype:</b> U16 | <b>Unit:</b> - | <b>Mín:</b> -<br><b>Def:</b> -<br><b>Máx:</b> - | <b>Nível:</b><br><b>3</b> |
|              | <b>P-Group:</b> TECH                  |                      |                |                                                 |                           |

Saída do bloco XOR 2. Exibe a lógica OU exclusivo dos bits definidas em P2824[0], P2824[1].

**Condição:**

P2801[7] é nível ativo para o bloco XOR (OU-excl.).

|                 |                                       |                             |                       |                                                          |                           |
|-----------------|---------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>P2826[2]</b> | <b>BI: XOR 3 (bloco OU-exclusivo)</b> | <b>Datatype:</b> U32        | <b>Unit:</b> -        | <b>Mín:</b> 0:0<br><b>Def:</b> 0:0<br><b>Máx:</b> 4000:0 | <b>Nível:</b><br><b>3</b> |
|                 | <b>CStat:</b> CUT                     |                             |                       |                                                          |                           |
|                 | <b>P-Group:</b> TECH                  | <b>Active:</b> com confirm. | <b>QuickComm.</b> Não |                                                          |                           |

P2826[0], P2826[1] definem entradas do bloco XOR 3, saída em r2827.

**Índice:**

P2826[0] : Binector entrada 0 (BI 0)

P2826[1] : Binector entrada 1 (BI 1)

**Condição:**

P2801[8] é nível ativo para o bloco XOR (OU-excl.).

|              |                                       |                      |                |                                                 |                           |
|--------------|---------------------------------------|----------------------|----------------|-------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>r2827</b> | <b>BO: XOR 3 (bloco OU-exclusivo)</b> | <b>Datatype:</b> U16 | <b>Unit:</b> - | <b>Mín:</b> -<br><b>Def:</b> -<br><b>Máx:</b> - | <b>Nível:</b><br><b>3</b> |
|              | <b>P-Group:</b> TECH                  |                      |                |                                                 |                           |


Saída do bloco XOR 3. Exibe a lógica OU exclusivo dos bits definidas em P2826[0], P2826[1].

**Condição:**

P2801[8] é nível ativo para o bloco XOR (OU-excl.).

|              |                      |                             |                       |                                                          |                           |
|--------------|----------------------|-----------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>P2828</b> | <b>BI: NOT 1</b>     | <b>Datatype:</b> U32        | <b>Unit:</b> -        | <b>Mín:</b> 0:0<br><b>Def:</b> 0:0<br><b>Máx:</b> 4000:0 | <b>Nível:</b><br><b>3</b> |
|              | <b>CStat:</b> CUT    |                             |                       |                                                          |                           |
|              | <b>P-Group:</b> TECH | <b>Active:</b> com confirm. | <b>QuickComm.</b> Não |                                                          |                           |

P2828 define entrada do bloco NOT 1, saída em r2829.



**Condição:**

P2801[9] é nível ativo para o bloco NOT.

|              |                      |                      |                |                                                 |                           |
|--------------|----------------------|----------------------|----------------|-------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>r2829</b> | <b>BO: NOT 1</b>     | <b>Datatype:</b> U16 | <b>Unit:</b> - | <b>Mín:</b> -<br><b>Def:</b> -<br><b>Máx:</b> - | <b>Nível:</b><br><b>3</b> |
|              | <b>P-Group:</b> TECH |                      |                |                                                 |                           |

Saída do bloco NOT 1. Exibe a lógica NOT dos bits definidas em P2828.

**Condição:**

P2801[9] é nível ativo para o bloco NOT.

|              |                      |                             |                       |                                                          |                           |
|--------------|----------------------|-----------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>P2830</b> | <b>BI: NOT 2</b>     | <b>Datatype:</b> U32        | <b>Unit:</b> -        | <b>Mín:</b> 0:0<br><b>Def:</b> 0:0<br><b>Máx:</b> 4000:0 | <b>Nível:</b><br><b>3</b> |
|              | <b>CStat:</b> CUT    |                             |                       |                                                          |                           |
|              | <b>P-Group:</b> TECH | <b>Active:</b> com confirm. | <b>QuickComm.</b> Não |                                                          |                           |

P2830 define a entrada do bloco NOT 2, saída em r2831.

**Condição:**

P2801[10] é nível ativo para o bloco NOT.

|              |                      |                      |                |                                                 |                           |
|--------------|----------------------|----------------------|----------------|-------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>r2831</b> | <b>BO: NOT 2</b>     | <b>Datatype:</b> U16 | <b>Unit:</b> - | <b>Mín:</b> -<br><b>Def:</b> -<br><b>Máx:</b> - | <b>Nível:</b><br><b>3</b> |
|              | <b>P-Group:</b> TECH |                      |                |                                                 |                           |

Saída do bloco NOT 2. Exibe a lógica NOT dos bits definidas em P2830.

**Condição:**

P2801[10] é nível ativo para o bloco NOT.

|              |                      |                             |                       |                                                          |                           |
|--------------|----------------------|-----------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>P2832</b> | <b>BI: NOT 3</b>     | <b>Datatype:</b> U32        | <b>Unit:</b> -        | <b>Mín:</b> 0:0<br><b>Def:</b> 0:0<br><b>Máx:</b> 4000:0 | <b>Nível:</b><br><b>3</b> |
|              | <b>CStat:</b> CUT    |                             |                       |                                                          |                           |
|              | <b>P-Group:</b> TECH | <b>Active:</b> com confirm. | <b>QuickComm.</b> Não |                                                          |                           |

P2832 define a entrada do bloco NOT 3, saída em r2833.

**Condição:**

P2801[11] é nível ativo para o bloco NOT.

|                      |                  |                      |                |                                                 |                           |
|----------------------|------------------|----------------------|----------------|-------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>r2833</b>         | <b>BO: NOT 3</b> | <b>Datatype:</b> U16 | <b>Unit:</b> - | <b>Mín:</b> -<br><b>Def:</b> -<br><b>Máx:</b> - | <b>Nível:</b><br><b>3</b> |
| <b>P-Group:</b> TECH |                  |                      |                |                                                 |                           |


Saída do bloco NOT 3. Exibe a lógica NOT dos bits definidas em P2832.

**Condição:**

P2801[11] é nível ativo para o bloco NOT.

|                                                                                                |                   |                      |                |                                                          |                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|----------------|----------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>P2834[4]</b>                                                                                | <b>BI: D-FF 1</b> | <b>Datatype:</b> U32 | <b>Unit:</b> - | <b>Mín:</b> 0:0<br><b>Def:</b> 0:0<br><b>Máx:</b> 4000:0 | <b>Nível:</b><br><b>3</b> |
| <b>CStat:</b> CUT<br><b>P-Group:</b> TECH<br><b>Active:</b> com confirm. <b>QuickComm.</b> Não |                   |                      |                |                                                          |                           |

P2834[0], P2834[1], P2834[2], P2834[3] definem entradas de D-FlipFlop 1, saídas em r2835, r2836.

**Índice:**

P2834[0] : Binector entrada: Ajustar  
P2834[1] : Binector entrada: entrada D  
P2834[2] : Binector entrada: armazenar pulso  
P2834[3] : Binector entrada: Reset

**Condição:**

P2801[12] é nível ativo para o bloco D-FlipFlop.

|                      |                             |                      |                |                                                 |                           |
|----------------------|-----------------------------|----------------------|----------------|-------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>r2835</b>         | <b>BO: Q D-FF 1 (saída)</b> | <b>Datatype:</b> U16 | <b>Unit:</b> - | <b>Mín:</b> -<br><b>Def:</b> -<br><b>Máx:</b> - | <b>Nível:</b><br><b>3</b> |
| <b>P-Group:</b> TECH |                             |                      |                |                                                 |                           |

Exibe a saída do D-FlipFlop 1, entradas são definidas em P2834[0], P2834[1], P2834[2], P2834[3]

**Condição:**

P2801[12] é nível ativo para o bloco D-FlipFlop.

|                      |                                        |                      |                |                                                 |                           |
|----------------------|----------------------------------------|----------------------|----------------|-------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>r2836</b>         | <b>BO: NOT-Q D-FF 1 (saída negada)</b> | <b>Datatype:</b> U16 | <b>Unit:</b> - | <b>Mín:</b> -<br><b>Def:</b> -<br><b>Máx:</b> - | <b>Nível:</b><br><b>3</b> |
| <b>P-Group:</b> TECH |                                        |                      |                |                                                 |                           |

Exibe as saídas not do D-FlipFlop 1, entradas são definidas em P2834[0], P2834[1], P2834[2], P2834[3]

**Condição:**

P2801[12] é nível ativo para o bloco D-FlipFlop.

|                                                                                               |                   |                      |                |                                                          |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|----------------|----------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>P2837[4]</b>                                                                               | <b>BI: D-FF 2</b> | <b>Datatype:</b> U32 | <b>Unit:</b> - | <b>Mín:</b> 0:0<br><b>Def:</b> 0:0<br><b>Máx:</b> 4000:0 | <b>Nível:</b><br><b>3</b> |
| <b>CStat:</b> CUT<br><b>P-Group:</b> TECH<br><b>Active:</b> com confirm. <b>QuickComm.</b> No |                   |                      |                |                                                          |                           |

P2837[0], P2837[1], P2837[2], P2837[3] definem entradas de D-FlipFlop 2, saídas em r2838, r2839.

**Índice:**

P2837[0] : Binector entrada: Ajustar  
P2837[1] : Binector entrada: Entrada D  
P2837[2] : Binector entrada: Armazenar pulso  
P2837[3] : Binector entrada: Reset

**Condição:**

P2801[13] é nível ativo para o bloco D-FlipFlop.

|              |                             |                      |                |                                                 |                           |
|--------------|-----------------------------|----------------------|----------------|-------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>r2838</b> | <b>BO: Q D-FF 2 (saída)</b> | <b>Datatype:</b> U16 | <b>Unit:</b> - | <b>Mín:</b> -<br><b>Def:</b> -<br><b>Máx:</b> - | <b>Nível:</b><br><b>3</b> |
|              | <b>P-Group:</b> TECH        |                      |                |                                                 |                           |

Exibe as saídas de D-FlipFlop 2, entradas são definidas em P2837[0], P2837[1], P2837[2], P2837[3]

**Condição:**

P2801[13] é nível ativo para o bloco D-FlipFlop.

|              |                                        |                      |                |                                                 |                           |
|--------------|----------------------------------------|----------------------|----------------|-------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>r2839</b> | <b>BO: NOT-Q D-FF 2 (saída negada)</b> | <b>Datatype:</b> U16 | <b>Unit:</b> - | <b>Mín:</b> -<br><b>Def:</b> -<br><b>Máx:</b> - | <b>Nível:</b><br><b>3</b> |
|              | <b>P-Group:</b> TECH                   |                      |                |                                                 |                           |


Exibe as saídas not de D-FlipFlop 2, entradas são definidas em P2837[0], P2837[1], P2837[2], P2837[3]

**Condição:**

P2801[13] é nível ativo para o bloco D-FlipFlop.

|                 |                      |                   |                             |                       |                                                          |                           |
|-----------------|----------------------|-------------------|-----------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>P2840[2]</b> | <b>BI: RS-FF 1</b>   | <b>CStat:</b> CUT | <b>Datatype:</b> U32        | <b>Unit:</b> -        | <b>Mín:</b> 0:0<br><b>Def:</b> 0:0<br><b>Máx:</b> 4000:0 | <b>Nível:</b><br><b>3</b> |
|                 | <b>P-Group:</b> TECH |                   | <b>Active:</b> com confirm. | <b>QuickComm.</b> Não |                                                          |                           |

P2840[0], P2840[1] definem entradas de RS-FlipFlop 1, saídas em r2841, r2842.



**Índice:**

P2840[0] : Binector entrada: Ajustar

P2840[1] : Binector entrada: Reset

**Condição:**

P2801[14] é nível ativo para o bloco RS-FlipFlop.

|              |                              |                      |                |                                                 |                           |
|--------------|------------------------------|----------------------|----------------|-------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>r2841</b> | <b>BO: Q RS-FF 1 (saída)</b> | <b>Datatype:</b> U16 | <b>Unit:</b> - | <b>Mín:</b> -<br><b>Def:</b> -<br><b>Máx:</b> - | <b>Nível:</b><br><b>3</b> |
|              | <b>P-Group:</b> TECH         |                      |                |                                                 |                           |

Exibe as saídas de RS-FlipFlop 1, entradas são definidas em P2840[0], P2840[1]

**Condição:**

P2801[14] é nível ativo para o bloco RS-FlipFlop.

|              |                                         |                      |                |                                                 |                           |
|--------------|-----------------------------------------|----------------------|----------------|-------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>r2842</b> | <b>BO: NOT-Q RS-FF 1 (saída negada)</b> | <b>Datatype:</b> U16 | <b>Unit:</b> - | <b>Mín:</b> -<br><b>Def:</b> -<br><b>Máx:</b> - | <b>Nível:</b><br><b>3</b> |
|              | <b>P-Group:</b> TECH                    |                      |                |                                                 |                           |

Exibe as saídas not de RS-FlipFlop 1, entradas são definidas em P2840[0], P2840[1]

**Condição:**

P2801[14] é nível ativo para o bloco RS-FlipFlop.

|                 |                      |                   |                             |                       |                                                          |                           |
|-----------------|----------------------|-------------------|-----------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>P2843[2]</b> | <b>BI: RS-FF 2</b>   | <b>CStat:</b> CUT | <b>Datatype:</b> U32        | <b>Unit:</b> -        | <b>Mín:</b> 0:0<br><b>Def:</b> 0:0<br><b>Máx:</b> 4000:0 | <b>Nível:</b><br><b>3</b> |
|                 | <b>P-Group:</b> TECH |                   | <b>Active:</b> com confirm. | <b>QuickComm.</b> Não |                                                          |                           |

P2843[0], P2843[1] definem entradas de RS-FlipFlop 2, saídas em r2844, r2845.

**Índice:**

P2843[0] : Binector entrada: Ajustar

P2843[1] : Binector entrada: Reset

**Condição:**

P2801[15] é nível ativo para o bloco RS-FlipFlop.

|              |                              |                      |                |                                                 |                           |
|--------------|------------------------------|----------------------|----------------|-------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>r2844</b> | <b>BO: Q RS-FF 2 (saída)</b> | <b>Datatype:</b> U16 | <b>Unit:</b> - | <b>Mín:</b> -<br><b>Def:</b> -<br><b>Máx:</b> - | <b>Nível:</b><br><b>3</b> |
|              | <b>P-Group:</b> TECH         |                      |                |                                                 |                           |

Exibe as saídas de RS-FlipFlop 2, entradas são definidas em P2843[0], P2843[1]

**Condição:**

P2801[15] é nível ativo para o bloco RS-FlipFlop.

|              |                                         |                      |                |                                                 |                           |
|--------------|-----------------------------------------|----------------------|----------------|-------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>r2845</b> | <b>BO: NOT-Q RS-FF 2 (saída negada)</b> | <b>Datatype:</b> U16 | <b>Unit:</b> - | <b>Mín:</b> -<br><b>Def:</b> -<br><b>Máx:</b> - | <b>Nível:</b><br><b>3</b> |
|              | <b>P-Group:</b> TECH                    |                      |                |                                                 |                           |

Exibe as saídas not de RS-FlipFlop 2, entradas são definidas em P2843[0], P2843[1]

**Condição:**

P2801[15] é nível ativo para o bloco RS-FlipFlop.

|                 |                      |                             |                       |                    |               |
|-----------------|----------------------|-----------------------------|-----------------------|--------------------|---------------|
| <b>P2846[2]</b> | <b>BI: RS-FF 3</b>   | <b>Datatype:</b> U32        | <b>Unit:</b> -        | <b>Mín:</b> 0:0    | <b>Nível:</b> |
|                 | <b>CStat:</b> CUT    | <b>Active:</b> com confirm. | <b>QuickComm.</b> Não | <b>Def:</b> 0:0    | <b>3</b>      |
|                 | <b>P-Group:</b> TECH |                             |                       | <b>Máx:</b> 4000:0 |               |

P2846[0], P2846[1] definem entradas de RS-FlipFlop 3, saídas em r2847, r2848.

**Índice:**

P2846[0] : Binector entrada: Ajustar

P2846[1] : Binector entrada: Reset

**Condição:**

P2801[16] é nível ativo para RS-FlipFlop.

|              |                              |                      |                |               |               |
|--------------|------------------------------|----------------------|----------------|---------------|---------------|
| <b>r2847</b> | <b>BO: Q RS-FF 3 (saída)</b> | <b>Datatype:</b> U16 | <b>Unit:</b> - | <b>Mín:</b> - | <b>Nível:</b> |
|              | <b>P-Group:</b> TECH         |                      |                | <b>Def:</b> - | <b>3</b>      |
|              |                              |                      |                | <b>Máx:</b> - |               |

Exibe as saídas de RS-FlipFlop 3, entradas são definidas em P2846[0], P2846[1]

**Condição:**

P2801[16] é nível ativo para RS-FlipFlop.

|              |                                         |                      |                |               |               |
|--------------|-----------------------------------------|----------------------|----------------|---------------|---------------|
| <b>r2848</b> | <b>BO: NOT-Q RS-FF 3 (saída negada)</b> | <b>Datatype:</b> U16 | <b>Unit:</b> - | <b>Mín:</b> - | <b>Nível:</b> |
|              | <b>P-Group:</b> TECH                    |                      |                | <b>Def:</b> - | <b>3</b>      |
|              |                                         |                      |                | <b>Máx:</b> - |               |


Exibe as saídas not de RS-FlipFlop 3, entradas são definidas em P2846[0], P2846[1]

**Condição:**

P2801[16] é nível ativo para RS-FlipFlop.

|       |                    |                      |                |             |          |        |
|-------|--------------------|----------------------|----------------|-------------|----------|--------|
| P2849 | BI: Temporizador 1 |                      |                |             | Mín: 0:0 | Nível: |
|       | CStat: CUT         | Datatype: U32        | Unit: -        | Def: 0:0    | 3        |        |
|       | P-Group: TECH      | Active: com confirm. | QuickComm. Não | Máx: 4000:0 |          |        |

Define o sinal de entrada do temporizador 1. P2849, P2850, P2851 são as entradas do temporizador, saídas em r2852, r2853.



**Condição:**  
P2802[0] é nível ativo para temporizador.

|       |                             |                      |                |           |          |        |
|-------|-----------------------------|----------------------|----------------|-----------|----------|--------|
| P2850 | Retardo para temporizador 1 |                      |                |           | Mín: 0:0 | Nível: |
|       | CStat: CUT                  | Datatype: Flutuante  | Unit: -        | Def: 0    | 3        |        |
|       | P-Group: TECH               | Active: com confirm. | QuickComm. Não | Máx: 6000 |          |        |

Define o tempo de retardo para temporizador 1. P2849, P2850, P2851 são as entradas do temporizador, saídas em r2852, r2853.

**Condição:**  
P2802[0] é nível ativo para temporizador.

|                                                                                                                           |                                          |                                           |                                                           |                                         |                                                          |                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>P2851</b>                                                                                                              | <b>Modo temporizador 1</b>               | <b>CStat:</b> CUT<br><b>P-Group:</b> TECH | <b>Datatype:</b> U16<br><b>Active:</b> com confirm.       | <b>Unit:</b> -<br><b>QuickComm.</b> Não | <b>Mín:</b> 0<br><b>Def:</b> 0<br><b>Máx:</b> 3          | <b>Nível:</b><br><b>3</b> |
| Seleciona o modo do temporizador 1. P2849, P2850, P2851 são as entradas do temporizador, saídas em P2852, P2853.          |                                          |                                           |                                                           |                                         |                                                          |                           |
| <b>Ajustes:</b><br>0      retardo ON<br>1      retardo OFF<br>2      retardo ON/OFF<br>3      gerador de pulso            |                                          |                                           |                                                           |                                         |                                                          |                           |
| <b>Condição:</b><br>P2802[0] é nível ativo para temporizador.                                                             |                                          |                                           |                                                           |                                         |                                                          |                           |
| <b>r2852</b>                                                                                                              | <b>BO: Saída do Temporizador 1</b>       | <b>P-Group:</b> TECH                      | <b>Datatype:</b> U16                                      | <b>Unit:</b> -                          | <b>Mín:</b> -<br><b>Def:</b> -<br><b>Máx:</b> -          | <b>Nível:</b><br><b>3</b> |
| Exibe a saída do temporizador 1. P2849, P2850, P2851 são as entradas do temporizador, saídas em r2852, r2853.             |                                          |                                           |                                                           |                                         |                                                          |                           |
| <b>Condição:</b><br>P2802[0] é nível ativo para temporizador.                                                             |                                          |                                           |                                                           |                                         |                                                          |                           |
| <b>r2853</b>                                                                                                              | <b>BO: Temporizador 1 – saída negada</b> | <b>P-Group:</b> TECH                      | <b>Datatype:</b> U16                                      | <b>Unit:</b> -                          | <b>Mín:</b> -<br><b>Def:</b> -<br><b>Máx:</b> -          | <b>Nível:</b><br><b>3</b> |
| Exibe a saída not do temporizador 1. P2849, P2850, P2851 são as entradas do temporizador, saídas em r2852, r2853.         |                                          |                                           |                                                           |                                         |                                                          |                           |
| <b>Condição:</b><br>P2802[0] é nível ativo para temporizador.                                                             |                                          |                                           |                                                           |                                         |                                                          |                           |
| <b>P2854</b>                                                                                                              | <b>BI: Temporizador 2</b>                | <b>CStat:</b> CUT<br><b>P-Group:</b> TECH | <b>Datatype:</b> U32<br><b>Active:</b> com confirm.       | <b>Unit:</b> -<br><b>QuickComm.</b> Não | <b>Mín:</b> 0:0<br><b>Def:</b> 0:0<br><b>Máx:</b> 4000:0 | <b>Nível:</b><br><b>3</b> |
| Define o sinal de entrada do temporizador 2. P2854, P2855, P2856 são as entradas do temporizador, saídas em r2857, r2858. |                                          |                                           |                                                           |                                         |                                                          |                           |
| <b>Condição:</b><br>P2802[1] é nível ativo para temporizador.                                                             |                                          |                                           |                                                           |                                         |                                                          |                           |
| <b>P2855</b>                                                                                                              | <b>Retardo para temporizador 2</b>       | <b>CStat:</b> CUT<br><b>P-Group:</b> TECH | <b>Datatype:</b> Flutuante<br><b>Active:</b> com confirm. | <b>Unit:</b> -<br><b>QuickComm.</b> Não | <b>Mín:</b> 0:0<br><b>Def:</b> 0<br><b>Máx:</b> 6000     | <b>Nível:</b><br><b>3</b> |
| Define o tempo de retardo para temporizador 2. P2854, P2855, P2856 são as entradas do temporizador, saídas r2857, r2858.  |                                          |                                           |                                                           |                                         |                                                          |                           |
| <b>Condição:</b><br>P2802[1] é nível ativo para temporizador.                                                             |                                          |                                           |                                                           |                                         |                                                          |                           |
| <b>P2856</b>                                                                                                              | <b>Modo temporizador 2</b>               | <b>CStat:</b> CUT<br><b>P-Group:</b> TECH | <b>Datatype:</b> U16<br><b>Active:</b> com confirm.       | <b>Unit:</b> -<br><b>QuickComm.</b> Não | <b>Mín:</b> 0<br><b>Def:</b> 0<br><b>Máx:</b> 3          | <b>Nível:</b><br><b>3</b> |
| Seleciona o modo do temporizador 2. P2854, P2855, P2856 são as entradas do temporizador, saídas em r2857, r2858.          |                                          |                                           |                                                           |                                         |                                                          |                           |
| <b>Ajustes:</b><br>0      retardo ON<br>1      retardo OFF<br>2      retardo ON/OFF<br>3      gerador de pulso            |                                          |                                           |                                                           |                                         |                                                          |                           |
| <b>Condição:</b><br>P2802[1] é nível ativo para temporizador.                                                             |                                          |                                           |                                                           |                                         |                                                          |                           |
| <b>r2857</b>                                                                                                              | <b>BO: Saída do Temporizador 2</b>       | <b>P-Group:</b> TECH                      | <b>Datatype:</b> U16                                      | <b>Unit:</b> -                          | <b>Mín:</b> -<br><b>Def:</b> -<br><b>Máx:</b> -          | <b>Nível:</b><br><b>3</b> |
| Exibe a saída do temporizador 2. P2854, P2855, P2856 são as entradas do temporizador, saídas em r2857, r2858.             |                                          |                                           |                                                           |                                         |                                                          |                           |
| <b>Condição:</b><br>P2802[1] é nível ativo para temporizador.                                                             |                                          |                                           |                                                           |                                         |                                                          |                           |

|                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |                                     |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|
| <b>r2858</b>                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>BO: Temporizador 2 – saída negada</b><br>Datatype: U16 Unit: -<br>P-Group: TECH                                                | Mín: -<br>Def: -<br>Máx: -          | Nível:<br><b>3</b> |
| Exibe a saída not do temporizador 2 P2854, P2855, P2856 são as entradas do temporizador, saídas em r2857, r2858.<br>Condição:<br>P2802[1] é nível ativo para temporizador.                                                                                        |                                                                                                                                   |                                     |                    |
| <b>P2859</b>                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>BI: Temporizador 3</b><br>CStat: CUT Datatype: U32 Unit: -<br>P-Group: TECH Active: com confirm. QuickComm. Não                | Mín: 0:0<br>Def: 0:0<br>Máx: 4000:0 | Nível:<br><b>3</b> |
| Define o sinal de entrada do temporizador 3. P2859, P2860, P2861 são as entradas do temporizador, saídas em r2862, r2863.<br>Condição:<br>P2802[2] é nível ativo para temporizador.                                                                               |                                                                                                                                   |                                     |                    |
| <b>P2860</b>                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Retardo para temporizador 3</b><br>CStat: CUT Datatype: Flutuante Unit: -<br>P-Group: TECH Active: com confirm. QuickComm. Não | Mín: 0:0<br>Def: 0<br>Máx: 6000     | Nível:<br><b>3</b> |
| Define o tempo de retardo para temporizador 3. P2859, P2860, P2861 são as entradas do temporizador, saídas em r2862, r2863.<br>Condição:<br>P2802[2] é nível ativo para temporizador.                                                                             |                                                                                                                                   |                                     |                    |
| <b>P2861</b>                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Modo temporizador 3</b><br>CStat: CUT Datatype: U16 Unit: -<br>P-Group: TECH Active: com confirm. QuickComm. Não               | Mín: 0<br>Def: 0<br>Máx: 3          | Nível:<br><b>3</b> |
| Seleciona o modo do temporizador 3. P2859, P2860, P2861 são as entradas do temporizador, saídas em r2862, r2863.<br>Ajustes:<br>0 retardo ON<br>1 retardo OFF<br>2 retardo ON/OFF<br>3 gerador de pulso<br>Condição:<br>P2802[2] é nível ativo para temporizador. |                                                                                                                                   |                                     |                    |
| <b>r2862</b>                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>BO: Saída do Temporizador 3</b><br>Datatype: U16 Unit: -<br>P-Group: TECH                                                      | Mín: -<br>Def: -<br>Máx: -          | Nível:<br><b>3</b> |
| Exibe a saída do temporizador 3. P2859, P2860, P2861 são as entradas do temporizador, saídas em r2862, r2863.<br>Condição:<br>P2802[2] é nível ativo para temporizador.                                                                                           |                                                                                                                                   |                                     |                    |
| <b>r2863</b>                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>BO: Temporizador 3 – saída negada</b><br>Datatype: U16 Unit: -<br>P-Group: TECH                                                | Mín: -<br>Def: -<br>Máx: -          | Nível:<br><b>3</b> |
| Exibe a saída not do temporizador 3. P2859, P2860, P2861 são as entradas do temporizador, saídas em r2862, r2863.<br>Condição:<br>P2802[2] é nível ativo para temporizador.                                                                                       |                                                                                                                                   |                                     |                    |
| <b>P2864</b>                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>BI: Temporizador 4</b><br>CStat: CUT Datatype: U32 Unit: -<br>P-Group: TECH Active: com confirm. QuickComm. Não                | Mín: 0:0<br>Def: 0:0<br>Máx: 4000:0 | Nível:<br><b>3</b> |
| Define o sinal de entrada do temporizador 4. P2864, P2865, P2866 são as entradas do temporizador, saídas em r2867, r2868.<br>Condição:<br>P2802[3] é nível ativo para temporizador.                                                                               |                                                                                                                                   |                                     |                    |
| <b>P2865</b>                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Retardo para temporizador 4</b><br>CStat: CUT Datatype: Flutuante Unit: -<br>P-Group: TECH Active: com confirm. QuickComm. Não | Mín: 0:0<br>Def: 0<br>Máx: 6000     | Nível:<br><b>3</b> |
| Define o tempo de retardo para temporizador 4. P2864, P2865, P2866 são as entradas do temporizador, saídas em r2862, r2863.<br>Condição:<br>P2802[3] é nível ativo para temporizador.                                                                             |                                                                                                                                   |                                     |                    |

|                      |                             |                       |               |
|----------------------|-----------------------------|-----------------------|---------------|
| <b>P2866</b>         | <b>Modo temporizador 4</b>  | <b>Mín:</b> 0         | <b>Nível:</b> |
| <b>CStat:</b> CUT    | <b>Datatype:</b> U16        | <b>Unit:</b> -        | <b>Def:</b> 0 |
| <b>P-Group:</b> TECH | <b>Active:</b> com confirm. | <b>QuickComm.</b> Não | <b>Máx:</b> 3 |

Seleciona o modo do temporizador 4. P2864, P2865, P2866 são as entradas do temporizador, saídas em r2867, r2868.

**Ajustes:**

- 0 retardo ON
- 1 retardo OFF
- 2 retardo ON/OFF
- 3 gerador de pulso

**Condição:**

P2802[3] é nível ativo para temporizador.

|              |                                    |                |               |
|--------------|------------------------------------|----------------|---------------|
| <b>r2867</b> | <b>BO: Saída do Temporizador 4</b> | <b>Mín:</b> -  | <b>Nível:</b> |
|              | <b>Datatype:</b> U16               | <b>Unit:</b> - | <b>Def:</b> - |
|              | <b>P-Group:</b> TECH               | <b>Máx:</b> -  | <b>3</b>      |

Exibe a saída do temporizador 4. P2864, P2865, P2866 são as entradas do temporizador, saídas em r2867, r2868.

**Condição:**

P2802[3] é nível ativo para temporizador.

|              |                                          |                |               |
|--------------|------------------------------------------|----------------|---------------|
| <b>r2868</b> | <b>BO: Temporizador 4 – saída negada</b> | <b>Mín:</b> -  | <b>Nível:</b> |
|              | <b>Datatype:</b> U16                     | <b>Unit:</b> - | <b>Def:</b> - |
|              | <b>P-Group:</b> TECH                     | <b>Máx:</b> -  | <b>3</b>      |


Exibe a saída not do temporizador 4. P2864, P2865, P2866 são as entradas do temporizador, saídas em r2867, r2868.

**Condição:**

P2802[3] é nível ativo para temporizador.

|                      |                             |                       |                    |
|----------------------|-----------------------------|-----------------------|--------------------|
| <b>P2869[2]</b>      | <b>CI: Somador 1</b>        | <b>Mín:</b> -         | <b>Nível:</b>      |
| <b>CStat:</b> CUT    | <b>Datatype:</b> U32        | <b>Unit:</b> -        | <b>Def:</b> 755:0  |
| <b>P-Group:</b> TECH | <b>Active:</b> com confirm. | <b>QuickComm.</b> Não | <b>Máx:</b> 4000:0 |

Define as entradas de Somador 1, resultado em r2870.

**Índice:**

P2869[0] : Entrada Connector 0 (CI 0)  
 P2869[1] : Entrada Connector 1 (CI 1)

**Condição:**

P2802[4] é nível ativo para Somador.

|              |                            |                |               |
|--------------|----------------------------|----------------|---------------|
| <b>r2870</b> | <b>CO: Saída somador 1</b> | <b>Mín:</b> -  | <b>Nível:</b> |
|              | <b>Datatype:</b> Flutuante | <b>Unit:</b> % | <b>Def:</b> - |
|              | <b>P-Group:</b> TECH       | <b>Máx:</b> -  | <b>3</b>      |

Resultado de Somador 1.

**Condição:**

P2802[4] é nível ativo para Somador.

|                      |                             |                       |                    |
|----------------------|-----------------------------|-----------------------|--------------------|
| <b>P2871[2]</b>      | <b>CI: Somador 2</b>        | <b>Mín:</b> -         | <b>Nível:</b>      |
| <b>CStat:</b> CUT    | <b>Datatype:</b> U32        | <b>Unit:</b> -        | <b>Def:</b> 755:0  |
| <b>P-Group:</b> TECH | <b>Active:</b> com confirm. | <b>QuickComm.</b> Não | <b>Máx:</b> 4000:0 |

Define as entradas de Somador 2, resultado em r2872.

**Índice:**

P2871[0] : Entrada Connector 0 (CI 0)  
 P2871[1] : Entrada Connector 1 (CI 1)

**Condição:**

P2802[5] é nível ativo para Somador.

|              |                            |                |               |
|--------------|----------------------------|----------------|---------------|
| <b>r2872</b> | <b>CO: Saída somador 2</b> | <b>Mín:</b> -  | <b>Nível:</b> |
|              | <b>Datatype:</b> Flutuante | <b>Unit:</b> % | <b>Def:</b> - |
|              | <b>P-Group:</b> TECH       | <b>Máx:</b> -  | <b>3</b>      |


Resultado de Somador 2.

**Condição:**

P2802[5] é nível ativo para Somador.

|                 |                        |                             |                       |                    |               |
|-----------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------|--------------------|---------------|
| <b>P2873[2]</b> | <b>CI: Subtrator 1</b> | <b>Datatype:</b> U32        | <b>Unit:</b> -        | <b>Mín:</b> -      | <b>Nível:</b> |
|                 | <b>CStat:</b> CUT      | <b>Active:</b> com confirm. | <b>QuickComm.</b> Não | <b>Def:</b> 755:0  | <b>3</b>      |
|                 | <b>P-Group:</b> TECH   |                             |                       | <b>Máx:</b> 4000:0 |               |

Define as entradas de Subtrair 1, resultado em r2874.



Índice:

P2873[0] : Entrada Conector 0 (CI 0)

P2873[1] : Entrada Conector 1 (CI 1)

Condição:

P2802[6] é nível ativo para Subtrair.

|              |                              |                            |                |               |               |
|--------------|------------------------------|----------------------------|----------------|---------------|---------------|
| <b>r2874</b> | <b>CO: Saída Subtrator 1</b> | <b>Datatype:</b> Flutuante | <b>Unit:</b> % | <b>Mín:</b> - | <b>Nível:</b> |
|              | <b>P-Group:</b> TECH         |                            |                | <b>Def:</b> - | <b>3</b>      |
|              |                              |                            |                | <b>Máx:</b> - |               |

Resultado de Subtrair 1.

Condição:

P2802[6] é nível ativo para Subtrair.

|                 |                        |                             |                       |                    |               |
|-----------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------|--------------------|---------------|
| <b>P2875[2]</b> | <b>CI: Subtrator 2</b> | <b>Datatype:</b> U32        | <b>Unit:</b> -        | <b>Mín:</b> -      | <b>Nível:</b> |
|                 | <b>CStat:</b> CUT      | <b>Active:</b> com confirm. | <b>QuickComm.</b> Não | <b>Def:</b> 755:0  | <b>3</b>      |
|                 | <b>P-Group:</b> TECH   |                             |                       | <b>Máx:</b> 4000:0 |               |

Define as entradas de Subtrair 2, resultado em r2876.

Índice:

P2875[0] : Entrada Connector 0 (CI 0)

P2875[1] : Entrada Connector 1 (CI 1)

Condição:

P2802[7] é nível ativo para Subtrair.

|              |                              |                            |                |               |               |
|--------------|------------------------------|----------------------------|----------------|---------------|---------------|
| <b>r2876</b> | <b>CO: Saída Subtrator 2</b> | <b>Datatype:</b> Flutuante | <b>Unit:</b> % | <b>Mín:</b> - | <b>Nível:</b> |
|              | <b>P-Group:</b> TECH         |                            |                | <b>Def:</b> - | <b>3</b>      |
|              |                              |                            |                | <b>Máx:</b> - |               |


Resultado de Subtrair 2.

Condição:

P2802[7] é nível ativo para Subtrair.

|                 |                            |                             |                       |                    |               |
|-----------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------|--------------------|---------------|
| <b>P2877[2]</b> | <b>CI: Multiplicador 1</b> | <b>Datatype:</b> U32        | <b>Unit:</b> -        | <b>Mín:</b> -      | <b>Nível:</b> |
|                 | <b>CStat:</b> CUT          | <b>Active:</b> com confirm. | <b>QuickComm.</b> Não | <b>Def:</b> 755:0  | <b>3</b>      |
|                 | <b>P-Group:</b> TECH       |                             |                       | <b>Máx:</b> 4000:0 |               |

Define as entradas de Multiplicador 1, resultado em r2878.



Índice:

P2877[0] : Entrada Connector 0 (CI 0)

P2877[1] : Entrada Connector 1 (CI 1)

Condição:

P2802[8] é nível ativo para Multiplicador.

|              |                                     |                            |                |               |               |
|--------------|-------------------------------------|----------------------------|----------------|---------------|---------------|
| <b>r2878</b> | <b>CO: Saída do Multiplicador 1</b> | <b>Datatype:</b> Flutuante | <b>Unit:</b> % | <b>Mín:</b> - | <b>Nível:</b> |
|              | <b>P-Group:</b> TECH                |                            |                | <b>Def:</b> - | <b>3</b>      |
|              |                                     |                            |                | <b>Máx:</b> - |               |

Resultado de Multiplicador 1.

Condição:

P2802[8] é nível ativo para Multiplicador.

|                 |                            |                             |                       |                    |               |
|-----------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------|--------------------|---------------|
| <b>P2879[2]</b> | <b>CI: Multiplicador 2</b> | <b>Datatype:</b> U32        | <b>Unit:</b> -        | <b>Mín:</b> -      | <b>Nível:</b> |
|                 | <b>CStat:</b> CUT          | <b>Active:</b> com confirm. | <b>QuickComm.</b> Não | <b>Def:</b> 755:0  | <b>3</b>      |
|                 | <b>P-Group:</b> TECH       |                             |                       | <b>Máx:</b> 4000:0 |               |

Define as entradas de Multiplicador 2, resultado em r2880.

**Índice:**

P2879[0] : Entrada Connector 0 (CI 0)

P2879[1] : Entrada Connector 1 (CI 1)

**Condição:**

P2802[9] é nível ativo para Multiplicador.

|              |                                     |                            |                |               |               |
|--------------|-------------------------------------|----------------------------|----------------|---------------|---------------|
| <b>r2880</b> | <b>CO: Saída do Multiplicador 2</b> | <b>Datatype:</b> Flutuante | <b>Unit:</b> % | <b>Mín:</b> - | <b>Nível:</b> |
|              | <b>P-Group:</b> TECH                |                            |                | <b>Def:</b> - | <b>3</b>      |
|              |                                     |                            |                | <b>Máx:</b> - |               |

Resultado de Multiplicador 2.

**Condição:**

P2802[9] é nível ativo para Multiplicador.

|                 |                      |                             |                       |                    |               |
|-----------------|----------------------|-----------------------------|-----------------------|--------------------|---------------|
| <b>P2881[2]</b> | <b>CI: Divisor 1</b> | <b>Datatype:</b> U32        | <b>Unit:</b> -        | <b>Mín:</b> -      | <b>Nível:</b> |
|                 | <b>CStat:</b> CUT    | <b>Active:</b> com confirm. | <b>QuickComm.</b> Não | <b>Def:</b> 755:0  | <b>3</b>      |
|                 | <b>P-Group:</b> TECH |                             |                       | <b>Máx:</b> 4000:0 |               |

Define as entradas de Divisor 1, resultado em r2882.



**Índice:**

P2881[0] : Entrada Connector 0 (CI 0)

P2881[1] : Entrada Connector 1 (CI 1)

**Condição:**

P2802[10] é nível ativo para Divisor.

|              |                               |                            |                |               |               |
|--------------|-------------------------------|----------------------------|----------------|---------------|---------------|
| <b>r2882</b> | <b>CO: Saída do Divisor 1</b> | <b>Datatype:</b> Flutuante | <b>Unit:</b> % | <b>Mín:</b> - | <b>Nível:</b> |
|              | <b>P-Group:</b> TECH          |                            |                | <b>Def:</b> - | <b>3</b>      |
|              |                               |                            |                | <b>Máx:</b> - |               |

Resultado de Divisor 1.

**Condição:**

P2802[10] é nível ativo para Divisor.

|                 |                      |                             |                       |                    |               |
|-----------------|----------------------|-----------------------------|-----------------------|--------------------|---------------|
| <b>P2883[2]</b> | <b>CI: Divisor 2</b> | <b>Datatype:</b> U32        | <b>Unit:</b> -        | <b>Mín:</b> -      | <b>Nível:</b> |
|                 | <b>CStat:</b> CUT    | <b>Active:</b> com confirm. | <b>QuickComm.</b> Não | <b>Def:</b> 755:0  | <b>3</b>      |
|                 | <b>P-Group:</b> TECH |                             |                       | <b>Máx:</b> 4000:0 |               |

Define as entradas de Divisor 2, resultado em r2884.

**Índice:**

P2883[0] : Entrada Connector 0 (CI 0)

P2883[1] : Entrada Connector 1 (CI 1)

**Condição:**

P2802[11] é nível ativo para Divisor.

|              |                               |                            |                |               |               |
|--------------|-------------------------------|----------------------------|----------------|---------------|---------------|
| <b>r2884</b> | <b>CO: Saída do Divisor 2</b> | <b>Datatype:</b> Flutuante | <b>Unit:</b> % | <b>Mín:</b> - | <b>Nível:</b> |
|              | <b>P-Group:</b> TECH          |                            |                | <b>Def:</b> - | <b>3</b>      |
|              |                               |                            |                | <b>Máx:</b> - |               |


Resultado de Divisor 2.

**Condição:**

P2802[11] é nível ativo para Divisor.

|                 |                         |                             |                       |                    |               |
|-----------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------|--------------------|---------------|
| <b>P2885[2]</b> | <b>CI: Comparador 1</b> | <b>Datatype:</b> U32        | <b>Unit:</b> -        | <b>Mín:</b> -      | <b>Nível:</b> |
|                 | <b>CStat:</b> CUT       | <b>Active:</b> com confirm. | <b>QuickComm.</b> Não | <b>Def:</b> 755:0  | <b>3</b>      |
|                 | <b>P-Group:</b> TECH    |                             |                       | <b>Máx:</b> 4000:0 |               |

Define as entradas de Comparador 1, saída em r2886.



Índice:

P2885[0] : Entrada Connector 0 (CI 0)

P2885[1] : Entrada Connector 1 (CI 1)

Condição:

P2802[12] é nível ativo para Comparador.

|              |                                  |                      |                |               |               |
|--------------|----------------------------------|----------------------|----------------|---------------|---------------|
| <b>r2886</b> | <b>BO: Saída do Comparador 1</b> | <b>Datatype:</b> U16 | <b>Unit:</b> - | <b>Mín:</b> - | <b>Nível:</b> |
|              |                                  |                      |                | <b>Def:</b> - | <b>3</b>      |
|              | <b>P-Group:</b> TECH             |                      |                | <b>Máx:</b> - |               |

Exibe o bit resultante de Comparador 1.

Condição:

P2802[12] é nível ativo para Comparador.

|                 |                         |                             |                       |                    |               |
|-----------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------|--------------------|---------------|
| <b>P2887[2]</b> | <b>CI: Comparador 2</b> | <b>Datatype:</b> U32        | <b>Unit:</b> -        | <b>Mín:</b> -      | <b>Nível:</b> |
|                 | <b>CStat:</b> CUT       | <b>Active:</b> com confirm. | <b>QuickComm.</b> Não | <b>Def:</b> 755:0  | <b>3</b>      |
|                 | <b>P-Group:</b> TECH    |                             |                       | <b>Máx:</b> 4000:0 |               |

Define as entradas de Comparador 2, saída em r2888.

Índice:

P2887[0] : Entrada Connector 0 (CI 0)

P2887[1] : Entrada Connector 1 (CI 1)

Condição:

P2802[13] é nível ativo para Comparador.

|              |                                  |                      |                |               |               |
|--------------|----------------------------------|----------------------|----------------|---------------|---------------|
| <b>r2888</b> | <b>BO: Saída do Comparador 2</b> | <b>Datatype:</b> U16 | <b>Unit:</b> - | <b>Mín:</b> - | <b>Nível:</b> |
|              |                                  |                      |                | <b>Def:</b> - | <b>3</b>      |
|              | <b>P-Group:</b> TECH             |                      |                | <b>Máx:</b> - |               |

Exibe o bit resultante de Comparador 2.

Condição:

P2802[13] é nível ativo para Comparador.

|              |                                   |                             |                       |                 |               |
|--------------|-----------------------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------|---------------|
| <b>P2889</b> | <b>CO: Setpoint fixo 1 em [%]</b> | <b>Datatype:</b> Flutuante  | <b>Unit:</b> %        | <b>Mín:</b> -   | <b>Nível:</b> |
|              | <b>CStat:</b> CUT                 | <b>Active:</b> com confirm. | <b>QuickComm.</b> Não | <b>Def:</b> 0   | <b>3</b>      |
|              | <b>P-Group:</b> TECH              |                             |                       | <b>Máx:</b> 200 |               |

Percentual fixo ajuste 1.

Connector Setting in %

P2889

P2890

Range : -200% ... 200%

|              |                                   |                             |                       |                 |               |
|--------------|-----------------------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------|---------------|
| <b>P2890</b> | <b>CO: Setpoint fixo 2 em [%]</b> | <b>Datatype:</b> Flutuante  | <b>Unit:</b> %        | <b>Mín:</b> -   | <b>Nível:</b> |
|              | <b>CStat:</b> CUT                 | <b>Active:</b> com confirm. | <b>QuickComm.</b> Não | <b>Def:</b> 0   | <b>3</b>      |
|              | <b>P-Group:</b> TECH              |                             |                       | <b>Máx:</b> 200 |               |

Percentual fixo ajuste 2.

|                       |                                        |                       |               |
|-----------------------|----------------------------------------|-----------------------|---------------|
| <b>P3900</b>          | <b>Final de comissionamento rápido</b> | <b>Mín:</b> 0         | <b>Nível:</b> |
| <b>CStat:</b> C       | <b>Datatype:</b> U16                   | <b>Unit:</b> -        | <b>Def:</b> 0 |
| <b>P-Group:</b> QUICK | <b>Active:</b> com confirm.            | <b>QuickComm.</b> Sim | <b>Máx:</b> 3 |
|                       |                                        |                       | <b>1</b>      |

Efetua os cálculos necessários para operação otimizada do motor.

Após o final dos cálculos, P3900 e P0010 (grupos de parâmetros para comissionamento) são automaticamente resetados ao seu valor original 0..

**Ajustes:**

- 0 Sem comissionamento rápido
- 1 Iniciar comissionamento rápido com reset de fábrica
- 2 Iniciar comissionamento rápido
- 3 Iniciar comissionamento rápido somente para dados do motor

**Condição:**

Somente pode ser alterado quando P0010 = 1 (comissionamento rápido)

**Nota:**

P3900 = 1 :

Quando ajuste 1 é selecionado, somente os ajustes de parâmetros feitos através do menu de comissionamento "Comissionamento rápido" são mantidos; todas as outras alterações de parâmetros, incluindo os ajustes de E/S, são perdidos. Cálculos do motor também são efetuados.

P3900 = 2 :

Quando ajuste 2 é selecionado, somente aqueles parâmetros que dependem dos parâmetros no menu de comissionamento "Comissionamento rápido" (P0010 = 1) são calculados. Os ajustes de E/S também são resetados aos valores default, e os cálculos do motor são efetuados.

P3900 = 3 :

Quando ajuste 3 é selecionado, somente os cálculos do motor e regulador são efetuados. Sair do comissionamento rápido através deste ajuste economiza tempo (por exemplo, caso somente os dados de placa do motor tenham sido alterados).

Calcula uma variedade de parâmetros do motor, sobrescrevendo valores anteriores. Isto inclui P0344 (peso do motor), P0350 (tempo de desmagnetização), P2000 (frequência de referência), P2002 (corrente de referência).

|                        |                                    |                       |                 |
|------------------------|------------------------------------|-----------------------|-----------------|
| <b>P3950</b>           | <b>Acesso a parâmetros ocultos</b> | <b>Mín:</b> 0         | <b>Nível:</b>   |
| <b>CStat:</b> CUT      | <b>Datatype:</b> U16               | <b>Unit:</b> -        | <b>Def:</b> 0   |
| <b>P-Group:</b> SEMPRE | <b>Active:</b> com confirm.        | <b>QuickComm.</b> Não | <b>Máx:</b> 255 |
|                        |                                    |                       | <b>4</b>        |

Acessa parâmetros especiais para desenvolvimento (somente especialistas) e funcionalidade de fábrica (parâmetros de calibração).

|                  |                           |                |               |
|------------------|---------------------------|----------------|---------------|
| <b>r3954[13]</b> | <b>Versão CM e GUI ID</b> | <b>Mín:</b> -  | <b>Nível:</b> |
|                  | <b>Datatype:</b> U16      | <b>Unit:</b> - | <b>Def:</b> - |
|                  | <b>P-Group:</b> -         | <b>Máx:</b> -  | <b>4</b>      |

Utilizado para classificar firmware (somente para uso interno da SIEMENS).

**Índice:**

- r3954[0] : Versão CM (major release)
- r3954[1] : Versão CM (minor release)
- r3954[2] : Versão CM (baselevel ou pacto)
- r3954[3] : GUI ID
- r3954[4] : GUI ID
- r3954[5] : GUI ID
- r3954[6] : GUI ID
- r3954[7] : GUI ID
- r3954[8] : GUI ID
- r3954[9] : GUI ID
- r3954[10] : GUI ID
- r3954[11] : GUI ID major release
- r3954[12] : GUI ID minor release

|                   |                                              |                       |                |
|-------------------|----------------------------------------------|-----------------------|----------------|
| <b>P3980</b>      | <b>Seleção do comando de comissionamento</b> | <b>Min:</b> 0         | <b>Nível:</b>  |
| <b>CStat:</b> T   | <b>Datatype:</b> U16                         | <b>Unit:</b> -        | <b>Def:</b> 0  |
| <b>P-Group:</b> - | <b>Active:</b> com confirm.                  | <b>QuickComm.</b> Não | <b>Máx:</b> 66 |
|                   |                                              |                       | <b>4</b>       |

Troca origens de comando e setpoint entre parâmetros BICO de livre programação e perfis de comissionamento fixos comando/setpoint.

As origens de comando e setpoint podem ser alteradas independentemente. Os dez dígitos da casa decimal definem a origem do comando, e os dígitos das unidades definem a origem de setpoint.

**Ajustes:**

|    |                       |                               |
|----|-----------------------|-------------------------------|
| 0  | Cmd = parâmetro BICO  | Setpoint = parâmetro BICO     |
| 1  | Cmd = parâmetro BICO  | Setpoint = setpoint MOP       |
| 2  | Cmd = parâmetro BICO  | Setpoint = setpoint analógico |
| 3  | Cmd = parâmetro BICO  | Setpoint = frequência fixa    |
| 4  | Cmd = parâmetro BICO  | Setpoint = USS no link BOP    |
| 5  | Cmd = parâmetro BICO  | Setpoint = USS no link COM    |
| 6  | Cmd = parâmetro BICO  | Setpoint = CB no link COM     |
| 10 | Cmd = BOP             | Setpoint = parâmetro BICO     |
| 11 | Cmd = BOP             | Setpoint = setpoint MOP       |
| 12 | Cmd = BOP             | Setpoint = setpoint analógico |
| 13 | Cmd = BOP             | Setpoint = frequência fixa    |
| 15 | Cmd = BOP             | Setpoint = USS no link COM    |
| 16 | Cmd = BOP             | Setpoint = CB no link COM     |
| 40 | Cmd = USS no link BOP | Setpoint = parâmetro BICO     |
| 41 | Cmd = USS no link BOP | Setpoint = setpoint MOP       |
| 42 | Cmd = USS no link BOP | Setpoint = setpoint analógico |
| 43 | Cmd = USS no link BOP | Setpoint = frequência fixa    |
| 44 | Cmd = USS no link BOP | Setpoint = USS no link BOP    |
| 45 | Cmd = USS no link BOP | Setpoint = USS no link COM    |
| 46 | Cmd = USS no link BOP | Setpoint = CB no link COM     |
| 50 | Cmd = USS no link COM | Setpoint = parâmetro BICO     |
| 51 | Cmd = USS no link COM | Setpoint = setpoint MOP       |
| 52 | Cmd = USS no link COM | Setpoint = setpoint analógico |
| 53 | Cmd = USS no link COM | Setpoint = frequência fixa    |
| 54 | Cmd = USS no link COM | Setpoint = USS no link BOP    |
| 55 | Cmd = USS no link COM | Setpoint = USS no link COM    |
| 60 | Cmd = CB no link COM  | Setpoint = parâmetro BICO     |
| 61 | Cmd = CB no link COM  | Setpoint = setpoint MOP       |
| 62 | Cmd = CB no link COM  | Setpoint = setpoint analógico |
| 63 | Cmd = CB no link COM  | Setpoint = frequência fixa    |
| 64 | Cmd = CB no link COM  | Setpoint = USS no link BOP    |
| 66 | Cmd = CB no link COM  | Setpoint = CB no link COM     |

|                         |                             |                       |               |
|-------------------------|-----------------------------|-----------------------|---------------|
| <b>P3981</b>            | <b>Reseta falhas ativas</b> | <b>Min:</b> 0         | <b>Nível:</b> |
| <b>CStat:</b> CT        | <b>Datatype:</b> U16        | <b>Unit:</b> -        | <b>Def:</b> 0 |
| <b>P-Group:</b> ALARMES | <b>Active:</b> com confirm. | <b>QuickComm.</b> Não | <b>Máx:</b> 1 |
|                         |                             |                       | <b>4</b>      |

Reseta falhas ativas quando alterado de 0 para 1.

**Ajustes:**

|   |                     |
|---|---------------------|
| 0 | Sem reset de falhas |
| 1 | Reset falha         |

**Nota:**

Automaticamente resetado a 0.

**Detalhes:**

Vide P0947 (código última falha)

|                 |                             |                |               |
|-----------------|-----------------------------|----------------|---------------|
| <b>r3986[2]</b> | <b>Número de parâmetros</b> | <b>Min:</b> -  | <b>Nível:</b> |
|                 | <b>Datatype:</b> U16        | <b>Unit:</b> - | <b>Def:</b> - |
|                 | <b>P-Group:</b> -           | <b>Máx:</b> -  | <b>4</b>      |


Número de parâmetros no acionamento


**Índice:**


r3986[0] : Somente leitura  
r3986[1] : Leitura & gravação





2. Diagramas Funcionais









































|                                   |   |   |                             |   |   |
|-----------------------------------|---|---|-----------------------------|---|---|
| 3 AND Elements with 2 Inputs      |   |   | 3 OR Elements with 2 Inputs |   |   |
|                                   |   |   |                             |   |   |
| 3 XOR Elements with 2 Inputs      |   |   | 3 NOT Elements with 1 Input |   |   |
|                                   |   |   |                             |   |   |
| 1                                 | 2 | 3 | 4                           | 5 | 6 |
| Free Blocks                       |   |   |                             |   |   |
| AND-, OR-, XOR- and NOT- Elements |   |   |                             |   |   |
| Function diagram                  |   |   | MICROMASTER 440             |   |   |
| 03.12.2001 V2.0                   |   |   | - 4800 -                    |   |   |








|                                                                                      |   |                                                                                     |   |                                                                                   |   |                  |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------|---|------------------|---|
| 2 Adders with 2 Inputs (1 Word)                                                      |   | 2 Subtracers with 2 Inputs (1 Word)                                                 |   | 2 Multipliers (1 Word)                                                            |   |                  |   |
|   |   |   |   |  |   |                  |   |
| 2 Dividers (1 Word)                                                                  |   | Word Compare                                                                        |   | Connector Setting in %                                                            |   |                  |   |
|  |   |  |   |  |   |                  |   |
| 1                                                                                    | 2 | 3                                                                                   | 4 | 5                                                                                 | 6 | 7                | 8 |
| Free Blocks                                                                          |   |                                                                                     |   |                                                                                   |   |                  |   |
| Adders, Subtracers, Multipliers, Dividers, Comparators, Setting in %                 |   |                                                                                     |   |                                                                                   |   | Function diagram |   |
| MICROMASTER 440                                                                      |   |                                                                                     |   |                                                                                   |   | - 4830 -         |   |
| 03.12.2001                                                                           |   |                                                                                     |   |                                                                                   |   | V2.0             |   |

















































## 3. Falhas e Alarmes

### 3.1. Mensagens de falhas

Caso ocorra uma falha, o inversor é desligado e um código de falha aparece no display.

#### NOTA

Para resetar o código de falha, um dos três métodos listados abaixo podem ser utilizados:

1. Desenergizar/energizar o acionamento.
2. Pressionar o botão  no BOP ou AOP.
3. Através da Entrada digital 3 (ajuste default)

| Falha                                | Causas Possíveis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Diagnóstico & Solução                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Sair |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| <b>F0001</b><br><b>Sobrecorrente</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ A potência do motor (P0307) não corresponde à potência do Inversor (r0206)</li> <li>➤ Curto circuito nos cabos do Motor</li> <li>➤ Falha à terra</li> </ul>                                                                                                                                                                  | Verificar o seguinte: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. A potência do motor (P0307) deve corresponder à potência do Inversor (r0206)</li> <li>2. Os limites de comprimento de cabo não devem ser excedidos.</li> <li>3. Os cabos do Motor e o Motor não devem ter curto-circuito ou falhas de terra.</li> <li>4. Os parâmetros do motor devem ser os do motor em uso</li> <li>5. Valor de resistência do estator (P0350) deve estar correto</li> <li>6. O Motor não deve estar obstruído ou sobrecarregado.</li> </ol> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Aumentar o tempo de rampa</li> <li>➤ Reduzir o nível de boost</li> </ul> | OFF2 |
| <b>F0002</b><br><b>Sobretensão</b>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Tensão no DC-link (r0026) excede o nível de desligamento (P2172)</li> <li>➤ A sobretensão pode ser causada por tensão de alimentação principal muito alta ou se o motor está em modo regenerativo. O modo regenerativo pode ser causado por desacelerações rápidas ou se o motor é arrastado por uma carga ativa.</li> </ul> | Verificar o seguinte: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. A tensão de alimentação (P0210) deve ficar dentro dos limites indicados na placa de dados do inversor.</li> <li>2. O controlador da tensão no DC-link deve estar habilitado (P1240) e parametrizado apropriadamente.</li> <li>3. O tempo de desaceleração (P1121) deve coincidir com a inércia de carga</li> <li>4. Potência de frenagem exigida deve estar dentro dos limites especificados.</li> </ol> <p>NOTA</p> <p>Inércia mais alta requer tempos mais longos de rampa; caso contrário, aplicar resistor de frenagem.</p>                                                  | OFF2 |
| <b>F0003</b><br><b>Subtensão</b>     | <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Alimentação principal falhando.</li> <li>➤ Tensão fora de limites especificados.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                  | Verificar o seguinte: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. A tensão de alimentação (P0210) deve ficar dentro dos limites indicados na placa de dados do inversor.</li> <li>2. A alimentação não deve ser susceptível a falhas temporárias ou reduções de tensão.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | OFF2 |

| Falha                                                           | Causas Possíveis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Diagnóstico & Solução                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Sair |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| <b>F0004</b><br><b>Sobretemperatura do Inversor</b>             | <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Ventilação inadequada</li> <li>➤ Temperatura ambiente muito alta</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Verificar o seguinte: <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Ventilador deve funcionar quando inversor estiver ligado</li> <li>➤ A Frequência de pulso deve ser ajustada no valor default</li> <li>➤ A temperatura ambiente pode estar mais alta que a especificada para o inversor</li> <li>➤ Significados adicionais para Mega Master:               <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ P949 = 1: sobretemperatura no retificador</li> <li>➤ P949 = 2: sobretemperatura ambiente</li> <li>➤ P949 = 3: sobretemperatura - EBOX</li> </ul> </li> </ul> | OFF2 |
| <b>F0005</b><br><b>I<sup>2</sup>t do Inversor</b>               | <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Inversor sobrecarregado</li> <li>➤ Ciclo de carga muito exigente</li> <li>➤ A potência do motor (P0307) excede a capacidade de potência do inversor (r0206).</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Verificar o seguinte: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. A carga e o ciclo de carga devem se manter dentro dos limites especificados.</li> <li>2. A potência do motor (P0307) deve coincidir com a potência do inversor (r0206).</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | OFF2 |
| <b>F0011</b><br><b>Sobretemperatura do Motor I<sup>2</sup>t</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Motor em sobrecarga</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Verificar o seguinte: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ciclo de carga deve estar correto.</li> <li>2. O nível de alarme de temperatura (P0604) deve coincidir</li> <li>3. Sobretemperaturas nominais do motor (P0626-P0628) devem estar corretas</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                           | OFF1 |
| <b>F0012</b><br><b>Sinal de temperatura do inversor perdido</b> | Quebra de fio do sensor de temperatura do inversor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | OFF2 |
| <b>F0015</b><br><b>Sinal de temperatura do motor perdido</b>    | Circuito aberto ou curto circuito no sensor de temperatura. Caso seja detectado perda do sinal, a monitoração de temperatura passa a ser feita através do modelo térmico do motor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | OFF2 |
| <b>F0020</b><br><b>Falta de fase Alimentação principal</b>      | Ocorre uma falha caso uma das três fases de entrada estiver faltando, os pulsos estiverem habilitados e o acionamento está com carga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Checar os cabos de entrada da alimentação principal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | OFF2 |
| <b>F0021</b><br><b>Falha à terra</b>                            | Ocorre uma falha caso a soma das correntes de fase for maior do que 5% da corrente nominal do inversor<br>NOTA - Tamanhos D a F<br>Esta falha ocorre somente em inversores que possuem 3 sensores de corrente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | OFF2 |
| <b>F0022</b><br><b>Falha Powerstack</b>                         | Falha de hardware (P0947 = 22 and P0949 = 1) causada pelos seguintes eventos: <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) sobrecorrente no DC-link = curto-circuito no IGBT</li> <li>(2) curto-circuito no retificador</li> <li>(3) falha à terra</li> <li>(4) módulo de E/S não está inserido adequadamente.</li> </ol> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Tamanhos A a C (1),(2),(3),(4)</li> <li>➤ Tamanhos D a E (1),(2),(4)</li> <li>➤ Tamanho F(2),(4)</li> <li>➤ Como todas estas falhas estão associadas a um sinal no power stack, não é possível estabelecer qual delas realmente ocorreu.</li> <li>➤ Falha UCE foi detectada, quando P0947 = 22 e valor de falha P0949 = 12 ou 13 ou 14, dependendo da UCE (somente para MegaMaster).</li> </ul> | Checar o módulo de E/S. Ele deve ser totalmente inserido.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | OFF2 |
| <b>F0023</b><br><b>Falha na saída</b>                           | Uma das fases de saída está desconectada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | OFF2 |
| <b>F0024</b><br><b>Sobretemperatura no Retificador</b>          | <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Ventilação inadequada</li> <li>➤ Ventilador não funciona</li> <li>➤ Temperatura ambiente está muito alta.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Verificar o seguinte: <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Ventilador deve funcionar quando inversor estiver ligado</li> <li>➤ A Frequência de pulso deve ser ajustada no valor default</li> <li>➤ A temperatura ambiente pode estar mais alta que a especificada para o inversor</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                               | OFF2 |
| <b>F0030</b><br><b>Ventilador com defeito</b>                   | Ventilador não funciona mais                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Falha não pode ser ignorada enquanto módulo opcional (AOP ou BOP) estiver conectado</li> <li>➤ Necessita de novo ventilador.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | OFF2 |

| Falha                                                                  | Causas Possíveis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Diagnóstico & Solução                                                                                                                                                                                   | Sair |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| <b>F0035</b><br><b>Falha na partida automática após nova tentativa</b> | Falha na Partida automática após nova tentativa de partida                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                         | OFF2 |
| <b>F0040</b><br><b>Falha na calibração automática</b>                  | Somente para MICROMASTER 440                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                         | OFF2 |
| <b>F0041</b><br><b>Falha na identificação dos dados do motor</b>       | <p>Identificação dos dados do motor falhou.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Valor de alarme =0: carga faltante</li> <li>➤ Valor de alarme =1: nível limite de corrente atingido durante identificação.</li> <li>➤ Valor de alarme =2: Resistência identificada do estator menor do que 0,1% ou maior do que 100%.</li> <li>➤ Valor de alarme =3: Resistência identificada do rotor menor do que 0,1% ou maior do que 100%.</li> <li>➤ Valor de alarme =4: Reatância identificada do estator menor do que 50% ou maior do que 500%.</li> <li>➤ Valor de alarme =5: Reatância principal identificada menor do que 50% ou maior do que 500%.</li> <li>➤ Valor de alarme =6: Constante de tempo do rotor identificada menor do que 10ms ou maior do que 5s</li> <li>➤ Valor de alarme =7: Reatância de perda total identificada menor do que 5% ou maior do que 50%</li> <li>➤ Valor de alarme =8: Reatância de perda do estator identificada menor do que 25% ou maior do que 250%</li> <li>➤ Valor de alarme =9: Indutância de perda do rotor identificada menor do que 25% ou maior do que 250%</li> <li>➤ Valor de alarme = 20: Tensão do IGBT identificada menor do que 0,5 ou maior do que 10V</li> <li>➤ Valor de alarme = 30: Regulador de corrente no limite de tensão</li> <li>➤ Valor de alarme = 40: Inconsistência no conjunto de dados identificados, pelo menos uma identificação falhou</li> </ul> <p>Valores percentuais baseados na impedância <math>Z_b = V_{mot,nom} / \sqrt{3} / I_{mot,nom}</math></p> | <p>0: Verificar se o motor está conectado ao inversor.</p> <p>1-40: Checar se os dados do motor em P304-311 estão corretos.</p> <p>Checar qual tipo de ligação do motor é exigido (estrela, delta).</p> | OFF2 |
| <b>F0042</b><br><b>Falha na otimização do controle de velocidade</b>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Falha na identificação de dados do motor;</li> <li>➤ Valor de alarme =0: Time out na espera de estabilização da velocidade</li> <li>➤ Valor de alarme =1: Leituras inconsistentes</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                         | OFF2 |
| <b>F0051</b><br><b>Falha parâmetro EEPROM</b>                          | ➤ Falha de leitura ou gravação durante salvamento de parâmetros não-voláteis.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Reset de fábrica e nova parametrização</li> <li>➤ Trocar o acionamento</li> </ul>                                                                              | OFF2 |
| <b>F0052</b><br><b>Falha power stack</b>                               | ➤ Falha de leitura por informação do power stack ou dados inválidos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ➤ Trocar o acionamento                                                                                                                                                                                  | OFF2 |
| <b>F0053</b><br><b>Falha IO Eeprom</b>                                 | ➤ Falha de leitura para informações da IO EEPROM ou dados inválidos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Checar dados</li> <li>➤ Trocar módulo de IO</li> </ul>                                                                                                         | OFF2 |
| <b>F0054</b><br><b>Módulo IO incorreto</b>                             | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Módulo IO incorreto está conectado.</li> <li>2. Detectado No ID no módulo IO, No. dados.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Checar dados</li> <li>➤ Trocar módulo de IO</li> </ul>                                                                                                         | OFF2 |
| <b>F0060</b><br><b>Asic Timeout</b>                                    | ➤ Falha de comunicação interna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Caso falha persista, trocar inversor</li> <li>➤ Contactar Assistência Técnica</li> </ul>                                                                       | OFF2 |
| <b>F0070</b><br><b>Falha setpoint - CB</b>                             | ➤ Nenhum valor de setpoint via CB (módulo de comunicação) durante tempo do telegrama                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ➤ Checar CB e ambos os lados da comunicação (parceiro, etc)                                                                                                                                             | OFF2 |
| <b>F0071</b><br><b>Falha setpoint - USS (BOP-link)</b>                 | ➤ Nenhum valor de setpoint via USS durante tempo do telegrama                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ➤ Checar master USS                                                                                                                                                                                     | OFF2 |
| <b>F0072</b><br><b>Falha setpoint - USS (COMM link)</b>                | ➤ Nenhum valor de setpoint via USS durante tempo do telegrama                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ➤ Checar master USS                                                                                                                                                                                     | OFF2 |

| Falha                                                   | Causas Possíveis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Diagnóstico & Solução                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Sair |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| <b>F0080</b><br>Sinal de entrada analógica perdido      | <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Quebra de fio</li> <li>➤ Sinal fora dos limites</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | OFF2 |
| <b>F0085</b><br>Falha externa                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Falha externa acionada através dos bornes de entrada</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Desabilitar bornes de entrada para gerar falha</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | OFF2 |
| <b>F0090</b><br>Perda do sinal de feedback do encoder   | <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Perda do sinal de feedback do encoder</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                           | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Verificar se o encoder está acoplado. Caso não esteja acoplado, ajustar P400 = 0 e selecionar modo SLVC (P1300 = 20 ou 22);</li> <li>2. Verificar conexões entre encoder e inversor;</li> <li>3. Verificar encoder sem falhas (selecionar P1300 = 0, rodar a uma velocidade fixa, verificar sinal de feedback do encoder em P66)</li> </ol> <p>Aumentar limite para perda do sinal do encoder em P492.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | OFF2 |
| <b>F0101</b><br>Stack Overflow                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Erro de software ou falha no processador</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Rodar rotinas de auto teste</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | OFF2 |
| <b>F0221</b><br>Feedback do PID abaixo valor mínimo     | <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Feedback PID abaixo valor mínimo P2268.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Alterar valor de P2268. Ajustar ganho do feedback.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | OFF2 |
| <b>F0222</b><br>Feedback do PID acima valor máximo      | <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Feedback PID acima valor máximo P2267.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Alterar valor de P2267. Ajustar ganho do feedback.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | OFF2 |
| <b>F0450</b><br>Falhas nos Testes BIST                  | <p>Valor de falha:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Teste de alguma seção de potência falhou;</li> <li>2. Teste de algum módulo de controle falhou ;</li> <li>4. Algum teste funcional falhou;</li> <li>8. Teste de algum módulo IO falhou (somente MM 420)</li> <li>16. Falha de RAM interna na verificação de energização</li> </ol> | <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Acionamento pode funcionar, porém algumas características não irão rodar adequadamente.</li> <li>➤ Trocar acionamento.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | OFF2 |
| <b>F0452</b><br>Falha de transmissão mecânica detectada | <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Condições de carga do motor indicam falha de transmissão mecânica ou falha mecânica.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                            | <p>Verificar o seguinte:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Se existe alguma interrupção, ou obstrução no percurso do acionamento.</li> <li>1. Caso esteja sendo utilizado sensor de velocidade externo, verificar para corrigir a função. Verificar os parâmetros: <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ P0409 (pulsos por mín. à velocidade nominal).</li> <li>➤ P2191 (tolerância de velocidade -falha de transmissão mecânica).</li> <li>➤ P2192 (tempo de retardo para desvio permitido)</li> </ul> </li> <li>2. Caso esteja sendo utilizado <b>torque envelope</b>, verificar os parâmetros: <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ P2182 (limite frequency f1)</li> <li>➤ P2183 (limite frequency f2)</li> <li>➤ P2184 (limite frequency f3)</li> <li>➤ P2185 (limite superior de torque 1)</li> <li>➤ P2186 (limite inferior de torque 1)</li> <li>➤ P2187 (limite superior de torque 2)</li> <li>➤ P2188 (limite inferior de torque 2)</li> <li>➤ P2189 (limite superior de torque 3)</li> <li>➤ P2190 (limite inferior de torque 3)</li> <li>➤ P2192 (tempo de retardo para desvio permitido)</li> </ul> </li> <li>4. Aplicar lubrificação, caso necessário.</li> </ol> | OFF2 |

### 3.2. Mensagens de Alarmes

| Alarmes                                                           | Causas possíveis                                                                                                                                                                                                      | Diagnóstico & Solução                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Sair |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| <b>A0501</b><br><b>Limite de Corrente</b>                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ A potência do motor não corresponde à potência do inversor</li> <li>➤ Cabos do motor muito longos</li> <li>➤ Falhas à terra</li> </ul>                                       | <p>Verificar o seguinte:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. A potência do motor (P0307) deve corresponder à potência do inversor (r0206).</li> <li>2. Os limites de comprimento de cabos não devem ser excedidos.</li> <li>3. Os cabos do motor e motor não devem ter curto-circuito ou falha à terra.</li> <li>4. Parâmetros do Motor devem coincidir com os do motor em uso.</li> <li>5. Valor de resistência do estator (P0350) deve estar correto</li> <li>6. O Motor não deve estar obstruído ou sobrecarregado.</li> </ol> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Aumentar o tempo da rampa de aceleração.</li> <li>➤ Reduzir o incremento de boost.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ---  |
| <b>A0502</b><br><b>Limite de sobretensão</b>                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Limite de sobretensão foi atingido.</li> <li>➤ Este alarme pode ocorrer durante o tempo de desaceleração, se o controlador DC-link está desabilitado (P1240 = 0).</li> </ul> | Se este alarme for exibido permanentemente, verificar a tensão de alimentação do inversor.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ---  |
| <b>A0503</b><br><b>Limite de subtenção</b>                        | Falha na alimentação principal<br>Alimentação principal (P0210) e consequentemente a tensão no DC-link (R0026) abaixo do limite especificado (P2172).                                                                 | Verificar a tensão da alimentação principal (P0210).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ---  |
| <b>A0504</b><br><b>Sobret temperatura do inversor</b>             | O nível de alarme de temperatura do dissipador do inversor (P0614) foi excedido, resultando em redução da frequência de pulso e/ou redução da frequência de (dependendo da parametrização em (P0610))                 | <p>Verificar o seguinte:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. A temperatura ambiente deve ficar dentro dos limites especificados</li> <li>2. As condições de carga e o ciclo de carga devem ser adequados</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ---  |
| <b>A0505</b><br><b>I<sup>2</sup>t do Inversor</b>                 | Foi excedido o nível de alarme, a corrente será reduzida se a opção estiver selecionada (P0610 = 1)                                                                                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Verificar que o ciclo de carga esteja dentro dos limites especificados</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ---  |
| <b>A0506</b><br><b>Ciclo de carga do Inversor</b>                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ A diferença entre a temperatura do dissipador e da junção IGBT excede os limites de alarme</li> </ul>                                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Verificar que o ciclo de carga e tensão estejam dentro dos limites especificados.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ---  |
| <b>A0511</b><br><b>Sobret temperatura do motor I<sup>2</sup>t</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Motor sobrecarregado</li> <li>➤ Carga muito alta</li> </ul>                                                                                                                  | <p>Independentemente do tipo de determinação da temperatura, verificar o seguinte:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ P0604 limite alarme temperatura do motor</li> <li>➤ P0625 temperatura ambiente do motor</li> <li>➤ Se (P601 = 0 ou 1) verificar o seguinte:               <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Verificar se os dados de placa do motor estão corretos )caso contrário, efetuar comissionamento rápido</li> <li>2. Dados precisos de circuito equivalente podem ser encontrados efetuando-se a identificação do motor (P1910=1).</li> <li>3. Checar se o peso do motor é razoável (P344). Trocar se necessário.</li> <li>4. Via P626, P627, P628 as temperaturas standard podem ser alteradas, caso o motor seja um motor Siemens standard.</li> </ol> </li> <li>➤ Se (P601 = 2) verificar o seguinte:               <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Checar se a temperatura exibida em r35 é razoável.</li> <li>2. Checar se o sensor é do tipo KTY84 (outros sensores não são suportáveis)</li> </ol> </li> </ul> | ---  |
| <b>A0512</b><br><b>Sinal de temperatura do motor perdido</b>      | Quebra de fio do sensor de temperatura do motor. Caso seja detectada quebra de fio, supervisão de temperatura deve ser feita através do modelo térmico do motor.                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ---  |

| Alarmes                                                             | Causas possíveis                                                                                               | Diagnóstico & Solução                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Sair |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| <b>A0520</b><br><b>Sobretensão no Retificador</b>                   | Nível de alarme de temperatura no dissipador do retificador (P) foi excedido.                                  | Verificar o seguinte:<br>1. Temperatura ambiente deve estar dentro dos limites especificados.<br>2. Condições de carga e ciclo de serviço devem ser apropriados.<br>3. Ventilador deve funcionar quando o acionamento estiver ligado.                                                                                                                                                                                    | ---  |
| <b>A0521</b><br><b>Sobretensão ambiente</b>                         | Nível de alarme de temperatura ambiente (P) foi excedido.                                                      | Verificar o seguinte:<br>1. Temperatura ambiente deve estar dentro dos limites especificados.<br>2. Ventilador deve funcionar quando o acionamento estiver ligado.<br>3. Ar na entrada do ventilador não deve ter nenhuma resistência.                                                                                                                                                                                   | ---  |
| <b>A0522</b><br><b>I2C acesso timeout</b>                           | O acesso cíclico aos valores UCE e temperaturas no power stack via o bus I2C (Mega Master) está com problemas. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ---  |
| <b>A0523</b><br><b>Falha na saída</b>                               | Uma fase da saída está desconectada.                                                                           | Alarme pode ser ignorado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ---  |
| <b>A0535</b><br><b>Resistor de frenagem quente</b>                  |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ---  |
| <b>A0541</b><br><b>Ativada a identificação dos dados do motor</b>   | Identificação dos dados do motor (P1910) selecionados ou em funcionamento.                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ---  |
| <b>A0542</b><br><b>Otimização do controle de velocidade ativado</b> | Otimização do controle de velocidade (P1960) selecionados ou em funcionamento.                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ---  |
| <b>A0590</b><br><b>Alarme perda do sinal de feedback encoder</b>    | Perda do sinal do encoder e inversor alterado para controle vetorial sem sensor.                               | Parar Inversor e fazer o seguinte:<br>1. Verificar se o encoder está acoplado. Caso não esteja acoplado, ajustar P400 = 0 e selecionar modo SLVC (P1300 = 20 ou 22);<br>2. Verificar conexões entre encoder e inversor;<br>3. Verificar encoder sem falhas (selecionar P1300 = 0, rodar a uma velocidade fixa, verificar sinal de feedback do encoder em P66)<br>Aumentar limite para perda do sinal do encoder em P492. | ---  |
| <b>A0600</b><br><b>Alarme RTOS</b>                                  |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ---  |
| <b>A0700</b><br><b>CB alarme 1 vide manual do CB para detalhes</b>  | CB (módulo de comunicação) específico                                                                          | Vide manual do usuário do módulo CB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ---  |
| <b>A0701</b><br><b>CB alarme 2 vide manual do CB para detalhes</b>  | CB (módulo de comunicação) específico                                                                          | Vide manual do usuário do módulo CB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ---  |
| <b>A0702</b><br><b>CB alarme 3 vide manual do CB para detalhes</b>  | CB (módulo de comunicação) específico                                                                          | Vide manual do usuário do módulo CB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ---  |
| <b>A0703</b><br><b>CB alarme 4 vide manual do CB para detalhes</b>  | CB (módulo de comunicação) específico                                                                          | Vide manual do usuário do módulo CB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ---  |
| <b>A0704</b><br><b>CB alarme 5 vide manual do CB para detalhes</b>  | CB (módulo de comunicação) específico                                                                          | Vide manual do usuário do módulo CB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ---  |
| <b>A0705</b><br><b>CB alarme 6 vide manual do CB para detalhes</b>  | CB (módulo de comunicação) específico                                                                          | Vide manual do usuário do módulo CB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ---  |
| <b>A0706</b><br><b>CB alarme 7 vide manual do CB para detalhes.</b> | CB (módulo de comunicação) específico                                                                          | Vide manual do usuário do módulo CB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ---  |

| Alarmes                                                                      | Causas possíveis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Diagnóstico & Solução                                                                                            | Sair |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| <b>A0707</b><br>CB alarme 8 vide manual do CB para detalhes                  | CB (módulo de comunicação) específico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Vide manual do usuário do módulo CB                                                                              | ---  |
| <b>A0708</b><br>CB alarme 9 vide manual do CB para detalhes                  | CB (módulo de comunicação) específico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Vide manual do usuário do módulo CB                                                                              | ---  |
| <b>A0709</b><br>CB alarme 10 vide manual do CB para detalhes                 | CB (módulo de comunicação) específico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Vide manual do usuário do módulo CB                                                                              | ---  |
| <b>A0710</b><br>erro de comunicação - CB                                     | Comunicação com CB (módulo de comunicação) interrompida.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Checar hardware do módulo CB.                                                                                    | ---  |
| <b>A0711</b><br>erro de configuração – CB                                    | CB (módulo de comunicação) informa um erro de configuração.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Checar parâmetros do módulo CB.                                                                                  | ---  |
| <b>A0910</b><br>Regulador Vdc-máx. desativado                                | Regulador Vdc máx foi desativado, uma vez que o regulador não é capaz de manter a tensão do DC-link (r0026) dentro dos limites (P2172).<br><ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Ocorre se a tensão de alimentação principal (P0210) fica permanentemente muito alta.</li> <li>➤ Ocorre se o motor é acionado por uma carga ativa, fazendo o motor trabalhar em modo regenerativo.</li> <li>➤ Ocorre no caso de inércia de carga muito alta, na desaceleração.</li> </ul> | Verificar o seguinte:<br>1. Tensão de entrada (P0210) deve estar dentro da faixa.<br>2. Carga deve ser adequada. | ---  |
| <b>A0911</b><br>Regulador Vdc-máx. ativado                                   | ➤ Regulador Vdc máx está ativado; portanto, tempos de desaceleração serão incrementados automaticamente para manter a tensão do DC-link (r0026) dentro dos limites (P2172).                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                  | ---  |
| <b>A0912</b><br>Regulador Vdc-mín. ativado                                   | Regulador de Vdc-mín. será ativado se a tensão no DC-link (r0026) diminuir abaixo do nível mínimo (P2172).<br><ul style="list-style-type: none"> <li>➤ A energia cinética do motor é utilizada para armazenar a tensão no DC-link, causando então desaceleração no acionamento!</li> <li>➤ Falhas por queda de tensão de alimentação principal a valores tão baixos não geram necessariamente um desligamento por subtensão.</li> </ul>                                      |                                                                                                                  | ---  |
| <b>A0920</b><br>Parâmetros de entrada analógica não ajustados adequadamente. | Parâmetros de entrada analóg. não devem ser ajustados em valores idênticos, pois isto causaria resultados ilógicos.<br><ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Índice 0: Ajustes do parâmetro para saída idênticos</li> <li>➤ Índice 1: Ajustes do parâmetro para entrada idênticos</li> <li>➤ Índice 2: Ajustes do parâmetro para entrada não correspondem ao tipo de entrada anal..</li> </ul>                                                                            | ➤                                                                                                                | ---  |
| <b>A0921</b><br>Parâmetros de saída analógica não ajustados adequadamente.   | Parâmetros de saída analog. não devem ser ajustados em valores idênticos, pois isto causaria resultados ilógicos.<br><ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Índice 0: Ajustes do parâmetro para saída idênticos</li> <li>➤ Índice 1: Ajustes do parâmetro para entrada idênticos</li> <li>➤ Índice 2: Ajustes do parâmetro para entrada não correspondem ao tipo de saída analog.</li> </ul>                                                                               | ➤                                                                                                                | ---  |
| <b>A0922</b><br>Inversor sem carga                                           | Nenhuma carga é aplicada ao inversor. Como resultado, algumas funções podem não funcionar como em condições normais.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ➤                                                                                                                | ---  |
| <b>A0923</b><br>Tanto JOG esquerda quanto JOG direita são selecionados       | Tanto JOG à esquerda quanto JOG à direita (P1055/P1056) foram selecionados, fazendo com que a frequência de saída RFG fique congelada no valor atual.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ➤                                                                                                                | ---  |

| Alarmes                                                        | Causas possíveis                                                                     | Diagnóstico & Solução                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Sair |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| <b>A0952</b><br><b>Falha de transmissão mecânica detectada</b> | Condições de carga do motor indicam falha de transmissão mecânica ou falha mecânica. | <p>Aplicar lubrificação, caso necessário</p> <p>Verificar o seguinte:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Se existe alguma interrupção, ou obstrução no percurso do acionamento.</li> <li>Caso esteja sendo utilizado sensor de velocidade externo, verificar para corrigir a função. Verificar os parâmetros: <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ P0409 (pulsos por mín. à velocidade nominal).</li> <li>➤ P2191 (tolerância de velocidade -falha de transmissão mecânica).</li> <li>➤ P2192 (tempo de retardo para desvio permitido)</li> </ul> </li> <li>Caso esteja sendo utilizado torque dentro da tolerância admissível, verificar os parâmetros: <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ P2182 (limite frequency f1)</li> <li>➤ P2183 (limite frequency f2)</li> <li>➤ P2184 (limite frequency f3)</li> <li>➤ P2185 (limite superior de torque 1)</li> <li>➤ P2186 (limite inferior de torque 1)</li> <li>➤ P2187 (limite superior de torque 2)</li> <li>➤ P2188 (limite inferior de torque 2)</li> <li>➤ P2189 (limite superior de torque 3)</li> <li>➤ P2190 (limite inferior de torque 3)</li> <li>➤ P2192 (tempo de retardo para desvio permitido)</li> </ul> </li> <li>Aplicar lubrificação, caso necessário.</li> </ol> | ---  |
| <b>A0936</b><br><b>Auto-ajuste do PID ativado</b>              | Auto-ajuste do PID (P2350) selecionado ou em funcionamento                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ---  |



## Sugestões e/ou Correções

To:

Siemens AG  
Automation & Drives Group  
SD VM 4  
P.O. Box 3269

D-91050 Erlangen  
Federal Republic of Germany

Email: [Technical.documentation@con.siemens.co.uk](mailto:Technical.documentation@con.siemens.co.uk)

**Sugestões**

**Correções**

Para a Publicação/Manual:

MICROMASTER 440-Lista de  
Parâmetros

**Documentação do Usuário**

**De**

Nome:

Empresa

Endereço: \_\_\_\_\_

Tel: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Fax: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Instruções de Operação

No. de pedido.:

Edição:

Caso sejam encontrados erros de  
impressão na leitura deste documento,  
por favor notifique-nos através desta  
página.

Agradecemos igualmente por sugestões  
para melhoria.





Siemens AG  
Automation and Drives Group (A&D)  
Standard Drives (SD) Division  
Postfach 3269, D-91050 Erlangen  
Federal Republic of Germany

© Siemens AG, 2001  
Subject to change without prior notice

